

СПРАВКА

22 янв. 2019

о теплоснабжении за Январь 2019

Договор № 8349 Адрес Гражданская, 46 ТП1 (1-32)
 Потребитель: ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»
 Тип прибора: КМ-5-4 № прибора 332519
 Система: Открытая

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.12.18	228,22	0,00	12 628,84	11 644,41	3 850,29	0,00
31.12.18	265,52	0,00	13 481,91	12 428,16	4 114,29	0,00
01.01.19 00:00	0,00		0,00	0,00	0,00	
20.01.19	61,07	0,00	1 526,52	1 401,29	479,99	0,00
Итого:	98,37	0,00	2 379,59	2 185,04	743,99	0,00

Прибор не работал (час)

0,01

подача теплоносителя в это время осуществлялась

расход по трубопроводам не фиксировался

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Декабрь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	98,37	0,00	0,00	0,00	98,37	Гкал.
Расход горячей воды	194,55	0,00	0,00	0,00	194,55	Т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	198,52	м³

Представитель ООО "ИЭСБК": /  / Доскоч А.А./Представитель абонента: /  / Евлампиева Л.В./

Организация	ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»	Номер договора	8349
Адрес	Гражданская, 46 ТП1 (1-32)	Телефон	32-40-80
Тип теплосчетчика	КМ-5-4 Версия	Номер теплосчетчика	332519
Дата последующей поверки теплосчетчика			

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21 декабря 2018 по 21 января 2019**

Дата	Энергия, Q, Гкал	Масса, Т			Температура, °C				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.12.18	2,80	77,35	70,96	6,39	93,20	61,68	31,52	5,00	0,43	0,33	0,51	0,00	24,00	
22.12.18	3,18	77,53	71,21	6,32	101,39	65,49	35,90	5,00	0,43	0,32	0,51	0,00	24,00	
23.12.18	3,25	79,17	71,96	7,21	101,83	66,36	35,47	5,00	0,43	0,32	0,51	0,00	24,00	
24.12.18	3,20	78,00	71,71	6,29	101,81	65,82	35,99	5,00	0,44	0,33	0,51	0,00	24,00	
25.12.18	3,56	77,77	72,03	5,74	110,44	69,72	40,72	5,00	0,43	0,32	0,51	0,00	24,00	
26.12.18	3,54	77,03	71,15	5,88	109,52	68,54	40,98	5,00	0,43	0,32	0,51	0,00	24,00	
27.12.18	3,56	76,79	71,32	5,47	110,32	68,69	41,63	5,00	0,43	0,32	0,51	0,00	24,00	
28.12.18	3,46	77,74	72,10	5,64	107,77	67,96	39,81	5,00	0,44	0,33	0,51	0,00	24,00	
29.12.18	3,44	75,93	70,31	5,62	108,01	67,46	40,55	5,00	0,43	0,33	0,51	0,00	24,00	
30.12.18	3,61	76,96	70,45	6,51	109,75	68,49	41,26	5,00	0,43	0,33	0,51	0,00	24,00	
31.12.18	3,70	78,80	70,55	8,25	108,62	68,51	40,11	5,00	0,43	0,33	0,51	0,00	24,00	
01.01.19	3,34	76,53	70,93	5,60	106,38	67,48	38,90	5,00	0,44	0,33	0,51	0,00	24,00	
02.01.19	3,21	76,09	70,70	5,39	103,97	66,18	37,79	5,00	0,44	0,33	0,51	0,00	24,00	
03.01.19	3,43	76,50	70,57	5,93	108,07	68,36	39,71	5,00	0,44	0,33	0,51	0,00	24,00	
04.01.19	3,48	76,38	70,21	6,17	108,63	68,43	40,20	5,00	0,43	0,32	0,51	0,00	24,00	
05.01.19	3,45	76,49	70,60	5,89	108,89	68,75	40,14	5,00	0,44	0,33	0,51	0,00	24,00	
06.01.19	3,35	75,52	69,65	5,87	106,87	67,62	39,25	5,00	0,43	0,33	0,51	0,00	24,00	
07.01.19	3,15	75,70	70,43	5,27	103,70	66,51	37,19	5,00	0,43	0,33	0,51	0,00	24,00	
08.01.19	2,66	76,78	69,61	7,17	89,25	59,70	29,55	5,00	0,43	0,33	0,51	0,00	24,00	
09.01.19	2,60	75,61	69,07	6,54	88,28	58,57	29,71	5,00	0,43	0,33	0,51	0,00	24,00	
10.01.19	2,88	75,22	69,62	5,60	97,02	63,18	33,84	5,00	0,43	0,33	0,51	0,00	24,00	
11.01.19	2,86	76,30	70,04	6,26	95,09	62,43	32,66	5,00	0,43	0,33	0,51	0,00	24,00	
12.01.19	2,89	77,37	70,73	6,64	94,81	62,40	32,41	5,00	0,43	0,33	0,51	0,00	24,00	
13.01.19	3,05	77,83	70,83	7,00	97,54	63,68	33,86	5,00	0,43	0,32	0,51	0,00	24,00	
14.01.19	3,28	76,92	70,85	6,07	103,84	66,22	37,62	5,00	0,43	0,32	0,51	0,00	24,00	
15.01.19	3,29	77,24	71,49	5,75	105,38	67,51	37,87	5,00	0,44	0,32	0,51	0,00	24,00	
16.01.19	3,06	77,68	71,22	6,46	98,37	64,00	34,37	5,00	0,44	0,33	0,51	0,00	24,00	
17.01.19	3,14	77,56	71,44	6,12	101,03	65,41	35,62	5,00	0,44	0,33	0,51	0,00	24,00	
18.01.19	2,89	76,14	69,63	6,51	95,61	62,67	32,94	5,00	0,44	0,33	0,51	0,01	23,99	
19.01.19	2,43	73,96	67,07	6,89	85,80	57,91	27,89	5,00	0,44	0,33	0,51	0,00	24,00	
20.01.19	2,63	74,70	66,60	8,10	88,13	58,84	29,29	5,00	0,43	0,32	0,51	0,00	24,00	
Итого:	98,37	2 379,59	2 185,04	194,55	101,63	65,35	36,28	5,00	0,43	0,33	0,51	0,01	743,99	0,01

Показания интеграторов КМ-5

Дата/Время	Q	M1	M2	Tr
20.12.18 23:59	228,22	12 628,84	11 644,41	3 850,29
31.12.18 23:59	265,52	13 481,91	12 428,16	4 114,29
01.01.19 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01.19 23:59	61,07	1 526,52	1 401,29	479,99
Итого:	98,37	2 379,59	2 185,04	743,99

Отчетный период	744,00 час.	Период норм. работы	743,99 час.
t1-t2 < минимума	(D) 0,00 час.	Отключение питания	(U) 0,00 час.
Отключение Gmin, Gmax	(G) 0,00 час.	Отключение счета	(Gm) 0,00 час.
Функциональный отказ	(E) 0,00 час.	Остальные ошибки	(Z) 0,00 час.

Представитель ООО "ИЭСБК": /  / Доскоч А.А./

Представитель абонента: /  / Евлампиева Л.В./

СПРАВКА

22 янв. 2019

о теплотреблении за Январь 2019

Договор № 8349

Адрес Гражданская, 46 ТП2 (33-59)

Потребитель: ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»


Тип прибора: КМ-5-4

№ прибора 332533

Система: Открытая

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.12.18	186,38	0,00	6 224,91	5 443,60	3 841,31	0,00
31.12.18	217,66	0,00	6 872,89	6 036,25	4 105,31	0,00
01.01.19 00:00	0,00		0,00	0,00	0,00	
20.01.19	51,58	0,00	1 187,69	1 098,55	480,00	0,00
Итого:	82,86	0,00	1 835,67	1 691,20	744,00	0,00

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Декабрь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	82,86	0,00	0,00	0,00	82,86	Гкал.
Расход горячей воды	144,47	0,00	0,00	0,00	144,47	Т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	147,42	м³

Представитель ООО "ИЭСБК":  /Доскоч А.А./Представитель абонента:  /Евлампијева Л.В./

Организация	ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»	Номер договора	8349
Адрес	Гражданская, 46 ТП2 (33-59)	Телефон	32-40-80
Тип теплосчетчика	КМ-5-4 Версия	Номер теплосчетчика	332533
Дата последующей поверки теплосчетчика			

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21 декабря 2018 по 21 января 2019

Дата	Энергия, Q, ГКал	Масса, Т			Температура, °С				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	txв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.12.18	2,39	61,09	56,33	4,76	92,42	57,37	35,05	5,00	0,43	0,33	0,51	0,00	24,00	0,00
22.12.18	2,61	59,06	55,01	4,05	100,47	60,23	40,24	5,00	0,43	0,32	0,51	0,00	24,00	
23.12.18	2,71	60,13	54,77	5,36	100,93	60,87	40,06	5,00	0,43	0,32	0,51	0,00	24,00	
24.12.18	2,68	59,64	54,96	4,68	100,86	60,52	40,34	5,00	0,44	0,32	0,51	0,00	24,00	
25.12.18	2,96	58,55	53,77	4,78	109,40	63,70	45,70	5,00	0,43	0,32	0,51	0,00	24,00	
26.12.18	3,00	58,36	53,12	5,24	108,49	62,39	46,10	5,00	0,43	0,32	0,51	0,00	24,00	
27.12.18	3,02	58,17	53,48	4,69	109,24	62,27	46,97	5,00	0,43	0,32	0,51	0,00	24,00	
28.12.18	2,90	58,82	54,62	4,20	106,77	61,64	45,13	5,00	0,44	0,32	0,51	0,00	24,00	
29.12.18	2,90	57,57	52,76	4,81	106,97	61,44	45,53	5,00	0,43	0,33	0,51	0,00	24,00	
30.12.18	3,04	57,97	52,05	5,92	108,74	62,23	46,51	5,00	0,43	0,32	0,51	0,00	24,00	
31.12.18	3,07	58,62	51,78	6,84	107,54	62,02	45,52	5,00	0,43	0,32	0,51	0,00	24,00	
01.01.19	2,81	57,98	53,61	4,37	105,39	61,40	43,99	5,00	0,44	0,33	0,51	0,00	24,00	
02.01.19	2,69	58,01	54,21	3,80	102,97	60,27	42,70	5,00	0,43	0,33	0,51	0,00	24,00	
03.01.19	2,91	57,94	53,01	4,93	107,01	61,80	45,21	5,00	0,44	0,33	0,51	0,00	24,00	
04.01.19	2,91	57,49	52,66	4,83	107,60	61,80	45,80	5,00	0,43	0,32	0,51	0,00	24,00	
05.01.19	2,85	57,34	53,27	4,07	107,84	62,37	45,47	5,00	0,43	0,33	0,51	0,00	24,00	
06.01.19	2,85	57,26	52,16	5,10	105,86	61,28	44,58	5,00	0,43	0,32	0,51	0,00	24,00	
07.01.19	2,67	57,89	54,01	3,88	102,71	60,51	42,20	5,00	0,43	0,32	0,51	0,00	24,00	
08.01.19	2,31	61,56	56,22	5,34	88,44	55,27	33,17	5,00	0,43	0,33	0,51	0,00	24,00	
09.01.19	2,23	60,98	56,52	4,46	87,42	54,57	32,85	5,00	0,43	0,33	0,51	0,00	24,00	
10.01.19	2,48	58,79	54,18	4,61	96,18	58,14	38,04	5,00	0,43	0,33	0,51	0,00	24,00	
11.01.19	2,38	59,24	55,30	3,94	94,25	57,67	36,58	5,00	0,43	0,33	0,51	0,00	24,00	
12.01.19	2,41	60,03	56,06	3,97	93,97	57,35	36,62	5,00	0,43	0,32	0,51	0,00	24,00	
13.01.19	2,61	60,29	54,60	5,69	96,71	58,57	38,14	5,00	0,43	0,32	0,51	0,00	24,00	
14.01.19	2,72	58,38	54,11	4,27	102,93	60,47	42,46	5,00	0,43	0,32	0,51	0,00	24,00	
15.01.19	2,74	58,48	54,23	4,25	104,43	61,81	42,62	5,00	0,43	0,32	0,51	0,00	24,00	
16.01.19	2,56	59,72	55,15	4,57	97,55	58,99	38,56	5,00	0,44	0,32	0,51	0,00	24,00	
17.01.19	2,62	59,27	54,84	4,43	100,17	60,13	40,04	5,00	0,44	0,33	0,51	0,00	24,00	
18.01.19	2,44	60,60	56,50	4,10	94,73	58,15	36,58	5,00	0,44	0,33	0,51	0,00	24,00	
19.01.19	2,10	63,22	59,73	3,49	85,13	54,66	30,47	5,00	0,44	0,32	0,51	0,00	24,00	
20.01.19	2,29	63,22	58,18	5,04	87,32	55,16	32,16	5,00	0,43	0,32	0,51	0,00	24,00	
Итого:	82,86	1 835,67	1 691,20	144,47	100,49	59,77	40,82	5,00	0,43	0,32	0,51	0,00	744,00	0,00

Показания интеграторов КМ-5				
Дата/Время	Q	M1	M2	Tr
20.12.18 23:59	186,38	6 224,91	5 443,60	3 841,31
31.12.18 23:59	217,66	6 872,89	6 036,25	4 105,31
01.01.19 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01.19 23:59	51,58	1 187,69	1 098,55	480,00
Итого:	82,86	1 835,67	1 691,20	744,00

Отчетный период	744,00 час.	Период норм. работы	744,00 час.
t1-t2 < минимума	(D) 0,00 час.	Отключение питания	(U) 0,00 час.
Отключение Gmin, Gmax	(G) 0,00 час.	Отключение счета	(Gm) 0,00 час.
Функциональный отказ	(E) 0,00 час.	Остальные ошибки	(Z) 0,00 час.

Представитель ООО "ИЭСБК": /Доскоя А.А./

Представитель абонента: /Евлямпиева Л.В./

СПРАВКА

22 янв. 2019

о теплоснабжении за Январь 2019

Договор № 8349

Адрес Гражданская, 46 ТПЗ (60-131)

Потребитель: ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»

Тип прибора: КМ-5-4

№ прибора 332528

Система: Открытая

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.12.18	394,85	0,00	14 206,48	12 467,51	3 907,33	0,00
31.12.18	459,23	0,00	15 585,85	13 743,47	4 171,33	0,00
01.01.19 00:00	0,00		0,00	0,00	0,00	
20.01.19	106,72	0,00	2 696,10	2 502,89	480,00	0,00
Итого:	171,10	0,00	4 075,47	3 778,85	744,00	0,00

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Декабрь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	171,10	0,00	0,00	0,00	171,1	Гкал.
Расход горячей воды	296,62	0,00	0,00	0,00	296,62	Т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	302,67	м³

Представитель ООО "ИЭСБК": /  / Доскоч А.А./Представитель абонента: /  / Евлампиева Л.В./

Организация	ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»	Номер договора	8349
Адрес	Гражданская, 46 ТНЗ (60-131)	Телефон	32-40-80
Тип теплосчетчика	КМ-5-4 Версия	Номер теплосчетчика	332528
Дата последующей поверки теплосчетчика			

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21 декабря 2018 по 21 января 2019**

Дата	Энергия, Q, Гкал	Масса, Т			Температура, °С				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.12.18	4,83	124,71	115,84	8,87	92,38	57,45	34,93	5,00	0,44	0,38	0,51	0,00	24,00	
22.12.18	5,45	124,73	115,92	8,81	100,42	60,76	39,66	5,00	0,43	0,38	0,51	0,00	24,00	
23.12.18	5,59	125,00	114,61	10,39	100,85	60,83	40,02	5,00	0,43	0,38	0,51	0,00	24,00	
24.12.18	5,45	122,76	114,31	8,45	100,76	60,28	40,48	5,00	0,44	0,38	0,51	0,00	24,00	
25.12.18	5,94	113,85	105,87	7,98	109,17	61,11	48,06	5,00	0,44	0,38	0,51	0,00	24,00	
26.12.18	5,97	113,86	105,73	8,13	108,25	59,95	48,30	5,00	0,43	0,38	0,51	0,00	24,00	
27.12.18	6,16	120,42	111,85	8,57	109,08	62,09	46,99	5,00	0,43	0,38	0,51	0,00	24,00	
28.12.18	6,10	132,75	123,80	8,95	106,66	64,93	41,73	5,00	0,44	0,38	0,51	0,00	24,00	
29.12.18	6,13	135,06	125,42	9,64	106,94	66,04	40,90	5,00	0,44	0,38	0,51	0,00	24,00	
30.12.18	6,33	131,53	121,00	10,53	108,70	65,61	43,09	5,00	0,43	0,38	0,51	0,00	24,00	
31.12.18	6,43	134,70	121,61	13,09	107,53	65,85	41,68	5,00	0,43	0,38	0,51	0,00	24,00	
01.01.19	5,79	136,01	128,05	7,96	105,42	66,63	38,79	5,00	0,44	0,38	0,51	0,00	24,00	
02.01.19	5,68	136,37	127,62	8,75	103,04	65,34	37,70	5,00	0,44	0,38	0,51	0,00	24,00	
03.01.19	5,85	130,99	123,34	7,65	106,99	66,00	40,99	5,00	0,44	0,38	0,51	0,00	24,00	
04.01.19	6,05	130,13	120,78	9,35	107,58	65,60	41,98	5,00	0,43	0,38	0,51	0,00	24,00	
05.01.19	5,94	129,90	121,60	8,30	107,81	66,16	41,65	5,00	0,44	0,38	0,51	0,00	24,00	
06.01.19	5,80	130,11	121,39	8,72	105,83	65,47	40,36	5,00	0,43	0,38	0,51	0,00	24,00	
07.01.19	5,59	133,95	124,86	9,09	102,70	65,13	37,57	5,00	0,43	0,38	0,51	0,00	24,00	
08.01.19	4,73	137,79	125,45	12,34	88,57	59,14	29,43	5,00	0,43	0,38	0,51	0,00	24,00	
09.01.19	4,52	135,68	125,79	9,89	87,65	58,26	29,39	5,00	0,43	0,38	0,51	0,00	24,00	
10.01.19	5,16	136,61	126,49	10,12	96,25	62,84	33,41	5,00	0,43	0,38	0,51	0,00	24,00	
11.01.19	4,88	136,36	127,81	8,55	94,31	62,11	32,20	5,00	0,44	0,38	0,51	0,00	24,00	
12.01.19	5,07	138,73	128,45	10,28	94,07	61,83	32,24	5,00	0,43	0,38	0,51	0,00	24,00	
13.01.19	5,37	139,53	128,12	11,41	96,77	63,12	33,65	5,00	0,43	0,38	0,51	0,00	24,00	
14.01.19	5,69	137,42	128,13	9,29	102,99	65,77	37,22	5,00	0,43	0,38	0,51	0,00	24,00	
15.01.19	5,78	138,24	128,72	9,52	104,48	67,12	37,36	5,00	0,44	0,38	0,51	0,00	24,00	
16.01.19	5,33	138,87	128,31	10,56	97,61	63,76	33,85	5,00	0,44	0,38	0,51	0,00	24,00	
17.01.19	5,48	138,62	128,83	9,79	100,21	65,04	35,17	5,00	0,44	0,38	0,51	0,00	24,00	
18.01.19	5,03	132,50	122,75	9,75	94,81	60,97	33,84	5,00	0,44	0,38	0,51	0,00	24,00	
19.01.19	4,39	129,30	118,38	10,92	85,13	55,47	29,66	5,00	0,44	0,38	0,51	0,00	24,00	
20.01.19	4,59	128,99	118,02	10,97	87,42	56,20	31,22	5,00	0,43	0,38	0,51	0,00	24,00	
Итого:	171,10	4 075,47	3 778,85	296,62	100,55	62,88	37,86	5,00	0,43	0,38	0,51	0,00	744,00	0,00

Показания интеграторов КМ-5

Дата/Время	Q	M1	M2	Tr
20.12.18 23:59	394,85	14 206,48	12 467,51	3 907,33
31.12.18 23:59	459,23	15 585,85	13 743,47	4 171,33
01.01.19 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01.19 23:59	106,72	2 696,10	2 502,89	480,00
Итого:	171,10	4 075,47	3 778,85	744,00

Отчетный период	744,00 час.	Период норм. работы	744,00 час.
t1-t2 < минимума	(D) 0,00 час.	Отключение питания	(U) 0,00 час.
Отключение Gmin, Gmax	(G) 0,00 час.	Отключение счета	(Gm) 0,00 час.
Функциональный отказ	(E) 0,00 час.	Остальные ошибки	(Z) 0,00 час.

Представитель ООО "ИЭСБК": /  / Досчок А.А. /

Представитель абонента: /  / Евлампиева Л.В. /

СПРАВКА

22 янв. 2019

о теплоснабжении за Январь 2019

Договор № 8349 Адрес Гражданская, 64
 Потребитель: ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»
 Тип прибора: КМ-5-4 № прибора 336228
 Система: Открытая

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.12.18	3,23	0,00	109,72	99,72	35,18	0,00
31.12.18	33,56	0,00	928,78	852,73	299,18	0,00
01.01.19 00:00	0,00		0,00	0,00	0,00	
20.01.19	51,60	0,00	1 483,87	1 364,64	480,00	0,00
Итого:	81,93	0,00	2 302,93	2 117,65	744,00	0,00

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Декабрь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	81,93	0,00	0,00	0,00	81,93	Гкал.
Расход горячей воды	185,28	0,00	0,00	0,00	185,28	т.
Расход горячей воды, м³				0.98 т/м³	189,06	м³

Представитель ООО "ИЭСБК": /  / Доскоч А.А./Представитель абонента: /  / Евлампиева Л.В./

Организация	ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»	Номер договора	8349
Адрес	Гражданская, 64	Телефон	32-40-80
Тип теплосчетчика	КМ-5-4 Версия	Номер теплосчетчика	336228
Дата последующей поверки теплосчетчика			

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21 декабря 2018 по 21 января 2019**

Дата	Энергия, Q, ГКал	Масса, Т			Температура, °C				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	txv	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.12.18	2,25	73,42	68,12	5,30	83,84	56,95	26,89	5,00	0,45	0,37	8,13	0,00	24,00	
22.12.18	2,58	74,38	68,37	6,01	90,15	59,95	30,20	5,00	0,45	0,37	8,86	0,00	24,00	
23.12.18	2,64	75,38	69,10	6,28	91,47	61,15	30,32	5,00	0,44	0,37	8,90	0,00	24,00	
24.12.18	2,61	74,61	68,85	5,76	91,19	60,64	30,55	5,00	0,45	0,37	8,93	0,00	24,00	
25.12.18	2,83	74,77	69,17	5,60	96,62	63,13	33,49	5,00	0,45	0,37	9,42	0,00	24,00	
26.12.18	2,80	73,30	68,25	5,05	96,59	62,52	34,07	5,00	0,44	0,37	9,35	0,00	24,00	
27.12.18	2,90	74,24	68,50	5,74	97,27	62,72	34,55	5,00	0,44	0,37	9,52	0,00	24,00	
28.12.18	2,93	75,89	69,31	6,58	96,35	62,84	33,51	5,00	0,45	0,37	9,34	0,00	24,00	
29.12.18	2,85	73,69	67,59	6,10	96,12	62,15	33,97	5,00	0,45	0,37	9,37	0,00	24,00	
30.12.18	2,91	73,83	67,79	6,04	97,37	62,84	34,53	5,00	0,44	0,37	9,40	0,00	24,00	
31.12.18	3,03	75,55	67,96	7,59	97,24	63,04	34,20	5,00	0,44	0,37	9,53	0,00	24,00	
01.01.19	2,72	73,14	68,30	4,84	95,82	62,55	33,27	5,00	0,45	0,37	9,38	0,00	24,00	
02.01.19	2,68	73,43	68,11	5,32	93,91	61,47	32,44	5,00	0,45	0,37	9,17	0,00	24,00	
03.01.19	2,84	73,79	67,96	5,83	96,51	62,74	33,77	5,00	0,45	0,37	9,40	0,00	24,00	
04.01.19	2,84	73,22	67,66	5,56	97,32	62,96	34,36	5,00	0,44	0,37	9,53	0,00	24,00	
05.01.19	2,89	74,04	68,07	5,97	97,67	63,48	34,19	5,00	0,45	0,37	9,51	0,00	24,00	
06.01.19	2,80	72,72	67,08	5,64	96,64	62,63	34,01	5,00	0,44	0,37	9,46	0,00	24,00	
07.01.19	2,72	73,42	67,88	5,54	95,12	62,44	32,68	5,00	0,44	0,37	9,29	0,00	24,00	
08.01.19	2,29	73,45	67,20	6,25	83,80	57,09	26,71	5,00	0,44	0,37	8,12	0,00	24,00	
09.01.19	2,16	72,41	66,79	5,62	81,08	55,15	25,93	5,00	0,44	0,37	7,88	0,00	24,00	
10.01.19	2,45	73,08	67,36	5,72	88,22	59,03	29,19	5,00	0,44	0,37	8,59	0,00	24,00	
11.01.19	2,41	73,75	67,85	5,90	87,03	58,62	28,41	5,00	0,45	0,37	8,50	0,00	24,00	
12.01.19	2,47	75,01	68,57	6,44	86,82	58,55	28,27	5,00	0,44	0,37	8,41	0,00	24,00	
13.01.19	2,58	75,34	68,64	6,70	89,12	59,76	29,36	5,00	0,45	0,37	8,67	0,00	24,00	
14.01.19	2,70	74,21	68,67	5,54	93,75	61,73	32,02	5,00	0,45	0,37	9,12	0,00	24,00	
15.01.19	2,76	74,81	69,15	5,66	95,89	63,45	32,44	5,00	0,45	0,37	9,30	0,00	24,00	
16.01.19	2,57	74,73	68,67	6,06	90,63	60,85	29,78	5,00	0,45	0,37	9,12	0,00	24,00	
17.01.19	2,69	75,26	68,87	6,39	92,76	61,82	30,94	5,00	0,45	0,37	9,20	0,00	24,00	
18.01.19	2,48	75,20	69,39	5,81	88,80	60,21	28,59	5,00	0,45	0,37	8,93	0,00	24,00	
19.01.19	2,23	76,39	69,29	7,10	80,57	56,13	24,44	5,00	0,45	0,37	7,92	0,00	24,00	
20.01.19	2,32	76,47	69,13	7,34	81,54	56,09	25,45	5,00	0,45	0,37	7,98	0,00	24,00	
Итого:	81,93	2 302,93	2 117,65	185,28	91,83	60,80	31,05	5,00	0,45	0,37	8,98	0,00	744,00	0,00

Показания интеграторов КМ-5

Дата/Время	Q	M1	M2	Tr
20.12.18 23:59	3,23	109,72	99,72	35,18
31.12.18 23:59	33,56	928,78	852,73	299,18
01.01.19 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01.19 23:59	51,60	1 483,87	1 364,64	480,00
Итого:	81,93	2 302,93	2 117,65	744,00

Отчетный период	744,00 час.	Период норм. работы	744,00 час.
t1-t2 < минимума	(D) 0,00 час.	Отключение питания	(U) 0,00 час.
Отключение Gmin, Gmax	(G) 0,00 час.	Отключение счета	(Gm) 0,00 час.
Функциональный отказ	(E) 0,00 час.	Остальные ошибки	(Z) 0,00 час.

Представитель ООО "ИЭСБК": /  / Доскоц А.А./

Представитель абонента: /  / Евлампиева Л.В./