СПРАВКА

23 янв. 2019

о теплопотреблении за **Январь 2019**

Договор № **8349** Адрес **Куликовская, 1А**

Потребитель: **ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»**

Тип прибора: **КМ-5-4** № прибора **332534**

Система: **Открытая**

Дата	Величина тепловой энергии Е,Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.12.18	538,32	0,00	18 094,79	14 550,93	5 111,11	0,00
31.12.18	611,53	0,00	19 729,02	16 018,27	5 375,11	0,00
01.01.19 00:00	0,00		0,00	0,00	0,00	
20.01.19	123,10	0,00	2 993,93	2 699,16	480,00	0,00
Итого:	196,31	0,00	4 628,16	4 166,50	744,00	0,00

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Декабрь	Досчет до конца мес.	**Итого**	
Расход тепловой энергии	196,31	0,00	0,00	0,00	**196,31**	**Гкал.**
Расход горячей воды	461,66	0,00	0,00	0,00	461,66	т.
Расход горячей воды, м³				0.98 т/м³	**471,08**	**м³**

Представитель ООО "ИЭСБК": /_____/Доскоч А.А./

Представитель абонента: /_____/Евлампиева Л.В./

Организация	ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»	Номер договора	8349
Адрес	Куликовская, 1А	Телефон	32-40-80
Тип теплосчетчика	КМ-5-4 Версия	Номер теплосчетчика	332534
Дата последующей поверки теплосчетчика			

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21 декабря 2018 по 21 января 2019

Дата	Энергия, Q, ГКал	Масса, Т			Температура, °С				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	txв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.12.18	5,68	146,73	131,98	14,75	92,27	59,05	33,22	5,00	0,47	0,31	0,51	0,00	24,00	
22.12.18	6,66	148,12	131,76	16,36	102,10	63,75	38,35	5,00	0,47	0,31	0,51	0,00	24,00	
23.12.18	6,43	147,11	131,24	15,87	100,94	63,70	37,24	5,00	0,47	0,30	0,51	0,00	24,00	
24.12.18	6,41	145,80	131,03	14,77	101,11	63,15	37,96	5,00	0,47	0,30	0,51	0,00	24,00	
25.12.18	6,65	145,95	131,05	14,90	103,36	63,91	39,45	5,00	0,47	0,30	0,51	0,00	24,00	
26.12.18	6,78	145,46	131,88	13,58	105,07	64,10	40,97	5,00	0,47	0,30	0,51	0,00	24,00	
27.12.18	6,89	148,41	134,82	13,59	105,09	64,26	40,83	5,00	0,47	0,30	0,51	0,00	24,00	
28.12.18	6,80	150,28	136,86	13,42	104,54	64,77	39,77	5,00	0,48	0,30	0,51	0,00	24,00	
29.12.18	6,89	151,75	136,11	15,64	103,68	64,56	39,12	5,00	0,47	0,30	0,51	0,00	24,00	
30.12.18	6,92	150,83	135,28	15,55	104,04	64,41	39,63	5,00	0,47	0,30	0,51	0,00	24,00	
31.12.18	7,10	153,79	135,33	18,46	103,42	64,54	38,88	5,00	0,47	0,30	0,51	0,00	24,00	
01.01.19	6,39	148,92	137,62	11,30	102,53	64,26	38,27	5,00	0,48	0,30	0,51	0,00	24,00	
02.01.19	6,50	149,47	136,64	12,83	101,99	63,67	38,32	5,00	0,48	0,30	0,51	0,00	24,00	
03.01.19	6,75	150,57	136,57	14,00	103,79	64,65	39,14	5,00	0,48	0,30	0,51	0,00	24,00	
04.01.19	6,83	150,96	136,31	14,65	104,14	64,80	39,34	5,00	0,48	0,30	0,51	0,00	24,00	
05.01.19	6,62	150,73	137,54	13,19	103,24	64,69	38,55	5,00	0,48	0,30	0,51	0,00	24,00	
06.01.19	6,79	151,82	136,97	14,85	103,55	64,87	38,68	5,00	0,48	0,30	0,51	0,00	24,00	
07.01.19	6,34	149,35	137,16	12,19	101,65	64,11	37,54	5,00	0,48	0,30	0,51	0,00	24,00	
08.01.19	5,49	152,62	135,21	17,41	87,71	57,80	29,91	5,00	0,47	0,30	0,51	0,00	24,00	
09.01.19	5,38	148,88	133,74	15,14	87,97	57,20	30,77	5,00	0,47	0,30	0,51	0,00	24,00	
10.01.19	6,00	147,63	132,10	15,53	95,97	61,31	34,66	5,00	0,47	0,30	0,51	0,00	24,00	
11.01.19	5,77	147,98	134,19	13,79	94,39	60,66	33,73	5,00	0,47	0,30	0,51	0,00	24,00	
12.01.19	6,00	150,39	133,67	16,72	94,18	60,57	33,61	5,00	0,47	0,30	0,51	0,00	24,00	
13.01.19	6,24	150,16	134,30	15,86	97,60	62,15	35,45	5,00	0,47	0,30	0,51	0,00	24,00	
14.01.19	6,50	148,02	133,92	14,10	102,29	64,13	38,16	5,00	0,47	0,30	0,51	0,00	24,00	
15.01.19	6,47	148,44	134,90	13,54	102,95	64,97	37,98	5,00	0,47	0,30	0,51	0,00	24,00	
16.01.19	6,21	148,87	133,03	15,84	97,85	62,34	35,51	5,00	0,47	0,30	0,51	0,00	24,00	
17.01.19	6,34	148,45	133,95	14,50	100,47	63,62	36,85	5,00	0,47	0,30	0,51	0,00	24,00	
18.01.19	5,74	148,63	134,93	13,70	94,47	61,13	33,34	5,00	0,47	0,30	0,51	0,00	24,00	
19.01.19	5,24	151,70	133,67	18,03	85,16	56,79	28,37	5,00	0,47	0,30	0,51	0,00	24,00	
20.01.19	5,50	150,34	132,74	17,60	87,80	57,39	30,41	5,00	0,47	0,30	0,51	0,00	24,00	
Итого:	**196,31**	**4 628,16**	**4 166,50**	**461,66**	**99,19**	**62,64**	**36,58**	**5,00**	**0,47**	**0,30**	**0,51**	**0,00**	**744,00**	0,00

Показания интеграторов КМ-5

Дата/Время	Q	M1	M2	Тр
20.12.18 23:59	538,32	18 094,79	14 550,93	5 111,11
31.12.18 23:59	611,53	19 729,02	16 018,27	5 375,11
01.01.19 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01.19 23:59	123,10	2 993,93	2 699,16	480,00
Итого:	196,31	4 628,16	4 166,50	744,00

Отчетный период		744,00 час.	Период норм. работы		744,00 час.
t1-t2 < минимума	(D)	0,00 час.	Отключение питания	(U)	0,00 час.
Отключение Gmin, Gmax	(G)	0,00 час.	Отключение счета	(Gm)	0,00 час.
Функциональный отказ	(E)	0,00 час.	Остальные ошибки	(Z)	0,00 час.

Представитель ООО "ИЭСБК": /_____/Доскоч А.А./

Представитель абонента: /_____/Евлампиева Л.В./

СПРАВКА

23 янв. 2019

о теплопотреблении за **Январь 2019**

Договор № **8349** Адрес **Куликовская, 1 ТП1 (1-48)**

Потребитель: **ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»**

Тип прибора: **КМ-5-4** № прибора **318597**

Система: **Открытая**

Дата	Величина тепловой энергии Е,Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.12.18	338,41	0,00	15 713,07	14 133,32	4 881,03	0,00
31.12.18	383,79	0,00	16 693,36	15 032,87	5 145,03	0,00
01.01.19 00:00	0,00		0,00	0,00	0,00	
20.01.19	76,23	0,00	1 792,32	1 651,64	480,00	0,00
Итого:	121,61	0,00	2 772,61	2 551,19	744,00	0,00

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Декабрь	Досчет до конца мес.	**Итого**	
Расход тепловой энергии	121,61	0,00	0,00	0,00	**121,61**	**Гкал.**
Расход горячей воды	221,42	0,00	0,00	0,00	221,42	т.
Расход горячей воды, м³				0.98 т/м³	**225,94**	**м³**

Представитель ООО "ИЭСБК": /_____/Доскоч А.А./

Представитель абонента: /_____/Евлампиева Л.В./

Организация	ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»	Номер договора	8349
Адрес	Куликовская, 1 ТП1 (1-48)	Телефон	32-40-80
Тип теплосчетчика	КМ-5-4 Версия	Номер теплосчетчика	318597
Дата последующей поверки теплосчетчика			

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21 декабря 2018 по 21 января 2019

Дата	Энергия, Q, ГКал	Масса, Т			Температура, °С				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	txв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.12.18	3,51	88,83	81,94	6,89	92,11	56,65	35,46	5,00	0,44	0,36	0,51	0,00	24,00	
22.12.18	3,98	88,47	82,11	6,36	101,74	60,85	40,89	5,00	0,44	0,36	0,51	0,00	24,00	
23.12.18	4,01	89,57	81,86	7,71	100,65	60,75	39,90	5,00	0,43	0,36	0,51	0,00	24,00	
24.12.18	4,03	88,57	81,11	7,46	100,76	60,04	40,72	5,00	0,43	0,36	0,51	0,00	24,00	
25.12.18	4,08	87,53	80,80	6,73	103,00	60,76	42,24	5,00	0,43	0,36	0,51	0,00	24,00	
26.12.18	4,23	86,95	80,09	6,86	104,67	60,55	44,12	5,00	0,43	0,36	0,51	0,00	24,00	
27.12.18	4,24	88,33	82,01	6,32	104,75	60,81	43,94	5,00	0,44	0,36	0,51	0,00	24,00	
28.12.18	4,22	90,33	84,16	6,17	104,28	61,55	42,73	5,00	0,44	0,35	0,51	0,00	24,00	
29.12.18	4,31	90,41	82,46	7,95	103,46	60,88	42,58	5,00	0,44	0,36	0,51	0,00	24,00	
30.12.18	4,38	90,01	81,15	8,86	103,84	60,75	43,09	5,00	0,43	0,36	0,51	0,00	24,00	
31.12.18	4,39	91,29	81,86	9,43	103,26	61,06	42,20	5,00	0,43	0,36	0,51	0,00	24,00	
01.01.19	4,04	89,76	83,70	6,06	102,32	61,28	41,04	5,00	0,44	0,36	0,51	0,00	24,00	
02.01.19	4,02	88,98	82,69	6,29	101,80	60,56	41,24	5,00	0,44	0,36	0,51	0,00	24,00	
03.01.19	4,17	89,29	82,53	6,76	103,55	61,30	42,25	5,00	0,44	0,36	0,51	0,00	24,00	
04.01.19	4,18	88,98	82,30	6,68	103,90	61,28	42,62	5,00	0,44	0,36	0,51	0,00	24,00	
05.01.19	4,17	90,34	83,16	7,18	103,06	61,44	41,62	5,00	0,44	0,36	0,51	0,00	24,00	
06.01.19	4,14	89,56	82,95	6,61	103,35	61,45	41,90	5,00	0,44	0,36	0,51	0,00	24,00	
07.01.19	3,99	89,75	83,41	6,34	101,40	60,97	40,43	5,00	0,44	0,36	0,51	0,00	24,00	
08.01.19	3,38	90,92	82,45	8,47	87,76	55,35	32,41	5,00	0,43	0,36	0,51	0,00	24,00	
09.01.19	3,36	88,98	81,39	7,59	88,20	54,64	33,56	5,00	0,43	0,36	0,51	0,00	24,00	
10.01.19	3,72	88,90	81,54	7,36	95,79	58,45	37,34	5,00	0,43	0,36	0,51	0,00	24,00	
11.01.19	3,55	88,96	82,83	6,13	94,24	58,05	36,19	5,00	0,44	0,36	0,51	0,00	24,00	
12.01.19	3,61	89,28	82,54	6,74	94,06	57,73	36,33	5,00	0,44	0,36	0,51	0,00	24,00	
13.01.19	3,97	91,38	82,70	8,68	97,46	59,24	38,22	5,00	0,44	0,36	0,51	0,00	24,00	
14.01.19	3,98	88,22	82,12	6,10	102,02	60,81	41,21	5,00	0,43	0,36	0,51	0,00	24,00	
15.01.19	3,98	89,21	83,35	5,86	102,63	61,86	40,77	5,00	0,44	0,36	0,51	0,00	24,00	
16.01.19	3,76	88,52	81,95	6,57	97,66	59,36	38,30	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
17.01.19	3,96	89,75	82,52	7,23	100,24	60,70	39,54	5,00	0,43	0,36	0,51	0,00	24,00	
18.01.19	3,56	89,89	83,50	6,39	94,34	58,59	35,75	5,00	0,44	0,36	0,51	0,00	24,00	
19.01.19	3,17	90,57	82,94	7,63	85,26	54,44	30,82	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
20.01.19	3,52	91,08	81,07	10,01	87,90	54,73	33,17	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
Итого:	**121,61**	**2 772,61**	**2 551,19**	**221,42**	**98,99**	**59,58**	**39,44**	**5,00**	**0,44**	**0,36**	**0,51**	**0,00**	**744,00**	**0,00**

Показания интеграторов КМ-5

Дата/Время	Q	M1	M2	Тр
20.12.18 23:59	338,41	15 713,07	14 133,32	4 881,03
31.12.18 23:59	383,79	16 693,36	15 032,87	5 145,03
01.01.19 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01.19 23:59	76,23	1 792,32	1 651,64	480,00
Итого:	121,61	2 772,61	2 551,19	744,00

Отчетный период		744,00 час.	Период норм. работы		744,00 час.
t1-t2 < минимума	(D)	0,00 час.	Отключение питания	(U)	0,00 час.
Отключение Gmin, Gmax	(G)	0,00 час.	Отключение счета	(Gm)	0,00 час.
Функциональный отказ	(E)	0,00 час.	Остальные ошибки	(Z)	0,00 час.

Представитель ООО "ИЭСБК": /_____/Доскоч А.А./

Представитель абонента: /_____/Евлампиева Л.В./

СПРАВКА

23 янв. 2019

о теплопотреблении за **Январь 2019**

Договор № **8349** Адрес **Куликовская, 1 ТП2 (49-96)**

Потребитель: **ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»**

Тип прибора: **КМ-5-4** № прибора **336251**

Система: **Открытая**

Дата	Величина тепловой энергии Е,Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.12.18	760,08	0,00	22 416,74	19 649,17	8 223,18	0,00
31.12.18	807,87	0,00	23 451,42	20 610,53	8 487,18	0,00
01.01.19 00:00	0,00		0,00	0,00	0,00	
20.01.19	82,06	0,00	1 956,15	1 817,62	480,00	0,00
Итого:	129,85	0,00	2 990,83	2 778,98	744,00	0,00

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Декабрь	Досчет до конца мес.	**Итого**	
Расход тепловой энергии	129,85	0,00	0,00	0,00	**129,85**	**Гкал.**
Расход горячей воды	211,85	0,00	0,00	0,00	211,85	т.
Расход горячей воды, м³				0.98 т/м³	**216,17**	**м³**

Представитель ООО "ИЭСБК": /_____/Доскоч А.А./

Представитель абонента: /_____/Евлампиева Л.В./

Организация	ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»	Номер договора	8349
Адрес	Куликовская, 1 ТП2 (49-96)	Телефон	32-40-80
Тип теплосчетчика	КМ-5-4 Версия	Номер теплосчетчика	336251
Дата последующей поверки теплосчетчика			

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21 декабря 2018 по 21 января 2019

Дата	Энергия, Q, ГКал	Масса, Т			Температура, °С				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	txв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.12.18	3,68	93,04	87,23	5,81	94,26	58,02	36,24	5,00	0,45	0,35	0,51	0,00	24,00	E
22.12.18	4,28	93,93	87,28	6,65	103,88	62,55	41,33	5,00	0,44	0,35	0,51	0,00	24,00	E
23.12.18	4,31	95,22	87,14	8,08	102,78	62,46	40,32	5,00	0,44	0,34	0,51	0,00	24,00	E
24.12.18	4,20	92,79	86,44	6,35	102,88	61,69	41,19	5,00	0,44	0,34	0,51	0,00	24,00	E
25.12.18	4,27	91,99	86,25	5,74	105,12	62,36	42,76	5,00	0,44	0,35	0,51	0,00	24,00	
26.12.18	4,44	91,54	85,40	6,14	106,81	62,29	44,52	5,00	0,44	0,35	0,51	0,00	24,00	
27.12.18	4,48	93,32	87,54	5,78	106,88	62,58	44,30	5,00	0,44	0,35	0,51	0,00	24,00	
28.12.18	4,48	95,90	89,91	5,99	106,44	63,53	42,91	5,00	0,44	0,34	0,51	0,00	24,00	
29.12.18	4,47	95,38	88,65	6,73	105,61	62,95	42,66	5,00	0,44	0,35	0,51	0,00	24,00	
30.12.18	4,59	95,16	87,28	7,88	105,97	62,66	43,31	5,00	0,44	0,34	0,51	0,00	24,00	
31.12.18	4,59	96,41	88,24	8,17	105,41	62,92	42,49	5,00	0,44	0,34	0,51	0,00	24,00	
01.01.19	4,25	95,29	89,97	5,32	104,44	63,18	41,26	5,00	0,45	0,35	0,51	0,00	24,00	
02.01.19	4,26	94,88	89,27	5,61	103,95	62,68	41,27	5,00	0,44	0,35	0,51	0,00	24,00	
03.01.19	4,39	95,90	89,85	6,05	105,71	63,68	42,03	5,00	0,44	0,35	0,51	0,00	24,00	
04.01.19	4,46	96,03	89,62	6,41	106,07	63,76	42,31	5,00	0,44	0,35	0,51	0,00	24,00	
05.01.19	4,44	97,57	90,75	6,82	105,23	64,00	41,23	5,00	0,45	0,35	0,51	0,00	24,00	
06.01.19	4,53	98,26	90,68	7,58	105,52	64,10	41,42	5,00	0,44	0,35	0,51	0,00	24,00	
07.01.19	4,29	97,45	90,95	6,50	103,56	63,58	39,98	5,00	0,44	0,35	0,51	0,00	24,00	
08.01.19	3,68	98,91	90,18	8,73	89,78	57,21	32,57	5,00	0,44	0,34	0,51	0,00	24,00	
09.01.19	3,64	96,58	89,08	7,50	90,34	56,70	33,64	5,00	0,44	0,35	0,51	0,00	24,00	
10.01.19	3,91	95,67	89,46	6,21	97,87	60,75	37,12	5,00	0,44	0,35	0,51	0,00	24,00	
11.01.19	3,89	97,35	90,59	6,76	96,34	60,23	36,11	5,00	0,44	0,35	0,51	0,00	24,00	
12.01.19	3,99	98,08	90,23	7,85	96,17	59,93	36,24	5,00	0,44	0,35	0,51	0,00	24,00	
13.01.19	4,26	99,30	90,80	8,50	99,56	61,69	37,87	5,00	0,44	0,34	0,51	0,00	24,00	
14.01.19	4,31	96,55	90,38	6,17	104,16	63,35	40,81	5,00	0,44	0,35	0,51	0,00	24,00	
15.01.19	4,41	99,51	92,50	7,01	104,76	64,72	40,04	5,00	0,44	0,34	0,51	0,00	24,00	
16.01.19	4,13	98,39	91,38	7,01	99,80	62,08	37,72	5,00	0,44	0,34	0,51	0,00	24,00	
17.01.19	4,27	99,32	92,32	7,00	102,38	63,65	38,73	5,00	0,44	0,34	0,51	0,00	24,00	
18.01.19	3,86	100,03	93,82	6,21	96,41	61,36	35,05	5,00	0,44	0,34	0,51	0,00	24,00	
19.01.19	3,44	100,90	93,49	7,41	87,28	56,97	30,31	5,00	0,44	0,34	0,51	0,00	24,00	
20.01.19	3,65	100,18	92,30	7,88	89,93	57,70	32,23	5,00	0,43	0,34	0,51	0,00	24,00	
Итого:	**129,85**	**2 990,83**	**2 778,98**	**211,85**	**101,07**	**61,78**	**39,35**	**5,00**	**0,44**	**0,35**	**0,51**	**0,00**	**744,00**	**0,00**

Показания интеграторов КМ-5

Дата/Время	Q	M1	M2	Tp
20.12.18 23:59	760,08	22 416,74	19 649,17	8 223,18
31.12.18 23:59	807,87	23 451,42	20 610,53	8 487,18
01.01.19 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01.19 23:59	82,06	1 956,15	1 817,62	480,00
Итого:	129,85	2 990,83	2 778,98	744,00

Отчетный период		744,00 час.	Период норм. работы		744,00 час.
t1-t2 < минимума	(D)	0,00 час.	Отключение питания	(U)	0,00 час.
Отключение Gmin, Gmax	(G)	0,00 час.	Отключение счета	(Gm)	0,00 час.
Функциональный отказ	(E)	0,00 час.	Остальные ошибки	(Z)	0,00 час.

Представитель ООО "ИЭСБК": /_____/Доскоч А.А./

Представитель абонента: /_____/Евлампиева Л.В./

СПРАВКА

23 янв. 2019

о теплопотреблении за **Январь 2019**

Договор № **8349** Адрес **Куликовская, 2**

Потребитель: **ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»**

Тип прибора: **КМ-5-4** № прибора **336227**

Система: **Открытая**

Дата	Величина тепловой энергии Е,Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.12.18	596,69	0,00	18 466,50	15 711,64	8 411,24	0,00
31.12.18	637,46	0,00	19 280,99	16 429,84	8 675,24	0,00
01.01.19 00:00	0,00		0,00	0,00	0,00	
20.01.19	69,77	0,00	1 496,82	1 317,83	480,00	0,00
Итого:	110,54	0,00	2 311,31	2 036,03	744,00	0,00

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Декабрь	Досчет до конца мес.	**Итого**	
Расход тепловой энергии	110,54	0,00	0,00	0,00	**110,54**	**Гкал.**
Расход горячей воды	275,28	0,00	0,00	0,00	275,28	т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	**280,90**	**м³**

Представитель ООО "ИЭСБК": /_____/Доскоч А.А./

Представитель абонента: /_____/Евлампиева Л.В./

Организация ООО «Сетевая компания «ИРКУТ» Номер договора 8349

Адрес Куликовская, 2 Телефон 32-40-80

Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия Номер теплосчетчика 336227

Дата последующей поверки теплосчетчика

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21 декабря 2018 по 21 января 2019

Дата	Энергия, Q, ГКал	Масса, Т			Температура, °С				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.12.18	3,12	73,90	65,62	8,28	89,97	53,25	36,72	5,00	0,46	0,36	0,51	0,00	24,00	
22.12.18	3,58	73,72	65,49	8,23	99,61	56,87	42,74	5,00	0,46	0,36	0,51	0,00	24,00	
23.12.18	3,56	73,98	65,44	8,54	99,24	57,25	41,99	5,00	0,45	0,35	0,51	0,00	24,00	
24.12.18	3,54	73,12	64,86	8,26	98,71	56,18	42,53	5,00	0,45	0,35	0,51	0,00	24,00	
25.12.18	3,73	73,22	64,39	8,83	101,19	56,65	44,54	5,00	0,45	0,35	0,51	0,00	24,00	
26.12.18	3,83	72,55	63,79	8,76	102,81	56,29	46,52	5,00	0,45	0,36	0,51	0,00	24,00	
27.12.18	3,83	73,25	65,12	8,13	102,93	56,39	46,54	5,00	0,46	0,36	0,51	0,00	24,00	
28.12.18	3,95	76,17	66,87	9,30	102,60	57,26	45,34	5,00	0,46	0,35	0,51	0,00	24,00	
29.12.18	3,78	74,40	66,25	8,15	101,75	56,69	45,06	5,00	0,46	0,35	0,51	0,00	24,00	
30.12.18	3,88	74,23	64,99	9,24	102,09	56,28	45,81	5,00	0,45	0,35	0,51	0,00	24,00	
31.12.18	3,97	75,95	65,38	10,57	101,42	56,54	44,88	5,00	0,45	0,35	0,51	0,00	24,00	
01.01.19	3,71	74,56	66,75	7,81	101,37	57,26	44,11	5,00	0,46	0,36	0,51	0,00	24,00	
02.01.19	3,64	74,23	66,06	8,17	99,53	56,17	43,36	5,00	0,46	0,36	0,51	0,00	24,00	
03.01.19	3,74	73,98	65,96	8,02	101,93	57,09	44,84	5,00	0,46	0,36	0,51	0,00	24,00	
04.01.19	3,70	73,15	65,69	7,46	102,01	56,85	45,16	5,00	0,46	0,36	0,51	0,00	24,00	
05.01.19	3,76	74,74	66,38	8,36	101,53	57,16	44,37	5,00	0,46	0,36	0,51	0,00	24,00	
06.01.19	3,87	75,65	66,02	9,63	101,53	57,08	44,45	5,00	0,46	0,36	0,51	0,00	24,00	
07.01.19	3,74	75,08	66,45	8,63	100,95	57,25	43,70	5,00	0,46	0,35	0,51	0,00	24,00	
08.01.19	3,12	75,41	66,10	9,31	87,46	51,95	35,51	5,00	0,45	0,35	0,51	0,00	24,00	
09.01.19	3,02	74,74	64,92	9,82	84,83	50,34	34,49	5,00	0,45	0,36	0,51	0,00	24,00	
10.01.19	3,38	73,93	65,09	8,84	94,28	54,57	39,71	5,00	0,45	0,35	0,51	0,00	24,00	
11.01.19	3,30	74,45	65,87	8,58	92,91	54,31	38,60	5,00	0,46	0,35	0,51	0,00	24,00	
12.01.19	3,27	74,45	65,75	8,70	91,84	53,69	38,15	5,00	0,46	0,35	0,51	0,00	24,00	
13.01.19	3,49	75,52	66,20	9,32	95,28	55,29	39,99	5,00	0,46	0,35	0,51	0,00	24,00	
14.01.19	3,79	75,43	65,25	10,18	99,72	56,54	43,18	5,00	0,45	0,35	0,51	0,00	24,00	
15.01.19	3,82	75,77	66,35	9,42	101,76	58,04	43,72	5,00	0,46	0,35	0,51	0,00	24,00	
16.01.19	3,44	74,22	65,38	8,84	95,77	55,51	40,26	5,00	0,45	0,35	0,51	0,00	24,00	
17.01.19	3,67	75,29	65,73	9,56	98,75	56,67	42,08	5,00	0,45	0,35	0,51	0,00	24,00	
18.01.19	3,35	75,29	66,49	8,80	93,78	55,16	38,62	5,00	0,46	0,35	0,51	0,00	24,00	
19.01.19	2,94	75,85	66,30	9,55	84,21	51,36	32,85	5,00	0,45	0,35	0,51	0,00	24,00	
20.01.19	3,02	75,08	65,09	9,99	85,14	51,03	34,11	5,00	0,45	0,35	0,51	0,00	24,00	
Итого:	**110,54**	**2 311,31**	**2 036,03**	**275,28**	**97,30**	**55,58**	**41,74**	**5,00**	**0,46**	**0,35**	**0,51**	**0,00**	**744,00**	**0,00**

Показания интеграторов КМ-5

Дата/Время	Q	M1	M2	Тр
20.12.18 23:59	596,69	18 466,50	15 711,64	8 411,24
31.12.18 23:59	637,46	19 280,99	16 429,84	8 675,24
01.01.19 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01.19 23:59	69,77	1 496,82	1 317,83	480,00
Итого:	110,54	2 311,31	2 036,03	744,00

Отчетный период 744,00 час. Период норм. работы 744,00 час.

t1-t2 < минимума (D) 0,00 час. Отключение питания (U) 0,00 час.

Отключение Gmin, Gmax (G) 0,00 час. Отключение счета (Gm) 0,00 час.

Функциональный отказ (E) 0,00 час. Остальные ошибки (Z) 0,00 час.

Представитель ООО "ИЭСБК": /_____/Доскоч А.А./

Представитель абонента: /_____/Евлампиева Л.В./

СПРАВКА

23 янв. 2019

о теплопотреблении за **Январь 2019**

Договор № **8349** Адрес **Куликовская, 3**

Потребитель: **ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»**

Тип прибора: **КМ-5-4** № прибора **332500**

Система: **Открытая**

Дата	Величина тепловой энергии Е,Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.12.18	227,43	0,00	10 970,61	9 494,84	5 224,15	0,00
31.12.18	261,33	0,00	11 651,80	10 093,78	5 488,15	0,00
01.01.19 00:00	0,00		0,00	0,00	0,00	
20.01.19	57,13	0,00	1 247,48	1 106,18	480,00	0,00
Итого:	91,03	0,00	1 928,67	1 705,12	744,00	0,00

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Декабрь	Досчет до конца мес.	**Итого**	
Расход тепловой энергии	91,03	0,00	0,00	0,00	**91,03**	**Гкал.**
Расход горячей воды	223,55	0,00	0,00	0,00	223,55	т.
Расход горячей воды, м³				0.98 т/м³	**228,11**	**м³**

Представитель ООО "ИЭСБК": /_____/Доскоч А.А./

Представитель абонента: /_____/Евлампиева Л.В./

Организация	ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»	Номер договора	8349
Адрес	Куликовская, 3	Телефон	32-40-80
Тип теплосчетчика	КМ-5-4 Версия	Номер теплосчетчика	332500
Дата последующей поверки теплосчетчика			

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21 декабря 2018 по 21 января 2019

Дата	Энергия, Q, ГКал	Масса, Т			Температура, °C				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	txв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.12.18	2,62	61,64	54,13	7,51	87,74	50,69	37,05	5,00	0,44	0,38	0,51	0,00	24,00	
22.12.18	3,04	61,97	54,43	7,54	96,67	53,66	43,01	5,00	0,43	0,38	0,51	0,00	24,00	
23.12.18	2,99	61,86	53,97	7,89	95,79	53,63	42,16	5,00	0,43	0,37	0,51	0,00	24,00	
24.12.18	2,90	60,99	55,06	5,93	95,77	53,03	42,74	5,00	0,43	0,37	0,51	0,00	24,00	
25.12.18	3,09	61,35	54,11	7,24	97,83	53,28	44,55	5,00	0,43	0,37	0,51	0,00	24,00	
26.12.18	3,14	61,08	54,41	6,67	99,26	53,05	46,21	5,00	0,43	0,38	0,51	0,00	24,00	
27.12.18	3,24	62,20	54,91	7,29	99,40	53,13	46,27	5,00	0,43	0,38	0,51	0,00	24,00	
28.12.18	3,20	62,96	55,90	7,06	99,12	53,77	45,35	5,00	0,43	0,37	0,51	0,00	24,00	
29.12.18	3,17	62,43	55,19	7,24	98,28	53,16	45,12	5,00	0,43	0,38	0,51	0,00	24,00	
30.12.18	3,18	61,84	54,51	7,33	98,56	52,97	45,59	5,00	0,43	0,37	0,51	0,00	24,00	
31.12.18	3,33	62,87	52,32	10,55	98,15	53,35	44,80	5,00	0,43	0,37	0,51	0,00	24,00	
01.01.19	2,99	62,45	57,19	5,26	97,30	53,64	43,66	5,00	0,44	0,38	0,51	0,00	24,00	
02.01.19	3,01	62,15	56,19	5,96	96,72	52,95	43,77	5,00	0,44	0,38	0,51	0,00	24,00	
03.01.19	3,05	61,94	56,47	5,47	98,38	53,51	44,87	5,00	0,44	0,38	0,51	0,00	24,00	
04.01.19	3,11	62,12	56,00	6,12	98,69	53,44	45,25	5,00	0,44	0,38	0,51	0,00	24,00	
05.01.19	3,17	62,97	55,20	7,77	97,99	53,69	44,30	5,00	0,44	0,38	0,51	0,00	24,00	
06.01.19	3,11	62,64	55,93	6,71	98,23	53,91	44,32	5,00	0,44	0,38	0,51	0,00	24,00	
07.01.19	3,01	62,70	55,99	6,71	96,55	53,88	42,67	5,00	0,44	0,38	0,51	0,00	24,00	
08.01.19	2,54	62,72	54,02	8,70	83,80	49,46	34,34	5,00	0,43	0,37	0,51	0,00	24,00	
09.01.19	2,54	62,04	53,81	8,23	83,89	48,75	35,14	5,00	0,43	0,38	0,51	0,00	24,00	
10.01.19	2,74	61,65	54,86	6,79	91,12	51,88	39,24	5,00	0,43	0,38	0,51	0,00	24,00	
11.01.19	2,72	62,35	55,30	7,05	89,73	51,29	38,44	5,00	0,44	0,38	0,51	0,00	24,00	
12.01.19	2,76	62,57	54,80	7,77	89,47	51,16	38,31	5,00	0,43	0,38	0,51	0,00	24,00	
13.01.19	2,95	62,95	54,24	8,71	92,69	52,40	40,29	5,00	0,43	0,37	0,50	0,00	24,00	
14.01.19	3,03	62,11	55,21	6,90	96,84	53,50	43,34	5,00	0,43	0,38	0,51	0,00	24,00	
15.01.19	3,06	62,74	55,78	6,96	97,64	54,48	43,16	5,00	0,43	0,38	0,51	0,00	24,00	
16.01.19	2,86	62,00	54,52	7,48	92,86	52,45	40,41	5,00	0,43	0,37	0,51	0,00	24,00	
17.01.19	2,90	62,07	55,82	6,25	95,29	53,50	41,79	5,00	0,43	0,37	0,51	0,00	24,00	
18.01.19	2,76	62,93	54,96	7,97	89,88	51,90	37,98	5,00	0,43	0,38	0,51	0,00	24,00	
19.01.19	2,33	62,41	55,81	6,60	81,32	48,73	32,59	5,00	0,43	0,37	0,51	0,00	24,00	
20.01.19	2,49	61,97	54,08	7,89	83,50	48,88	34,62	5,00	0,43	0,37	0,51	0,00	24,00	
Итого:	**91,03**	**1 928,67**	**1 705,12**	**223,55**	**94,14**	**52,50**	**41,66**	**5,00**	**0,43**	**0,38**	**0,51**	**0,00**	**744,00**	**0,00**

Показания интеграторов КМ-5

Дата/Время	Q	M1	M2	Tp
20.12.18 23:59	227,43	10 970,61	9 494,84	5 224,15
31.12.18 23:59	261,33	11 651,80	10 093,78	5 488,15
01.01.19 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01.19 23:59	57,13	1 247,48	1 106,18	480,00
Итого:	91,03	1 928,67	1 705,12	744,00

Отчетный период		**744,00** час.	**Период норм. работы**		**744,00** час.
t1-t2 < минимума	**(D)**	**0,00** час.	**Отключение питания**	**(U)**	**0,00** час.
Отключение Gmin, Gmax	**(G)**	**0,00** час.	**Отключение счета**	**(Gm)**	**0,00** час.
Функциональный отказ	**(E)**	**0,00** час.	**Остальные ошибки**	**(Z)**	**0,00** час.

Представитель ООО "ИЭСБК": /_____/Доскоч А.А./

Представитель абонента: /_____/Евлампиева Л.В./

СПРАВКА

23 янв. 2019

о теплопотреблении за **Январь 2019**

Договор № **8349** Адрес **Куликовская, 3А**

Потребитель: **ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»**

Тип прибора: **КМ-5-4** № прибора **332522**

Система: **Открытая**

Дата	Величина тепловой энергии Е,Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.12.18	643,00	0,00	22 670,78	19 722,45	8 461,15	0,00
31.12.18	685,48	0,00	23 646,25	20 604,66	8 725,15	0,00
01.01.19 00:00	0,00		0,00	0,00	0,00	
20.01.19	71,30	0,00	1 782,87	1 620,78	480,00	0,00
Итого:	113,78	0,00	2 758,34	2 502,99	744,00	0,00

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Декабрь	Досчет до конца мес.	**Итого**	
Расход тепловой энергии	113,78	0,00	0,00	0,00	**113,78**	**Гкал.**
Расход горячей воды	255,35	0,00	0,00	0,00	255,35	т.
Расход горячей воды, м³				0.98 т/м³	**260,56**	**м³**

Представитель ООО "ИЭСБК": /_____/Доскоч А.А./

Представитель абонента: /_____/Евлампиева Л.В./

Организация	ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»	Номер договора	8349
Адрес	Куликовская, 3А	Телефон	32-40-80
Тип теплосчетчика	КМ-5-4 Версия	Номер теплосчетчика	332522
Дата последующей поверки теплосчетчика			

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21 декабря 2018 по 21 января 2019

Дата	Энергия, Q, ГКал	Масса, Т			Температура, °С				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	txв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.12.18	3,26	88,32	79,93	8,39	89,94	58,13	31,81	5,00	0,47	0,37	8,77	0,00	24,00	
22.12.18	3,68	87,58	80,29	7,29	99,48	62,33	37,15	5,00	0,47	0,37	9,39	0,00	24,00	
23.12.18	3,76	88,77	79,90	8,87	99,06	62,53	36,53	5,00	0,47	0,37	9,59	0,00	24,00	
24.12.18	3,67	87,39	79,57	7,82	98,55	61,79	36,76	5,00	0,47	0,37	9,16	0,00	24,00	
25.12.18	3,79	86,90	79,52	7,38	100,91	62,25	38,66	5,00	0,47	0,37	9,74	0,00	24,00	
26.12.18	3,96	86,99	79,26	7,73	102,45	62,14	40,31	5,00	0,47	0,37	9,81	0,00	24,00	
27.12.18	4,04	88,49	80,43	8,06	102,59	62,24	40,35	5,00	0,47	0,37	9,59	0,00	24,00	
28.12.18	4,05	90,12	81,57	8,55	102,31	62,95	39,36	5,00	0,47	0,37	9,33	0,00	24,00	
29.12.18	3,98	89,56	81,18	8,38	101,45	62,53	38,92	5,00	0,47	0,37	9,87	0,00	24,00	
30.12.18	4,04	89,15	80,16	8,99	101,75	62,32	39,43	5,00	0,47	0,37	9,84	0,00	24,00	
31.12.18	4,25	92,20	80,40	11,80	101,15	62,46	38,69	5,00	0,47	0,37	9,92	0,00	24,00	
01.01.19	3,78	88,65	81,70	6,95	101,04	63,09	37,95	5,00	0,48	0,37	9,65	0,00	24,00	
02.01.19	3,77	88,94	81,06	7,88	99,34	62,04	37,30	5,00	0,48	0,37	9,60	0,00	24,00	
03.01.19	3,90	88,84	81,00	7,84	101,66	63,04	38,62	5,00	0,47	0,37	9,60	0,00	24,00	
04.01.19	3,87	88,21	80,90	7,31	101,74	62,82	38,92	5,00	0,47	0,37	9,81	0,00	24,00	
05.01.19	3,85	89,37	81,69	7,68	101,23	63,17	38,06	5,00	0,48	0,37	9,92	0,00	24,00	
06.01.19	3,87	89,22	81,34	7,88	101,27	63,17	38,10	5,00	0,48	0,37	9,76	0,00	24,00	
07.01.19	3,89	89,95	81,39	8,56	100,57	62,96	37,61	5,00	0,48	0,37	9,77	0,00	24,00	
08.01.19	3,14	89,26	81,00	8,26	87,23	56,88	30,35	5,00	0,47	0,37	8,26	0,00	24,00	
09.01.19	3,04	88,49	80,17	8,32	84,93	55,33	29,60	5,00	0,47	0,37	8,20	0,00	24,00	
10.01.19	3,49	88,28	79,99	8,29	94,19	59,84	34,35	5,00	0,47	0,37	9,15	0,00	24,00	
11.01.19	3,40	89,01	80,90	8,11	92,70	59,56	33,14	5,00	0,47	0,37	8,79	0,00	24,00	
12.01.19	3,43	89,72	80,97	8,75	91,76	58,82	32,94	5,00	0,47	0,37	8,81	0,00	24,00	
13.01.19	3,60	90,04	81,44	8,60	95,14	60,57	34,57	5,00	0,47	0,37	9,00	0,00	24,00	
14.01.19	3,87	89,42	80,54	8,88	99,49	61,97	37,52	5,00	0,47	0,37	9,47	0,00	24,00	
15.01.19	3,80	89,13	81,64	7,49	101,47	63,78	37,69	5,00	0,47	0,37	9,87	0,00	24,00	
16.01.19	3,46	88,05	80,64	7,41	95,50	61,02	34,48	5,00	0,47	0,37	8,79	0,00	24,00	
17.01.19	3,62	88,38	81,00	7,38	98,48	62,48	36,00	5,00	0,47	0,37	9,40	0,00	24,00	
18.01.19	3,41	89,78	81,71	8,07	93,46	60,53	32,93	5,00	0,47	0,37	8,97	0,00	24,00	
19.01.19	2,95	89,81	81,42	8,39	84,07	55,99	28,08	5,00	0,47	0,37	8,04	0,00	24,00	
20.01.19	3,16	90,32	80,28	10,04	85,15	55,81	29,34	5,00	0,46	0,37	8,03	0,00	24,00	
Итого:	**113,78**	**2 758,34**	**2 502,99**	**255,35**	**97,09**	**61,12**	**35,98**	**5,00**	**0,47**	**0,37**	**9,29**	**0,00**	**744,00**	**0,00**

Показания интеграторов КМ-5

Дата/Время	Q	M1	M2	Tp
20.12.18 23:59	643,00	22 670,78	19 722,45	8 461,15
31.12.18 23:59	685,48	23 646,25	20 604,66	8 725,15
01.01.19 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01.19 23:59	71,30	1 782,87	1 620,78	480,00
Итого:	113,78	2 758,34	2 502,99	744,00

Отчетный период		**744,00 час.**	**Период норм. работы**		**744,00 час.**
t1-t2 < минимума	**(D)**	**0,00 час.**	**Отключение питания**	**(U)**	**0,00 час.**
Отключение Gmin, Gmax	**(G)**	**0,00 час.**	**Отключение счета**	**(Gm)**	**0,00 час.**
Функциональный отказ	**(E)**	**0,00 час.**	**Остальные ошибки**	**(Z)**	**0,00 час.**

Представитель ООО "ИЭСБК": /_____/Доскоч А.А./

Представитель абонента: /_____/Евлампиева Л.В./

СПРАВКА

23 янв. 2019

о теплопотреблении за **Январь 2019**

Договор № **8349** Адрес **Куликовская, 4**

Потребитель: **ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»**

Тип прибора: **КМ-5-4** № прибора **336234**

Система: **Открытая**

Дата	Величина тепловой энергии Е,Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.12.18	624,71	0,00	21 579,93	18 637,60	8 478,73	0,00
31.12.18	663,82	0,00	22 505,63	19 467,81	8 742,73	0,00
01.01.19 00:00	0,00		0,00	0,00	0,00	
20.01.19	66,38	0,00	1 698,45	1 528,23	480,00	0,00
Итого:	105,49	0,00	2 624,15	2 358,44	744,00	0,00

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Декабрь	Досчет до конца мес.	**Итого**	
Расход тепловой энергии	105,49	0,00	0,00	0,00	**105,49**	**Гкал.**
Расход горячей воды	265,71	0,00	0,00	0,00	265,71	т.
Расход горячей воды, м³				0.98 т/м³	**271,13**	**м³**

Представитель ООО "ИЭСБК": /_____/Доскоч А.А./

Представитель абонента: /_____/Евлампиева Л.В./

Организация	ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»	Номер договора	8349
Адрес	Куликовская, 4	Телефон	32-40-80
Тип теплосчетчика	КМ-5-4 Версия	Номер теплосчетчика	336234
Дата последующей поверки теплосчетчика			

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21 декабря 2018 по 21 января 2019

Дата	Энергия, Q, ГКал	Масса, Т			Температура, °С				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	txв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.12.18	3,00	83,17	75,02	8,15	84,21	52,79	31,42	5,00	0,43	0,36	0,51	0,00	24,00	
22.12.18	3,47	83,64	75,59	8,05	92,97	56,55	36,42	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
23.12.18	3,47	84,19	75,25	8,94	92,45	56,74	35,71	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
24.12.18	3,40	83,12	75,05	8,07	91,89	56,04	35,85	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
25.12.18	3,42	82,12	75,11	7,01	93,75	56,45	37,30	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
26.12.18	3,63	82,93	74,68	8,25	95,03	56,46	38,57	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
27.12.18	3,66	83,70	75,82	7,88	95,19	56,45	38,74	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
28.12.18	3,64	84,66	76,89	7,77	95,22	57,00	38,22	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
29.12.18	3,72	85,56	76,19	9,37	94,48	56,72	37,76	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
30.12.18	3,71	84,68	75,40	9,28	94,69	56,51	38,18	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
31.12.18	3,99	87,93	75,21	12,72	94,48	56,73	37,75	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
01.01.19	3,45	84,08	77,45	6,63	94,01	57,16	36,85	5,00	0,44	0,35	0,51	0,00	24,00	
02.01.19	3,37	83,33	76,86	6,47	92,70	56,33	36,37	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
03.01.19	3,69	85,49	76,40	9,09	94,77	57,16	37,61	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
04.01.19	3,67	84,99	76,25	8,74	94,79	57,01	37,78	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
05.01.19	3,61	85,36	76,96	8,40	94,37	57,28	37,09	5,00	0,44	0,35	0,51	0,00	24,00	
06.01.19	3,65	85,39	76,64	8,75	94,49	57,22	37,27	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
07.01.19	3,48	84,67	76,96	7,71	93,54	57,14	36,40	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
08.01.19	3,03	86,01	75,92	10,09	81,66	52,00	29,66	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
09.01.19	2,96	85,03	75,08	9,95	80,32	50,89	29,43	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
10.01.19	3,25	84,11	75,26	8,85	88,05	54,69	33,36	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
11.01.19	3,13	84,52	76,37	8,15	86,68	54,34	32,34	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
12.01.19	3,18	85,12	76,20	8,92	86,13	53,94	32,19	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
13.01.19	3,45	86,58	76,35	10,23	89,23	55,45	33,78	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
14.01.19	3,54	85,00	75,99	9,01	92,96	56,84	36,12	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
15.01.19	3,47	84,45	77,16	7,29	94,53	58,11	36,42	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
16.01.19	3,27	84,31	75,99	8,32	89,51	55,67	33,84	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
17.01.19	3,40	84,60	76,53	8,07	92,09	56,88	35,21	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
18.01.19	3,07	84,29	77,43	6,86	87,40	55,15	32,25	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
19.01.19	2,75	85,34	76,85	8,49	79,08	51,42	27,66	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
20.01.19	2,96	85,78	75,58	10,20	80,48	51,50	28,98	5,00	0,42	0,35	0,51	0,00	24,00	
Итого:	**105,49**	**2 624,15**	**2 358,44**	**265,71**	**90,67**	**55,64**	**35,05**	**5,00**	**0,43**	**0,35**	**0,51**	**0,00**	**744,00**	**0,00**

Показания интеграторов КМ-5

Дата/Время	Q	M1	M2	Тр
20.12.18 23:59	624,71	21 579,93	18 637,60	8 478,73
31.12.18 23:59	663,82	22 505,63	19 467,81	8 742,73
01.01.19 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01.19 23:59	66,38	1 698,45	1 528,23	480,00
Итого:	105,49	2 624,15	2 358,44	744,00

Отчетный период		744,00 час.	Период норм. работы		744,00 час.
t1-t2 < минимума	(D)	0,00 час.	Отключение питания	(U)	0,00 час.
Отключение Gmin, Gmax	(G)	0,00 час.	Отключение счета	(Gm)	0,00 час.
Функциональный отказ	(E)	0,00 час.	Остальные ошибки	(Z)	0,00 час.

Представитель ООО "ИЭСБК": /_____/Доскоч А.А./

Представитель абонента: /_____/Евлампиева Л.В./

СПРАВКА

23 янв. 2019

о теплопотреблении за **Январь 2019**

Договор № **8349** Адрес **Куликовская, 6**

Потребитель: **ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»**

Тип прибора: **КМ-5-4** № прибора **335528**

Система: **Открытая**

Дата	Величина тепловой энергии Е,Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.12.18	788,68	0,00	23 692,53	19 796,82	8 430,96	0,00
31.12.18	840,03	0,00	24 697,17	20 660,79	8 694,96	0,00
01.01.19 00:00	0,00		0,00	0,00	0,00	
20.01.19	86,13	0,00	1 851,54	1 613,64	480,00	0,00
Итого:	137,48	0,00	2 856,18	2 477,61	744,00	0,00

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Декабрь	Досчет до конца мес.	**Итого**	
Расход тепловой энергии	137,48	0,00	0,00	0,00	**137,48**	**Гкал.**
Расход горячей воды	378,57	0,00	0,00	0,00	378,57	т.
Расход горячей воды, м³				0.98 т/м³	**386,30**	**м³**

Представитель ООО "ИЭСБК" /_____/Доскоч А.А./

Представитель абонента: /_____/Евлампиева Л.В./

Организация	ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»	Номер договора	8349
Адрес	Куликовская, 6	Телефон	32-40-80
Тип теплосчетчика	КМ-5-4 Версия	Номер теплосчетчика	335528
Дата последующей поверки теплосчетчика			

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21 декабря 2018 по 21 января 2019

Дата	Энергия, Q, ГКал	Масса, Т			Температура, °С				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	txв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.12.18	3,98	91,39	78,99	12,40	92,65	55,98	36,67	5,00	0,41	0,39	0,81	0,00	24,00	
22.12.18	4,52	90,91	78,71	12,20	102,31	60,11	42,20	5,00	0,41	0,39	0,81	0,00	24,00	
23.12.18	4,46	90,89	78,09	12,80	101,17	59,88	41,29	5,00	0,41	0,39	0,81	0,00	24,00	
24.12.18	4,42	90,22	78,73	11,49	101,43	59,43	42,00	5,00	0,41	0,39	0,81	0,00	24,00	
25.12.18	4,69	90,59	77,89	12,70	103,71	59,75	43,96	5,00	0,41	0,39	0,81	0,00	24,00	
26.12.18	4,82	90,63	78,91	11,72	105,46	59,37	46,09	5,00	0,41	0,39	0,81	0,00	24,00	
27.12.18	4,92	91,69	79,49	12,20	105,53	59,24	46,29	5,00	0,41	0,39	0,81	0,00	24,00	
28.12.18	4,85	92,03	79,68	12,35	104,97	59,71	45,26	5,00	0,41	0,39	0,81	0,00	24,00	
29.12.18	4,86	92,11	78,39	13,72	104,14	59,59	44,55	5,00	0,41	0,39	0,81	0,00	24,00	
30.12.18	4,95	91,86	77,16	14,70	104,50	59,47	45,03	5,00	0,41	0,39	0,81	0,00	24,00	
31.12.18	4,88	92,32	77,93	14,39	103,93	59,60	44,33	5,00	0,41	0,39	0,81	0,00	24,00	
01.01.19	4,62	92,46	80,88	11,58	102,88	59,84	43,04	5,00	0,42	0,39	0,81	0,00	24,00	
02.01.19	4,54	91,60	80,80	10,80	102,48	59,41	43,07	5,00	0,42	0,39	0,81	0,00	24,00	
03.01.19	4,73	91,98	79,98	12,00	104,23	60,10	44,13	5,00	0,41	0,39	0,81	0,00	24,00	
04.01.19	4,74	91,75	80,19	11,56	104,62	59,99	44,63	5,00	0,41	0,39	0,81	0,00	24,00	
05.01.19	4,62	92,43	81,61	10,82	103,69	60,26	43,43	5,00	0,42	0,39	0,81	0,00	24,00	
06.01.19	4,70	92,53	80,64	11,89	104,00	60,47	43,53	5,00	0,42	0,39	0,81	0,00	24,00	
07.01.19	4,56	92,53	80,44	12,09	101,93	59,94	41,99	5,00	0,41	0,39	0,81	0,00	24,00	
08.01.19	3,77	93,00	80,24	12,76	87,90	54,10	33,80	5,00	0,41	0,39	0,81	0,00	24,00	
09.01.19	3,81	92,23	80,08	12,15	88,60	53,75	34,85	5,00	0,41	0,39	0,81	0,00	24,00	
10.01.19	4,17	91,94	80,04	11,90	96,18	57,66	38,52	5,00	0,41	0,39	0,81	0,00	24,00	
11.01.19	4,06	92,88	81,54	11,34	94,61	57,27	37,34	5,00	0,42	0,39	0,81	0,00	24,00	
12.01.19	4,16	93,18	80,63	12,55	94,46	56,83	37,63	5,00	0,41	0,39	0,81	0,00	24,00	
13.01.19	4,41	93,72	80,36	13,36	97,90	58,59	39,31	5,00	0,41	0,39	0,81	0,00	24,00	
14.01.19	4,56	92,54	81,19	11,35	102,61	60,12	42,49	5,00	0,41	0,39	0,81	0,00	24,00	
15.01.19	4,62	93,47	81,20	12,27	103,11	61,14	41,97	5,00	0,41	0,39	0,81	0,00	24,00	
16.01.19	4,29	92,08	80,16	11,92	98,14	58,62	39,52	5,00	0,41	0,39	0,81	0,00	24,00	
17.01.19	4,39	92,28	80,87	11,41	100,70	59,92	40,78	5,00	0,41	0,39	0,81	0,00	24,00	
18.01.19	4,11	93,38	81,05	12,33	94,57	57,62	36,95	5,00	0,41	0,39	0,81	0,00	24,00	
19.01.19	3,50	93,25	82,14	11,11	85,32	53,53	31,79	5,00	0,41	0,38	0,81	0,00	24,00	
20.01.19	3,77	92,31	79,60	12,71	88,07	53,96	34,11	5,00	0,41	0,38	0,81	0,00	24,00	
Итого:	**137,48**	**2 856,18**	**2 477,61**	**378,57**	**99,52**	**58,55**	**40,99**	**5,00**	**0,41**	**0,39**	**0,81**	**0,00**	**744,00**	**0,00**

Показания интеграторов КМ-5

Дата/Время	Q	M1	M2	Тр
20.12.18 23:59	788,68	23 692,53	19 796,82	8 430,96
31.12.18 23:59	840,03	24 697,17	20 660,79	8 694,96
01.01.19 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01.19 23:59	86,13	1 851,54	1 613,64	480,00
Итого:	137,48	2 856,18	2 477,61	744,00

Отчетный период		**744,00 час.**	**Период норм. работы**		**744,00 час.**
t1-t2 < минимума	**(D)**	**0,00 час.**	**Отключение питания**	**(U)**	**0,00 час.**
Отключение Gmin, Gmax	**(G)**	**0,00 час.**	**Отключение счета**	**(Gm)**	**0,00 час.**
Функциональный отказ	**(E)**	**0,00 час.**	**Остальные ошибки**	**(Z)**	**0,00 час.**

Представитель ООО "ИЭСБК": /_____/Доскоч А.А./

Представитель абонента: /_____/Евлампиева Л.В./

СПРАВКА

23 янв. 2019

о теплопотреблении за **Январь 2019**

Договор № **8349**

Адрес **Куликовская, 7**

Потребитель: **ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»**

Тип прибора: **КМ-5-4**

№ прибора **336239**

Система: **Открытая**

Дата	Величина тепловой энергии Е,Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.12.18	863,27	0,00	31 831,69	28 194,97	8 459,78	0,00
31.12.18	919,27	0,00	33 300,27	29 555,32	8 723,78	0,00
01.01.19 00:00	0,00		0,00	0,00	0,00	
20.01.19	92,01	0,00	2 680,37	2 497,08	480,00	0,00
Итого:	148,01	0,00	4 148,95	3 857,43	744,00	0,00

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Декабрь	Досчет до конца мес.	**Итого**	
Расход тепловой энергии	148,01	0,00	0,00	0,00	**148,01**	**Гкал.**
Расход горячей воды	291,52	0,00	0,00	0,00	291,52	т.
Расход горячей воды, м³				0.98 т/м³	**297,47**	**м³**

Представитель ООО "ИЭСБК": /_____/Доскоч А.А./

Представитель абонента: /_____/Евлампиева Л.В./

Организация	ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»	Номер договора	8349
Адрес	Куликовская, 7	Телефон	32-40-80
Тип теплосчетчика	КМ-5-4 Версия	Номер теплосчетчика	336239
Дата последующей поверки теплосчетчика			

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21 декабря 2018 по 21 января 2019

Дата	Энергия, Q, ГКал	Масса, Т			Температура, °С				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	txв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.12.18	4,23	132,70	123,54	9,16	89,54	61,63	27,91	5,00	0,51	0,33	0,51	0,00	24,00	
22.12.18	4,95	133,13	123,67	9,46	98,82	66,10	32,72	5,00	0,51	0,32	0,51	0,00	24,00	
23.12.18	4,91	133,29	123,53	9,76	98,65	66,42	32,23	5,00	0,51	0,32	0,51	0,00	24,00	
24.12.18	4,92	132,87	123,05	9,82	98,17	65,77	32,40	5,00	0,50	0,32	0,51	0,00	24,00	
25.12.18	5,12	132,72	123,25	9,47	100,63	66,56	34,07	5,00	0,51	0,32	0,51	0,00	24,00	
26.12.18	5,37	132,91	123,17	9,74	102,31	66,51	35,80	5,00	0,51	0,32	0,51	0,00	24,00	
27.12.18	5,45	134,02	124,13	9,89	102,49	66,53	35,96	5,00	0,51	0,32	0,51	0,00	24,00	
28.12.18	5,28	134,20	124,73	9,47	102,11	67,25	34,86	5,00	0,51	0,32	0,51	0,00	24,00	
29.12.18	5,27	134,63	124,26	10,37	101,37	67,19	34,18	5,00	0,51	0,32	0,51	0,00	24,00	
30.12.18	5,23	133,34	123,52	9,82	101,68	67,16	34,52	5,00	0,51	0,32	0,51	0,00	24,00	
31.12.18	5,27	134,77	123,50	11,27	101,04	67,22	33,82	5,00	0,51	0,32	0,51	0,00	24,00	
01.01.19	4,91	133,47	125,92	7,55	101,06	67,98	33,08	5,00	0,52	0,32	0,51	0,00	24,00	
02.01.19	4,80	132,88	125,05	7,83	99,08	66,72	32,36	5,00	0,51	0,32	0,51	0,00	24,00	
03.01.19	5,05	133,76	124,94	8,82	101,61	68,13	33,48	5,00	0,51	0,32	0,51	0,00	24,00	
04.01.19	5,06	133,51	124,72	8,79	101,71	68,06	33,65	5,00	0,51	0,32	0,51	0,00	24,00	
05.01.19	5,03	134,63	125,74	8,89	101,25	68,22	33,03	5,00	0,51	0,32	0,51	0,00	24,00	
06.01.19	4,94	134,09	125,76	8,33	101,18	68,38	32,80	5,00	0,51	0,32	0,51	0,00	24,00	
07.01.19	4,92	134,20	125,79	8,41	100,71	68,18	32,53	5,00	0,51	0,32	0,51	0,00	24,00	
08.01.19	3,97	133,15	124,33	8,82	87,47	61,39	26,08	5,00	0,51	0,32	0,51	0,00	24,00	
09.01.19	3,81	131,74	123,06	8,68	84,61	59,37	25,24	5,00	0,51	0,32	0,51	0,00	24,00	
10.01.19	4,50	133,01	123,19	9,82	93,94	64,60	29,34	5,00	0,51	0,32	0,51	0,00	24,00	
11.01.19	4,32	133,61	124,87	8,74	92,71	64,29	28,42	5,00	0,51	0,32	0,51	0,00	24,00	
12.01.19	4,29	133,86	124,80	9,06	91,39	63,35	28,04	5,00	0,51	0,32	0,51	0,00	24,00	
13.01.19	4,63	135,39	125,30	10,09	94,82	65,17	29,65	5,00	0,51	0,32	0,51	0,00	24,00	
14.01.19	4,91	134,17	124,99	9,18	99,17	66,96	32,21	5,00	0,51	0,32	0,51	0,00	24,00	
15.01.19	5,05	135,66	126,08	9,58	101,37	68,80	32,57	5,00	0,51	0,32	0,51	0,00	24,00	
16.01.19	4,58	133,52	124,27	9,25	95,49	65,45	30,04	5,00	0,50	0,32	0,51	0,00	24,00	
17.01.19	4,90	134,91	124,54	10,37	98,30	66,87	31,43	5,00	0,51	0,32	0,51	0,00	24,00	
18.01.19	4,45	135,01	125,66	9,35	93,50	64,70	28,80	5,00	0,51	0,32	0,51	0,00	24,00	
19.01.19	3,94	135,88	124,58	11,30	84,07	59,70	24,37	5,00	0,51	0,32	0,51	0,00	24,00	
20.01.19	3,95	133,92	123,49	10,43	84,74	59,52	25,22	5,00	0,50	0,32	0,51	0,00	24,00	
Итого:	**148,01**	**4 148,95**	**3 857,43**	**291,52**	**96,94**	**65,63**	**31,32**	**5,00**	**0,51**	**0,32**	**0,51**	**0,00**	**744,00**	0,00

Показания интеграторов КМ-5

Дата/Время	Q	M1	M2	Тр
20.12.18 23:59	863,27	31 831,69	28 194,97	8 459,78
31.12.18 23:59	919,27	33 300,27	29 555,32	8 723,78
01.01.19 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01.19 23:59	92,01	2 680,37	2 497,08	480,00
Итого:	148,01	4 148,95	3 857,43	744,00

Отчетный период		**744,00 час.**	**Период норм. работы**		**744,00 час.**
t1-t2 < минимума	**(D)**	**0,00 час.**	**Отключение питания**	**(U)**	**0,00 час.**
Отключение Gmin, Gmax	**(G)**	**0,00 час.**	**Отключение счета**	**(Gm)**	**0,00 час.**
Функциональный отказ	**(E)**	**0,00 час.**	**Остальные ошибки**	**(Z)**	**0,00 час.**

Представитель ООО "ИЭСБК": /_____/Доскоч А.А./

Представитель абонента: /_____/Евлампиева Л.В./

СПРАВКА

23 янв. 2019

о теплопотреблении за **Январь 2019**

Договор № **8349** Адрес **Куликовская, 8**

Потребитель: **ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»**

Тип прибора: **КМ-5-4** № прибора **336221**

Система: **Открытая**

Дата	Величина тепловой энергии Е,Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.12.18	923,00	0,00	30 225,63	25 570,30	8 464,25	0,00
31.12.18	984,13	0,00	31 632,38	26 833,31	8 728,25	0,00
01.01.19 00:00	0,00		0,00	0,00	0,00	
20.01.19	103,24	0,00	2 593,30	2 331,39	479,57	0,00
Итого:	164,37	0,00	4 000,05	3 594,40	743,57	0,00

Прибор не работал (час) 0,43 подача теплоносителя в это время осуществлялась расход по трубопроводам не фиксировался

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Декабрь	Досчет до конца мес.	**Итого**	
Расход тепловой энергии	164,37	0,10	0,00	0,00	**164,47**	**Гкал.**
Расход горячей воды	405,65	0,23	0,00	0,00	405,88	т.
Расход горячей воды, м³				0.98 т/м³	**414,16**	**м³**

Представитель ООО "ИЭСБК": /_____/Доскоч А.А./

Представитель абонента: /_____/Евлампиева Л.В./

Организация	ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»	Номер договора	8349
Адрес	Куликовская, 8	Телефон	32-40-80
Тип теплосчетчика	КМ-5-4 Версия	Номер теплосчетчика	336221
Дата последующей поверки теплосчетчика			

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21 декабря 2018 по 21 января 2019

Дата	Энергия, Q, ГКал	Масса, Т			Температура, °С				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	txв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.12.18	4,68	127,20	114,78	12,42	92,52	61,31	31,21	5,00	0,51	0,34	0,81	0,00	24,00	
22.12.18	5,38	127,19	115,00	12,19	102,30	65,96	36,34	5,00	0,50	0,34	0,81	0,00	24,00	
23.12.18	5,53	129,15	114,03	15,12	101,19	65,61	35,58	5,00	0,50	0,33	0,81	0,00	24,00	
24.12.18	5,26	125,66	113,98	11,68	101,36	65,14	36,22	5,00	0,50	0,34	0,81	0,00	24,00	
25.12.18	5,51	126,08	114,03	12,05	103,64	65,95	37,69	5,00	0,50	0,34	0,81	0,00	24,00	
26.12.18	5,75	126,86	114,47	12,39	105,40	66,16	39,24	5,00	0,50	0,34	0,81	0,00	24,00	
27.12.18	5,81	128,02	115,68	12,34	105,49	66,17	39,32	5,00	0,51	0,33	0,81	0,00	24,00	
28.12.18	5,73	128,21	115,79	12,42	104,96	66,36	38,60	5,00	0,51	0,33	0,81	0,00	24,00	
29.12.18	5,70	128,59	115,49	13,10	104,11	66,07	38,04	5,00	0,50	0,33	0,81	0,00	24,00	
30.12.18	5,75	128,04	114,88	13,16	104,49	66,04	38,45	5,00	0,50	0,33	0,81	0,00	24,00	
31.12.18	6,03	131,75	114,88	16,87	103,86	65,98	37,88	5,00	0,50	0,33	0,81	0,00	24,00	
01.01.19	5,35	127,43	116,72	10,71	102,96	66,26	36,70	5,00	0,51	0,34	0,81	0,00	24,00	
02.01.19	5,48	128,15	115,80	12,35	102,42	65,64	36,78	5,00	0,51	0,34	0,81	0,00	24,00	
03.01.19	5,64	128,61	115,90	12,71	104,22	66,54	37,68	5,00	0,51	0,34	0,81	0,00	24,00	
04.01.19	5,61	127,73	115,87	11,86	104,56	66,55	38,01	5,00	0,51	0,34	0,81	0,00	24,00	
05.01.19	5,56	129,02	116,64	12,38	103,66	66,55	37,11	5,00	0,51	0,34	0,81	0,00	24,00	
06.01.19	5,75	130,20	116,24	13,96	103,98	66,60	37,38	5,00	0,51	0,34	0,81	0,00	24,00	
07.01.19	5,35	128,21	116,39	11,82	102,05	66,03	36,02	5,00	0,51	0,34	0,81	0,00	24,00	
08.01.19	4,63	130,72	114,55	16,17	88,07	59,42	28,65	5,00	0,50	0,34	0,81	0,00	24,00	
09.01.19	4,54	128,13	114,21	13,92	88,47	58,98	29,49	5,00	0,50	0,34	0,81	0,00	24,00	
10.01.19	4,93	127,31	114,74	12,57	96,23	63,28	32,95	5,00	0,50	0,34	0,81	0,00	24,00	
11.01.19	4,82	128,34	115,89	12,45	94,64	62,78	31,86	5,00	0,51	0,34	0,81	0,01	23,99	
12.01.19	4,86	128,26	115,40	12,86	94,40	62,33	32,07	5,00	0,51	0,34	0,81	0,00	24,00	
13.01.19	5,41	131,31	115,39	15,92	97,88	63,91	33,97	5,00	0,51	0,34	0,81	0,00	24,00	
14.01.19	5,44	127,50	115,35	12,15	102,52	65,75	36,77	5,00	0,50	0,34	0,81	0,00	24,00	
15.01.19	5,49	128,65	116,16	12,49	103,20	66,70	36,50	5,00	0,51	0,34	0,81	0,00	24,00	
16.01.19	5,05	126,88	114,77	12,11	98,09	63,97	34,12	5,00	0,50	0,34	0,81	0,00	24,00	
17.01.19	5,28	127,85	115,40	12,45	100,73	65,45	35,28	5,00	0,50	0,34	0,81	0,00	24,00	
18.01.19	4,90	132,13	119,33	12,80	94,66	63,32	31,34	5,00	0,50	0,34	0,81	0,42	23,58	
19.01.19	4,35	138,13	124,16	13,97	85,47	59,48	25,99	5,00	0,50	0,33	0,81	0,00	24,00	
20.01.19	4,80	138,74	122,48	16,26	88,10	59,99	28,11	5,00	0,50	0,33	0,81	0,00	24,00	
Итого:	**164,37**	**4 000,05**	**3 594,40**	**405,65**	**99,46**	**64,51**	**35,01**	**5,00**	**0,50**	**0,34**	**0,81**	**0,43**	**743,57**	**0,43**

Показания интеграторов КМ-5

Дата/Время	Q	M1	M2	Tp
20.12.18 23:59	923,00	30 225,63	25 570,30	8 464,25
31.12.18 23:59	984,13	31 632,38	26 833,31	8 728,25
01.01.19 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01.19 23:59	103,24	2 593,30	2 331,39	479,57
Итого:	164,37	4 000,05	3 594,40	743,57

Отчетный период		**744,00** час.	**Период норм. работы**		**743,57** час.
t1-t2 < минимума	(D)	**0,00** час.	**Отключение питания**	(U)	**0,00** час.
Отключение Gmin, Gmax	(G)	**0,00** час.	**Отключение счета**	(Gm)	**0,00** час.
Функциональный отказ	(E)	**0,00** час.	**Остальные ошибки**	(Z)	**0,00** час.

Представитель ООО "ИЭСБК": /_____/Доскоч А.А./

Представитель абонента: /_____/Евлампиева Л.В./

СПРАВКА

23 янв. 2019

о теплопотреблении за **Январь 2019**

Договор № **8349** Адрес **Куликовская, 9 ТП1 (1-70)**

Потребитель: **ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»**

Тип прибора: **КМ-5-4** № прибора **332514**

Система: **Открытая**

Дата	Величина тепловой энергии Е,Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
17.12.18	822,52	0,00	29 337,43	26 582,38	8 217,51	0,00
31.12.18	895,06	0,00	31 198,51	28 345,46	8 553,49	0,00
01.01.19 00:00	0,00		0,00	0,00	0,00	
20.01.19	101,33	0,00	2 726,29	2 594,07	479,97	0,00
Итого:	173,87	0,00	4 587,37	4 357,15	815,95	0,00

Прибор не работал (час) 0,05 подача теплоносителя в это время осуществлялась расход по трубопроводам не фиксировался

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Декабрь	Досчет до конца мес.	**Итого**	
Расход тепловой энергии	173,87	0,01	0,00	0,00	**173,88**	**Гкал.**
Расход горячей воды	230,22	0,01	0,00	0,00	230,23	т.
Расход горячей воды, м³				0.98 т/м³	**234,93**	**м³**

Представитель ООО "ИЭСК": /_____/Доскоч А.А./

Представитель абонента: /_____/Евлампиева Л.В./

Организация	ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»	Номер договора	8349
Адрес	Куликовская, 9 ТП1 (1-70)	Телефон	32-40-80
Тип теплосчетчика	КМ-5-4 Версия	Номер теплосчетчика	332514
Дата последующей поверки теплосчетчика			

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 18 декабря 2018 по 21 января 2019

Дата	Энергия, Q, ГКал	Масса, Т			Температура, °С				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
18.12.18	3,75	127,10	120,89	6,21	81,32	54,29	27,03	5,00	0,50	0,35	0,51	0,00	24,00	
19.12.18	3,72	126,44	119,43	7,01	80,30	53,60	26,70	5,00	0,50	0,35	0,51	0,00	24,00	
20.12.18	4,42	129,84	122,86	6,98	88,88	57,74	31,14	5,00	0,51	0,34	0,51	0,00	24,00	
21.12.18	4,55	133,79	127,44	6,35	90,93	59,53	31,40	5,00	0,52	0,34	0,51	0,00	24,00	
22.12.18	5,44	134,64	127,20	7,44	100,66	63,63	37,03	5,00	0,51	0,34	0,51	0,00	24,00	
23.12.18	5,28	134,19	127,34	6,85	100,23	64,03	36,20	5,00	0,51	0,34	0,51	0,00	24,00	
24.12.18	5,27	133,25	126,37	6,88	99,73	63,24	36,49	5,00	0,51	0,34	0,51	0,00	24,00	
25.12.18	5,42	132,28	126,28	6,00	102,21	64,06	38,15	5,00	0,51	0,34	0,51	0,00	24,00	
26.12.18	5,77	133,13	126,27	6,86	103,85	63,69	40,16	5,00	0,51	0,34	0,51	0,00	24,00	
27.12.18	5,88	134,60	127,48	7,12	103,99	63,53	40,46	5,00	0,51	0,34	0,51	0,00	24,00	
28.12.18	5,70	134,56	128,41	6,15	103,60	64,10	39,50	5,00	0,51	0,34	0,51	0,02	23,98	
29.12.18	5,70	135,34	128,38	6,96	102,77	63,84	38,93	5,00	0,52	0,34	0,51	0,00	24,00	
30.12.18	5,80	134,89	127,08	7,81	103,10	63,64	39,46	5,00	0,51	0,34	0,51	0,00	24,00	
31.12.18	5,84	137,03	127,65	9,38	102,43	63,95	38,48	5,00	0,51	0,34	0,51	0,00	24,00	
01.01.19	5,46	135,36	129,78	5,58	102,41	64,65	37,76	5,00	0,52	0,34	0,51	0,00	24,00	
02.01.19	5,37	134,71	128,60	6,11	100,56	63,52	37,04	5,00	0,52	0,34	0,51	0,00	24,00	
03.01.19	5,61	135,10	128,65	6,45	103,00	64,45	38,55	5,00	0,52	0,34	0,51	0,00	24,00	
04.01.19	5,60	134,48	128,26	6,22	103,09	64,27	38,82	5,00	0,52	0,34	0,51	0,00	24,00	
05.01.19	5,54	135,90	129,46	6,44	102,57	64,78	37,79	5,00	0,52	0,34	0,51	0,00	24,00	
06.01.19	5,45	134,71	129,39	5,32	102,57	64,62	37,95	5,00	0,52	0,34	0,51	0,00	24,00	
07.01.19	5,42	135,52	129,45	6,07	101,98	64,79	37,19	5,00	0,52	0,34	0,51	0,00	24,00	
08.01.19	4,44	135,61	128,14	7,47	88,43	58,74	29,69	5,00	0,51	0,34	0,51	0,00	24,00	
09.01.19	4,30	134,75	127,23	7,52	85,89	56,91	28,98	5,00	0,51	0,34	0,51	0,00	24,00	
10.01.19	4,87	134,47	128,30	6,17	95,32	61,75	33,57	5,00	0,51	0,34	0,51	0,03	23,97	
11.01.19	4,80	136,69	130,39	6,30	93,86	61,43	32,43	5,00	0,52	0,34	0,51	0,00	24,00	
12.01.19	4,79	137,06	130,19	6,87	92,83	60,81	32,02	5,00	0,52	0,34	0,51	0,00	24,00	
13.01.19	5,04	138,26	131,19	7,07	96,25	62,83	33,42	5,00	0,52	0,34	0,51	0,00	24,00	
14.01.19	5,37	136,51	130,35	6,16	100,75	64,21	36,54	5,00	0,51	0,34	0,51	0,00	24,00	
15.01.19	5,52	138,23	131,84	6,39	102,79	65,76	37,03	5,00	0,52	0,34	0,51	0,00	24,00	
16.01.19	5,00	136,10	129,91	6,19	96,78	62,81	33,97	5,00	0,51	0,33	0,51	0,00	24,00	
17.01.19	5,25	136,98	130,62	6,36	99,78	64,31	35,47	5,00	0,51	0,33	0,51	0,00	24,00	
18.01.19	4,85	138,10	131,61	6,49	94,73	62,40	32,33	5,00	0,52	0,34	0,51	0,00	24,00	
19.01.19	4,20	138,99	131,25	7,74	85,10	57,87	27,23	5,00	0,51	0,33	0,51	0,00	24,00	
20.01.19	4,45	138,76	129,46	9,30	86,11	57,58	28,53	5,00	0,51	0,33	0,51	0,00	24,00	
Итого:	**173,87**	**4 587,37**	**4 357,15**	**230,22**	**97,07**	**62,14**	**34,92**	**5,00**	**0,51**	**0,34**	**0,51**	**0,05**	**815,95**	**0,05**

Показания интеграторов КМ-5

Дата/Время	Q	M1	M2	Тр
17.12.18 23:59	822,52	29 337,43	26 582,38	8 217,51
31.12.18 23:59	895,06	31 198,51	28 345,46	8 553,49
01.01.19 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01.19 23:59	101,33	2 726,29	2 594,07	479,97
Итого:	173,87	4 587,37	4 357,15	815,95

Отчетный период		**816,00 час.**	**Период норм. работы**		**815,95 час.**
t1-t2 < минимума	**(D)**	**0,00 час.**	**Отключение питания**	**(U)**	**0,00 час.**
Отключение Gmin, Gmax	**(G)**	**0,00 час.**	**Отключение счета**	**(Gm)**	**0,00 час.**
Функциональный отказ	**(E)**	**0,00 час.**	**Остальные ошибки**	**(Z)**	**0,00 час.**

Представитель ООО "ИЭСБК": /_____/Доскоч А.А./

Представитель абонента: /_____/Евлампиева Л.В./

СПРАВКА

23 янв. 2019

о теплопотреблении за **Январь 2019**

Договор № **8349** Адрес **Куликовская, 9 ТП2 (71-140)**

Потребитель: **ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»**

Тип прибора: **КМ-5-4** № прибора **332506**

Система: **Открытая**

Дата	Величина тепловой энергии Е,Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.12.18	817,72	0,00	27 230,76	24 317,15	8 092,73	0,00
31.12.18	873,37	0,00	28 531,25	25 523,52	8 356,73	0,00
01.01.19 00:00	0,00		0,00	0,00	0,00	
20.01.19	94,23	0,00	2 388,83	2 219,92	480,00	0,00
Итого:	149,88	0,00	3 689,32	3 426,29	744,00	0,00

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Декабрь	Досчет до конца мес.	**Итого**	
Расход тепловой энергии	149,88	0,00	0,00	0,00	**149,88**	**Гкал.**
Расход горячей воды	263,03	0,00	0,00	0,00	263,03	т.
Расход горячей воды, м³				0.98 т/м³	**268,40**	**м³**

Представитель ООО "ИЭСБК": /_____/Доскоч А.А./

Представитель абонента: /_____/Евлампиева Л.В./

Организация	ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»	Номер договора	8349
Адрес	Куликовская, 9 ТП2 (71-140)	Телефон	32-40-80
Тип теплосчетчика	КМ-5-4 Версия	Номер теплосчетчика	332506
Дата последующей поверки теплосчетчика			

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21 декабря 2018 по 21 января 2019

Дата	Энергия, Q, ГКал	Масса, Т			Температура, °С				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.12.18	4,24	118,26	109,96	8,30	91,85	59,95	31,90	5,00	0,52	0,36	0,51	0,00	24,00	
22.12.18	4,87	117,34	109,77	7,57	101,83	64,21	37,62	5,00	0,52	0,36	0,51	0,00	24,00	
23.12.18	4,96	118,91	109,54	9,37	101,29	64,40	36,89	5,00	0,52	0,36	0,51	0,00	24,00	
24.12.18	4,84	117,09	108,71	8,38	100,88	63,84	37,04	5,00	0,51	0,36	0,51	0,00	24,00	
25.12.18	5,04	116,68	108,56	8,12	103,42	64,56	38,86	5,00	0,51	0,36	0,51	0,00	24,00	
26.12.18	5,21	116,58	108,76	7,82	105,17	64,63	40,54	5,00	0,51	0,36	0,51	0,00	24,00	
27.12.18	5,30	117,88	109,88	8,00	105,31	64,49	40,82	5,00	0,52	0,36	0,51	0,00	24,00	
28.12.18	5,25	118,73	110,74	7,99	104,82	64,80	40,02	5,00	0,52	0,36	0,51	0,00	24,00	
29.12.18	5,21	119,04	110,75	8,29	103,96	64,49	39,47	5,00	0,52	0,36	0,51	0,00	24,00	
30.12.18	5,28	118,55	109,65	8,90	104,34	64,34	40,00	5,00	0,52	0,36	0,51	0,00	24,00	
31.12.18	5,45	121,43	110,05	11,38	103,58	64,40	39,18	5,00	0,52	0,36	0,51	0,00	24,00	
01.01.19	5,01	118,60	111,73	6,87	103,50	64,90	38,60	5,00	0,52	0,36	0,51	0,00	24,00	
02.01.19	4,92	118,16	110,67	7,49	101,75	63,92	37,83	5,00	0,52	0,36	0,51	0,00	24,00	
03.01.19	5,19	118,91	110,62	8,29	104,18	64,88	39,30	5,00	0,52	0,36	0,51	0,00	24,00	
04.01.19	5,16	118,10	110,30	7,80	104,31	64,70	39,61	5,00	0,52	0,36	0,51	0,00	24,00	
05.01.19	5,10	119,05	111,29	7,76	103,70	64,89	38,81	5,00	0,52	0,36	0,51	0,00	24,00	
06.01.19	5,20	119,70	110,95	8,75	103,74	64,82	38,92	5,00	0,52	0,36	0,51	0,00	24,00	
07.01.19	5,05	119,32	111,20	8,12	103,01	64,84	38,17	5,00	0,52	0,36	0,51	0,00	24,00	
08.01.19	4,23	120,14	110,06	10,08	89,17	58,54	30,63	5,00	0,52	0,36	0,51	0,00	24,00	
09.01.19	4,00	118,02	109,40	8,62	86,85	56,81	30,04	5,00	0,52	0,36	0,51	0,00	24,00	
10.01.19	4,61	118,62	109,88	8,74	96,30	61,69	34,61	5,00	0,52	0,36	0,51	0,00	24,00	
11.01.19	4,49	119,52	111,07	8,45	94,76	61,23	33,53	5,00	0,52	0,36	0,51	0,00	24,00	
12.01.19	4,54	120,37	110,87	9,50	93,82	60,58	33,24	5,00	0,52	0,36	0,51	0,00	24,00	
13.01.19	4,72	120,70	111,71	8,99	97,25	62,47	34,78	5,00	0,52	0,36	0,51	0,00	24,00	
14.01.19	5,01	119,31	110,94	8,37	101,90	64,24	37,66	5,00	0,52	0,36	0,51	0,00	24,00	
15.01.19	5,06	120,15	112,35	7,80	103,86	65,83	38,03	5,00	0,52	0,36	0,51	0,00	24,00	
16.01.19	4,54	117,99	110,80	7,19	97,71	62,81	34,90	5,00	0,52	0,36	0,51	0,00	24,00	
17.01.19	4,91	119,91	111,33	8,58	100,79	64,26	36,53	5,00	0,52	0,36	0,51	0,00	24,00	
18.01.19	4,53	120,90	112,21	8,69	95,55	62,25	33,30	5,00	0,52	0,36	0,51	0,00	24,00	
19.01.19	3,89	120,95	111,98	8,97	85,77	57,52	28,25	5,00	0,52	0,36	0,51	0,00	24,00	
20.01.19	4,07	120,41	110,56	9,85	86,91	57,46	29,45	5,00	0,51	0,36	0,51	0,00	24,00	
Итого:	**149,88**	**3 689,32**	**3 426,29**	**263,03**	**99,37**	**62,99**	**36,40**	**5,00**	**0,52**	**0,36**	**0,51**	**0,00**	**744,00**	**0,00**

Показания интеграторов КМ-5

Дата/Время	Q	M1	M2	Тр
20.12.18 23:59	817,72	27 230,76	24 317,15	8 092,73
31.12.18 23:59	873,37	28 531,25	25 523,52	8 356,73
01.01.19 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01.19 23:59	94,23	2 388,83	2 219,92	480,00
Итого:	149,88	3 689,32	3 426,29	744,00

Отчетный период		**744,00** час.	**Период норм. работы**		**744,00** час.
t1-t2 < минимума	**(D)**	**0,00** час.	**Отключение питания**	**(U)**	**0,00** час.
Отключение Gmin, Gmax	**(G)**	**0,00** час.	**Отключение счета**	**(Gm)**	**0,00** час.
Функциональный отказ	**(E)**	**0,00** час.	**Остальные ошибки**	**(Z)**	**0,00** час.

Представитель ООО "ИЭСБК": /_____/Доскоч А.А./

Представитель абонента: /_____/Евлампиева Л.В./