

## СПРАВКА

23 янв. 2019

о теплоснабжении за **Январь 2019**

Договор № **8349** Адрес **Мира, 92**  
 Потребитель: **ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»**  
 Тип прибора: **КМ-5-4** № прибора **332523**  
 Система: **Открытая**

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.12.18	845,25	0,00	37 675,79	34 519,02	7 534,32	0,00
31.12.18 23:59	900,48	0,00	38 894,64	35 644,52	7 797,26	0,00
01.01.19 00:00	0,00		0,00	0,00	0,00	
20.01.19	89,23	0,00	2 200,72	2 051,13	479,92	0,00
Итого:	144,46	0,00	3 419,57	3 176,63	742,86	0,00

Прибор не работал (час)

1,14

подача теплоносителя в это время осуществлялась  
 расход по трубопроводам не фиксировался

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Декабрь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	144,46	0,22	0,00	0,00	<b>144,68</b>	Гкал.
Расход горячей воды	242,94	0,37	0,00	0,00	243,31	Т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	<b>248,28</b>	м³

Представитель ООО "ИЭСБК":  /Доскоч А.А./Представитель абонента:  /Евлампиева Л.В./

Организация ООО «Сетевая компания «ИРКУТ» Номер договора 8349  
 Адрес Мира, 92 Телефон 32-40-80  
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия \_\_\_\_\_ Номер теплосчетчика 332523  
 Дата последующей проверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 21 декабря 2018 по 21 января 2019**

Дата	Энергия, Q, ГКал	Масса, Т			Температура, °С				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.12.18	4,01	109,23	102,21	7,02	92,36	59,22	33,14	5,00	0,45	0,23	9,31	0,00	24,00	
22.12.18	4,68	110,71	102,40	8,31	103,28	64,49	38,79	5,00	0,45	0,22	10,43	0,00	24,00	
23.12.18	4,87	113,49	103,62	9,87	99,43	62,61	36,82	5,00	0,44	0,22	10,04	0,00	24,00	
24.12.18	4,46	106,41	98,76	7,65	105,43	63,42	42,01	5,00	0,44	0,22	10,63	1,06	22,94	
25.12.18	5,32	111,83	103,87	7,96	109,14	65,79	43,35	5,00	0,44	0,21	11,02	0,00	24,00	
26.12.18	5,27	110,04	102,24	7,80	108,06	64,76	43,30	5,00	0,45	0,22	10,91	0,00	24,00	
27.12.18	5,36	110,45	102,91	7,54	109,30	65,67	43,63	5,00	0,45	0,22	11,03	0,00	24,00	
28.12.18	5,16	112,01	104,39	7,62	103,52	64,91	38,61	5,00	0,45	0,22	10,47	0,00	24,00	
29.12.18	5,15	109,83	101,57	8,26	108,54	65,86	42,68	5,00	0,45	0,22	10,96	0,00	24,00	
30.12.18	5,38	111,13	101,78	9,35	107,16	64,91	42,25	5,00	0,45	0,22	10,82	0,00	24,00	
31.12.18	5,57	113,72	101,75	11,97	105,35	65,05	40,30	5,00	0,45	0,22	10,64	0,00	24,00	
01.01.19	4,84	109,49	103,01	6,48	104,56	65,53	39,03	5,00	0,45	0,22	10,55	0,00	24,00	
02.01.19	4,67	109,20	102,59	6,61	102,81	63,80	39,01	5,00	0,46	0,23	10,35	0,00	24,00	
03.01.19	5,01	109,45	102,36	7,09	107,39	65,69	41,70	5,00	0,46	0,23	10,82	0,00	24,00	
04.01.19	5,03	108,75	102,02	6,73	108,04	65,77	42,27	5,00	0,46	0,22	10,88	0,00	24,00	
05.01.19	5,06	109,60	102,65	6,95	108,43	66,37	42,06	5,00	0,46	0,23	10,92	0,00	24,00	
06.01.19	4,88	108,08	100,99	7,09	106,10	65,00	41,10	5,00	0,46	0,22	10,68	0,00	24,00	
07.01.19	4,71	108,89	102,18	6,71	103,94	64,54	39,40	5,00	0,46	0,22	10,48	0,01	23,99	
08.01.19	3,95	109,97	100,98	8,99	89,56	58,08	31,48	5,00	0,45	0,23	9,05	0,00	24,00	
09.01.19	3,76	108,40	99,98	8,42	87,03	56,32	30,71	5,00	0,45	0,23	8,77	0,00	24,00	
10.01.19	4,27	108,43	101,17	7,26	96,63	61,12	35,51	5,00	0,46	0,23	9,74	0,00	24,00	
11.01.19	4,16	109,18	101,89	7,29	94,66	60,41	34,25	5,00	0,46	0,23	9,54	0,00	24,00	
12.01.19	4,18	110,40	102,59	7,81	94,08	60,14	33,94	5,00	0,45	0,23	9,48	0,00	24,00	
13.01.19	4,41	111,35	103,03	8,32	96,81	61,54	35,27	5,00	0,46	0,23	9,76	0,00	24,00	
14.01.19	4,83	111,02	102,76	8,26	102,70	63,71	38,99	5,00	0,46	0,23	10,34	0,00	24,00	
15.01.19	4,86	111,19	104,12	7,07	105,51	65,85	39,66	5,00	0,46	0,22	10,64	0,00	24,00	
16.01.19	4,36	110,77	103,45	7,32	97,74	62,26	35,48	5,00	0,46	0,22	9,85	0,00	24,00	
17.01.19	4,56	111,11	103,87	7,24	100,57	63,48	37,09	5,00	0,46	0,23	10,14	0,00	24,00	
18.01.19	4,23	111,63	104,39	7,24	95,71	61,60	34,11	5,00	0,46	0,23	9,66	0,00	24,00	
19.01.19	3,63	111,68	103,74	7,94	85,68	56,90	28,78	5,00	0,46	0,23	8,65	0,07	23,93	
20.01.19	3,83	112,13	103,36	8,77	87,18	57,15	30,03	5,00	0,45	0,23	8,79	0,00	24,00	
<b>Итого:</b>	<b>144,46</b>	<b>3 419,57</b>	<b>3 176,63</b>	<b>242,94</b>	<b>100,85</b>	<b>62,97</b>	<b>37,90</b>	<b>5,00</b>	<b>0,45</b>	<b>0,22</b>	<b>10,17</b>	<b>1,14</b>	<b>742,86</b>	<b>1,14</b>

**Показания интеграторов КМ-5**

Дата/Время	Q	M1	M2	Tr
20.12.18 23:59	845,25	37 675,79	34 519,02	7 534,32
31.12.18 23:59	900,48	38 894,64	35 644,52	7 797,26
01.01.19 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01.19 23:59	89,23	2 200,72	2 051,13	479,92
<b>Итого:</b>	<b>144,46</b>	<b>3 419,57</b>	<b>3 176,63</b>	<b>742,86</b>

Отчетный период 744,00 час. Период норм. работы 742,86 час.  
 t1-t2 < минимума (D) 0,00 час. Отключение питания (U) 0,00 час.  
 Отключение Gmin, Gmax (G) 0,00 час. Отключение счета (Gm) 0,00 час.  
 Функциональный отказ (E) 0,00 час. Остальные ошибки (Z) 0,00 час.

Представитель ООО "ИЭСБК":  /Доскоч А.А./

Представитель абонента:  Евлампиева Л.В./

## СПРАВКА

23 янв. 2019

о теплоснабжении за Январь 2019

Договор № 8349 Адрес **Мира, 95**  
 Потребитель: ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»  
 Тип прибора: КМ-5-4 № прибора 336270

Система: **Открытая**

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.12.18	5,44	0,00	226,87	216,75	36,71	0,00
20.01.19	13,85	0,00	497,56	478,91	83,29	0,00
Итого:	19,29	0,00	724,43	695,66	120,00	0,00

Прибор не работал (час)

624,00

подача теплоносителя в это время осуществлялась  
 расход по трубопроводам не фиксировался

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Декабрь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	19,29	100,31	0,00	0,00	<b>119,60</b>	Гкал.
Расход горячей воды	28,77	149,60	0,00	0,00	178,37	Т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	<b>182,01</b>	м³

Представитель ООО "ИЭСБК":  /Доскоч А.А./Представитель абонента:  /Евлампиева Л.В./

Организация ООО «Сетевая компания «ИРКУТ» Номер договора 8349  
 Адрес Мира, 95 Телефон 32-40-80  
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия Номер теплосчетчика 336270  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 21 декабря 2018 по 21 января 2019**

Дата	Энергия, Q, Гкал	Масса, Т			Температура, °C				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.12.18	3,82	156,11	150,49	5,62	90,64	68,50	22,14	5,00	0,51	0,31	0,51	0,00	24,00	
22.12.18	4,43	152,54	146,84	5,70	100,28	73,96	26,32	5,00	0,51	0,31	0,51	0,00	24,00	
23.12.18	4,58	151,15	141,78	9,37	99,42	73,48	25,94	5,00	0,51	0,31	0,51	0,00	24,00	
24.12.18	4,80	152,30	139,71	12,59	99,27	73,55	25,72	5,00	0,51	0,31	0,51	0,00	24,00	
25.12.18	5,25	151,94	135,80	16,14	101,54	74,48	27,06	5,00	0,51	0,30	0,51	0,00	24,00	
26.12.18	5,56	151,24	133,73	17,51	103,17	74,58	28,59	5,00	0,51	0,30	0,51	0,00	24,00	
27.12.18	5,71	151,66	133,12	18,54	103,28	74,24	29,04	5,00	0,51	0,30	0,51	0,00	24,00	
28.12.18	5,68	150,91	131,64	19,27	102,79	74,09	28,70	5,00	0,51	0,30	0,51	0,00	24,00	
29.12.18	5,64	151,30	131,57	19,73	101,95	73,79	28,16	5,00	0,51	0,30	0,51	0,00	24,00	
30.12.18	5,73	151,31	130,75	20,56	102,35	73,93	28,42	5,00	0,51	0,30	0,51	0,00	24,00	
31.12.18	5,66	151,53	130,93	20,60	101,70	73,81	27,89	5,00	0,51	0,30	0,51	0,00	24,00	
01.01.19	5,41	152,23	133,47	18,76	101,10	74,21	26,89	5,00	0,52	0,31	0,51	0,00	24,00	
02.01.19	5,41	153,16	133,65	19,51	100,09	73,61	26,48	5,00	0,51	0,31	0,51	0,00	24,00	
03.01.19	5,62	152,49	132,44	20,05	102,09	74,49	27,60	5,00	0,51	0,31	0,51	0,00	24,00	
04.01.19	5,74	152,81	131,84	20,97	102,35	74,47	27,88	5,00	0,51	0,31	0,51	0,00	24,00	
05.01.19	5,72	153,78	131,99	21,79	101,60	74,37	27,23	5,00	0,52	0,31	0,51	0,00	24,00	
06.01.19	5,83	154,43	131,49	22,94	101,82	74,50	27,32	5,00	0,51	0,31	0,51	0,00	24,00	
07.01.19	5,70	154,09	130,87	23,22	100,40	73,92	26,48	5,00	0,51	0,31	0,51	0,00	24,00	
08.01.19	4,74	155,98	131,89	24,09	87,07	66,18	20,89	5,00	0,51	0,31	0,51	0,00	24,00	
09.01.19	4,67	156,24	133,18	23,06	86,27	65,28	20,99	5,00	0,51	0,31	0,51	0,00	24,00	
10.01.19	5,23	155,46	132,26	23,20	94,44	70,71	23,73	5,00	0,51	0,31	0,51	0,00	24,00	
11.01.19	5,10	156,61	133,49	23,12	92,94	70,04	22,90	5,00	0,51	0,31	0,51	0,00	24,00	
12.01.19	5,12	157,24	133,68	23,56	92,45	69,64	22,81	5,00	0,51	0,31	0,51	0,00	24,00	
13.01.19	5,51	158,14	132,84	25,30	95,76	71,71	24,05	5,00	0,51	0,31	0,51	0,00	24,00	
14.01.19	5,80	154,79	129,94	24,85	100,20	73,85	26,35	5,00	0,51	0,31	0,51	0,00	24,00	
15.01.19	5,98	148,47	121,35	27,12	101,40	73,85	27,55	5,00	0,51	0,31	0,51	0,00	24,00	
16.01.19	5,33	138,65	114,22	24,43	95,85	68,73	27,12	5,00	0,51	0,29	0,51	0,03	23,97	
17.01.19	4,74	136,21	122,24	13,97	98,54	70,54	28,00	5,00	0,51	0,29	0,51	0,85	23,15	
18.01.19	4,01	141,98	136,36	5,62	93,18	67,53	25,65	5,00	0,51	0,29	0,51	0,00	24,00	
19.01.19	3,42	137,02	131,27	5,75	83,98	61,41	22,57	5,00	0,51	0,29	0,51	0,00	24,00	
20.01.19	3,61	136,78	130,70	6,08	85,75	61,96	23,79	5,00	0,51	0,28	0,51	0,00	24,00	
<b>Итого:</b>	<b>159,55</b>	<b>4 678,55</b>	<b>4 115,53</b>	<b>563,02</b>	<b>97,59</b>	<b>71,61</b>	<b>25,94</b>	<b>5,00</b>	<b>0,51</b>	<b>0,30</b>	<b>0,51</b>	<b>0,88</b>	<b>743,12</b>	<b>0,88</b>

с 23.12.18-по 17.01.19 счетчик показал увелич. Расх. Воды в расчет эти дни взяты по среднему см. следующую ведомость

**Показания интеграторов КМ-5**

Дата/Время	Q	M1	M2	Tr
20.12.18 23:59	5,44	226,87	216,75	36,71
31.12.18 23:59	62,30	1 898,86	1 723,11	300,71
01.01.19 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01.19 23:59	102,69	3 006,56	2 609,17	479,12
<b>Итого:</b>	<b>159,55</b>	<b>4 678,55</b>	<b>4 115,53</b>	<b>743,12</b>

Отчетный период 744,00 час. Период норм. работы 743,12 час.  
 t1-t2 < минимума (D) 0,00 час. Отключение питания (U) 0,00 час.  
 Отключение Gmin, Gmax (G) 0,00 час. Отключение счета (Gm) 0,00 час.  
 Функциональный отказ (E) 0,00 час. Остальные ошибки (Z) 0,00 час.

Представитель ООО "ИЭСБК": / \_\_\_\_\_ / Доскок А.А. /

Представитель абонента: /  / Евлампиева Л.В. /

Организация ООО «Сетевая компания «ИРКУТ» Номер договора 8349  
 Адрес Мира, 95 Телефон 32-40-80  
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия \_\_\_\_\_ Номер теплосчетчика 336270  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_ счетчик работал некорректно с 23.

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 21 декабря 2018 по 21 января 2019**

Дата	Энергия, Q, ГКал	Масса, Т			Температура, °С				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибка
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.12.18	3,82	156,11	150,49	5,62	90,64	68,50	22,14	5,00	0,51	0,31	0,51	0,00	24,00	
22.12.18	4,43	152,54	146,84	5,70	100,28	73,96	26,32	5,00	0,51	0,31	0,51	0,00	24,00	
18.01.19	4,01	141,98	136,36	5,62	93,18	67,53	25,65	5,00	0,51	0,29	0,51	0,00	24,00	
19.01.19	3,42	137,02	131,27	5,75	83,98	61,41	22,57	5,00	0,51	0,29	0,51	0,00	24,00	
20.01.19	3,61	136,78	130,70	6,08	85,75	61,96	23,79	5,00	0,51	0,28	0,51	0,00	24,00	
<b>Итого:</b>	<b>19,29</b>	<b>724,43</b>	<b>695,66</b>	<b>28,77</b>	<b>90,77</b>	<b>66,67</b>	<b>24,10</b>	<b>5,00</b>	<b>0,51</b>	<b>0,30</b>	<b>0,51</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,88</b>

с 23.12.18 по 17.01.19 -прибор работал некорректно показал увеличенные расх. воды

**Показания интеграторов КМ-5**

Дата/Время	Q	M1	M2	Tr
20.12.18 23:59	5,44	226,87	216,75	36,71
20.01.19 23:59	13,85	497,56	478,91	83,29
<b>Итого:</b>	<b>19,29</b>	<b>724,43</b>	<b>695,66</b>	<b>120,00</b>

Отчетный период	<u>744,00</u> час.	Период норм. работы	<u>120,00</u> час.	нераб	624,00
t1-t2 < минимума	(D) <u>0,00</u> час.	Отключение питания	(U) <u>0,00</u> час.		
Отключение Smin, Smax	(G) <u>0,00</u> час.	Отключение счета	(Gm) <u>0,00</u> час.		
Функциональный отказ	(E) <u>0,00</u> час.	Остальные ошибки	(Z) <u>0,00</u> час.		

Представитель ООО "ИЭСБК": / \_\_\_\_\_ / Доскоч А.А./

Представитель абонента: /  / Евлампиева Л.В./

## СПРАВКА

23 янв. 2019

о теплоснабжении за Январь 2019

Договор № 8349 Адрес Мира, 97  
 Потребитель: ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»  
 Тип прибора: КМ-5-4 № прибора 336246  
 Система: Открытая

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.12.18	711,21	0,00	27 927,35	25 795,35	8 464,68	0,00
31.12.18	757,37	0,00	29 228,77	27 048,05	8 728,68	0,00
01.01.19 00:00	0,00		0,00	0,00	0,00	
20.01.19	76,59	0,00	2 340,71	2 259,92	480,00	0,00
Итого:	122,75	0,00	3 642,13	3 512,62	744,00	0,00

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Декабрь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	122,75	0,00	0,00	0,00	<b>122,75</b>	Гкал.
Расход горячей воды	129,51	0,00	0,00	0,00	129,51	т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	<b>132,15</b>	м³

Представитель ООО "ИЭСБК": /  / Доскоч А.А./

Представитель абонента: /  / Евлампиева Л.В./

Организация ООО «Сетевая компания «ИРКУТ» Номер договора 8349  
 Адрес Мира, 97 Телефон 32-40-80  
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия          Номер теплосчетчика 336246  
 Дата последующей поверки теплосчетчика         

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
с 21 декабря 2018 по 21 января 2019**

Дата	Энергия, Q, ГКал	Масса, Т			Температура, °С				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	txв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.12.18	3,52	118,62	114,47	4,15	90,36	62,80	27,56	5,00	0,50	0,23	0,51	0,00	24,00	
22.12.18	4,09	118,35	114,08	4,27	99,51	67,32	32,19	5,00	0,50	0,23	0,51	0,00	24,00	
23.12.18	4,08	118,08	113,34	4,74	99,53	67,61	31,92	5,00	0,50	0,23	0,51	0,00	24,00	
24.12.18	4,01	117,12	113,27	3,85	98,95	66,93	32,02	5,00	0,50	0,23	0,51	0,00	24,00	
25.12.18	4,17	117,10	113,42	3,68	101,51	67,97	33,54	5,00	0,50	0,23	0,51	0,00	24,00	
26.12.18	4,38	118,15	113,88	4,27	103,17	68,54	34,63	5,00	0,50	0,23	0,51	0,00	24,00	
27.12.18	4,45	118,89	114,53	4,36	103,34	68,44	34,90	5,00	0,50	0,23	0,51	0,00	24,00	
28.12.18	4,35	118,00	114,05	3,95	102,90	68,29	34,61	5,00	0,50	0,23	0,51	0,00	24,00	
29.12.18	4,33	118,66	114,13	4,53	102,12	68,26	33,86	5,00	0,50	0,23	0,51	0,00	24,00	
30.12.18	4,36	118,46	113,64	4,82	102,48	68,38	34,10	5,00	0,50	0,23	0,51	0,00	24,00	
31.12.18	4,42	119,99	113,89	6,10	101,88	68,34	33,54	5,00	0,50	0,23	0,51	0,00	24,00	
01.01.19	4,11	117,79	114,75	3,04	101,75	68,63	33,12	5,00	0,51	0,23	0,51	0,00	24,00	
02.01.19	4,05	118,00	114,40	3,60	99,83	67,56	32,27	5,00	0,50	0,23	0,51	0,00	24,00	
03.01.19	4,19	117,88	114,57	3,31	102,29	68,72	33,57	5,00	0,50	0,23	0,51	0,00	24,00	
04.01.19	4,15	117,38	114,53	2,85	102,38	68,73	33,65	5,00	0,50	0,23	0,51	0,00	24,00	
05.01.19	4,15	118,36	114,83	3,53	101,99	68,95	33,04	5,00	0,51	0,23	0,51	0,00	24,00	
06.01.19	4,16	118,50	114,77	3,73	101,83	68,92	32,91	5,00	0,51	0,23	0,51	0,00	24,00	
07.01.19	4,06	117,56	114,46	3,10	101,59	68,92	32,67	5,00	0,50	0,23	0,51	0,00	24,00	
08.01.19	3,38	118,20	113,91	4,29	88,33	61,81	26,52	5,00	0,50	0,23	0,51	0,00	24,00	
09.01.19	3,26	118,91	114,06	4,85	84,99	59,86	25,13	5,00	0,50	0,23	0,51	0,00	24,00	
10.01.19	3,68	117,21	113,42	3,79	94,53	65,23	29,30	5,00	0,50	0,23	0,51	0,00	24,00	
11.01.19	3,65	118,52	114,54	3,98	93,41	64,75	28,66	5,00	0,50	0,23	0,51	0,00	24,00	
12.01.19	3,63	119,05	114,65	4,40	92,05	63,80	28,25	5,00	0,50	0,23	0,51	0,00	24,00	
13.01.19	3,87	119,53	114,90	4,63	95,48	65,59	29,89	5,00	0,50	0,23	0,51	0,00	24,00	
14.01.19	4,07	118,28	114,34	3,94	99,75	67,51	32,24	5,00	0,50	0,23	0,51	0,00	24,00	
15.01.19	4,17	118,60	114,74	3,86	102,14	69,23	32,91	5,00	0,51	0,23	0,51	0,00	24,00	
16.01.19	3,85	118,35	113,86	4,49	96,30	66,18	30,12	5,00	0,50	0,23	0,51	0,00	24,00	
17.01.19	3,97	118,19	114,22	3,97	98,83	67,47	31,36	5,00	0,50	0,23	0,51	0,00	24,00	
18.01.19	3,82	115,15	109,43	5,72	94,36	64,26	30,10	5,00	0,50	0,23	0,51	0,00	24,00	
19.01.19	3,13	107,74	103,29	4,45	84,80	57,95	26,85	5,00	0,50	0,23	0,51	0,00	24,00	
20.01.19	3,24	107,51	102,25	5,26	85,01	57,54	27,47	5,00	0,50	0,22	0,51	0,00	24,00	
<b>Итого:</b>	<b>122,75</b>	<b>3 642,13</b>	<b>3 512,62</b>	<b>129,51</b>	<b>97,73</b>	<b>66,33</b>	<b>31,38</b>	<b>5,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,23</b>	<b>0,51</b>	<b>0,00</b>	<b>744,00</b>	<b>0,00</b>

**Показания интеграторов КМ-5**

Дата/Время	Q	M1	M2	Tr
20.12.18 23:59	711,21	27 927,35	25 795,35	8 464,68
31.12.18 23:59	757,37	29 228,77	27 048,05	8 728,68
01.01.19 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01.19 23:59	76,59	2 340,71	2 259,92	480,00
<b>Итого:</b>	<b>122,75</b>	<b>3 642,13</b>	<b>3 512,62</b>	<b>744,00</b>

Отчетный период 744,00 час.      Период норм. работы 744,00 час.  
 t1-t2 < минимума (D) 0,00 час.      Отключение питания (U) 0,00 час.  
 Отключение Gmin, Gmax (G) 0,00 час.      Отключение счета (Gm) 0,00 час.  
 Функциональный отказ (E) 0,00 час.      Остальные ошибки (Z) 0,00 час.

Представитель ООО "ИЭСБК"  /Доскок А.А./

Представитель абонента:  /Евлампиева Л.В./

## СПРАВКА

23 янв. 2019

о теплоснабжении за Январь 2019

Договор № 8349 Адрес Мира, 99  
 Потребитель: ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»  
 Тип прибора: КМ-5-4 № прибора 336253  
 Система: Открытая

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.12.18	776,18	0,00	38 655,55	35 026,49	8 093,01	0,00
31.12.18	819,33	0,00	39 632,31	35 911,20	8 357,01	0,00
01.01.19 00:00	0,00		0,00	0,00	0,00	
20.01.19	77,86	0,00	2 217,80	2 044,57	480,00	0,00
Итого:	121,01	0,00	3 194,56	2 929,28	744,00	0,00

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Декабрь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	121,01	0,00	0,00	0,00	<b>121,01</b>	Гкал.
Расход горячей воды	265,28	0,00	0,00	0,00	265,28	Т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	<b>270,69</b>	м³

Представитель ООО "ИЭСБК":  /Доскоч А.А./

Представитель абонента:  /Евлампиева Л.В./



Организация ООО «Сетевая компания «ИРКУТ» Номер договора 8349  
 Адрес Мира, 99 Телефон 32-40-80  
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия \_\_\_\_\_ Номер теплосчетчика 336253  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 21 декабря 2018 по 21 января 2019**

Дата	Энергия, Q, ГКал	Масса, Т			Температура, °С				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.12.18	3,44	106,04	98,03	8,01	89,41	61,29	28,12	5,00	0,44	0,24	0,51	0,00	24,00	
22.12.18	3,43	77,01	68,51	8,50	97,44	58,93	38,51	5,00	0,44	0,23	0,51	0,00	24,00	
23.12.18	3,48	74,73	63,41	11,32	97,09	58,65	38,44	5,00	0,44	0,23	0,51	0,00	24,00	
24.12.18	3,69	83,46	75,02	8,44	97,26	58,68	38,58	5,00	0,44	0,23	0,51	0,00	24,00	
25.12.18	4,03	91,05	83,72	7,33	99,74	60,03	39,71	5,00	0,44	0,23	0,51	0,00	24,00	
26.12.18	4,16	90,22	82,75	7,47	101,28	59,82	41,46	5,00	0,44	0,23	0,51	0,00	24,00	
27.12.18	4,19	90,71	83,64	7,07	101,38	59,52	41,86	5,00	0,44	0,23	0,51	0,00	24,00	
28.12.18	4,13	90,32	83,31	7,01	101,03	59,63	41,40	5,00	0,44	0,23	0,51	0,00	24,00	
29.12.18	4,13	91,23	83,43	7,80	100,28	59,81	40,47	5,00	0,44	0,23	0,51	0,00	24,00	
30.12.18	4,15	90,63	82,69	7,94	100,60	59,79	40,81	5,00	0,44	0,23	0,51	0,00	24,00	
31.12.18	4,32	91,36	80,20	11,16	99,98	59,44	40,54	5,00	0,44	0,23	0,51	0,00	24,00	
01.01.19	3,98	91,77	85,20	6,57	99,96	60,67	39,29	5,00	0,44	0,23	0,51	0,00	24,00	
02.01.19	3,93	93,49	86,72	6,77	98,25	60,34	37,91	5,00	0,44	0,23	0,51	0,00	24,00	
03.01.19	4,03	91,57	84,83	6,74	100,54	60,72	39,82	5,00	0,44	0,23	0,51	0,00	24,00	
04.01.19	4,13	91,48	83,72	7,76	100,64	60,36	40,28	5,00	0,44	0,23	0,51	0,00	24,00	
05.01.19	4,00	91,95	85,27	6,68	100,13	60,81	39,32	5,00	0,44	0,23	0,51	0,00	24,00	
06.01.19	3,99	91,92	85,37	6,55	100,12	60,79	39,33	5,00	0,44	0,23	0,51	0,00	24,00	
07.01.19	4,02	92,35	84,29	8,06	99,27	60,70	38,57	5,00	0,44	0,23	0,51	0,00	24,00	
08.01.19	3,45	106,60	97,53	9,07	86,52	58,77	27,75	5,00	0,44	0,24	0,51	0,00	24,00	
09.01.19	3,43	130,74	121,41	9,33	84,70	62,68	22,02	5,00	0,44	0,24	0,51	0,00	24,00	
10.01.19	3,89	127,33	118,53	8,80	94,00	67,91	26,09	5,00	0,44	0,24	0,51	0,00	24,00	
11.01.19	3,87	128,71	119,08	9,63	92,58	67,22	25,36	5,00	0,44	0,24	0,51	0,00	24,00	
12.01.19	3,88	129,63	119,44	10,19	91,66	66,64	25,02	5,00	0,44	0,24	0,51	0,00	24,00	
13.01.19	4,10	129,00	118,63	10,37	95,01	68,47	26,54	5,00	0,44	0,24	0,51	0,00	24,00	
14.01.19	4,25	126,59	117,69	8,90	99,36	70,50	28,86	5,00	0,44	0,24	0,51	0,00	24,00	
15.01.19	4,29	118,44	109,32	9,12	101,11	69,98	31,13	5,00	0,44	0,23	0,51	0,00	24,00	
16.01.19	3,86	105,48	96,72	8,76	94,93	63,29	31,64	5,00	0,44	0,23	0,51	0,00	24,00	
17.01.19	4,10	104,81	95,11	9,70	97,65	64,13	33,52	5,00	0,44	0,23	0,51	0,00	24,00	
18.01.19	3,78	108,23	99,03	9,20	92,90	62,91	29,99	5,00	0,44	0,23	0,51	0,00	24,00	
19.01.19	3,32	126,07	116,45	9,62	83,87	61,94	21,93	5,00	0,44	0,23	0,51	0,00	24,00	
20.01.19	3,56	131,64	120,23	11,41	84,90	62,96	21,94	5,00	0,43	0,23	0,51	0,00	24,00	
<b>Итого:</b>	<b>121,01</b>	<b>3 194,56</b>	<b>2 929,28</b>	<b>265,28</b>	<b>95,65</b>	<b>62,66</b>	<b>34,07</b>	<b>5,00</b>	<b>0,44</b>	<b>0,23</b>	<b>0,51</b>	<b>0,00</b>	<b>744,00</b>	<b>0,00</b>

**Показания интеграторов КМ-5**

Дата/Время	Q	M1	M2	Tr
20.12.18 23:59	776,18	38 655,55	35 026,49	8 093,01
31.12.18 23:59	819,33	39 632,31	35 911,20	8 357,01
01.01.19 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01.19 23:59	77,86	2 217,80	2 044,57	480,00
<b>Итого:</b>	<b>121,01</b>	<b>3 194,56</b>	<b>2 929,28</b>	<b>744,00</b>

Отчетный период 744,00 час. Период норм. работы 744,00 час.  
 t1-t2 < минимума (D) 0,00 час. Отключение питания (U) 0,00 час.  
 Отключение Gmin, Gmax (G) 0,00 час. Отключение счета (Gm) 0,00 час.  
 Функциональный отказ (E) 0,00 час. Остальные ошибки (Z) 0,00 час.

Представитель ООО "ИЭСБК": /  / Доскоц А.А./

Представитель абонента: /  / Евлампиева Л.В./

## СПРАВКА

23 янв. 2019

о теплоснабжении за Январь 2019

Договор № 8349

Адрес **Мира, 100 ТП1 (1-54)**Потребитель: **ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»**Тип прибора: **КМ-5-4**№ прибора **31307**Система: **Открытая**

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.12.18	856,93	0,00	28 114,48	25 006,74	8 472,54	0,00
31.12.18	911,11	0,00	29 210,14	26 009,45	8 736,54	0,00
01.01.19 00:00	0,00		0,00	0,00	0,00	
20.01.19	89,72	0,00	1 994,25	1 820,58	480,00	0,00
Итого:	143,90	0,00	3 089,91	2 823,29	744,00	0,00

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Декабрь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	143,90	0,00	0,00	0,00	<b>143,9</b>	Гкал.
Расход горячей воды	266,62	0,00	0,00	0,00	266,62	т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	<b>272,06</b>	м³

Представитель ООО "ИЭСБК":  /Доскоч А.А./Представитель абонента:  /Евлампијева Л.В./

Организация: ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»  
 Адрес: Мира, 100 ТП1 (1-54)  
 Тип теплосчетчика: КМ-5-4 Версия  
 Дата последующей поверки теплосчетчика:

Номер договора: 8349  
 Телефон: 32-40-80  
 Номер теплосчетчика: 31307


Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
с 21 декабря 2018 по 21 января 2019

Дата	Энергия, Q, ГКал	Масса, Т			Температура, °С				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	txв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.12.18	4,01	103,46	97,02	6,44	91,88	56,49	35,39	5,00	0,73	0,22	0,75	0,00	24,00	
22.12.18	4,57	100,84	93,14	7,70	99,95	58,87	41,08	5,00	0,73	0,22	0,75	0,00	24,00	
23.12.18	4,74	102,77	93,12	9,65	100,26	59,45	40,81	5,00	0,73	0,22	0,75	0,00	24,00	
24.12.18	4,55	100,43	93,56	6,87	100,41	58,95	41,46	5,00	0,73	0,22	0,75	0,00	24,00	
25.12.18	5,09	98,11	90,86	7,25	108,72	61,26	47,46	5,00	0,73	0,22	0,75	0,00	24,00	
26.12.18	5,09	97,26	89,96	7,30	107,86	59,86	48,00	5,00	0,73	0,22	0,75	0,00	24,00	
27.12.18	5,21	97,71	90,24	7,47	108,50	59,65	48,85	5,00	0,73	0,22	0,74	0,00	24,00	
28.12.18	5,07	99,09	91,54	7,55	106,13	59,28	46,85	5,00	0,73	0,22	0,74	0,00	24,00	
29.12.18	5,11	97,45	88,61	8,84	106,40	59,10	47,30	5,00	0,73	0,22	0,74	0,00	24,00	
30.12.18	5,41	98,55	86,82	11,73	108,10	59,94	48,16	5,00	0,73	0,22	0,74	0,00	24,00	
31.12.18	5,33	99,99	87,84	12,15	106,66	60,19	46,47	5,00	0,73	0,22	0,74	0,00	24,00	
01.01.19	4,95	98,76	90,12	8,64	104,77	59,64	45,13	5,00	0,73	0,22	0,74	0,00	24,00	
02.01.19	4,78	99,37	91,50	7,87	102,48	58,80	43,68	5,00	0,73	0,22	0,75	0,00	24,00	
03.01.19	5,01	97,90	89,83	8,07	106,39	59,96	46,43	5,00	0,73	0,22	0,75	0,00	24,00	
04.01.19	5,09	97,59	88,90	8,69	106,93	59,88	47,05	5,00	0,73	0,22	0,75	0,00	24,00	
05.01.19	5,06	98,13	89,69	8,44	107,11	60,58	46,53	5,00	0,73	0,22	0,74	0,00	24,00	
06.01.19	4,98	97,81	88,65	9,16	105,27	59,68	45,59	5,00	0,73	0,22	0,75	0,00	24,00	
07.01.19	4,73	99,48	90,75	8,73	101,75	59,03	42,72	5,00	0,73	0,22	0,75	0,00	24,00	
08.01.19	4,01	103,72	92,95	10,77	87,67	54,23	33,44	5,00	0,73	0,22	0,75	0,00	24,00	
09.01.19	3,90	101,85	92,81	9,04	87,27	53,42	33,85	5,00	0,73	0,22	0,75	0,00	24,00	
10.01.19	4,32	100,48	92,09	8,39	95,52	56,97	38,55	5,00	0,73	0,22	0,74	0,00	24,00	
11.01.19	4,17	100,98	93,22	7,76	93,55	56,36	37,19	5,00	0,73	0,22	0,75	0,00	24,00	
12.01.19	4,27	102,11	92,91	9,20	93,47	56,34	37,13	5,00	0,73	0,22	0,75	0,00	24,00	
13.01.19	4,52	101,67	91,05	10,62	96,17	57,33	38,84	5,00	0,73	0,22	0,75	0,00	24,00	
14.01.19	4,63	98,36	91,97	6,39	102,40	59,05	43,35	5,00	0,73	0,22	0,75	0,00	24,00	
15.01.19	4,77	99,26	91,40	7,86	103,55	60,01	43,54	5,00	0,73	0,22	0,75	0,00	24,00	
16.01.19	4,30	98,72	91,45	7,27	96,90	57,38	39,52	5,00	0,73	0,22	0,75	0,00	24,00	
17.01.19	4,50	97,29	88,80	8,49	99,44	57,93	41,51	5,00	0,73	0,22	0,74	0,00	24,00	
18.01.19	4,14	99,39	91,67	7,72	93,90	56,37	37,53	5,00	0,73	0,22	0,74	0,00	24,00	
19.01.19	3,71	100,85	90,50	10,35	84,46	52,68	31,78	5,00	0,73	0,22	0,74	0,00	24,00	
20.01.19	3,88	100,53	90,32	10,21	87,03	53,44	33,59	5,00	0,73	0,22	0,74	0,00	24,00	
<b>Итого:</b>	<b>143,90</b>	<b>3 089,91</b>	<b>2 823,29</b>	<b>266,62</b>	<b>99,93</b>	<b>58,11</b>	<b>41,90</b>	<b>5,00</b>	<b>0,73</b>	<b>0,22</b>	<b>0,75</b>	<b>0,00</b>	<b>744,00</b>	<b>0,00</b>

Показания интеграторов КМ-5

Дата/Время	Q	M1	M2	Tr
20.12.18 23:59	856,93	28 114,48	25 006,74	8 472,54
31.12.18 23:59	911,11	29 210,14	26 009,45	8 736,54
01.01.19 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01.19 23:59	89,72	1 994,25	1 820,58	480,00
<b>Итого:</b>	<b>143,90</b>	<b>3 089,91</b>	<b>2 823,29</b>	<b>744,00</b>

Отчетный период: 744,00 час.      Период норм. работы: 744,00 час.  
 t1-t2 < минимума (D) 0,00 час.      Отключение питания (U) 0,00 час.  
 Отключение Gmin, Gmax (G) 0,00 час.      Отключение счета (Gm) 0,00 час.  
 Функциональный отказ (E) 0,00 час.      Остальные ошибки (Z) 0,00 час.

Представитель ООО "ИЭСБК": /  / Доскоч А.А./

Представитель абонента: /  / Евлампиева Л.В./

## СПРАВКА

23 янв. 2019

о теплopotреблении за **Январь 2019**

Договор № **8349** Адрес **Мира, 100 ТП2 (55-81)**  
 Потребитель: **ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»**  
 Тип прибора: **КМ-5-4** № прибора **27188**  
 Система: **Открытая**

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.12.18	444,93	0,00	17 467,45	15 785,42	8 477,57	0,00
31.12.18	473,80	0,00	18 037,82	16 303,78	8 741,57	0,00
01.01.19 00:00	0,00		0,00	0,00	0,00	
20.01.19	47,68	0,00	1 050,07	959,59	480,00	0,00
Итого:	76,55	0,00	1 620,44	1 477,95	744,00	0,00

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Декабрь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	76,55	0,00	0,00	0,00	<b>76,55</b>	Гкал.
Расход горячей воды	142,49	0,00	0,00	0,00	142,49	Т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	<b>145,40</b>	м³

Представитель ООО "ИЭСБК":  /Доскоч А.А./

Представитель абонента:  /Евlampиева Л.В./

Организация: ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»  
 Адрес: Мира, 100 ТП2 (55-81) Номер договора: 8349  
 Тип теплосчетчика: КМ-5.4 Версия: \_\_\_\_\_ Телефон: 32-40-80  
 Дата последующей поверки теплосчетчика: \_\_\_\_\_ Номер теплосчетчика: 27188

**Посуточная ведомость учета параметров теплотребления  
с 21 декабря 2018 по 21 января 2019**

Дата	Энергия, Q, ГКал	Масса, Т			Температура, °С				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.12.18	2,12	53,34	49,92	3,42	89,90	53,42	36,48	5,00	0,73	0,21	0,21	0,00	24,00	
22.12.18	2,42	52,23	48,15	4,08	97,73	55,53	42,20	5,00	0,73	0,21	0,21	0,00	24,00	
23.12.18	2,47	53,17	48,71	4,46	98,39	56,35	42,04	5,00	0,73	0,21	0,21	0,00	24,00	
24.12.18	2,43	52,36	48,40	3,96	97,83	55,40	42,43	5,00	0,73	0,21	0,21	0,00	24,00	
25.12.18	2,80	51,64	46,46	5,18	106,49	57,78	48,71	5,00	0,73	0,21	0,21	0,00	24,00	
26.12.18	2,67	50,43	46,58	3,85	105,35	56,50	48,85	5,00	0,73	0,21	0,21	0,00	24,00	
27.12.18	2,77	50,75	46,51	4,24	106,25	56,22	50,03	5,00	0,73	0,21	0,21	0,00	24,00	
28.12.18	2,68	51,61	47,71	3,90	103,82	55,87	47,95	5,00	0,73	0,21	0,21	0,00	24,00	
29.12.18	2,72	50,78	45,81	4,97	103,81	55,53	48,28	5,00	0,73	0,21	0,21	0,00	24,00	
30.12.18	2,80	51,12	45,57	5,55	105,62	56,52	49,10	5,00	0,73	0,21	0,21	0,00	24,00	
31.12.18	2,99	52,94	44,54	8,40	105,04	57,17	47,87	5,00	0,73	0,21	0,21	0,00	24,00	
01.01.19	2,55	50,91	47,28	3,63	102,45	56,30	46,15	5,00	0,73	0,21	0,21	0,00	24,00	
02.01.19	2,51	51,46	46,90	4,56	99,78	55,48	44,30	5,00	0,73	0,21	0,21	0,00	24,00	
03.01.19	2,67	51,03	46,56	4,47	104,01	56,59	47,42	5,00	0,73	0,21	0,21	0,00	24,00	
04.01.19	2,67	50,57	46,05	4,52	104,59	56,58	48,01	5,00	0,73	0,21	0,21	0,00	24,00	
05.01.19	2,69	51,10	46,58	4,52	105,03	57,06	47,97	5,00	0,73	0,21	0,21	0,00	24,00	
06.01.19	2,65	50,93	45,71	5,22	102,86	56,32	46,54	5,00	0,73	0,21	0,21	0,00	24,00	
07.01.19	2,52	51,35	47,07	4,28	100,48	55,88	44,60	5,00	0,73	0,21	0,21	0,00	24,00	
08.01.19	2,09	54,96	50,44	4,52	86,68	52,55	34,13	5,00	0,73	0,21	0,21	0,00	24,00	
09.01.19	2,01	54,30	49,76	4,54	84,68	51,71	32,97	5,00	0,73	0,21	0,21	0,00	24,00	
10.01.19	2,27	51,64	47,51	4,13	93,78	54,01	39,77	5,00	0,73	0,21	0,21	0,00	24,00	
11.01.19	2,22	52,17	47,81	4,36	91,86	53,43	38,43	5,00	0,73	0,21	0,21	0,00	24,00	
12.01.19	2,23	52,36	47,89	4,47	91,44	53,15	38,29	5,00	0,73	0,21	0,21	0,00	24,00	
13.01.19	2,36	52,56	47,42	5,14	94,07	54,02	40,05	5,00	0,73	0,21	0,21	0,00	24,00	
14.01.19	2,55	51,42	46,25	5,17	99,77	55,40	44,37	5,00	0,73	0,21	0,21	0,00	24,00	
15.01.19	2,57	51,52	47,20	4,32	102,03	56,62	45,41	5,00	0,73	0,21	0,21	0,00	24,00	
16.01.19	2,36	52,44	47,75	4,69	94,86	54,46	40,40	5,00	0,73	0,21	0,21	0,00	24,00	
17.01.19	2,41	52,12	48,07	4,05	97,53	55,43	42,10	5,00	0,73	0,21	0,21	0,00	24,00	
18.01.19	2,32	53,90	48,97	4,93	92,69	54,35	38,34	5,00	0,73	0,21	0,21	0,00	24,00	
19.01.19	1,99	57,44	52,98	4,46	83,25	52,27	30,98	5,00	0,73	0,21	0,21	0,00	24,00	
20.01.19	2,04	55,89	51,39	4,50	84,94	52,41	32,53	5,00	0,73	0,21	0,21	0,00	24,00	
<b>Итого:</b>	<b>76,55</b>	<b>1 620,44</b>	<b>1 477,95</b>	<b>142,49</b>	<b>97,79</b>	<b>55,12</b>	<b>42,80</b>	<b>5,00</b>	<b>0,73</b>	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>744,00</b>	<b>0,00</b>

**Показания интеграторов КМ-5**

Дата/Время	Q	M1	M2	Тр
20.12.18 23:59	444,93	17 467,45	15 785,42	8 477,57
31.12.18 23:59	473,80	18 037,82	16 303,78	8 741,57
01.01.19 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01.19 23:59	47,68	1 050,07	959,59	480,00
<b>Итого:</b>	<b>76,55</b>	<b>1 620,44</b>	<b>1 477,95</b>	<b>744,00</b>

Отчетный период: 744,00 час.      Период норм. работы: 744,00 час.  
 t1-t2 < минимума: (D) 0,00 час.      Отключение питания: (U) 0,00 час.  
 Отключение Gmin, Gmax: (G) 0,00 час.      Отключение счета: (Gm) 0,00 час.  
 Функциональный отказ: (E) 0,00 час.      Остальные ошибки: (Z) 0,00 час.

Представитель ООО "ИЭСБК": /  / Доскоч А.А./

Представитель абонента: /  / Евлампиева Л.В./

## СПРАВКА

23 янв. 2019

о теплотреблении за **Январь 2019**

Договор № 8349

Адрес **Мира, 100 ТПЗ (82-149)**Потребитель: **ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»**Тип прибора: **КМ-5-4**№ прибора **31326**Система: **Открытая**

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.12.18	516,89	0,00	21 024,65	18 283,90	6 103,81	0,00
31.12.18	577,35	0,00	22 288,61	19 434,75	6 367,81	0,00
01.01.19 00:00	0,00		0,00	0,00	0,00	
20.01.19	99,04	0,00	2 270,47	2 074,05	480,00	0,00
Итого:	159,50	0,00	3 534,43	3 224,90	744,00	0,00

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Декабрь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	159,50	0,00	0,00	0,00	<b>159,5</b>	Гкал.
Расход горячей воды	309,53	0,00	0,00	0,00	309,53	т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	<b>315,85</b>	м³

Представитель ООО "ИЭСБК": /  / Доскоч А.А./Представитель абонента: /  / Евлампиева Л.В./

Организация: ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»  
 Адрес: Мира, 100 ТПЗ (82-149)  
 Тип теплосчетчика: КМ-5-4 Версия  
 Дата последующей поверки теплосчетчика:

Номер договора: 8349  
 Телефон: 32-40-80  
 Номер теплосчетчика: 31326


Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
с 21 декабря 2018 по 21 января 2019

Дата	Энергия, Q, Гкал	Масса, Т			Температура, °С				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.12.18	4,54	115,40	105,46	9,94	92,39	57,59	34,80	5,00	0,45	0,38	0,73	0,00	24,00	
22.12.18	5,13	115,93	106,26	9,67	100,55	61,05	39,50	5,00	0,45	0,38	0,73	0,00	24,00	
23.12.18	5,36	118,81	106,52	12,29	100,89	61,80	39,09	5,00	0,45	0,37	0,73	0,00	24,00	
24.12.18	5,13	116,40	107,35	9,05	100,95	61,32	39,63	5,00	0,45	0,38	0,73	0,00	24,00	
25.12.18	5,72	115,63	106,82	8,81	109,43	64,69	44,74	5,00	0,45	0,38	0,73	0,00	24,00	
26.12.18	5,67	112,61	103,53	9,08	108,54	63,06	45,48	5,00	0,45	0,38	0,73	0,00	24,00	
27.12.18	5,72	113,21	105,06	8,15	109,21	63,00	46,21	5,00	0,45	0,38	0,72	0,00	24,00	
28.12.18	5,54	115,13	107,69	7,44	106,78	62,53	44,25	5,00	0,45	0,38	0,73	0,00	24,00	
29.12.18	5,65	112,30	102,00	10,30	107,01	62,02	44,99	5,00	0,45	0,38	0,73	0,00	24,00	
30.12.18	5,83	113,20	102,10	11,10	108,76	63,09	45,67	5,00	0,45	0,38	0,73	0,00	24,00	
31.12.18	6,17	115,34	98,06	17,28	107,42	62,77	44,65	5,00	0,45	0,37	0,73	0,00	24,00	
01.01.19	5,34	113,96	106,43	7,53	105,41	62,53	42,88	5,00	0,45	0,38	0,73	0,00	24,00	
02.01.19	5,15	113,02	105,59	7,43	103,07	61,23	41,84	5,00	0,45	0,38	0,73	0,00	24,00	
03.01.19	5,50	112,89	104,07	8,82	107,08	63,06	44,02	5,00	0,45	0,38	0,73	0,00	24,00	
04.01.19	5,56	112,46	103,59	8,87	107,59	62,88	44,71	5,00	0,44	0,38	0,73	0,00	24,00	
05.01.19	5,75	114,74	103,51	11,23	107,79	63,51	44,28	5,00	0,45	0,38	0,73	0,00	24,00	
06.01.19	5,53	112,49	101,83	10,66	105,90	62,30	43,60	5,00	0,44	0,38	0,73	0,00	24,00	
07.01.19	5,15	113,55	105,14	8,41	102,57	61,58	40,99	5,00	0,45	0,38	0,73	0,00	24,00	
08.01.19	4,32	112,05	99,72	12,33	88,37	55,33	33,04	5,00	0,44	0,38	0,73	0,00	24,00	
09.01.19	4,26	109,64	98,36	11,28	87,78	54,04	33,74	5,00	0,45	0,38	0,73	0,00	24,00	
10.01.19	4,72	112,13	102,73	9,40	96,12	58,59	37,53	5,00	0,45	0,38	0,73	0,00	24,00	
11.01.19	4,57	112,16	102,80	9,36	94,13	57,76	36,37	5,00	0,45	0,38	0,73	0,00	24,00	
12.01.19	4,58	112,57	103,51	9,06	94,01	57,62	36,39	5,00	0,45	0,38	0,73	0,00	24,00	
13.01.19	5,02	113,92	100,99	12,93	96,69	58,80	37,89	5,00	0,45	0,38	0,73	0,00	24,00	
14.01.19	5,28	113,23	103,67	9,56	103,02	61,28	41,74	5,00	0,45	0,38	0,73	0,00	24,00	
15.01.19	5,34	115,64	106,47	9,17	104,25	62,79	41,46	5,00	0,45	0,38	0,73	0,00	24,00	
16.01.19	4,88	114,63	104,94	9,69	97,49	59,53	37,96	5,00	0,45	0,38	0,73	0,00	24,00	
17.01.19	5,01	115,92	107,66	8,26	100,08	60,99	39,09	5,00	0,45	0,38	0,73	0,00	24,00	
18.01.19	4,68	116,33	106,97	9,36	94,54	58,68	35,86	5,00	0,45	0,38	0,73	0,00	24,00	
19.01.19	4,10	114,77	103,29	11,48	85,01	54,19	30,82	5,00	0,45	0,38	0,73	0,00	24,00	
20.01.19	4,30	114,37	102,78	11,59	87,50	55,01	32,49	5,00	0,44	0,37	0,73	0,00	24,00	
<b>Итого:</b>	<b>159,50</b>	<b>3 534,43</b>	<b>3 224,90</b>	<b>309,53</b>	<b>100,67</b>	<b>60,50</b>	<b>40,18</b>	<b>5,00</b>	<b>0,45</b>	<b>0,38</b>	<b>0,73</b>	<b>0,00</b>	<b>744,00</b>	<b>0,00</b>

Показания интеграторов КМ-5

Дата/Время	Q	M1	M2	Tr
20.12.18 23:59	516,89	21 024,65	18 283,90	6 103,81
31.12.18 23:59	577,35	22 288,61	19 434,75	6 367,81
01.01.19 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01.19 23:59	99,04	2 270,47	2 074,05	480,00
<b>Итого:</b>	<b>159,50</b>	<b>3 534,43</b>	<b>3 224,90</b>	<b>744,00</b>

Отчетный период: 744,00 час.      Период норм. работы: 744,00 час.  
 t1-t2 < минимума (D) 0,00 час.      Отключение питания (U) 0,00 час.  
 Отключение Gmin, Gmax (G) 0,00 час.      Отключение счета (Gm) 0,00 час.  
 Функциональный отказ (E) 0,00 час.      Остальные ошибки (Z) 0,00 час.

Представитель ООО "ИЭСБК": /  / Доскоч А.А. /

Представитель абонента: /  / Евлампиева Л.В. /

## СПРАВКА

23 янв. 2019

о теплоснабжении за Январь 2019

Договор № 8349 Адрес Мира, 100 ТП4 (150-203)  
 Потребитель: ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»  
 Тип прибора: КМ-5-4 № прибора 31311  
 Система: Открытая

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.12.18	550,61	0,00	19 178,22	16 151,05	6 105,97	0,00
31.12.18	616,87	0,00	20 487,23	17 318,65	6 369,97	0,00
01.01.19 00:00	0,00		0,00	0,00	0,00	
20.01.19	108,83	0,00	2 411,44	2 169,17	480,00	0,00
Итого:	175,09	0,00	3 720,45	3 336,77	744,00	0,00

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Декабрь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	175,09	0,00	0,00	0,00	<b>175,09</b>	Гкал.
Расход горячей воды	383,68	0,00	0,00	0,00	383,68	Т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	<b>391,51</b>	м³

Представитель ООО "ИЭСБК": /  / Доскоч А.А./

Представитель абонента: /  / Евлампиева Л.В./



Организация ООО «Сетевая компания «ИРКУТ» Номер договора 8349  
 Адрес Мира, 100 ТП4 (150-203) Телефон 32-40-80  
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия Номер теплосчетчика 31311  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 21 декабря 2018 по 21 января 2019**

Дата	Энергия, Q, Гкал	Масса, Т			Температура, °С				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	txb	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.12.18	4,99	122,86	111,80	11,06	92,37	56,39	35,98	5,00	0,44	0,39	0,72	0,00	24,00	
22.12.18	5,63	120,09	107,72	12,37	100,49	59,25	41,24	5,00	0,44	0,39	0,72	0,00	24,00	
23.12.18	5,74	122,73	109,58	13,15	100,87	60,13	40,74	5,00	0,44	0,38	0,72	0,00	24,00	
24.12.18	5,62	119,90	108,59	11,31	100,86	59,14	41,72	5,00	0,45	0,39	0,72	0,00	24,00	
25.12.18	6,29	118,02	105,82	12,20	109,37	62,22	47,15	5,00	0,44	0,39	0,72	0,00	24,00	
26.12.18	6,24	115,84	103,57	12,27	108,48	60,63	47,85	5,00	0,44	0,39	0,72	0,00	24,00	
27.12.18	6,35	116,35	104,36	11,99	109,21	60,51	48,70	5,00	0,44	0,39	0,72	0,00	24,00	
28.12.18	6,26	119,32	106,45	12,87	106,70	60,31	46,39	5,00	0,45	0,39	0,72	0,00	24,00	
29.12.18	6,05	115,36	104,29	11,07	106,94	59,90	47,04	5,00	0,44	0,39	0,72	0,00	24,00	
30.12.18	6,52	118,00	102,35	15,65	108,68	60,98	47,70	5,00	0,44	0,39	0,72	0,00	24,00	
31.12.18	6,57	120,54	103,07	17,47	107,47	61,27	46,20	5,00	0,44	0,38	0,72	0,00	24,00	
01.01.19	5,89	117,62	106,93	10,69	105,32	60,36	44,96	5,00	0,45	0,39	0,72	0,00	24,00	
02.01.19	5,74	117,51	106,73	10,78	102,97	59,21	43,76	5,00	0,44	0,39	0,72	0,00	24,00	
03.01.19	6,12	117,11	104,96	12,15	106,97	60,68	46,29	5,00	0,44	0,39	0,72	0,00	24,00	
04.01.19	6,15	116,50	104,23	12,27	107,55	60,72	46,83	5,00	0,44	0,39	0,72	0,00	24,00	
05.01.19	6,26	118,37	104,89	13,48	107,77	61,51	46,26	5,00	0,44	0,39	0,72	0,00	24,00	
06.01.19	6,01	116,54	103,94	12,60	105,83	60,35	45,48	5,00	0,44	0,39	0,72	0,00	24,00	
07.01.19	5,67	118,36	106,95	11,41	102,55	60,03	42,52	5,00	0,44	0,39	0,72	0,00	24,00	
08.01.19	4,81	123,89	110,01	13,88	88,34	55,17	33,17	5,00	0,44	0,39	0,72	0,00	24,00	
09.01.19	4,72	121,81	108,86	12,95	87,71	54,19	33,52	5,00	0,44	0,39	0,72	0,00	24,00	
10.01.19	5,14	118,93	107,67	11,26	96,13	58,05	38,08	5,00	0,44	0,39	0,72	0,00	24,00	
11.01.19	4,99	120,09	109,37	10,72	94,16	57,28	36,88	5,00	0,44	0,39	0,72	0,00	24,00	
12.01.19	5,07	121,52	110,06	11,46	93,98	57,23	36,75	5,00	0,44	0,39	0,72	0,00	24,00	
13.01.19	5,34	120,84	108,30	12,54	96,70	58,09	38,61	5,00	0,44	0,39	0,72	0,00	24,00	
14.01.19	5,65	117,26	106,29	10,97	102,93	59,99	42,94	5,00	0,44	0,39	0,72	0,00	24,00	
15.01.19	5,69	118,93	108,27	10,66	104,25	61,55	42,70	5,00	0,44	0,39	0,72	0,00	24,00	
16.01.19	5,39	121,27	108,55	12,72	97,49	58,82	38,67	5,00	0,44	0,39	0,72	0,00	24,00	
17.01.19	5,59	121,77	108,69	13,08	100,10	60,15	39,95	5,00	0,45	0,39	0,72	0,00	24,00	
18.01.19	5,19	124,60	112,24	12,36	94,60	58,26	36,34	5,00	0,45	0,39	0,72	0,00	24,00	
19.01.19	4,61	129,38	116,16	13,22	85,09	54,58	30,51	5,00	0,44	0,39	0,72	0,00	24,00	
20.01.19	4,80	129,14	116,07	13,07	87,58	55,51	32,07	5,00	0,43	0,38	0,72	0,00	24,00	
<b>Итого:</b>	<b>175,09</b>	<b>3 720,45</b>	<b>3 336,77</b>	<b>383,68</b>	<b>100,46</b>	<b>59,06</b>	<b>41,52</b>	<b>5,00</b>	<b>0,44</b>	<b>0,39</b>	<b>0,72</b>	<b>0,00</b>	<b>744,00</b>	<b>0,00</b>

**Показания интеграторов КМ-5**

Дата/Время	Q	M1	M2	Tr
20.12.18 23:59	550,61	19 178,22	16 151,05	6 105,97
31.12.18 23:59	616,87	20 487,23	17 318,65	6 369,97
01.01.19 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01.19 23:59	108,83	2 411,44	2 169,17	480,00
<b>Итого:</b>	<b>175,09</b>	<b>3 720,45</b>	<b>3 336,77</b>	<b>744,00</b>

Отчетный период 744,00 час.      Период норм. работы 744,00 час.  
 t1-t2 < минимума (D) 0,00 час.      Отключение питания (U) 0,00 час.  
 Отключение Gmin, Gmax (G) 0,00 час.      Отключение счета (Gm) 0,00 час.  
 Функциональный отказ (E) 0,00 час.      Остальные ошибки (Z) 0,00 час.

Представитель ООО "ИЭСБК" /  / Доскоч А.А./

Представитель абонента: /  / Евлампиева Л.В./

## СПРАВКА

23 янв. 2019

о теплоснабжении за **Январь 2019**

Договор № 8349

Адрес **Мира, 100 ТП5 (204-271)**

Потребитель: ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»

Тип прибора: КМ-5-4

№ прибора 31320

Система: **Открытая**

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.12.18	532,03	0,00	20 408,12	17 370,09	5 904,37	0,00
31.12.18	595,02	0,00	21 706,74	18 545,48	6 168,37	0,00
01.01.19 00:00	0,00		0,00	0,00	0,00	
20.01.19	101,58	0,00	2 233,10	1 989,53	480,00	0,00
<b>Итого:</b>	<b>164,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3 531,72</b>	<b>3 164,92</b>	<b>744,00</b>	<b>0,00</b>

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Декабрь	Досчет до конца мес.	<b>Итого</b>	
Расход тепловой энергии	164,57	0,00	0,00	0,00	<b>164,57</b>	<b>Гкал.</b>
Расход горячей воды	366,80	0,00	0,00	0,00	366,80	Т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	<b>374,29</b>	<b>м³</b>

Представитель ООО "ИЭСБК":  /Доскоч А.А./Представитель абонента:  /Евлампиева Л.В./

Организация: ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»  
 Адрес: Ми́ра, 100 ТПИС (204-271)  
 Тип теплосчетчика: КМ-5-4 Версия  
 Дата последующей поверки теплосчетчика:

Номер договора: 8349  
 Телефон: 32-40-80  
 Номер теплосчетчика: 31320

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
с 21 декабря 2018 по 21 января 2019

Дата	Энергия, Q, Гкал	Масса, Т			Температура, °С				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.12.18	4,83	120,10	108,74	11,36	92,28	57,13	35,15	5,00	0,73	0,22	0,73	0,00	24,00	
22.12.18	5,31	119,38	109,75	9,63	100,42	60,52	39,90	5,00	0,73	0,22	0,73	0,00	24,00	
23.12.18	5,52	123,38	111,74	11,64	100,79	61,60	39,19	5,00	0,73	0,22	0,73	0,00	24,00	
24.12.18	5,33	119,94	109,99	9,95	100,83	61,22	39,61	5,00	0,73	0,22	0,73	0,00	24,00	
25.12.18	5,87	116,27	106,79	9,48	109,27	63,82	45,45	5,00	0,73	0,22	0,73	0,00	24,00	
26.12.18	5,88	114,34	104,19	10,15	108,36	62,27	46,09	5,00	0,73	0,22	0,73	0,00	24,00	
27.12.18	6,04	115,30	104,62	10,68	109,12	62,29	46,83	5,00	0,73	0,22	0,73	0,00	24,00	
28.12.18	5,88	117,77	107,26	10,51	106,62	61,98	44,64	5,00	0,73	0,22	0,73	0,00	24,00	
29.12.18	5,76	114,83	104,78	10,05	106,87	61,84	45,03	5,00	0,73	0,22	0,73	0,00	24,00	
30.12.18	6,22	117,02	103,38	13,64	108,58	62,34	46,24	5,00	0,73	0,22	0,73	0,00	24,00	
31.12.18	6,35	120,29	104,15	16,14	107,39	62,58	44,81	5,00	0,73	0,22	0,73	0,00	24,00	
01.01.19	5,66	117,00	106,60	10,40	105,23	62,13	43,10	5,00	0,73	0,22	0,73	0,00	24,00	
02.01.19	5,38	115,22	106,27	8,95	102,96	60,79	42,17	5,00	0,73	0,22	0,73	0,00	24,00	
03.01.19	5,66	115,10	105,89	9,21	106,87	62,51	44,36	5,00	0,73	0,22	0,73	0,00	24,00	
04.01.19	5,80	114,90	104,62	10,28	107,46	62,37	45,09	5,00	0,73	0,22	0,73	0,00	24,00	
05.01.19	5,72	115,81	106,68	9,13	107,67	63,07	44,60	5,00	0,73	0,22	0,73	0,00	24,00	
06.01.19	5,74	115,09	103,61	11,48	105,77	61,79	43,98	5,00	0,73	0,22	0,73	0,00	24,00	
07.01.19	5,50	117,54	106,09	11,45	102,47	61,32	41,15	5,00	0,73	0,22	0,73	0,00	24,00	
08.01.19	4,70	119,97	105,08	14,89	88,21	55,42	32,79	5,00	0,73	0,22	0,73	0,00	24,00	
09.01.19	4,42	115,09	103,48	11,61	87,82	54,45	33,37	5,00	0,73	0,22	0,73	0,00	24,00	
10.01.19	4,93	116,86	106,56	10,30	96,09	58,83	37,26	5,00	0,73	0,22	0,73	0,00	24,00	
11.01.19	4,62	113,65	104,10	9,55	94,08	57,95	36,13	5,00	0,73	0,22	0,73	0,00	24,00	
12.01.19	4,87	118,47	106,94	11,53	94,01	58,24	35,77	5,00	0,73	0,22	0,73	0,00	24,00	
13.01.19	5,25	121,26	107,78	13,48	96,67	59,60	37,07	5,00	0,73	0,22	0,73	0,00	24,00	
14.01.19	5,25	104,80	91,30	13,50	102,41	59,50	42,91	5,00	0,73	0,22	0,73	0,00	24,00	
15.01.19	5,08	95,04	81,43	13,61	104,00	58,39	45,61	5,00	0,73	0,22	0,73	0,00	24,00	
16.01.19	4,88	99,65	84,04	15,61	97,30	56,55	40,75	5,00	0,73	0,22	0,73	0,00	24,00	
17.01.19	4,99	100,02	85,81	14,21	99,89	57,64	42,25	5,00	0,73	0,22	0,73	0,00	24,00	
18.01.19	4,58	102,41	89,49	12,92	94,47	56,27	38,20	5,00	0,73	0,22	0,73	0,00	24,00	
19.01.19	4,15	108,64	94,01	14,63	84,96	53,38	31,58	5,00	0,73	0,22	0,73	0,00	24,00	
20.01.19	4,40	106,58	89,75	16,83	87,29	53,80	33,49	5,00	0,73	0,22	0,73	0,00	24,00	
<b>Итого:</b>	<b>164,57</b>	<b>3 531,72</b>	<b>3 164,92</b>	<b>366,80</b>	<b>100,58</b>	<b>59,85</b>	<b>40,79</b>	<b>5,00</b>	<b>0,73</b>	<b>0,22</b>	<b>0,73</b>	<b>0,00</b>	<b>744,00</b>	<b>0,00</b>

Показания интеграторов КМ-5

Дата/Время	Q	M1	M2	Tr
20.12.18 23:59	532,03	20 408,12	17 370,09	5 904,37
31.12.18 23:59	595,02	21 706,74	18 545,48	6 168,37
01.01.19 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01.19 23:59	101,58	2 233,10	1 989,53	480,00
<b>Итого:</b>	<b>164,57</b>	<b>3 531,72</b>	<b>3 164,92</b>	<b>744,00</b>

Отчетный период: 744,00 час.      Период норм. работы: 744,00 час.  
 t1-t2 < минимума (D) 0,00 час.      Отключение питания (U) 0,00 час.  
 Отключение Gm1, Gm2 (G) 0,00 час.      Отключение счета (Gm) 0,00 час.  
 Функциональный отказ (E) 0,00 час.      Остальные ошибки (Z) 0,00 час.

Представитель ООО "ИЭСБК":  /Досоч А.А./

Представитель абонента:  /Евlampиева Л.В./

## СПРАВКА

23 янв. 2019

о теплоснабжении за Январь 2019

Договор № 8349

Адрес **Мира, 100 ТП6 (272-330)**Потребитель: **ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»**Тип прибора: **КМ-5-4**№ прибора **31318**Система: **Открытая**

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.12.18	924,40	0,00	36 255,64	33 426,76	8 383,91	0,00
31.12.18	982,98	0,00	37 421,63	34 485,73	8 647,91	0,00
01.01.19 00:00	0,00		0,00	0,00	0,00	
20.01.19	95,15	0,00	2 082,43	1 904,55	480,00	0,00
Итого:	153,73	0,00	3 248,42	2 963,52	744,00	0,00

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Декабрь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	153,73	0,00	0,00	0,00	<b>153,73</b>	Гкал.
Расход горячей воды	284,90	0,00	0,00	0,00	284,90	т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	<b>290,71</b>	м³

Представитель ООО "ИЭСБК" /  / Доскоч А.А./Представитель абонента: /  / Евлампиева Л.В./

Организация ООО «Сетевая компания «ИРКУТ» Номер договора 8349  
 Адрес Мира, 100 ТП6 (272-330) Телефон 32-40-80  
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия \_\_\_\_\_ Номер теплосчетчика 31318  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 21 декабря 2018 по 21 января 2019**

Дата	Энергия, Q, Гкал	Масса, Т			Температура, °С				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.12.18	4,37	105,77	96,72	9,05	91,52	54,60	36,92	5,00	0,73	0,22	0,70	0,00	24,00	
22.12.18	4,94	106,40	97,67	8,73	99,61	57,72	41,89	5,00	0,73	0,22	0,70	0,00	24,00	
23.12.18	5,08	109,06	99,20	9,86	100,25	58,63	41,62	5,00	0,73	0,22	0,70	0,00	24,00	
24.12.18	5,05	107,17	97,22	9,95	99,78	57,76	42,02	5,00	0,73	0,22	0,70	0,00	24,00	
25.12.18	5,49	107,08	100,13	6,95	108,65	61,24	47,41	5,00	0,73	0,22	0,70	0,00	24,00	
26.12.18	5,59	104,28	94,08	10,20	107,66	59,62	48,04	5,00	0,73	0,22	0,69	0,00	24,00	
27.12.18	5,61	104,78	96,23	8,55	108,54	59,66	48,88	5,00	0,73	0,22	0,69	0,00	24,00	
28.12.18	5,48	106,57	97,98	8,59	105,99	59,14	46,85	5,00	0,73	0,22	0,70	0,00	24,00	
29.12.18	5,54	103,71	92,55	11,16	105,96	58,47	47,49	5,00	0,73	0,22	0,70	0,00	24,00	
30.12.18	5,67	104,69	93,83	10,86	107,81	59,63	48,18	5,00	0,73	0,22	0,70	0,00	24,00	
31.12.18	5,76	106,48	93,36	13,12	107,07	59,90	47,17	5,00	0,73	0,22	0,70	0,00	24,00	
01.01.19	5,20	105,47	98,21	7,26	104,54	59,18	45,36	5,00	0,73	0,22	0,70	0,00	24,00	
02.01.19	5,01	104,42	97,04	7,38	101,82	57,72	44,10	5,00	0,73	0,22	0,70	0,00	24,00	
03.01.19	5,35	104,48	96,36	8,12	106,26	59,50	46,76	5,00	0,73	0,22	0,70	0,00	24,00	
04.01.19	5,39	104,03	95,86	8,17	106,73	59,42	47,31	5,00	0,73	0,22	0,70	0,00	24,00	
05.01.19	5,40	105,69	98,05	7,64	107,12	60,23	46,89	5,00	0,73	0,22	0,70	0,00	24,00	
06.01.19	5,26	103,49	94,63	8,86	104,92	58,90	46,02	5,00	0,73	0,22	0,70	0,00	24,00	
07.01.19	5,07	104,43	95,82	8,61	102,43	58,47	43,96	5,00	0,73	0,22	0,70	0,00	24,00	
08.01.19	4,21	102,32	90,75	11,57	88,35	52,68	35,67	5,00	0,73	0,22	0,70	0,00	24,00	
09.01.19	4,03	99,88	89,49	10,39	86,52	51,12	35,40	5,00	0,73	0,22	0,70	0,00	24,00	
10.01.19	4,55	102,68	94,05	8,63	95,52	55,61	39,91	5,00	0,73	0,22	0,70	0,00	24,00	
11.01.19	4,50	102,66	92,23	10,43	93,56	54,84	38,72	5,00	0,73	0,22	0,70	0,00	24,00	
12.01.19	4,43	102,62	93,50	9,12	93,15	54,58	38,57	5,00	0,73	0,22	0,70	0,00	24,00	
13.01.19	4,69	103,95	93,89	10,06	95,81	55,75	40,06	5,00	0,73	0,22	0,70	0,00	24,00	
14.01.19	4,96	103,65	96,11	7,54	101,80	57,90	43,90	5,00	0,73	0,22	0,70	0,00	24,00	
15.01.19	5,18	106,50	98,05	8,45	103,94	59,85	44,09	5,00	0,73	0,22	0,70	0,00	24,00	
16.01.19	4,61	104,77	96,94	7,83	96,65	56,73	39,92	5,00	0,73	0,22	0,70	0,00	24,00	
17.01.19	4,86	106,30	97,57	8,73	99,41	58,12	41,29	5,00	0,73	0,22	0,70	0,00	24,00	
18.01.19	4,53	106,51	97,50	9,01	94,37	56,35	38,02	5,00	0,73	0,22	0,70	0,00	24,00	
19.01.19	3,87	104,46	94,76	9,70	84,70	52,15	32,55	5,00	0,73	0,22	0,70	0,00	24,00	
20.01.19	4,05	104,12	93,74	10,38	86,54	52,46	34,08	5,00	0,73	0,22	0,70	0,00	24,00	
<b>Итого:</b>	<b>153,73</b>	<b>3 248,42</b>	<b>2 963,52</b>	<b>284,90</b>	<b>99,95</b>	<b>57,39</b>	<b>42,55</b>	<b>5,00</b>	<b>0,73</b>	<b>0,22</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>	<b>744,00</b>	<b>0,00</b>

**Показания интеграторов КМ-5**

Дата/Время	Q	M1	M2	Tr
20.12.18 23:59	924,40	36 255,64	33 426,76	8 383,91
31.12.18 23:59	982,98	37 421,63	34 485,73	8 647,91
01.01.19 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01.19 23:59	95,15	2 082,43	1 904,55	480,00
<b>Итого:</b>	<b>153,73</b>	<b>3 248,42</b>	<b>2 963,52</b>	<b>744,00</b>

Отчетный период 744,00 час. Период норм. работы 744,00 час.  
 t1-t2 < минимума (D) 0,00 час. Отключение питания (U) 0,00 час.  
 Отключение Gmin, Gmax (G) 0,00 час. Отключение счета (Gm) 0,00 час.  
 Функциональный отказ (E) 0,00 час. Остальные ошибки (Z) 0,00 час.

Представитель ООО "ИЭСБС" /  / Доскоч А.А. /

Представитель абонента: /  / Евлампиева Л.В. /