

## СПРАВКА

22 янв. 2019

о теплоснабжении за **Январь 2019**

Договор № **8349** Адрес **Волгоградская, 26**  
 Потребитель: **ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»**  
 Тип прибора: **КМ-5-4** № прибора **332741**  
 Система: **Открытая**

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.12.18	1 428,69	0,00	46 065,40	40 229,61	8 378,27	0,00
31.12.18	1 521,18	0,00	47 757,27	41 715,27	8 642,27	0,00
01.01.19 00:00	0,00		0,00	0,00	0,00	
20.01.19	154,81	0,00	3 075,58	2 666,83	480,00	0,00
Итого:	247,30	0,00	4 767,45	4 152,49	744,00	0,00

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Декабрь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	247,30	0,00	0,00	0,00	<b>247,3</b>	Гкал.
Расход горячей воды	614,96	0,00	0,00	0,00	614,96	т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	<b>627,51</b>	м³

Представитель ООО "ИЭСБК" /  / Доскоч А.А./Представитель абонента: /  / Евлампиева Л.В./

Организация ООО «Сетевая компания «ИРКУТ» Номер договора 8349  
 Адрес Волгоградская, 26 Телефон 32-40-80  
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия Номер теплосчетчика 332741  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 21 декабря 2018 по 21 января 2019**

Дата	Энергия, Q, Гкал	Масса, Т			Температура, °С					Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	P3	нераб.	раб.		
21.12.18	6,96	152,76	134,00	18,76	92,99	53,41	39,58	5,00	0,47	0,35	0,51	0,00	24,00		
22.12.18	7,86	153,38	135,52	17,86	101,24	56,07	45,17	5,00	0,47	0,34	0,51	0,00	24,00		
23.12.18	8,04	156,84	137,49	19,35	101,67	56,91	44,76	5,00	0,47	0,34	0,51	0,00	24,00		
24.12.18	7,85	154,02	136,61	17,41	101,62	56,57	45,05	5,00	0,47	0,34	0,51	0,00	24,00		
25.12.18	8,68	153,00	136,58	16,42	110,29	59,54	50,75	5,00	0,47	0,34	0,51	0,00	24,00		
26.12.18	8,71	151,17	133,89	17,28	109,34	57,95	51,39	5,00	0,46	0,34	0,51	0,00	24,00		
27.12.18	9,08	153,56	134,30	19,26	110,12	57,83	52,29	5,00	0,47	0,34	0,51	0,00	24,00		
28.12.18	8,64	154,03	135,78	18,25	107,55	57,81	49,74	5,00	0,47	0,34	0,51	0,00	24,00		
29.12.18	8,61	151,38	132,86	18,52	107,84	57,58	50,26	5,00	0,46	0,34	0,51	0,00	24,00		
30.12.18	8,94	153,78	133,88	19,90	109,60	58,57	51,03	5,00	0,46	0,34	0,51	0,00	24,00		
31.12.18	9,12	157,95	134,75	23,20	108,45	58,75	49,70	5,00	0,46	0,34	0,51	0,00	24,00		
01.01.19	8,14	151,24	135,18	16,06	106,18	58,14	48,04	5,00	0,47	0,35	0,51	0,00	24,00		
02.01.19	8,05	152,23	134,58	17,65	103,82	57,07	46,75	5,00	0,47	0,34	0,51	0,00	24,00		
03.01.19	8,50	152,22	134,17	18,05	107,90	58,59	49,31	5,00	0,47	0,34	0,51	0,00	24,00		
04.01.19	8,73	153,15	133,50	19,65	108,48	58,56	49,92	5,00	0,46	0,34	0,51	0,00	24,00		
05.01.19	8,61	153,13	134,74	18,39	108,74	59,14	49,60	5,00	0,47	0,34	0,51	0,00	24,00		
06.01.19	8,47	151,75	132,15	19,60	106,72	57,91	48,81	5,00	0,46	0,34	0,51	0,00	24,00		
07.01.19	8,15	153,32	133,27	20,05	103,52	57,33	46,19	5,00	0,46	0,34	0,51	0,00	24,00		
08.01.19	6,91	155,27	130,75	24,52	89,05	51,95	37,10	5,00	0,46	0,34	0,51	0,00	24,00		
09.01.19	6,72	152,22	129,68	22,54	88,19	50,91	37,28	5,00	0,46	0,35	0,51	0,00	24,00		
10.01.19	7,47	152,51	131,80	20,71	96,93	54,75	42,18	5,00	0,46	0,34	0,51	0,00	24,00		
11.01.19	7,28	152,76	131,91	20,85	94,93	54,03	40,90	5,00	0,47	0,35	0,51	0,00	24,00		
12.01.19	7,36	154,16	132,68	21,48	94,73	53,89	40,84	5,00	0,46	0,34	0,51	0,00	24,00		
13.01.19	7,69	155,58	133,46	22,12	97,45	55,25	42,20	5,00	0,46	0,34	0,51	0,00	24,00		
14.01.19	8,37	154,66	133,29	21,37	103,83	56,98	46,85	5,00	0,47	0,34	0,51	0,00	24,00		
15.01.19	8,35	155,15	135,07	20,08	105,26	58,55	46,71	5,00	0,47	0,34	0,51	0,00	24,00		
16.01.19	7,67	154,92	134,06	20,86	98,28	55,66	42,62	5,00	0,47	0,34	0,51	0,00	24,00		
17.01.19	7,93	155,22	134,81	20,41	100,96	56,77	44,19	5,00	0,47	0,34	0,51	0,00	24,00		
18.01.19	7,21	154,36	135,33	19,03	95,45	54,96	40,49	5,00	0,47	0,34	0,51	0,00	24,00		
19.01.19	6,38	155,32	133,47	21,85	85,71	51,15	34,56	5,00	0,46	0,34	0,51	0,00	24,00		
20.01.19	6,82	156,41	132,93	23,48	88,15	51,55	36,60	5,00	0,46	0,34	0,51	0,00	24,00		
<b>Итого:</b>	<b>247,30</b>	<b>4 767,45</b>	<b>4 152,49</b>	<b>614,96</b>	<b>101,43</b>	<b>56,28</b>	<b>45,19</b>	<b>5,00</b>	<b>0,47</b>	<b>0,34</b>	<b>0,51</b>	<b>0,00</b>	<b>744,00</b>	<b>0,00</b>	

**Показания интеграторов КМ-5**

Дата/Время	Q	M1	M2	Тр
20.12.18 23:59	1 428,69	46 065,40	40 229,61	8 378,27
31.12.18 23:59	1 521,18	47 757,27	41 715,27	8 642,27
01.01.19 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01.19 23:59	154,81	3 075,58	2 666,83	480,00
<b>Итого:</b>	<b>247,30</b>	<b>4 767,45</b>	<b>4 152,49</b>	<b>744,00</b>

Отчетный период 744,00 час. Период норм. работы 744,00 час.  
 t1-t2 < минимума (D) 0,00 час. Отключение питания (U) 0,00 час.  
 Отключение Gm1, Gmax (G) 0,00 час. Отключение счета (Gm) 0,00 час.  
 Функциональный отказ (E) 0,00 час. Остальные ошибки (Z) 0,00 час.

Представитель ООО "ИЭСБК" /Доскоч А.А./

Представитель абонента: /Евлампиева Л.В./

## СПРАВКА

22 янв. 2019

о теплоснабжении за Январь 2019

Договор № 8349 Адрес Волгоградская, 45  
 Потребитель: ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»  
 Тип прибора: КМ-5-4 № прибора 336366  
 Система: Открытая

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.12.18	1 286,79	0,00	38 722,63	33 499,79	8 391,43	0,00
31.12.18	1 366,45	0,00	40 153,57	34 791,70	8 655,43	0,00
01.01.19 00:00	0,00		0,00	0,00	0,00	
20.01.19	131,24	0,00	2 644,46	2 408,13	480,00	0,00
Итого:	210,90	0,00	4 075,40	3 700,04	744,00	0,00

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Декабрь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	210,90	0,00	0,00	0,00	<b>210,9</b>	Гкал.
Расход горячей воды	375,36	0,00	0,00	0,00	375,36	т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	<b>383,02</b>	м³

Представитель ООО "ИЭСБК" /  / Доскоч А.А. /

Представитель абонента: /  / Евлампиева Л.В. /

Организация: ООО «Сетевая компания «ИРКУТ» Номер договора: 8349  
 Адрес: Волгоградская, 45 Телефон: 32-40-80  
 Тип теплосчетчика: КМ-5-4 Версия: Номер теплосчетчика: 336366  
 Дата последующей поверки теплосчетчика:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
с 21 декабря 2018 по 21 января 2019**

Дата	Энергия, Q, ГКал	Масса, Т			Температура, °С				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	txв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.12.18	6,24	143,42	129,01	14,41	92,49	53,91	38,58	5,00	0,44	0,36	0,51	0,00	24,00	
22.12.18	6,80	137,54	126,10	11,44	100,41	55,31	45,10	5,00	0,45	0,36	0,51	0,00	24,00	
23.12.18	6,87	137,13	125,73	11,40	101,51	55,67	45,84	5,00	0,45	0,35	0,51	0,00	24,00	
24.12.18	6,84	137,68	125,89	11,79	100,53	55,28	45,25	5,00	0,45	0,36	0,51	0,00	24,00	
25.12.18	7,40	123,38	112,73	10,65	109,84	54,32	55,52	5,00	0,45	0,35	0,51	0,00	24,00	
26.12.18	7,42	123,35	112,11	11,24	109,02	53,38	55,64	5,00	0,45	0,35	0,51	0,00	24,00	
27.12.18	7,55	123,25	112,56	10,69	109,88	52,99	56,89	5,00	0,45	0,36	0,51	0,00	24,00	
28.12.18	7,51	127,56	115,36	12,20	107,51	53,37	54,14	5,00	0,45	0,36	0,51	0,00	24,00	
29.12.18	7,34	125,88	113,88	12,00	106,84	53,25	53,59	5,00	0,45	0,36	0,51	0,00	24,00	
30.12.18	7,73	124,32	109,44	14,88	109,16	52,92	56,24	5,00	0,45	0,35	0,51	0,00	24,00	
31.12.18	7,96	127,43	109,10	18,33	108,51	53,15	55,36	5,00	0,44	0,35	0,51	0,00	24,00	
01.01.19	7,10	126,25	116,00	10,25	105,90	53,73	52,17	5,00	0,45	0,36	0,51	0,00	24,00	
02.01.19	6,80	129,13	119,36	9,77	102,75	53,92	48,83	5,00	0,45	0,36	0,51	0,00	24,00	
03.01.19	7,13	123,18	113,16	10,02	107,34	53,53	53,81	5,00	0,45	0,36	0,51	0,00	24,00	
04.01.19	7,41	123,09	110,54	12,55	108,15	53,04	55,11	5,00	0,45	0,35	0,51	0,00	24,00	
05.01.19	7,23	121,20	110,15	11,05	108,53	53,42	55,11	5,00	0,45	0,35	0,51	0,00	24,00	
06.01.19	7,05	122,39	111,14	11,25	106,11	53,11	53,00	5,00	0,44	0,35	0,51	0,00	24,00	
07.01.19	6,97	126,21	114,76	11,45	104,19	53,47	50,72	5,00	0,45	0,35	0,51	0,00	24,00	
08.01.19	5,79	138,06	125,27	12,79	89,78	52,20	37,58	5,00	0,44	0,36	0,51	0,00	24,00	
09.01.19	5,67	138,47	124,59	13,88	86,92	50,60	36,32	5,00	0,44	0,36	0,51	0,00	24,00	
10.01.19	6,42	135,76	123,56	12,20	96,73	53,91	42,82	5,00	0,44	0,36	0,51	0,00	24,00	
11.01.19	6,18	136,19	124,65	11,54	94,80	53,58	41,22	5,00	0,44	0,36	0,51	0,00	24,00	
12.01.19	6,11	136,96	125,93	11,03	94,13	53,49	40,64	5,00	0,44	0,36	0,51	0,00	24,00	
13.01.19	6,63	137,97	123,87	14,10	96,91	53,91	43,00	5,00	0,44	0,36	0,51	0,00	24,00	
14.01.19	6,89	130,59	119,18	11,41	102,44	54,08	48,36	5,00	0,45	0,36	0,51	0,00	24,00	
15.01.19	7,05	125,98	114,97	11,01	105,70	54,20	51,50	5,00	0,45	0,35	0,51	0,00	24,00	
16.01.19	6,45	135,33	124,02	11,31	97,86	54,36	43,50	5,00	0,45	0,36	0,51	0,00	24,00	
17.01.19	6,83	134,17	121,62	12,55	100,67	54,51	46,16	5,00	0,45	0,36	0,51	0,00	24,00	
18.01.19	6,40	138,30	126,01	12,29	96,01	54,20	41,81	5,00	0,45	0,36	0,51	0,00	24,00	
19.01.19	5,48	142,95	130,09	12,86	85,90	51,79	34,11	5,00	0,44	0,36	0,51	0,00	24,00	
20.01.19	5,65	142,28	129,26	13,02	87,19	51,75	35,44	5,00	0,44	0,35	0,51	0,00	24,00	
<b>Итого:</b>	<b>210,90</b>	<b>4 075,40</b>	<b>3 700,04</b>	<b>375,36</b>	<b>100,74</b>	<b>53,56</b>	<b>47,53</b>	<b>5,00</b>	<b>0,45</b>	<b>0,36</b>	<b>0,51</b>	<b>0,00</b>	<b>744,00</b>	<b>0,00</b>

**Показания интеграторов КМ-5**

Дата/Время	Q	M1	M2	Tr
20.12.18 23:59	1 286,79	38 722,63	33 499,79	8 391,43
31.12.18 23:59	1 366,45	40 153,57	34 791,70	8 655,43
01.01.19 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01.19 23:59	131,24	2 644,46	2 408,13	480,00
<b>Итого:</b>	<b>210,90</b>	<b>4 075,40</b>	<b>3 700,04</b>	<b>744,00</b>

Отчетный период	<u>744,00 час.</u>	Период норм. работы	<u>744,00 час.</u>
t1-t2 < минимума	(D) <u>0,00 час.</u>	Отключение питания	(U) <u>0,00 час.</u>
Отключение Gmin, Gmax	(G) <u>0,00 час.</u>	Отключение счета	(Gm) <u>0,00 час.</u>
Функциональный отказ	(E) <u>0,00 час.</u>	Остальные ошибки	(Z) <u>0,00 час.</u>

Представитель ООО "ИЭСБК": /  / Доскоч А.А./

Представитель абонента: /  / Евлампиева Л.В./

## СПРАВКА

22 янв. 2019

о теплоснабжении за Январь 2019

Договор № 8349 Адрес Волгоградская, 47  
 Потребитель: ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»  
 Тип прибора: КМ-5-4 № прибора 336250  
 Система: Открытая

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.12.18	704,41	0,00	28 159,89	25 974,20	8 027,66	0,00
31.12.18	750,79	0,00	29 204,57	26 937,41	8 291,66	0,00
01.01.19 00:00	0,00		0,00	0,00	0,00	
20.01.19	73,49	0,00	1 719,19	1 574,12	479,97	0,00
Итого:	119,87	0,00	2 763,87	2 537,33	743,97	0,00

Прибор не работал (час)

0,03

подача теплоносителя в это время осуществлялась

расход по трубопроводам не фиксировался

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Декабрь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	119,87	0,00	0,00	0,00	<b>119,87</b>	Гкал.
Расход горячей воды	226,54	0,01	0,00	0,00	226,55	Т.
Расход горячей воды, м <sup>3</sup>				0,98 т/м <sup>3</sup>	<b>231,17</b>	м <sup>3</sup>

Представитель ООО "ИЭСБК":  /Доскоч А.А./Представитель абонента:  /Евлампиева Л.В./



Организация: ООО «Сетевая компания «ИРКУТ» Номер договора: 8349  
 Адрес: Волгоградская, 47 Телефон: 32-40-80  
 Тип теплосчетчика: КМ-5-4 Версия Номер теплосчетчика: 336250  
 Дата последующей поверки теплосчетчика: \_\_\_\_\_

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
с 21 декабря 2018 по 21 января 2019**

Дата	Энергия, Q, Гкал	Масса, Т			Температура, °С				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.12.18	3,48	94,56	87,55	7,01	92,61	59,97	32,64	5,00	0,47	0,35	0,51	0,00	24,00	
22.12.18	3,88	97,18	90,63	6,55	100,32	64,49	35,83	5,00	0,46	0,35	0,51	0,00	24,00	
23.12.18	3,74	77,45	68,17	9,28	101,47	59,91	41,56	5,00	0,47	0,34	0,51	0,00	24,00	
24.12.18	3,99	96,61	89,27	7,34	100,86	64,16	36,70	5,00	0,47	0,35	0,51	0,00	24,00	
25.12.18	4,40	92,80	86,20	6,60	110,10	67,23	42,87	5,00	0,47	0,35	0,51	0,00	24,00	
26.12.18	4,82	115,98	110,16	5,82	109,63	71,60	38,03	5,00	0,46	0,35	0,51	0,00	24,00	
27.12.18	4,83	115,41	109,73	5,68	110,45	72,11	38,34	5,00	0,46	0,35	0,51	0,00	24,00	
28.12.18	4,15	87,08	80,15	6,93	107,54	64,81	42,73	5,00	0,47	0,35	0,51	0,00	24,00	
29.12.18	4,36	94,71	87,00	7,71	107,03	66,13	40,90	5,00	0,46	0,35	0,51	0,00	24,00	
30.12.18	4,42	91,52	83,72	7,80	109,42	66,53	42,89	5,00	0,46	0,35	0,51	0,00	24,00	
31.12.18	4,31	81,38	70,63	10,75	108,59	63,55	45,04	5,00	0,46	0,35	0,51	0,00	24,00	
01.01.19	3,85	79,46	73,19	6,27	105,86	62,09	43,77	5,00	0,46	0,34	0,51	0,00	24,00	
02.01.19	3,97	94,71	89,25	5,46	102,78	64,40	38,38	5,00	0,47	0,35	0,51	0,00	24,00	
03.01.19	4,17	90,26	84,35	5,91	107,31	65,25	42,06	5,00	0,46	0,35	0,51	0,00	24,00	
04.01.19	4,32	94,43	88,61	5,82	108,45	66,68	41,77	5,00	0,47	0,35	0,51	0,00	24,00	
05.01.19	4,02	80,85	74,27	6,58	108,64	63,78	44,86	5,00	0,46	0,35	0,51	0,00	24,00	
06.01.19	4,11	86,69	78,99	7,70	106,09	64,07	42,02	5,00	0,47	0,35	0,51	0,00	24,00	
07.01.19	3,87	81,81	74,71	7,10	104,23	62,09	42,14	5,00	0,46	0,35	0,51	0,00	24,00	
08.01.19	3,31	87,17	78,24	8,93	90,00	57,34	32,66	5,00	0,46	0,35	0,51	0,00	24,00	
09.01.19	3,24	96,84	89,30	7,54	86,22	56,87	29,35	5,00	0,46	0,35	0,51	0,00	24,00	
10.01.19	3,46	79,20	71,10	8,10	96,39	58,20	38,19	5,00	0,46	0,35	0,51	0,00	24,00	
11.01.19	3,45	83,33	75,51	7,82	94,63	58,27	36,36	5,00	0,46	0,35	0,51	0,00	24,00	
12.01.19	3,56	91,17	83,46	7,71	93,95	59,67	34,28	5,00	0,46	0,35	0,51	0,03	23,97	
13.01.19	3,61	83,73	75,30	8,43	96,82	59,22	37,60	5,00	0,46	0,35	0,51	0,00	24,00	
14.01.19	4,02	94,43	87,78	6,65	102,33	64,04	38,29	5,00	0,46	0,35	0,51	0,00	24,00	
15.01.19	3,70	71,11	63,23	7,88	105,63	59,83	45,80	5,00	0,47	0,35	0,51	0,00	24,00	
16.01.19	3,59	84,10	76,91	7,19	97,80	59,88	37,92	5,00	0,46	0,35	0,51	0,00	24,00	
17.01.19	3,59	78,85	71,91	6,94	100,41	59,81	40,60	5,00	0,47	0,35	0,51	0,00	24,00	
18.01.19	3,38	79,56	72,56	7,00	96,09	58,33	37,76	5,00	0,47	0,35	0,51	0,00	24,00	
19.01.19	3,10	88,84	80,63	8,21	85,99	55,85	30,14	5,00	0,46	0,35	0,51	0,00	24,00	
20.01.19	3,17	92,65	84,82	7,83	86,60	56,74	29,86	5,00	0,46	0,35	0,51	0,00	24,00	
<b>Итого:</b>	<b>119,87</b>	<b>2 763,87</b>	<b>2 537,33</b>	<b>226,54</b>	<b>101,21</b>	<b>62,68</b>	<b>38,75</b>	<b>5,00</b>	<b>0,46</b>	<b>0,35</b>	<b>0,51</b>	<b>0,03</b>	<b>743,97</b>	<b>0,03</b>

**Показания интеграторов КМ-5**

Дата/Время	Q	M1	M2	Tr
20.12.18 23:59	704,41	28 159,89	25 974,20	8 027,66
31.12.18 23:59	750,79	29 204,57	26 937,41	8 291,66
01.01.19 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01.19 23:59	73,49	1 719,19	1 574,12	479,97
<b>Итого:</b>	<b>119,87</b>	<b>2 763,87</b>	<b>2 537,33</b>	<b>743,97</b>

Отчетный период: 744,00 час. Период норм. работы: 743,97 час.  
 t1-t2 < минимума: (D) 0,00 час.  
 Отключение Gmin, Gmax: (G) 0,00 час.  
 Функциональный отказ: (E) 0,00 час.  
 (U) 0,00 час.  
 (Gm) 0,00 час.  
 (Z) 0,00 час.

Представитель ООО "ИЭСБК":  /Досчок А.А./

Представитель абонента:  /Евлямпиева Л.В./

## СПРАВКА

22 янв. 2019

о теплоснабжении за **Январь 2019**

Договор № **8349** Адрес **Волгоградская, 49**  
 Потребитель: **ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»**  
 Тип прибора: **КМ-5-4** № прибора **33294**  
 Система: **Открытая**

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.12.18	544,37	0,00	18 050,66	14 014,16	6 079,71	0,00
31.12.18	599,63	0,00	19 148,83	14 998,32	6 343,71	0,00
01.01.19 00:00	0,00		0,00	0,00	0,00	
20.01.19	91,32	0,00	1 978,36	1 764,52	480,00	0,00
Итого:	146,58	0,00	3 076,53	2 748,68	744,00	0,00

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Декабрь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	146,58	0,00	0,00	0,00	<b>146,58</b>	Гкал.
Расход горячей воды	327,85	0,00	0,00	0,00	327,85	т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	<b>334,54</b>	м³

Представитель ООО "ИЭСБК":  /Доскоч А.А./Представитель абонента:  /Евлампиева Л.В./

Организация

ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»

Номер договора

8349

Адрес

Волгоградская, 49

Телефон

32-40-80

Тип теплосчетчика

КМ-5-4 Версия

Номер теплосчетчика

33294

Дата последующей поверки теплосчетчика

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
с 21 декабря 2018 по 21 января 2019

Дата	Энергия, Q, ГКал	Масса, Т			Температура, °С				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.12.18	4,16	99,28	88,52	10,76	92,38	56,00	36,38	5,00	0,52	0,32	0,49	0,00	24,00	
22.12.18	4,66	99,21	89,32	9,89	100,53	59,14	41,39	5,00	0,52	0,32	0,49	0,00	24,00	
23.12.18	4,87	103,08	91,13	11,95	100,90	60,14	40,76	5,00	0,52	0,32	0,49	0,00	24,00	
24.12.18	4,71	99,98	90,02	9,96	100,98	59,44	41,54	5,00	0,52	0,32	0,49	0,00	24,00	
25.12.18	5,19	99,47	90,37	9,10	109,44	62,74	46,70	5,00	0,52	0,32	0,49	0,00	24,00	
26.12.18	5,21	97,97	88,51	9,46	108,56	60,94	47,62	5,00	0,52	0,32	0,49	0,00	24,00	
27.12.18	5,36	98,95	89,00	9,95	109,35	60,94	48,41	5,00	0,52	0,32	0,49	0,00	24,00	
28.12.18	5,14	99,67	90,21	9,46	106,79	60,72	46,07	5,00	0,52	0,32	0,49	0,00	24,00	
29.12.18	5,06	97,14	88,12	9,02	107,10	60,27	46,83	5,00	0,52	0,32	0,49	0,00	24,00	
30.12.18	5,40	100,17	88,86	11,31	108,78	61,41	47,37	5,00	0,52	0,32	0,49	0,00	24,00	
31.12.18	5,50	103,25	90,10	13,15	107,64	61,79	45,85	5,00	0,52	0,32	0,49	0,00	24,00	
01.01.19	4,81	97,44	89,43	8,01	105,39	60,78	44,61	5,00	0,52	0,32	0,49	0,00	24,00	
02.01.19	4,74	97,52	88,72	8,80	103,12	59,53	43,59	5,00	0,52	0,32	0,49	0,00	24,00	
03.01.19	5,05	98,21	88,80	9,41	107,10	61,24	45,86	5,00	0,52	0,32	0,49	0,00	24,00	
04.01.19	5,05	97,56	88,50	9,06	107,67	61,30	46,37	5,00	0,52	0,32	0,49	0,00	24,00	
05.01.19	5,05	98,46	89,53	8,93	107,88	61,95	45,93	5,00	0,52	0,32	0,49	0,00	24,00	
06.01.19	5,01	97,77	87,85	9,92	105,98	60,54	45,44	5,00	0,52	0,32	0,49	0,00	24,00	
07.01.19	4,82	98,79	88,37	10,42	102,62	59,79	42,83	5,00	0,52	0,32	0,49	0,00	24,00	
08.01.19	3,99	98,95	86,70	12,25	88,39	54,14	34,25	5,00	0,52	0,32	0,49	0,00	24,00	
09.01.19	4,02	97,73	85,28	12,45	87,86	52,94	34,92	5,00	0,52	0,32	0,49	0,00	24,00	
10.01.19	4,36	97,52	87,08	10,44	96,24	57,14	39,10	5,00	0,52	0,32	0,49	0,00	24,00	
11.01.19	4,32	98,27	86,92	11,35	94,29	56,36	37,93	5,00	0,52	0,32	0,49	0,00	24,00	
12.01.19	4,25	98,03	87,55	10,48	94,12	56,27	37,85	5,00	0,52	0,32	0,49	0,00	24,00	
13.01.19	4,68	101,28	88,16	13,12	96,81	57,56	39,25	5,00	0,52	0,32	0,49	0,00	24,00	
14.01.19	4,87	98,67	88,06	10,61	103,10	59,73	43,37	5,00	0,52	0,32	0,49	0,00	24,00	
15.01.19	4,98	100,57	89,49	11,08	104,43	61,29	43,14	5,00	0,52	0,32	0,49	0,00	24,00	
16.01.19	4,47	99,36	88,86	10,50	97,59	58,33	39,26	5,00	0,52	0,32	0,49	0,00	24,00	
17.01.19	4,63	99,76	89,47	10,29	100,19	59,50	40,69	5,00	0,52	0,32	0,49	0,00	24,00	
18.01.19	4,35	100,85	89,59	11,26	94,73	57,51	37,22	5,00	0,52	0,32	0,49	0,00	24,00	
19.01.19	3,76	100,06	88,27	11,79	85,12	53,26	31,86	5,00	0,52	0,32	0,49	0,00	24,00	
20.01.19	4,11	101,56	87,89	13,67	87,68	53,88	33,80	5,00	0,52	0,32	0,49	0,00	24,00	
<b>Итого:</b>	<b>146,58</b>	<b>3 076,53</b>	<b>2 748,68</b>	<b>327,85</b>	<b>100,72</b>	<b>58,95</b>	<b>41,81</b>	<b>5,00</b>	<b>0,52</b>	<b>0,32</b>	<b>0,49</b>	<b>0,00</b>	<b>744,00</b>	<b>0,00</b>

Показания интеграторов КМ-5

Дата/Время	Q	M1	M2	Tr
20.12.18 23:59	544,37	18 050,66	14 014,16	6 079,71
31.12.18 23:59	599,63	19 148,83	14 998,32	6 343,71
01.01.19 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01.19 23:59	91,32	1 978,36	1 764,52	480,00
<b>Итого:</b>	<b>146,58</b>	<b>3 076,53</b>	<b>2 748,68</b>	<b>744,00</b>

Отчетный период

744,00 час.

Период норм. работы

744,00 час.

t1-t2 < минимума

(D)

0,00 час.

Отключение питания

(U)

0,00 час.

Отключение Gmin, Gmax

(G)

0,00 час.

Отключение счета

(Gm)

0,00 час.

Функциональный отказ

(E)

0,00 час.

Остальные ошибки

(Z)

0,00 час.

Представитель ООО "ИЭСБК": / / Доскоч А.А./

Представитель абонента: / / Евлямпиева Л.В./



## СПРАВКА


22 янв. 2019

о теплоснабжении за **Январь 2019**

Договор № **8349** Адрес **Волгоградская, 53 ТП1 (1-40)**  
 Потребитель: **ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»**  
 Тип прибора: **КМ-5-4** № прибора **332723**  
 Система: **Открытая**

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.12.18	571,29	0,00	21 797,55	19 920,86	7 356,23	0,00
31.12.18	611,69	0,00	22 730,77	20 792,64	7 620,23	0,00
01.01.19 00:00	0,00		0,00	0,00	0,00	
20.01.19	65,11	0,00	1 582,74	1 482,49	480,00	0,00
Итого:	105,51	0,00	2 515,96	2 354,27	744,00	0,00

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Декабрь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	105,51	0,00	0,00	0,00	<b>105,51</b>	Гкал.
Расход горячей воды	161,69	0,00	0,00	0,00	161,69	т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	<b>164,99</b>	м³

Представитель ООО "ИЭСБК":  /Доскоц А.А./

Представитель абонента:  /Евлампијева Л.В./

Организация ООО «Сетевая компания «ИРКУТ» Номер договора 8349  
 Адрес Волгоградская, 53 ТП1 (1-40) Телефон 32-40-80  
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия Номер теплосчетчика 332723  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_


**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
с 21 декабря 2018 по 21 января 2019**

Дата	Энергия, Q, ГКал	Масса, Т			Температура, °С				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.12.18	3,06	92,92	87,69	5,23	93,02	63,34	29,68	5,00	0,45	0,35	0,51	0,00	24,00	
22.12.18	3,58	93,76	87,64	6,12	101,09	67,12	33,97	5,00	0,45	0,35	0,51	0,00	24,00	
23.12.18	3,58	96,13	90,46	5,67	101,88	68,44	33,44	5,00	0,45	0,34	0,51	0,00	24,00	
24.12.18	3,47	92,77	87,62	5,15	100,33	66,50	33,83	5,00	0,46	0,35	0,51	0,00	24,00	
25.12.18	3,84	79,90	75,04	4,86	109,36	65,12	44,24	5,00	0,46	0,34	0,51	0,00	24,00	
26.12.18	3,79	78,01	73,47	4,54	108,38	63,32	45,06	5,00	0,45	0,34	0,51	0,00	24,00	
27.12.18	3,87	79,22	74,20	5,02	107,53	62,55	44,98	5,00	0,46	0,35	0,51	0,00	24,00	
28.12.18	3,69	80,91	76,22	4,69	104,56	62,39	42,17	5,00	0,46	0,35	0,51	0,00	24,00	
29.12.18	3,67	78,96	73,67	5,29	103,97	61,35	42,62	5,00	0,45	0,35	0,51	0,00	24,00	
30.12.18	3,89	79,67	72,78	6,89	105,77	62,01	43,76	5,00	0,45	0,34	0,51	0,00	24,00	
31.12.18	3,96	80,97	72,99	7,98	105,41	62,29	43,12	5,00	0,45	0,34	0,51	0,00	24,00	
01.01.19	3,49	79,79	75,68	4,11	103,26	62,67	40,59	5,00	0,46	0,35	0,51	0,00	24,00	
02.01.19	3,38	79,34	75,02	4,32	100,68	61,15	39,53	5,00	0,46	0,34	0,51	0,00	24,00	
03.01.19	3,56	79,38	75,07	4,31	104,35	62,77	41,58	5,00	0,46	0,34	0,51	0,00	24,00	
04.01.19	3,66	79,27	74,40	4,87	105,50	63,07	42,43	5,00	0,45	0,34	0,51	0,00	24,00	
05.01.19	3,64	79,51	75,29	4,22	106,52	64,06	42,46	5,00	0,46	0,34	0,51	0,00	24,00	
06.01.19	3,57	78,84	73,65	5,19	103,93	62,57	41,36	5,00	0,45	0,34	0,51	0,00	24,00	
07.01.19	3,53	79,32	73,94	5,38	102,81	62,35	40,46	5,00	0,45	0,34	0,51	0,00	24,00	
08.01.19	2,89	78,57	72,47	6,10	89,39	56,58	32,81	5,00	0,45	0,34	0,51	0,00	24,00	
09.01.19	2,70	77,18	72,09	5,09	86,19	54,54	31,65	5,00	0,45	0,35	0,51	0,00	24,00	
10.01.19	3,18	78,40	72,68	5,72	95,75	59,28	36,47	5,00	0,45	0,34	0,51	0,00	24,00	
11.01.19	3,05	78,36	72,96	5,40	93,79	58,53	35,26	5,00	0,45	0,35	0,51	0,00	24,00	
12.01.19	3,14	78,57	72,53	6,04	94,01	58,23	35,78	5,00	0,45	0,34	0,51	0,00	24,00	
13.01.19	3,22	79,42	73,91	5,51	96,26	59,59	36,67	5,00	0,45	0,34	0,51	0,00	24,00	
14.01.19	3,41	78,85	74,28	4,57	101,30	61,37	39,93	5,00	0,45	0,34	0,51	0,00	24,00	
15.01.19	3,53	80,49	76,25	4,24	104,12	63,54	40,58	5,00	0,46	0,34	0,51	0,00	24,00	
16.01.19	3,21	79,07	74,32	4,75	97,35	60,16	37,19	5,00	0,45	0,34	0,51	0,00	24,00	
17.01.19	3,31	79,46	75,20	4,26	100,12	61,52	38,60	5,00	0,46	0,34	0,51	0,00	24,00	
18.01.19	3,12	80,11	75,67	4,44	95,46	59,68	35,78	5,00	0,46	0,34	0,51	0,00	24,00	
19.01.19	2,71	79,54	73,86	5,68	85,44	54,97	30,47	5,00	0,45	0,34	0,51	0,00	24,00	
20.01.19	2,81	79,27	73,22	6,05	86,47	54,89	31,58	5,00	0,45	0,34	0,51	0,00	24,00	
<b>Итого:</b>	<b>105,51</b>	<b>2 515,96</b>	<b>2 354,27</b>	<b>161,69</b>	<b>99,82</b>	<b>61,62</b>	<b>38,32</b>	<b>5,00</b>	<b>0,45</b>	<b>0,34</b>	<b>0,51</b>	<b>0,00</b>	<b>744,00</b>	<b>0,00</b>

**Показания интеграторов КМ-5**

Дата/Время	Q	M1	M2	Тр
20.12.18 23:59	571,29	21 797,55	19 920,86	7 356,23
31.12.18 23:59	611,69	22 730,77	20 792,64	7 620,23
01.01.19 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01.19 23:59	65,11	1 582,74	1 482,49	480,00
<b>Итого:</b>	<b>105,51</b>	<b>2 515,96</b>	<b>2 354,27</b>	<b>744,00</b>

Отчетный период 744,00 час. Период норм. работы 744,00 час.  
 t1-t2 < минимума (D) 0,00 час. Отключение питания (U) 0,00 час.  
 Отключение Gmin, Gmax (G) 0,00 час. Отключение счета (Gm) 0,00 час.  
 Функциональный отказ (E) 0,00 час. Остальные ошибки (Z) 0,00 час.

Представитель ООО "ИЭСБК": /  / Досоч А.А./

Представитель абонента: /  / Евлампиева Л.В./

## СПРАВКА

22 янв. 2019

о теплоснабжении за Январь 2019

Договор № 8349 Адрес Волгоградская, 53 ТП2 (41-68)  
 Потребитель: ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»  
 Тип прибора: ТЭМ-104 № прибора 1649526  
 Система: Открытая

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.12.18	326,25	0,00	25 995,36	24 525,52	7 114,19	0,00
20.01.19	397,96	0,00	27 760,07	26 112,76	7 858,19	0,00
Итого:	71,71	0,00	1 764,71	1 587,24	744,00	0,00

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Декабрь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	71,71	0,00	0,00	0,00	<b>71,71</b>	Гкал.
Расход горячей воды	177,47	0,00	0,00	0,00	177,47	т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	<b>181,09</b>	м³

Представитель ООО "ИЭСБК":  /Доскоч А.А./Представитель абонента:  /Евламписва Л.В./

Тип теплосчетчика ТЭМ-104  
 Номер теплосчетчика 1649526  
 Номер абонента 8349  
 Адрес установки Волгоградская, 53 ТИЗ (41-68)  
 Система 1 9 (Открытая)

	ДУ	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv л/имп.	Fmax КГц
1	0	0	0	---	---
2	0	0	0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные


С 21 декабря 2018 по 21 января 2019

Дата	Энергия, Q, Гкал	Масса, Т				Температура, °С			Давление, МПа		Время нараб. Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		T1	T2	T3	P1	P2	
				-	+						
21.12	2,21	90,60	86,71	0,00	3,89	92,41	70,96	5,00	0,44	0,35	24,00
22.12	2,52	89,22	85,27	0,00	3,95	100,43	75,45	5,00	0,44	0,34	24,00
23.12	2,62	89,97	84,35	0,00	5,62	100,43	75,76	5,00	0,44	0,34	24,00
24.12	2,46	85,80	81,36	0,00	4,44	99,98	75,09	5,00	0,44	0,35	24,00
25.12	2,56	65,12	59,19	0,00	5,93	107,55	74,64	5,00	0,43	0,33	24,00
26.12	2,58	50,08	43,91	0,00	6,17	105,80	61,48	5,00	0,44	0,34	24,00
27.12	2,60	50,59	44,26	0,00	6,33	104,84	60,61	5,00	0,44	0,34	24,00
Итого	17,55	521,38	485,05	0,00	36,33	101,66	70,55	5,00	0,44	0,34	168,00
28.12	2,49	50,90	44,49	0,00	6,41	102,10	60,15	5,00	0,45	0,34	24,00
29.12	2,49	49,90	43,28	0,00	6,62	102,23	59,60	5,00	0,44	0,34	24,00
30.12	2,56	50,37	43,77	0,00	6,60	103,55	60,27	5,00	0,44	0,34	24,00
31.12	2,64	51,65	42,99	0,00	8,66	102,55	60,74	5,00	0,44	0,34	24,00
01.01	2,32	49,87	45,10	0,00	4,77	101,11	59,96	5,00	0,45	0,35	24,00
02.01	2,29	49,84	44,62	0,00	5,22	99,34	59,18	5,00	0,44	0,34	24,00
03.01	2,49	50,49	43,53	0,00	6,96	102,22	60,71	5,00	0,44	0,34	24,00
Итого	17,28	353,02	307,78	0,00	45,24	101,87	60,09	5,00	0,44	0,34	168,00
04.01	2,44	49,42	44,33	0,00	5,09	103,48	60,00	5,00	0,44	0,34	24,00
05.01	2,38	49,46	44,38	0,00	5,08	103,88	61,63	5,00	0,44	0,34	24,00
06.01	2,38	49,28	43,27	0,00	6,01	102,04	60,64	5,00	0,44	0,34	24,00
07.01	2,23	49,62	44,80	0,00	4,82	99,49	60,01	5,00	0,44	0,34	24,00
08.01	1,92	52,69	46,95	0,00	5,74	86,49	55,62	5,00	0,44	0,34	24,00
09.01	1,95	55,04	49,17	0,00	5,87	85,49	55,42	5,00	0,44	0,35	24,00
10.01	2,13	50,50	44,52	0,00	5,98	93,75	57,91	5,00	0,44	0,35	24,00
Итого	15,43	356,01	317,42	0,00	38,59	96,35	58,74	5,00	0,44	0,34	168,00
11.01	2,01	50,28	45,35	0,00	4,93	91,87	57,23	5,00	0,44	0,35	24,00
12.01	2,13	51,35	45,19	0,00	6,16	92,69	57,63	5,00	0,44	0,34	24,00
13.01	2,19	51,07	44,66	0,00	6,41	94,71	58,54	5,00	0,44	0,34	24,00
14.01	2,32	49,94	44,15	0,00	5,79	100,19	60,19	5,00	0,44	0,34	24,00
15.01	2,23	49,57	44,99	0,00	4,58	101,11	61,55	5,00	0,44	0,34	24,00
16.01	2,16	50,46	44,48	0,00	5,98	95,72	59,42	5,00	0,44	0,34	24,00
17.01	2,31	51,11	44,18	0,00	6,93	98,16	60,58	5,00	0,45	0,34	24,00
Итого	15,35	353,78	313,00	0,00	40,78	96,36	59,31	5,00	0,44	0,34	168,00
18.01	2,11	54,38	49,18	0,00	5,20	92,50	59,01	5,00	0,45	0,34	24,00
19.01	1,88	63,05	58,33	0,00	4,72	83,65	57,67	5,00	0,44	0,34	24,00
20.01	2,11	63,09	56,48	0,00	6,61	86,00	58,21	5,00	0,44	0,34	24,00
Итого	6,10	180,52	163,99	0,00	16,53	87,38	58,30	5,00	0,44	0,34	72,00
Итого:	71,71	1 764,71	1 587,24	0,00	177,47	97,77	63,07	5,00	0,44	0,34	744,00
						dT=	34,70				

Общее время работы теплосистемы, ч	Tнар,ч +	Tmax,ч +	Tmin,ч +	Tdt,ч +	Tтех,н.ч +
	744,00				0,00

Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qоп +	Qт/в +	Qсан.ут +
	71,71						

Показания интеграторов	На 20.12 23:59	На 20.01 23:59	Результат за период	На 22.01 14:59
Количество теплоты	326,25	397,96	71,71	401,02
Расход теплоносителя M1, т	25 995,36	27 760,07	1 764,71	27 860,82
Расход теплоносителя M2, т	24 525,52	26 112,76	1 587,24	26 207,11
Время наработки, ч	7 114,19	7 858,19	744,00	7 897,13
Время неработы, ч				0,00

Представитель ООО "ИЭСБК": /  / Доскоч А.А./

Представитель абонента: /  / Евлампиева Л.В./

## СПРАВКА

22 янв. 2019

о теплоснабжении за Январь 2019

Договор № 8349 Адрес Волгоградская, 55  
 Потребитель: ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»  
 Тип прибора: КМ-5-4 № прибора 63751  
 Система: Открытая

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.12.18	326,54	0,00	17 316,20	16 118,91	6 045,75	0,00
31.12.18	364,96	0,00	18 156,64	16 906,40	6 309,27	0,00
01.01.19 00:00	0,00		0,00	0,00	0,00	
20.01.19	65,82	0,00	1 728,41	1 645,48	480,00	0,00
Итого:	104,24	0,00	2 568,85	2 432,97	743,52	0,00

Прибор не работал (час)

0,48

подача теплоносителя в это время осуществлялась  
 расход по трубопроводам не фиксировался

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Декабрь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	104,24	0,07	0,00	0,00	<b>104,31</b>	Гкал.
Расход горячей воды	135,88	0,09	0,00	0,00	135,97	т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	<b>138,74</b>	м³

Представитель ООО "ИЭСБК": /  / Доскоч А.А. /Представитель абонента: /  / Евлампиева Л.В. /





## СПРАВКА

22 янв. 2019

о теплоснабжении за Январь 2019

Договор № 8349 Адрес Волгоградская, 57 ТП2 (38-111)  
 Потребитель: ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»  
 Тип прибора: КМ-5-4 № прибора 31046  
 Система: Открытая

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.12.18	625,09	0,00	26 256,01	22 933,66	5 747,99	0,00
31.12.18	694,53	0,00	27 642,71	24 164,68	6 011,99	0,00
01.01.19 00:00	0,00		0,00	0,00	0,00	
20.01.19	114,95	0,00	2 597,83	2 335,84	480,00	0,00
Итого:	184,39	0,00	3 984,53	3 566,86	744,00	0,00

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Декабрь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	184,39	0,00	0,00	0,00	<b>184,39</b>	Гкал.
Расход горячей воды	417,67	0,00	0,00	0,00	417,67	т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	<b>426,19</b>	м³

Представитель ООО "ИЭСБК" /Доскоч А.А./

Представитель абонента: /Евлампиева Л.В./



## СПРАВКА

22 янв. 2019

о теплотреблении за **Январь 2019**

Договор № **8349** Адрес **Волгоградская, 67 ТП1 (1-82)**  
 Потребитель: **ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»**  
 Тип прибора: **КМ-5-4** № прибора **63749**  
 Система: **Открытая**

Дата	Величина тепловой энергии E, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.12.18	541,48	0,00	22 215,02	19 513,53	5 930,55	0,00
31.12.18	606,80	0,00	23 600,78	20 794,67	6 194,51	0,00
01.01.19 00:00	0,00		0,00	0,00	0,00	
20.01.19	107,33	0,00	2 492,41	2 296,58	480,00	0,00
Итого:	172,65	0,00	3 878,17	3 577,72	743,96	0,00

Прибор не работал (час)

0,04

подача теплоносителя в это время осуществлялась  
 расход по трубопроводам не фиксировался

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Декабрь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	172,65	0,01	0,00	0,00	<b>172,66</b>	Гкал.
Расход горячей воды	300,45	0,02	0,00	0,00	300,47	Т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	<b>306,60</b>	м³

Представитель ООО "ИЭСБК":  /Доскоч А.А./Представитель абонента:  /Евлампиева Л.В./





## СПРАВКА

22 янв. 2019

о теплоснабжении за Январь 2019

Договор № 8349

Адрес Волгоградская, 67 ТП2 (83-116)+71 ТП1 (1-36)

Потребитель: ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»

Тип прибора: КМ-5-4

№ прибора 63770

Система: Открытая

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.12.18	624,97	0,00	24 411,73	20 888,20	6 169,73	0,00
31.12.18 23:59	694,66	0,00	25 787,02	22 156,95	6 433,70	0,00
01.01.19 00:00	0,00		0,00	0,00	0,00	
20.01.19	124,14	0,00	3 089,91	2 908,62	480,00	0,00
Итого:	193,83	0,00	4 465,20	4 177,37	743,97	0,00

Прибор не работал (час)

0,03

подача теплоносителя в это время осуществлялась

расход по трубопроводам не фиксировался

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Декабрь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	193,83	0,01	0,00	0,00	<b>193,84</b>	Гкал.
Расход горячей воды	287,83	0,01	0,00	0,00	287,84	т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	<b>293,71</b>	м³

Представитель ООО "ИЭСБК": /  / Доскоч А.А./Представитель абонента: /  / Евламписва Л.В./

Организация ООО «Сетевая компания «ИРКУТ» Номер договора 8349  
 Адрес Волгоградская, 67 ТП2 (83-116)+71 ТП1 (1-36) Телефон 32-40-80  
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия \_\_\_\_\_ Номер теплосчетчика 63770  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_


**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 21 декабря 2018 по 21 января 2019**

Дата	Энергия, Q, ГКал	Масса, Т			Температура, °С				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.12.18	5,01	115,31	106,35	8,96	93,20	53,63	39,57	5,00	0,79	0,26	0,79	0,03	23,97	
22.12.18	5,62	115,55	107,34	8,21	101,72	57,24	44,48	5,00	0,79	0,26	0,79	0,00	24,00	
23.12.18	5,98	120,75	109,21	11,54	100,63	57,67	42,96	5,00	0,79	0,26	0,79	0,00	24,00	
24.12.18	5,76	116,75	107,63	9,12	110,25	60,44	49,81	5,00	0,79	0,26	0,79	0,00	24,00	
25.12.18	6,41	116,85	108,31	8,54	109,01	59,25	49,76	5,00	0,79	0,26	0,79	0,00	24,00	
26.12.18	6,38	114,41	105,57	8,84	109,96	58,21	51,75	5,00	0,79	0,26	0,79	0,00	24,00	
27.12.18	6,51	114,77	106,00	8,77	106,56	56,56	50,00	5,00	0,79	0,26	0,79	0,00	24,00	
28.12.18	6,41	117,08	107,58	9,50	105,56	56,42	49,14	5,00	0,79	0,26	0,79	0,00	24,00	
29.12.18	6,53	127,37	118,11	9,26	109,67	66,08	43,59	5,00	0,79	0,26	0,79	0,00	24,00	
30.12.18	7,46	155,96	145,61	10,35	110,64	66,73	43,91	5,00	0,79	0,26	0,79	0,00	24,00	
31.12.18	7,62	160,49	147,04	13,45	100,62	63,69	36,93	5,00	0,79	0,26	0,79	0,00	24,00	
01.01.19	6,75	154,38	147,51	6,87	101,14	63,57	37,57	5,00	0,79	0,26	0,79	0,00	24,00	
02.01.19	6,53	153,15	146,09	7,06	104,27	64,58	39,69	5,00	0,79	0,26	0,79	0,00	24,00	
03.01.19	6,93	153,54	145,82	7,72	108,38	66,58	41,80	5,00	0,79	0,26	0,79	0,00	24,00	
04.01.19	6,98	153,04	145,20	7,84	108,92	66,72	42,20	5,00	0,79	0,26	0,79	0,00	24,00	
05.01.19	7,00	154,75	147,20	7,55	109,12	67,19	41,93	5,00	0,79	0,26	0,79	0,00	24,00	
06.01.19	6,93	153,35	143,88	9,47	107,19	65,97	41,22	5,00	0,79	0,26	0,79	0,00	24,00	
07.01.19	6,58	154,30	145,38	8,92	103,85	64,89	38,96	5,00	0,79	0,26	0,79	0,00	24,00	
08.01.19	5,51	154,33	141,83	12,50	89,27	57,97	31,30	5,00	0,79	0,26	0,79	0,00	24,00	
09.01.19	5,16	148,34	139,69	8,65	88,65	57,02	31,63	5,00	0,79	0,26	0,79	0,00	24,00	
10.01.19	5,90	152,20	143,34	8,86	97,24	61,90	35,34	5,00	0,79	0,26	0,79	0,00	24,00	
11.01.19	5,69	151,81	143,45	8,36	95,22	60,99	34,23	5,00	0,79	0,26	0,79	0,00	24,00	
12.01.19	5,82	153,42	143,64	9,78	95,07	60,85	34,22	5,00	0,79	0,26	0,79	0,00	24,00	
13.01.19	6,11	155,08	144,94	10,14	97,79	62,27	35,52	5,00	0,79	0,26	0,79	0,00	24,00	
14.01.19	6,64	154,15	144,82	9,33	104,24	64,99	39,25	5,00	0,79	0,26	0,79	0,00	24,00	
15.01.19	6,66	156,41	148,18	8,23	105,58	66,46	39,12	5,00	0,79	0,26	0,79	0,00	24,00	
16.01.19	6,24	157,45	146,86	10,59	98,61	63,04	35,57	5,00	0,79	0,26	0,79	0,00	24,00	
17.01.19	6,28	157,77	149,93	7,84	101,24	64,56	36,68	5,00	0,79	0,26	0,79	0,00	24,00	
18.01.19	5,85	158,10	149,60	8,50	95,67	61,91	33,76	5,00	0,79	0,26	0,79	0,00	24,00	
19.01.19	5,16	157,39	145,90	11,49	85,87	56,98	28,89	5,00	0,79	0,26	0,79	0,00	24,00	
20.01.19	5,42	156,95	145,36	11,59	88,44	57,90	30,54	5,00	0,79	0,26	0,79	0,00	24,00	
<b>Итого:</b>	<b>193,83</b>	<b>4 465,20</b>	<b>4 177,37</b>	<b>287,83</b>	<b>101,13</b>	<b>61,99</b>	<b>39,72</b>	<b>5,00</b>	<b>0,79</b>	<b>0,26</b>	<b>0,79</b>	<b>0,03</b>	<b>743,97</b>	<b>0,03</b>

**Показания интеграторов КМ-5**

Дата/Время	Q	M1	M2	Tr
20.12.18 23:59	624,97	24 411,73	20 888,20	6 169,73
31.12.18 23:59	694,66	25 787,02	22 156,95	6 433,70
01.01.19 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01.19 23:59	124,14	3 089,91	2 908,62	480,00
<b>Итого:</b>	<b>193,83</b>	<b>4 465,20</b>	<b>4 177,37</b>	<b>743,97</b>

Отчетный период	<u>744,00</u> час.	Период норм. работы	<u>743,97</u> час.
t1-t2 < минимума	(D) <u>0,00</u> час.	Отключение питания	(U) <u>0,00</u> час.
Отключение Gm1n, Gmax	(G) <u>0,00</u> час.	Отключение счета	(Gm) <u>0,00</u> час.
Функциональный отказ	(E) <u>0,00</u> час.	Остальные ошибки	(Z) <u>0,00</u> час.

Представитель ООО "ИЭСБК": /  / Доскоц А.А./

Представитель абонента: /  / Евлампиева Л.В./

## СПРАВКА

22 янв. 2019

о теплоснабжении за **Январь 2019**

Договор № **8349** Адрес **Волгоградская, 69**  
 Потребитель: **ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»**  
 Тип прибора: **КМ-5-4** № прибора **63729**  
 Система: **Открытая**

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.12.18	573,08	0,00	23 380,54	19 512,97	6 173,93	0,00
31.12.18	637,55	0,00	24 771,59	20 748,93	6 437,93	0,00
01.01.19 00:00	0,00		0,00	0,00	0,00	
20.01.19	106,14	0,00	2 791,03	2 537,06	480,00	0,00
Итого:	170,61	0,00	4 182,08	3 773,02	744,00	0,00

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Декабрь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	170,61	0,00	0,00	0,00	<b>170,61</b>	Гкал.
Расход горячей воды	409,06	0,00	0,00	0,00	409,06	т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	<b>417,41</b>	м³

Представитель ООО "ИЭСБК":  /Доскоч А.А./

Представитель абонента:  /Евлампиева Л.В./

Организация: ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»  
 Адрес: Волгоградская, 69  
 Тип теплосчетчика: КМ-5-4 Версия  
 Дата последующей поверки теплосчетчика:

Номер договора: 8349  
 Телефон: 32-40-80  
 Номер теплосчетчика: 63729

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 21 декабря 2018 по 21 января 2019**

Дата	Энергия, Q, ГКал	Масса, Т			Температура, °С					Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	txv	P1	P2	P3	нераб.	раб.		
21.12.18	4,79	119,32	105,22	14,10	92,48	58,80	33,68	5,00	0,78	0,26	0,80	0,00	24,00		
22.12.18	5,53	125,16	111,46	13,70	100,76	63,12	37,64	5,00	0,78	0,26	0,80	0,00	24,00		
23.12.18	5,87	136,73	120,82	15,91	101,09	65,32	35,77	5,00	0,78	0,26	0,80	0,00	24,00		
24.12.18	5,53	130,20	117,96	12,24	101,12	64,37	36,75	5,00	0,78	0,26	0,80	0,00	24,00		
25.12.18	5,92	115,78	102,84	12,94	109,51	65,42	44,09	5,00	0,78	0,26	0,80	0,00	24,00		
26.12.18	6,03	114,44	100,79	13,65	108,61	63,06	45,55	5,00	0,78	0,26	0,80	0,00	24,00		
27.12.18	6,08	114,58	100,41	14,17	109,27	63,70	45,57	5,00	0,78	0,26	0,80	0,00	24,00		
28.12.18	5,83	116,74	102,59	14,15	106,86	64,33	42,53	5,00	0,78	0,26	0,80	0,00	24,00		
29.12.18	5,91	124,50	110,73	13,77	107,52	67,15	40,37	5,00	0,78	0,26	0,80	0,00	24,00		
30.12.18	6,41	143,49	129,15	14,34	109,16	71,29	37,87	5,00	0,78	0,26	0,80	0,00	24,00		
31.12.18	6,57	150,11	133,99	16,12	107,80	71,38	36,42	5,00	0,78	0,26	0,80	0,00	24,00		
01.01.19	5,73	144,02	135,08	8,94	105,83	70,33	35,50	5,00	0,78	0,26	0,80	0,00	24,00		
02.01.19	5,79	144,20	132,64	11,56	103,55	68,65	34,90	5,00	0,78	0,26	0,80	0,00	24,00		
03.01.19	6,05	144,04	132,66	11,38	107,54	71,02	36,52	5,00	0,78	0,26	0,80	0,00	24,00		
04.01.19	6,06	147,46	136,46	11,00	108,06	72,23	35,83	5,00	0,78	0,26	0,80	0,00	24,00		
05.01.19	5,96	151,67	141,67	10,00	108,25	73,68	34,57	5,00	0,78	0,26	0,80	0,00	24,00		
06.01.19	5,90	149,25	137,94	11,31	106,40	72,14	34,26	5,00	0,78	0,26	0,80	0,00	24,00		
07.01.19	5,60	150,44	139,13	11,31	102,88	70,83	32,05	5,00	0,78	0,26	0,80	0,00	24,00		
08.01.19	4,74	148,98	134,26	14,72	88,52	62,50	26,02	5,00	0,78	0,26	0,80	0,00	24,00		
09.01.19	4,63	144,89	131,58	13,31	88,20	61,51	26,69	5,00	0,78	0,26	0,80	0,00	24,00		
10.01.19	5,19	148,34	135,60	12,74	96,49	67,02	29,47	5,00	0,78	0,26	0,80	0,00	24,00		
11.01.19	5,01	148,31	135,96	12,35	94,48	65,88	28,60	5,00	0,78	0,26	0,80	0,00	24,00		
12.01.19	5,13	149,99	136,66	13,33	94,38	65,73	28,65	5,00	0,78	0,26	0,80	0,00	24,00		
13.01.19	5,50	152,75	137,58	15,17	97,10	67,43	29,67	5,00	0,78	0,26	0,80	0,00	24,00		
14.01.19	5,74	150,78	138,86	11,92	103,54	70,84	32,70	5,00	0,78	0,26	0,80	0,00	24,00		
15.01.19	5,83	155,25	143,43	11,82	104,68	72,52	32,16	5,00	0,78	0,26	0,80	0,00	24,00		
16.01.19	4,92	123,60	109,66	13,94	97,55	64,57	32,98	5,00	0,78	0,26	0,80	0,00	24,00		
17.01.19	4,99	105,37	90,58	14,79	100,07	60,68	39,39	5,00	0,78	0,26	0,80	0,00	24,00		
18.01.19	4,71	110,13	96,48	13,65	94,48	58,53	35,95	5,00	0,78	0,26	0,80	0,00	24,00		
19.01.19	4,12	109,92	95,91	14,01	84,93	53,71	31,22	5,00	0,78	0,26	0,80	0,00	24,00		
20.01.19	4,54	111,64	94,92	16,72	87,71	54,58	33,13	5,00	0,78	0,26	0,80	0,00	24,00		
<b>Итого:</b>	<b>170,61</b>	<b>4 182,08</b>	<b>3 773,02</b>	<b>409,06</b>	<b>101,06</b>	<b>66,45</b>	<b>35,05</b>	<b>5,00</b>	<b>0,78</b>	<b>0,26</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>744,00</b>	<b>0,00</b>	

**Показания интеграторов КМ-5**

Дата/Время	Q	M1	M2	Tr
20.12.18 23:59	573,08	23 380,54	19 512,97	6 173,93
31.12.18 23:59	637,55	24 771,59	20 748,93	6 437,93
01.01.19 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01.19 23:59	106,14	2 791,03	2 537,06	480,00
<b>Итого:</b>	<b>170,61</b>	<b>4 182,08</b>	<b>3 773,02</b>	<b>744,00</b>

Отчетный период: 744,00 час.      Период норм. работы: 744,00 час.  
 t1-t2 < минимума (D) 0,00 час.      Отключение питания (U) 0,00 час.  
 Отключение Gmin, Gmax (G) 0,00 час.      Отключение счета (Gm) 0,00 час.  
 Функциональный отказ (E) 0,00 час.      Остальные ошибки (Z) 0,00 час.

Представитель ООО "ИЭСБК":  /Доскоч А.А./  
 Представитель абонента:  /Евлампиева Л.В./

## СПРАВКА

22 янв. 2019

о теплоснабжении за **Январь 2019**

Договор № **8349** Адрес **Волгоградская, 71 ТП2 (37-64)+73**  
 Потребитель: **ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»**  
 Тип прибора: **КМ-5-4** № прибора **336258**  
 Система: **Открытая**

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.12.18	781,87	0,00	23 987,32	20 179,01	8 396,29	0,00
31.12.18	828,42	0,00	24 896,21	20 986,81	8 660,04	0,00
01.01.19 00:00	0,00		0,00	0,00	0,00	
20.01.19	77,02	0,00	1 611,54	1 423,27	479,47	0,00
Итого:	123,57	0,00	2 520,43	2 231,07	743,22	0,00

Прибор не работал (час)

0,78

подача теплоносителя в это время осуществлялась

расход по трубопроводам не фиксировался

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Декабрь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	123,57	0,13	0,00	0,00	<b>123,7</b>	Гкал.
Расход горячей воды	289,36	0,30	0,00	0,00	289,66	т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	<b>295,57</b>	м³

Представитель ООО "ИЭСБК":  /Доскоч А.А./Представитель абонента:  /Евлампијева Л.В./





## СПРАВКА

22 янв. 2019

о теплоснабжении за **Январь 2019**

Договор № **8349** Адрес **Волгоградская, 82**  
 Потребитель: **ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»**  
 Тип прибора: **КМ-5-4** № прибора **332499**  
 Система: **Открытая**


Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.12.18	1 216,93	0,00	41 713,48	36 978,83	8 239,82	0,00
31.12.18	1 293,29	0,00	43 215,23	38 330,57	8 503,79	0,00
01.01.19 00:00	0,00		0,00	0,00	0,00	
20.01.19	125,60	0,00	2 695,21	2 427,67	480,00	0,00
Итого:	201,96	0,00	4 196,96	3 779,41	743,97	0,00

Прибор не работал (час)

0,03

подача теплоносителя в это время осуществлялась  
 расход по трубопроводам не фиксировался

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Декабрь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	201,96	0,01	0,00	0,00	<b>201,97</b>	Гкал.
Расход горячей воды	417,55	0,02	0,00	0,00	417,57	т.
Расход горячей воды, м <sup>3</sup>				0,98 т/м <sup>3</sup>	<b>426,09</b>	м <sup>3</sup>

Представитель ООО "ИЭСБК": /  / Доскоч А.А. /Представитель абонента: /  / Евлампиева Л.В. /



## СПРАВКА

22 янв. 2019

о теплотреблении за Январь 2019

Договор № 8349 Адрес Волгоградская, 95  
 Потребитель: ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»  
 Тип прибора: КМ-5-4 № прибора 63735  
 Система: Открытая

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.12.18	909,87	0,00	31 090,50	27 327,91	7 449,67	0,00
31.12.18	975,85	0,00	32 656,17	28 757,81	7 713,58	0,00
01.01.19 00:00	0,00		0,00	0,00	0,00	
20.01.19	109,42	0,00	2 819,52	2 599,34	479,91	0,00
Итого:	175,40	0,00	4 385,19	4 029,24	743,82	0,00

Прибор не работал (час)

0,18

подача теплоносителя в это время осуществлялась  
 расход по трубопроводам не фиксировался

	По счетчику	Досчет нелaborотки	Довыставлено за Декабрь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	175,40	0,04	0,00	0,00	<b>175,44</b>	Гкал.
Расход горячей воды	355,95	0,09	0,00	0,00	356,04	т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	<b>363,31</b>	м³

Представитель ООО "ИЭСБК": /  / Доскоч А.А./Представитель абонента: /  / Евлампиева Л.В./



Организация ООО «Сетевая компания «ИРКУТ» Номер договора 8349  
 Адрес Волгоградская, 95 Телефон 32-40-80  
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия Номер теплосчетчика 63735  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 21 декабря 2018 по 21 января 2019**

Дата	Энергия, Q, Гкал	Масса, Т			Температура, °С				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.12.18	4,83	147,48	138,70	8,78	94,80	65,81	28,99	5,00	0,80	0,27	0,51	0,00	24,00	
22.12.18	5,41	148,47	139,95	8,52	102,84	70,33	32,51	5,00	0,80	0,27	0,51	0,00	24,00	
23.12.18	5,57	151,72	141,55	10,17	102,82	70,75	32,07	5,00	0,80	0,27	0,51	0,01	23,99	
24.12.18	5,49	148,91	139,08	9,83	102,16	69,77	32,39	5,00	0,80	0,27	0,51	0,00	24,00	
25.12.18	6,42	141,56	126,28	15,28	110,00	72,10	37,90	5,00	0,80	0,27	0,51	0,01	23,99	
26.12.18	6,47	138,69	123,55	15,14	109,92	70,74	39,18	5,00	0,80	0,27	0,51	0,01	23,99	
27.12.18	6,53	128,45	113,90	14,55	111,82	68,40	43,42	5,00	0,80	0,27	0,51	0,01	23,99	
28.12.18	6,13	140,45	129,42	11,03	109,27	71,06	38,21	5,00	0,80	0,27	0,51	0,01	23,99	
29.12.18	6,10	138,30	126,66	11,64	109,09	70,78	38,31	5,00	0,80	0,27	0,51	0,01	23,99	
30.12.18	6,40	137,13	123,30	13,83	110,36	70,53	39,83	5,00	0,80	0,27	0,51	0,01	23,99	
31.12.18	6,63	144,51	127,51	17,00	109,29	71,45	37,84	5,00	0,80	0,27	0,51	0,02	23,98	
01.01.19	5,85	143,62	132,73	10,89	106,79	71,32	35,47	5,00	0,80	0,27	0,51	0,01	23,99	
02.01.19	5,76	143,86	132,13	11,73	104,37	69,82	34,55	5,00	0,80	0,27	0,51	0,01	23,99	
03.01.19	6,54	141,82	122,49	19,33	108,15	71,29	36,86	5,00	0,80	0,27	0,51	0,02	23,98	
04.01.19	6,01	139,00	127,74	11,26	108,78	71,16	37,62	5,00	0,80	0,27	0,51	0,02	23,98	
05.01.19	6,02	140,44	129,65	10,79	109,07	71,56	37,51	5,00	0,80	0,27	0,51	0,00	24,00	
06.01.19	5,92	140,46	129,03	11,43	107,32	70,71	36,61	5,00	0,80	0,27	0,51	0,01	23,99	
07.01.19	5,69	142,96	131,78	11,18	104,80	70,34	34,46	5,00	0,80	0,27	0,51	0,01	23,99	
08.01.19	4,78	144,75	132,81	11,94	91,15	63,06	28,09	5,00	0,80	0,27	0,51	0,00	24,00	
09.01.19	4,65	141,07	129,94	11,13	89,76	61,36	28,40	5,00	0,80	0,27	0,51	0,00	24,00	
10.01.19	5,21	144,07	134,00	10,07	98,94	67,30	31,64	5,00	0,80	0,27	0,51	0,00	24,00	
11.01.19	5,02	143,18	134,17	9,01	97,46	66,45	31,01	5,00	0,80	0,27	0,51	0,00	24,00	
12.01.19	4,97	143,03	134,63	8,40	97,18	66,15	31,03	5,00	0,80	0,27	0,51	0,00	24,00	
13.01.19	5,65	147,95	134,87	13,08	99,99	67,53	32,46	5,00	0,80	0,27	0,51	0,00	24,00	
14.01.19	5,81	141,86	131,53	10,33	105,85	69,80	36,05	5,00	0,80	0,27	0,51	0,00	24,00	
15.01.19	5,95	143,59	132,00	11,59	107,30	71,48	35,82	5,00	0,80	0,27	0,51	0,01	23,99	
16.01.19	5,16	145,30	137,64	7,66	100,18	68,18	32,00	5,00	0,80	0,27	0,51	0,00	24,00	
17.01.19	5,46	147,89	139,09	8,80	102,78	69,87	32,91	5,00	0,80	0,27	0,51	0,00	24,00	
18.01.19	5,22	133,45	124,44	9,01	99,65	64,74	34,91	5,00	0,80	0,27	0,51	0,00	24,00	
19.01.19	4,64	124,29	114,82	9,47	91,01	57,85	33,16	5,00	0,80	0,27	0,51	0,00	24,00	
20.01.19	5,11	126,93	113,85	13,08	92,88	58,29	34,59	5,00	0,80	0,27	0,51	0,00	24,00	
<b>Итого:</b>	<b>175,40</b>	<b>4 385,19</b>	<b>4 029,24</b>	<b>355,95</b>	<b>103,10</b>	<b>68,46</b>	<b>34,70</b>	<b>5,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,27</b>	<b>0,51</b>	<b>0,18</b>	<b>743,82</b>	<b>0,18</b>

**Показания интеграторов КМ-5**

Дата/Время	Q	M1	M2	Тр
20.12.18 23:59	909,87	31 090,50	27 327,91	7 449,67
31.12.18 23:59	975,85	32 656,17	28 757,81	7 713,58
01.01.19 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01.19 23:59	109,42	2 819,52	2 599,34	479,91
<b>Итого:</b>	<b>175,40</b>	<b>4 385,19</b>	<b>4 029,24</b>	<b>743,82</b>

Отчетный период 744,00 час.      Период норм. работы 743,82 час.  
 t1-t2 < минимума (D) 0,00 час.      Отключение питания (U) 0,00 час.  
 Отключение Gmin, Gmax (G) 0,00 час.      Отключение счета (Gm) 0,00 час.  
 Функциональный отказ (E) 0,00 час.      Остальные ошибки (Z) 0,00 час.

Представитель ООО "ИЭСБК": \_\_\_\_\_ /Доскоч А.А./

Представитель абонента: \_\_\_\_\_ /Евлямпиева Л.В./