

## СПРАВКА

20 февр. 2019

о теплоснабжении за **Февраль 2019**

Договор № **8349**  
 Потребитель: **ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»**  
 Тип прибора: **КМ-5-4**  
 Система: **Открытая**

Адрес **Демьяна Бедного, 25 ТП1 (1-58)**  
 № прибора **30918**

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.01.19	73,46	0,00	1 874,70	1 725,14	477,88	0,00
19.02.19	184,24	0,00	4 703,16	4 319,08	1 195,78	0,00
Итого:	110,78	0,00	2 828,46	2 593,94	717,90	0,00

Прибор не работал (час)

2,10

подача теплоносителя в это время осуществлялась  
 расход по трубопроводам не фиксировался

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Январь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	110,78	0,32	0,00	0,00	<b>111,1</b>	Гкал.
Расход горячей воды	234,52	0,69	0,00	0,00	235,21	т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	<b>240,01</b>	м³

Представитель ООО "ИЭСБК" /  / Доскоч А.А. /Представитель абонента: /  / Евлампиева Л.В. /

Организация	ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»	Номер договора	8349
Адрес	Демьяна Бедного, 25 ТП1 (1-58)	Телефон	32-40-80
Тип теплосчетчика	КМ-5-4 Версия	Номер теплосчетчика	30918
Дата последующей поверки теплосчетчика			


**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
с 21 января 2019 по 20 февраля 2019**

Дата	Энергия, Q, ГКал	Масса, Т			Температура, °С				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибка
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	txв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.01.19	3,22	95,00	87,21	7,79	86,07	56,47	29,60	5,00	0,71	0,22	0,72	0,00	24,00	
22.01.19	3,10	94,51	86,14	8,37	82,50	54,17	28,33	5,00	0,71	0,22	0,72	0,00	24,00	
23.01.19	3,07	95,18	86,66	8,52	81,94	54,21	27,73	5,00	0,71	0,22	0,72	0,00	24,00	
24.01.19	2,82	84,83	76,60	8,23	81,03	52,46	28,57	5,00	0,71	0,22	0,72	2,10	21,90	
25.01.19	2,83	93,66	86,42	7,24	78,91	52,38	26,53	5,00	0,71	0,22	0,72	0,00	24,00	
26.01.19	3,13	94,55	86,32	8,23	82,65	53,96	28,69	5,00	0,71	0,22	0,72	0,00	24,00	
27.01.19	3,37	94,92	85,26	9,66	85,89	55,59	30,30	5,00	0,71	0,22	0,72	0,00	24,00	
28.01.19	3,26	93,57	85,04	8,53	85,18	54,97	30,21	5,00	0,71	0,22	0,72	0,00	24,00	
29.01.19	3,68	94,76	86,64	8,12	93,29	59,19	34,10	5,00	0,71	0,22	0,72	0,00	24,00	
30.01.19	3,53	96,36	87,76	8,60	89,93	58,21	31,72	5,00	0,71	0,22	0,72	0,00	24,00	
31.01.19	3,14	94,13	85,97	8,16	83,81	54,82	28,99	5,00	0,71	0,22	0,72	0,00	24,00	
01.02.19	3,36	92,09	84,56	7,53	87,86	55,67	32,19	5,00	0,71	0,22	0,72	0,00	24,00	
02.02.19	4,14	92,54	85,42	7,12	102,85	62,66	40,19	5,00	0,71	0,22	0,72	0,00	24,00	
03.02.19	4,35	92,50	84,65	7,85	105,79	63,99	41,80	5,00	0,71	0,22	0,72	0,00	24,00	
04.02.19	4,24	92,43	85,94	6,49	105,74	64,23	41,51	5,00	0,71	0,22	0,72	0,00	24,00	
05.02.19	4,32	91,23	83,79	7,44	105,93	63,53	42,40	5,00	0,71	0,22	0,72	0,00	24,00	
06.02.19	4,19	90,76	84,15	6,61	104,24	62,48	41,76	5,00	0,71	0,22	0,72	0,00	24,00	
07.02.19	4,35	91,50	84,46	7,04	106,27	63,43	42,84	5,00	0,71	0,22	0,72	0,00	24,00	
08.02.19	4,30	92,14	85,50	6,64	105,49	63,23	42,26	5,00	0,71	0,22	0,72	0,00	24,00	
09.02.19	4,46	95,03	87,34	7,69	105,90	63,99	41,91	5,00	0,71	0,22	0,72	0,00	24,00	
10.02.19	4,49	95,45	87,12	8,33	105,78	64,09	41,69	5,00	0,71	0,22	0,72	0,00	24,00	
11.02.19	4,31	94,70	88,47	6,23	106,18	64,78	41,40	5,00	0,71	0,22	0,72	0,00	24,00	
12.02.19	4,10	94,77	88,05	6,72	101,94	62,97	38,97	5,00	0,71	0,22	0,72	0,00	24,00	
13.02.19	4,04	96,69	88,12	8,57	97,62	60,99	36,63	5,00	0,71	0,22	0,72	0,00	24,00	
14.02.19	4,16	96,83	89,33	7,50	101,46	63,19	38,27	5,00	0,71	0,22	0,72	0,00	24,00	
15.02.19	3,74	97,68	90,75	6,93	95,21	60,94	34,27	5,00	0,71	0,22	0,72	0,00	24,00	
16.02.19	3,38	97,62	89,74	7,88	87,30	57,04	30,26	5,00	0,71	0,22	0,72	0,00	24,00	
17.02.19	3,36	98,49	88,32	10,17	83,99	55,15	28,84	5,00	0,71	0,22	0,72	0,00	24,00	
18.02.19	3,29	97,49	89,67	7,82	86,38	56,84	29,54	5,00	0,71	0,22	0,72	0,00	24,00	
19.02.19	3,05	97,05	88,54	8,51	81,15	54,08	27,07	5,00	0,71	0,22	0,72	0,00	24,00	
<b>Итого:</b>	<b>110,78</b>	<b>2 828,46</b>	<b>2 593,94</b>	<b>234,52</b>	<b>93,56</b>	<b>59,01</b>	<b>34,62</b>	<b>5,00</b>	<b>0,71</b>	<b>0,22</b>	<b>0,72</b>	<b>2,10</b>	<b>717,90</b>	<b>2,10</b>

**Показания интеграторов КМ-5**

Дата/Время	Q	M1	M2	Tr
20.01.19 23:59	73,46	1 874,70	1 725,14	477,88
19.02.19 23:59	184,24	4 703,16	4 319,08	1 195,78
<b>Итого:</b>	<b>110,78</b>	<b>2 828,46</b>	<b>2 593,94</b>	<b>717,90</b>

Отчетный период	<u>720,00 час.</u>	Период норм. работы	<u>717,90 час.</u>
t1-t2 < минимума (D)	<u>0,00 час.</u>	Отключение питания (U)	<u>0,00 час.</u>
Отключение Gmin, Gmax (G)	<u>0,00 час.</u>	Отключение счета (Gm)	<u>0,00 час.</u>
Функциональный отказ (E)	<u>0,00 час.</u>	Остальные ошибки (Z)	<u>0,00 час.</u>

Представитель ООО "ИЭСБК": /  / Доскоя А.А. /

Представитель абонента: /  / Евлампиева Л.В. /

## СПРАВКА

20 февр. 2019

о теплотреблении за Февраль 2019

Договор № 8349

Адрес Демьяна Бедного, 25 ТП2 (59-118)

Потребитель: ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»

Тип прибора: КМ-5-4

№ прибора 30928

Система: Открытая

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.01.19	84,98	0,00	1 744,03	1 536,84	477,86	0,00
19.02.19	217,25	0,00	4 410,74	3 836,49	1 195,89	0,00
Итого:	132,27	0,00	2 666,71	2 299,65	718,03	0,00

Прибор не работал (час)

1,97

подача теплоносителя в это время осуществлялась  
расход по трубопроводам не фиксировался

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Январь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	132,27	0,36	0,00	0,00	<b>132,63</b>	Гкал.
Расход горячей воды	367,06	1,01	0,00	0,00	368,07	т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	<b>375,58</b>	м³

Представитель ООО "ИЭСБК": /  / Доскоч А.А. /Представитель абонента: /  / Евлампиева Л.В. /

Организация ООО «Сетевая компания «ИРКУТ» Номер договора 8349  
 Адрес Демьяна Бедного, 25 ТП2 (59-118) Телефон 32-40-80  
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия Номер теплосчетчика 30928  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления**  
 с 21 января 2019 по 20 февраля 2019

Дата	Энергия, Q, ГКал	Масса, Т			Температура, °С				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.01.19	3,72	87,96	77,43	10,53	88,30	51,54	36,76	5,00	0,41	0,35	0,70	0,00	24,00	
22.01.19	3,56	87,78	76,41	11,37	84,18	49,45	34,73	5,00	0,41	0,35	0,70	0,00	24,00	
23.01.19	3,46	87,58	77,08	10,50	83,88	49,70	34,18	5,00	0,41	0,35	0,70	0,00	24,00	
24.01.19	3,27	79,29	68,09	11,20	83,01	47,81	35,20	5,00	0,40	0,35	0,70	1,97	22,03	
25.01.19	3,33	87,49	76,40	11,09	80,73	48,10	32,63	5,00	0,42	0,36	0,70	0,00	24,00	
26.01.19	3,71	89,17	76,39	12,78	84,34	49,08	35,26	5,00	0,42	0,36	0,70	0,00	24,00	
27.01.19	4,01	90,05	75,89	14,16	87,98	50,66	37,32	5,00	0,42	0,36	0,70	0,00	24,00	
28.01.19	3,70	86,60	75,76	10,84	86,93	49,84	37,09	5,00	0,41	0,36	0,70	0,00	24,00	
29.01.19	4,21	87,65	77,11	10,54	95,59	53,34	42,25	5,00	0,42	0,36	0,70	0,00	24,00	
30.01.19	4,04	89,24	78,08	11,16	92,29	53,12	39,17	5,00	0,42	0,36	0,70	0,00	24,00	
31.01.19	3,68	88,27	76,30	11,97	85,73	50,10	35,63	5,00	0,42	0,36	0,70	0,00	24,00	
01.02.19	3,82	85,26	75,16	10,10	89,53	50,16	39,37	5,00	0,42	0,37	0,70	0,00	24,00	
02.02.19	4,83	86,18	76,08	10,10	105,58	55,59	49,99	5,00	0,42	0,37	0,70	0,00	24,00	
03.02.19	5,08	86,56	75,52	11,04	108,77	56,84	51,93	5,00	0,42	0,36	0,70	0,00	24,00	
04.02.19	5,12	87,58	76,29	11,29	108,61	56,91	51,70	5,00	0,42	0,37	0,70	0,00	24,00	
05.02.19	5,05	85,29	74,92	10,37	108,99	56,25	52,74	5,00	0,42	0,36	0,70	0,00	24,00	
06.02.19	4,97	85,26	74,84	10,42	107,27	55,18	52,09	5,00	0,42	0,37	0,70	0,00	24,00	
07.02.19	5,08	85,29	75,15	10,14	109,31	55,95	53,36	5,00	0,42	0,37	0,70	0,00	24,00	
08.02.19	5,12	86,63	75,68	10,95	108,50	55,95	52,55	5,00	0,42	0,37	0,70	0,00	24,00	
09.02.19	5,65	92,97	77,22	15,75	108,64	56,84	51,80	5,00	0,43	0,37	0,70	0,00	24,00	
10.02.19	6,53	101,40	76,35	25,05	108,72	57,40	51,32	5,00	0,43	0,37	0,70	0,00	24,00	
11.02.19	6,33	100,20	77,22	22,98	109,03	58,15	50,88	5,00	0,43	0,37	0,70	0,00	24,00	
12.02.19	5,31	93,01	77,48	15,53	105,11	56,77	48,34	5,00	0,43	0,37	0,70	0,00	24,00	
13.02.19	4,49	88,32	78,36	9,96	99,89	54,75	45,14	5,00	0,43	0,37	0,70	0,00	24,00	
14.02.19	4,77	89,15	78,96	10,19	104,12	56,67	47,45	5,00	0,43	0,37	0,70	0,00	24,00	
15.02.19	4,28	89,35	80,05	9,30	97,89	55,28	42,61	5,00	0,43	0,37	0,70	0,00	24,00	
16.02.19	4,05	92,19	79,19	13,00	89,54	52,23	37,31	5,00	0,43	0,37	0,70	0,00	24,00	
17.02.19	3,86	91,87	78,51	13,36	85,67	50,33	35,34	5,00	0,43	0,37	0,70	0,00	24,00	
18.02.19	3,77	89,66	79,28	10,38	88,56	51,98	36,58	5,00	0,43	0,37	0,70	0,00	24,00	
19.02.19	3,47	89,46	78,45	11,01	83,04	49,75	33,29	5,00	0,43	0,37	0,70	0,00	24,00	
<b>Итого:</b>	<b>132,27</b>	<b>2 666,71</b>	<b>2 299,65</b>	<b>367,06</b>	<b>96,11</b>	<b>53,21</b>	<b>42,80</b>	<b>5,00</b>	<b>0,42</b>	<b>0,36</b>	<b>0,70</b>	<b>1,97</b>	<b>718,03</b>	<b>1,97</b>

**Показания интеграторов КМ-5**

Дата/Время	Q	M1	M2	Tr
20.01.19 23:59	84,98	1 744,03	1 536,84	477,86
19.02.19 23:59	217,25	4 410,74	3 836,49	1 195,89
<b>Итого:</b>	<b>132,27</b>	<b>2 666,71</b>	<b>2 299,65</b>	<b>718,03</b>

Отчетный период	<u>720,00</u> час.	Период норм. работы	<u>718,03</u> час.
t1-t2 < минимума	(D) <u>0,00</u> час.	Отключение питания	(U) <u>0,00</u> час.
Отключение Gmin, Gmax	(G) <u>0,00</u> час.	Отключение счета	(Gm) <u>0,00</u> час.
Функциональный отказ	(E) <u>0,00</u> час.	Остальные ошибки	(Z) <u>0,00</u> час.

Представитель ООО "ИЗЭБК": /  / Доскоч А.А. /

Представитель абонента: /  / Евлампиева Л.В. /

## СПРАВКА

20 февр. 2019

о теплоснабжении за Февраль 2019

Договор № 8349

Адрес Демьяна Бедного, 27

Потребитель: ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»

Тип прибора: КМ-5-4

№ прибора 336229

Система: Открытая

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.01.19	74,75	0,00	1 561,91	1 379,69	477,88	0,00
19.02.19	187,51	0,00	3 920,71	3 459,39	1 197,88	0,00
Итого:	112,76	0,00	2 358,80	2 079,70	720,00	0,00

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Январь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	112,76	0,00	0,00	0,00	<b>112,76</b>	Гкал.
Расход горячей воды	279,10	0,00	0,00	0,00	279,10	Т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	<b>284,80</b>	м³

Представитель ООО "ИЭСБК" /  / Доскоч А.А. /Представитель абонента: /  / Евлампиева Л.В. /

Организация: ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»  
 Адрес: Демьяна Бедного, 27  
 Тип теплосчетчика: КМ-5-4 Версия  
 Дата последующей поверки теплосчетчика:

Номер договора: 8349  
 Телефон: 32-40-80  
 Номер теплосчетчика: 336229

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления  
с 21 января 2019 по 20 февраля 2019

Дата	Энергия, Q, Гкал	Масса, Т			Температура, °С				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.01.19	3,38	80,01	70,48	9,53	88,14	51,42	36,72	5,00	0,45	0,39	8,71	0,00	24,00	D
22.01.19	3,05	79,15	70,12	9,03	82,54	49,10	33,44	5,00	0,45	0,39	8,21	0,00	24,00	D
23.01.19	3,07	80,02	71,25	8,77	83,28	49,79	33,49	5,00	0,45	0,39	8,22	0,00	24,00	D
24.01.19	3,04	79,10	70,28	8,82	82,73	49,30	33,43	5,00	0,45	0,39	8,09	0,00	24,00	D
25.01.19	2,88	77,57	68,60	8,97	79,96	47,80	32,16	5,00	0,46	0,40	7,92	0,00	24,00	D
26.01.19	3,05	77,96	68,54	9,42	82,39	48,45	33,94	5,00	0,45	0,40	8,29	0,00	24,00	D
27.01.19	3,39	79,08	68,75	10,33	87,26	50,36	36,90	5,00	0,45	0,40	8,71	0,00	24,00	D
28.01.19	3,25	78,19	67,99	10,20	85,00	49,22	35,78	5,00	0,45	0,39	8,45	0,00	24,00	D
29.01.19	3,70	78,85	69,73	9,12	94,15	52,73	41,42	5,00	0,46	0,40	9,32	0,00	24,00	D
30.01.19	3,62	80,41	71,04	9,37	92,25	52,92	39,33	5,00	0,45	0,40	9,11	0,00	24,00	D
31.01.19	3,10	77,33	68,80	8,53	84,63	49,44	35,19	5,00	0,46	0,40	8,40	0,00	24,00	D
01.02.19	3,27	76,42	67,40	9,02	87,01	49,45	37,56	5,00	0,45	0,40	8,66	0,00	24,00	D
02.02.19	4,26	78,61	69,05	9,56	103,11	55,07	48,04	5,00	0,45	0,40	10,27	0,00	24,00	D
03.02.19	4,42	78,33	69,48	8,85	107,31	56,93	50,38	5,00	0,46	0,40	10,59	0,00	24,00	D
04.02.19	4,37	78,24	69,74	8,50	107,08	57,02	50,06	5,00	0,46	0,40	10,53	0,00	24,00	D
05.02.19	4,42	76,38	67,46	8,92	107,56	55,71	51,85	5,00	0,45	0,40	10,63	0,00	24,00	D
06.02.19	4,33	76,01	67,20	8,81	105,63	54,60	51,03	5,00	0,46	0,41	10,42	0,00	24,00	D
07.02.19	4,43	76,53	68,03	8,50	107,73	55,60	52,13	5,00	0,45	0,40	10,60	0,00	24,00	D
08.02.19	4,41	76,65	67,98	8,67	106,86	55,11	51,75	5,00	0,46	0,41	10,52	0,00	24,00	D
09.02.19	4,47	78,46	69,83	8,63	107,19	56,02	51,17	5,00	0,46	0,41	10,55	0,00	24,00	D
10.02.19	4,55	79,49	69,63	9,86	106,86	56,02	50,84	5,00	0,46	0,41	10,54	0,00	24,00	D
11.02.19	4,74	81,68	70,43	11,25	107,70	56,94	50,76	5,00	0,46	0,41	10,73	0,00	24,00	D
12.02.19	4,27	78,89	70,14	8,75	104,47	56,17	48,30	5,00	0,46	0,41	10,20	0,00	24,00	D
13.02.19	3,94	78,68	69,67	9,01	98,23	53,81	44,42	5,00	0,46	0,41	9,71	0,00	24,00	D
14.02.19	4,21	79,65	70,67	8,98	102,86	55,79	47,07	5,00	0,46	0,41	10,13	0,00	24,00	D
15.02.19	4,00	80,58	70,66	9,92	98,16	54,68	43,48	5,00	0,46	0,41	9,67	0,00	24,00	D
16.02.19	3,47	79,32	69,60	9,72	89,37	51,37	38,00	5,00	0,46	0,41	8,88	0,00	24,00	D
17.02.19	3,26	79,67	68,62	11,05	83,94	49,20	34,74	5,00	0,46	0,41	8,38	0,00	24,00	D
18.02.19	3,41	79,95	69,85	10,10	87,84	50,93	36,91	5,00	0,46	0,41	8,71	0,00	24,00	D
19.02.19	3,00	77,59	68,68	8,91	82,26	48,68	33,58	5,00	0,46	0,41	8,13	0,00	24,00	D
<b>Итого:</b>	<b>112,76</b>	<b>2 358,80</b>	<b>2 079,70</b>	<b>279,10</b>	<b>94,76</b>	<b>52,66</b>	<b>42,13</b>	<b>5,00</b>	<b>0,46</b>	<b>0,40</b>	<b>9,38</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>

Показания интеграторов КМ-5

Дата/Время	Q	M1	M2	Тр
20.01.19 23:59	74,75	1 561,91	1 379,69	477,88
19.02.19 23:59	187,51	3 920,71	3 459,39	1 197,88
<b>Итого:</b>	<b>112,76</b>	<b>2 358,80</b>	<b>2 079,70</b>	<b>720,00</b>

Отчетный период: 720,00 час.      Период норм. работы: 720,00 час.  
 П-t2 < минимума (D) 0,00 час.      Отключение питания (U) 0,00 час.  
 Отключение Gmin, Gmax (G) 0,00 час.      Отключение счета (Gm) 0,00 час.  
 Функциональный отказ (E) 0,00 час.      Остальные ошибки (Z) 0,00 час.

Представитель ООО "ИЭСБК": /  / Доскоч А.А./

Представитель абонента: /  / Евлампиева Л.В./