

СПРАВКА

о теплоснабжении за Февраль 2019

20 февр. 2019

Договор № 8349

Адрес Гравийная, 10

Потребитель: ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»

Тип прибора: КМ-5-4

№ прибора 332527

Система: Открытая

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.01.19	103,82	0,00	2 639,06	2 440,82	480,00	0,00
19.02.19	258,29	0,00	6 609,74	6 102,23	1 200,00	0,00
Итого:	154,47	0,00	3 970,68	3 661,41	720,00	0,00

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Январь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47	Гкал.
Расход горячей воды	309,27	0,00	0,00	0,00	309,27	т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	315,58	м³

Представитель ООО "ИЭСБК":  /Доскоч А.А./Представитель абонента:  /Евlampиева Л.В./

Организация	ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»		Номер договора	8349
Адрес	Гравийная, 10		Телефон	32-40-80
Тип теплосчетчика	КМ-5-4	Версия	Номер теплосчетчика	332527
Дата последующей поверки теплосчетчика				

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21 января 2019 по 20 февраля 2019**

Дата	Энергия, Q, Гкал	Масса, Т			Температура, °C				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	txv	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.01.19	4,77	133,72	122,27	11,45	90,29	59,33	30,96	5,00	0,53	0,34	0,51	0,00	24,00	
22.01.19	4,23	133,09	122,53	10,56	83,80	56,15	27,65	5,00	0,53	0,34	0,51	0,00	24,00	
23.01.19	4,38	134,43	123,06	11,37	85,22	57,03	28,19	5,00	0,53	0,34	0,51	0,00	24,00	
24.01.19	4,30	133,29	122,62	10,67	84,40	56,33	28,07	5,00	0,53	0,34	0,51	0,00	24,00	
25.01.19	4,03	132,68	122,68	10,00	81,61	55,07	26,54	5,00	0,53	0,34	0,51	0,00	24,00	
26.01.19	4,28	132,83	121,86	10,97	83,71	55,63	28,08	5,00	0,53	0,34	0,51	0,00	24,00	
27.01.19	4,78	134,14	122,64	11,50	89,60	58,64	30,96	5,00	0,53	0,34	0,51	0,00	24,00	
28.01.19	4,50	132,41	122,06	10,35	87,19	57,34	29,85	5,00	0,53	0,34	0,51	0,00	24,00	
29.01.19	5,23	132,68	123,07	9,61	96,89	61,70	35,19	5,00	0,53	0,34	0,51	0,00	24,00	
30.01.19	5,01	132,41	123,08	9,33	95,19	61,44	33,75	5,00	0,53	0,34	0,51	0,00	24,00	
31.01.19	4,49	132,95	122,59	10,36	87,69	58,11	29,58	5,00	0,53	0,34	0,51	0,00	24,00	
01.02.19	4,68	132,40	121,71	10,69	88,97	57,90	31,07	5,00	0,53	0,34	0,51	0,00	24,00	
02.02.19	5,74	131,58	122,19	9,39	103,08	63,82	39,26	5,00	0,53	0,34	0,51	0,00	24,00	
03.02.19	5,94	133,27	122,02	11,25	103,71	64,28	39,43	5,00	0,53	0,34	0,51	0,00	24,00	
04.02.19	5,82	132,16	121,90	10,26	103,54	64,26	39,28	5,00	0,53	0,34	0,51	0,00	24,00	
05.02.19	5,85	130,86	121,04	9,82	104,16	63,99	40,17	5,00	0,53	0,34	0,51	0,00	24,00	
06.02.19	5,88	130,65	121,18	9,47	104,43	63,83	40,60	5,00	0,53	0,34	0,51	0,00	24,00	
07.02.19	5,92	131,01	121,23	9,78	104,31	63,69	40,62	5,00	0,53	0,34	0,51	0,00	24,00	
08.02.19	5,91	131,35	121,30	10,05	104,20	63,82	40,38	5,00	0,53	0,34	0,51	0,00	24,00	
09.02.19	5,90	131,28	121,41	9,87	104,40	64,04	40,36	5,00	0,53	0,34	0,51	0,00	24,00	
10.02.19	5,92	132,11	121,46	10,65	103,72	63,83	39,89	5,00	0,53	0,34	0,51	0,00	24,00	
11.02.19	5,77	130,84	121,70	9,14	103,95	64,07	39,88	5,00	0,53	0,34	0,51	0,00	24,00	
12.02.19	5,79	131,74	121,92	9,82	103,72	64,39	39,33	5,00	0,53	0,34	0,51	0,00	24,00	
13.02.19	5,63	131,49	122,06	9,43	102,73	64,32	38,41	5,00	0,53	0,34	0,51	0,00	24,00	
14.02.19	5,70	131,76	122,14	9,62	103,58	64,78	38,80	5,00	0,53	0,34	0,51	0,00	24,00	
15.02.19	5,45	131,84	122,51	9,33	101,06	64,00	37,06	5,00	0,53	0,34	0,51	0,00	24,00	
16.02.19	4,82	132,42	122,21	10,21	92,09	59,99	32,10	5,00	0,53	0,34	0,51	0,00	24,00	
17.02.19	4,68	133,34	120,71	12,63	87,63	57,59	30,04	5,00	0,53	0,34	0,51	0,00	24,00	
18.02.19	4,79	132,72	122,05	10,67	90,83	59,13	31,70	5,00	0,53	0,34	0,51	0,00	24,00	
19.02.19	4,28	133,23	122,21	11,02	84,30	56,47	27,83	5,00	0,53	0,34	0,51	0,00	24,00	
Итого:	154,47	3 970,68	3 661,41	309,27	95,29	60,83	34,50	5,00	0,53	0,34	0,51	0,00	720,00	0,00

Показания интеграторов КМ-5				
Дата/Время	Q	M1	M2	Tr
20.01.19 23:59	103,82	2 639,06	2 440,82	480,00
19.02.19 23:59	258,29	6 609,74	6 102,23	1 200,00
Итого:	154,47	3 970,68	3 661,41	720,00

Отчетный период

720,00 час.

Период норм. работы

720,00 час.

t1-t2 < минимума

(D)

0,00 час.

Отключение питания

(U)

0,00 час.

Отключение Gmin, Gmax

(G)

0,00 час.

Отключение счета

(Gm)

0,00 час.

Функциональный отказ

(E)

0,00 час.

Остальные ошибки

(Z)

0,00 час.

Представитель ООО "ИЭСБК": /Доскоц А.А./

Представитель абонента: /Евлампиева Л.В./

СПРАВКА

о теплоснабжении за Февраль 2019

20 февр. 2019

Договор № 8349

Адрес Гравийная, 12

Потребитель: ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»

Тип прибора: КМ-5-4

№ прибора 63739

Система: Открытая

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.01.19	94,57	0,00	2 420,81	2 245,29	480,00	0,00
19.02.19	237,10	0,00	6 117,92	5 655,42	1 200,00	0,00
Итого:	142,53	0,00	3 697,11	3 410,13	720,00	0,00

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Январь	Досчет до конца мес.	Итого
Расход тепловой энергии	142,53	0,00	0,00	0,00	142,53 Гкал.
Расход горячей воды	286,98	0,00	0,00	0,00	286,98 т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	292,84 м³

Представитель ООО "ИЭСБК": /  /Доскоч А.А./Представитель абонента: /  /Евлампиева Л.В./

Организация

Адрес

Тип теплосчетчика

Дата последующей поверки теплосчетчика

ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»

Гравийная, 12

Номер договора

Телефон

Номер теплосчетчика

8349

32-40-80

63739

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21 января 2019 по 20 февраля 2019

Дата	Энергия, Q, Гкал	Масса, Т			Температура, °C				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	txв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.01.19	4,17	122,60	113,99	8,61	89,66	59,64	30,02	5,00	0,81	0,27	0,81	0,00	24,00	
22.01.19	3,86	122,57	114,18	8,39	84,86	56,99	27,87	5,00	0,81	0,27	0,81	0,00	24,00	
23.01.19	3,96	124,02	114,36	9,66	85,12	57,39	27,73	5,00	0,81	0,27	0,81	0,00	24,00	
24.01.19	3,92	123,61	114,24	9,37	84,67	56,97	27,70	5,00	0,81	0,27	0,81	0,00	24,00	
25.01.19	3,66	122,57	114,01	8,56	81,72	55,53	26,19	5,00	0,81	0,27	0,81	0,00	24,00	
26.01.19	3,96	122,92	113,69	9,23	85,19	56,94	28,25	5,00	0,81	0,27	0,81	0,00	24,00	
27.01.19	4,49	126,35	114,01	12,34	89,73	59,64	30,09	5,00	0,81	0,27	0,81	0,00	24,00	
28.01.19	4,19	123,18	113,61	9,57	88,46	58,76	29,70	5,00	0,81	0,27	0,81	0,00	24,00	
29.01.19	4,78	123,23	114,63	8,60	97,82	63,21	34,61	5,00	0,81	0,27	0,81	0,00	24,00	
30.01.19	4,60	124,29	114,67	9,62	94,78	62,35	32,43	5,00	0,81	0,27	0,81	0,00	24,00	
31.01.19	4,11	123,28	114,11	9,17	88,00	58,83	29,17	5,00	0,81	0,27	0,81	0,00	24,00	
01.02.19	4,35	122,40	113,49	8,91	91,01	59,52	31,49	5,00	0,81	0,27	0,81	0,00	24,00	
02.02.19	5,36	123,53	113,86	9,67	104,10	65,70	38,40	5,00	0,81	0,27	0,81	0,00	24,00	
03.02.19	5,37	123,45	113,87	9,58	104,27	65,66	38,61	5,00	0,81	0,27	0,81	0,00	24,00	
04.02.19	5,32	122,69	113,64	9,05	104,29	65,55	38,74	5,00	0,81	0,27	0,81	0,00	24,00	
05.02.19	5,46	122,56	112,72	9,84	104,90	65,42	39,48	5,00	0,81	0,27	0,81	0,00	24,00	
06.02.19	5,45	122,03	112,90	9,13	105,12	65,18	39,94	5,00	0,81	0,27	0,81	0,00	24,00	
07.02.19	5,51	122,88	112,99	9,89	104,91	65,08	39,83	5,00	0,81	0,27	0,81	0,00	24,00	
08.02.19	5,59	123,60	113,03	10,57	104,83	64,96	39,87	5,00	0,81	0,27	0,81	0,00	24,00	
09.02.19	5,54	123,34	113,10	10,24	105,03	65,28	39,75	5,00	0,81	0,27	0,81	0,00	24,00	
10.02.19	5,50	123,55	113,12	10,43	104,31	65,07	39,24	5,00	0,81	0,27	0,81	0,00	24,00	
11.02.19	5,32	121,75	113,44	8,31	104,61	65,27	39,34	5,00	0,81	0,27	0,81	0,00	24,00	
12.02.19	5,30	122,34	113,59	8,75	104,14	65,35	38,79	5,00	0,81	0,27	0,81	0,00	24,00	
13.02.19	5,46	124,59	113,60	10,99	103,58	65,28	38,30	5,00	0,81	0,27	0,81	0,00	24,00	
14.02.19	5,40	124,05	113,70	10,35	103,98	65,70	38,28	5,00	0,81	0,27	0,81	0,00	24,00	
15.02.19	4,86	121,75	114,03	7,72	100,38	64,41	35,97	5,00	0,81	0,27	0,81	0,00	24,00	
16.02.19	4,53	124,26	113,76	10,50	92,39	60,72	31,67	5,00	0,81	0,27	0,81	0,00	24,00	
17.02.19	4,38	124,54	112,25	12,29	88,06	58,28	29,78	5,00	0,81	0,27	0,81	0,00	24,00	
18.02.19	4,29	122,71	113,79	8,92	90,93	60,07	30,86	5,00	0,81	0,27	0,81	0,00	24,00	
19.02.19	3,84	122,47	113,75	8,72	84,30	56,76	27,54	5,00	0,81	0,27	0,81	0,00	24,00	
Итого:	142,53	3 697,11	3 410,13	286,98	95,83	61,84	33,99	5,00	0,81	0,27	0,81	0,00	720,00	0,00

Показания интеграторов KM-5

Дата/Время	Q	M1	M2	Tr
20.01.19 23:59	94,57	2 420,81	2 245,29	480,00
19.02.19 23:59	237,10	6 117,92	5 655,42	1 200,00
Итого:	142,53	3 697,11	3 410,13	720,00

Отчетный период

720,00 час.

Период норм. работы

720,00 час.

t1-t2 < минимума

(D)

0,00 час.

Отключение питания

(U)

0,00 час.

Отключение Gmin, Gmax

(G)

0,00 час.

Отключение счета

(Gm)

0,00 час.

Функциональный отказ

(E)

0,00 час.

Остальные ошибки

(Z)

0,00 час.

Представитель ООО "ИЭСБК": /Досоч А.А./

Представитель абонента: /Евлампиева Л.В./

СПРАВКА

о теплоснабжении за Февраль 2019

20 февр. 2019

Договор № 8349

Адрес Гравийная, 14

Потребитель: ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»


Тип прибора: КМ-5-4

№ прибора 332503

Система: Открытая

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.01.19	95,17	0,00	2 454,82	2 310,75	480,00	0,00
19.02.19	237,36	0,00	6 189,10	5 816,88	1 200,00	0,00
Итого:	142,19	0,00	3 734,28	3 506,13	720,00	0,00

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Январь	Досчет до конца мес.	Итого
Расход тепловой энергии	142,19	0,00	0,00	0,00	142,19 Гкал.
Расход горячей воды	228,15	0,00	0,00	0,00	228,15 т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	232,81 м³

Представитель ООО "ИЭСБК": /  / Доскоч А.А. /Представитель абонента: /  / Евлампиева Л.В. /

Организация ООО «Сетевая компания «ИРКУТ» Номер договора 8349
 Адрес Гравийная, 14 Телефон 32-40-80
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия Номер теплосчетчика 332503
 Дата последующей поверки теплосчетчика

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21 января 2019 по 20 февраля 2019

Дата	Энергия, Q, Гкал	Масса, Т			Температура, °C				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.01.19	4,28	124,98	117,41	7,57	88,93	57,93	31,00	5,00	0,51	0,30	0,81	0,00	24,00	E
22.01.19	3,99	124,71	117,84	6,87	84,01	54,85	29,16	5,00	0,51	0,30	0,81	0,00	24,00	E
23.01.19	4,00	125,85	118,03	7,82	84,40	55,78	28,62	5,00	0,51	0,30	0,81	0,00	24,00	E
24.01.19	4,01	126,04	117,80	8,24	83,92	55,43	28,49	5,00	0,51	0,30	0,81	0,00	24,00	E
25.01.19	3,69	125,07	117,73	7,34	80,99	54,48	26,51	5,00	0,51	0,30	0,81	0,00	24,00	E
26.01.19	3,96	124,85	117,35	7,50	84,33	55,69	28,64	5,00	0,51	0,30	0,81	0,00	24,00	E
27.01.19	4,38	126,83	117,48	9,35	88,94	58,41	30,53	5,00	0,51	0,30	0,81	0,00	24,00	E
28.01.19	4,16	124,74	117,21	7,53	87,56	57,42	30,14	5,00	0,51	0,30	0,81	0,00	24,00	E
29.01.19	4,71	124,37	118,06	6,31	96,87	61,96	34,91	5,00	0,51	0,30	0,81	0,00	24,00	E
30.01.19	4,58	125,52	118,01	7,51	94,00	60,96	33,04	5,00	0,51	0,30	0,81	0,00	24,00	E
31.01.19	4,12	125,30	117,63	7,67	87,21	57,56	29,65	5,00	0,51	0,30	0,81	0,00	24,00	E
01.02.19	4,36	124,42	116,94	7,48	89,97	58,24	31,73	5,00	0,51	0,30	0,81	0,00	24,00	E
02.02.19	5,26	124,10	117,05	7,05	103,15	64,27	38,88	5,00	0,51	0,30	0,81	0,00	24,00	E
03.02.19	5,39	124,99	116,92	8,07	103,32	64,13	39,19	5,00	0,51	0,30	0,81	0,00	24,00	E
04.02.19	5,27	123,27	116,79	6,48	103,29	63,83	39,46	5,00	0,51	0,30	0,81	0,00	24,00	E
05.02.19	5,33	122,34	115,81	6,53	103,90	63,58	40,32	5,00	0,51	0,30	0,81	0,00	24,00	E
06.02.19	5,48	123,26	115,81	7,45	104,14	63,30	40,84	5,00	0,51	0,30	0,81	0,00	24,00	E
07.02.19	5,42	122,82	115,96	6,86	103,89	63,19	40,70	5,00	0,51	0,30	0,81	0,00	24,00	E
08.02.19	5,48	123,56	115,93	7,63	103,82	63,19	40,63	5,00	0,51	0,30	0,81	0,00	24,00	E
09.02.19	5,46	123,23	116,05	7,18	104,02	63,26	40,76	5,00	0,51	0,30	0,81	0,00	24,00	E
10.02.19	5,58	125,11	115,82	9,29	103,33	63,15	40,18	5,00	0,51	0,30	0,81	0,00	24,00	E
11.02.19	5,32	122,59	116,40	6,19	103,60	63,32	40,28	5,00	0,51	0,30	0,81	0,00	24,00	E
12.02.19	5,31	123,51	116,44	7,07	103,18	63,65	39,53	5,00	0,51	0,30	0,81	0,00	24,00	E
13.02.19	5,24	123,59	116,54	7,05	102,54	63,61	38,93	5,00	0,51	0,30	0,81	0,00	24,00	E
14.02.19	5,32	124,32	116,39	7,93	103,01	64,18	38,83	5,00	0,51	0,30	0,81	0,00	24,00	E
15.02.19	4,95	123,71	116,88	6,83	99,56	62,87	36,69	5,00	0,51	0,30	0,81	0,00	24,00	E
16.02.19	4,45	124,52	116,96	7,56	91,53	59,13	32,40	5,00	0,51	0,30	0,81	0,00	24,00	E
17.02.19	4,36	125,80	115,18	10,62	87,16	56,93	30,23	5,00	0,51	0,30	0,81	0,00	24,00	E
18.02.19	4,37	125,19	116,83	8,36	90,11	58,82	31,29	5,00	0,51	0,30	0,81	0,00	24,00	E
19.02.19	3,96	125,69	116,88	8,81	83,55	55,62	27,93	5,00	0,51	0,30	0,81	0,00	24,00	E
Итого:	142,19	3 734,28	3 506,13	228,15	94,89	60,28	34,65	5,00	0,51	0,30	0,81	0,00	720,00	0,00

Показания интеграторов КМ-5

Дата/Время	Q	M1	M2	Tr
20.01.19 23:59	95,17	2 454,82	2 310,75	480,00
19.02.19 23:59	237,36	6 189,10	5 816,88	1 200,00
Итого:	142,19	3 734,28	3 506,13	720,00

Отчетный период

720,00 час.

Период норм. работы

720,00 час.

t1-t2 < минимума

(D)

0,00 час.

Отключение питания

(U)

0,00 час.

Отключение Gmin, Gmax

(G)

0,00 час.

Отключение счета

(Gm)

0,00 час.

Функциональный отказ

(E)

0,00 час.

Остальные ошибки

(Z)

0,00 час.

Представитель ООО "ИЭСБС": /Доскоч А.А./

Представитель абонента: /Евлампиева Л.В./