

СПРАВКА

20 февр. 2019

о теплоснабжении за **Февраль 2019**

Договор № 8349

Адрес Куликовская, 1А

Потребитель: ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»

Тип прибора: КМ-5-4

№ прибора 332534

Система: Открытая

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.01.19	123,10	0,00	2 993,93	2 699,16	480,00	0,00
19.02.19	306,53	0,00	7 521,72	6 767,85	1 200,00	0,00
Итого:	183,43	0,00	4 527,79	4 068,69	720,00	0,00

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Январь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	183,43	0,00	0,00	0,00	183,43	Гкал.
Расход горячей воды	459,10	0,00	0,00	0,00	459,10	т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	468,47	м³

Представитель ООО "ИЭСБК":  /Доскоч А.А./Представитель абонента: /  /Евламписева Л.В./

Организация	ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»	Номер договора	8349
Адрес	Куликовская, 1А	Телефон	32-40-80
Тип теплосчетчика	КМ-5-4 Версия	Номер теплосчетчика	332534
Дата последующей поверки теплосчетчика			

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21 января 2019 по 20 февраля 2019

Дата	Энергия, Q, Гкал	Масса, Т			Температура, °C				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	txв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.01.19	5,49	151,16	135,63	15,53	89,99	59,29	30,70	5,00	0,47	0,30	0,51	0,00	24,00	
22.01.19	5,06	150,70	136,08	14,62	85,14	56,59	28,55	5,00	0,48	0,30	0,51	0,00	24,00	
23.01.19	5,06	151,20	136,46	14,74	85,39	57,03	28,36	5,00	0,48	0,30	0,51	0,00	24,00	
24.01.19	5,15	152,07	136,09	15,98	84,94	56,60	28,34	5,00	0,47	0,30	0,51	0,00	24,00	
25.01.19	4,98	153,00	135,37	17,63	81,98	55,24	26,74	5,00	0,47	0,30	0,51	0,00	24,00	
26.01.19	5,14	150,40	135,22	15,18	85,50	56,55	28,95	5,00	0,47	0,30	0,51	0,00	24,00	
27.01.19	5,71	153,42	135,47	17,95	90,01	59,16	30,85	5,00	0,47	0,30	0,51	0,00	24,00	
28.01.19	5,37	149,95	135,40	14,55	88,75	58,16	30,59	5,00	0,47	0,30	0,51	0,00	24,00	
29.01.19	6,20	151,21	136,62	14,59	98,15	62,84	35,31	5,00	0,48	0,30	0,51	0,00	24,00	
30.01.19	6,11	153,86	136,49	17,37	95,07	61,84	33,23	5,00	0,47	0,30	0,51	0,00	24,00	
31.01.19	5,31	150,75	136,34	14,41	88,27	58,22	30,05	5,00	0,47	0,30	0,51	0,00	24,00	
01.02.19	5,74	151,10	135,19	15,91	91,34	59,09	32,25	5,00	0,47	0,30	0,51	0,00	24,00	
02.02.19	6,85	150,80	135,62	15,18	104,46	65,26	39,20	5,00	0,47	0,30	0,51	0,00	24,00	
03.02.19	6,95	151,49	135,51	15,98	104,65	65,28	39,37	5,00	0,47	0,30	0,51	0,00	24,00	
04.02.19	6,91	150,90	135,48	15,42	104,66	65,15	39,51	5,00	0,47	0,30	0,51	0,00	24,00	
05.02.19	6,92	149,38	134,59	14,79	105,27	65,04	40,23	5,00	0,47	0,30	0,51	0,00	24,00	
06.02.19	6,92	148,93	134,88	14,05	105,50	64,85	40,65	5,00	0,47	0,30	0,51	0,00	24,00	
07.02.19	6,91	148,90	134,98	13,92	105,27	64,57	40,70	5,00	0,47	0,30	0,51	0,00	24,00	
08.02.19	6,90	148,93	134,97	13,96	105,21	64,57	40,64	5,00	0,47	0,30	0,51	0,00	24,00	
09.02.19	7,03	150,17	134,66	15,51	105,41	64,95	40,46	5,00	0,47	0,30	0,51	0,00	24,00	
10.02.19	7,10	151,71	134,54	17,17	104,68	64,83	39,85	5,00	0,47	0,30	0,51	0,00	24,00	
11.02.19	6,83	149,11	135,34	13,77	104,99	64,83	40,16	5,00	0,47	0,30	0,51	0,00	24,00	
12.02.19	6,83	149,75	135,47	14,28	104,56	64,81	39,75	5,00	0,47	0,30	0,51	0,00	24,00	
13.02.19	6,76	150,04	135,62	14,42	103,93	64,73	39,20	5,00	0,47	0,30	0,51	0,00	24,00	
14.02.19	6,86	150,94	135,53	15,41	104,33	65,17	39,16	5,00	0,47	0,30	0,51	0,00	24,00	
15.02.19	6,39	150,19	136,10	14,09	100,74	63,85	36,89	5,00	0,47	0,30	0,51	0,00	24,00	
16.02.19	5,76	151,25	135,86	15,39	92,65	60,22	32,43	5,00	0,47	0,30	0,51	0,00	24,00	
17.02.19	5,57	151,77	133,80	17,97	88,31	57,91	30,40	5,00	0,47	0,30	0,51	0,00	24,00	
18.02.19	5,55	150,36	136,09	14,27	91,20	59,55	31,65	5,00	0,47	0,30	0,51	0,00	24,00	
19.02.19	5,07	154,35	139,29	15,06	84,48	56,74	27,74	5,00	0,48	0,30	0,51	0,00	24,00	
Итого:	183,43	4 527,79	4 068,69	459,10	96,12	61,42	34,73	5,00	0,47	0,30	0,51	0,00	720,00	0,00

Показания интеграторов КМ-5

Дата/Время	Q	M1	M2	Tr
20.01.19 23:59	123,10	2 993,93	2 699,16	480,00
19.02.19 23:59	306,53	7 521,72	6 767,85	1 200,00
Итого:	183,43	4 527,79	4 068,69	720,00

Отчетный период

720,00 час.

Период норм. работы

720,00 час.

t1-t2 < минимума

0,00 час.

Отключение питания

(U)

0,00 час.

Отключение Gmin, Gmax

0,00 час.

Отключение счета

(Gm)

0,00 час.

Функциональный отказ

0,00 час.

Остальные ошибки

(Z)

0,00 час.

Представитель ООО "ИЭСБК": / / Доскоч А.А.

Представитель абонента: / / Евлампиева Л.В.

СПРАВКА

20 февр. 2019

о теплоснабжении за Февраль 2019

Договор № 8349

Адрес Куликовская, 1 ТП1 (1-48)

Потребитель: ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»


Тип прибора: КМ-5-4

№ прибора 318597

Система: Открытая

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.01.19	76,23	0,00	1 792,32	1 651,64	480,00	0,00
19.02.19	190,05	0,00	4 522,31	4 163,31	1 200,00	0,00
Итого:	113,82	0,00	2 729,99	2 511,67	720,00	0,00

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Январь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	113,82	0,00	0,00	0,00	113,82	Гкал.
Расход горячей воды	218,32	0,00	0,00	0,00	218,32	т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	222,78	м³

Представитель ООО "ИЭСБК":  /Доскоч А.А./Представитель абонента:  /Евlampиева Л.В./

Организация	ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»	Номер договора	8349
Адрес	Куликовская, 1 ТП1 (1-48)	Телефон	32-40-80
Тип теплосчетчика	КМ-5-4 Версия	Номер теплосчетчика	318597
Дата последующей поверки теплосчетчика			

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21 января 2019 по 20 февраля 2019

Дата	Энергия, Q, Гкал	Масса, Т			Температура, °C				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	txв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.01.19	3,38	90,98	83,93	7,05	89,93	56,89	33,04	5,00	0,44	0,36	0,51	0,00	24,00	0,00
22.01.19	3,18	91,66	84,37	7,29	85,28	54,54	30,74	5,00	0,44	0,36	0,51	0,00	24,00	
23.01.19	3,21	93,12	85,55	7,57	85,48	55,08	30,40	5,00	0,44	0,35	0,51	0,00	24,00	
24.01.19	3,14	91,98	85,15	6,83	85,03	54,63	30,40	5,00	0,44	0,35	0,51	0,00	24,00	
25.01.19	2,95	91,35	84,81	6,54	82,11	53,28	28,83	5,00	0,44	0,35	0,51	0,00	24,00	
26.01.19	3,31	91,58	83,07	8,51	85,68	54,15	31,53	5,00	0,44	0,36	0,51	0,00	24,00	
27.01.19	3,62	93,38	83,67	9,71	89,98	56,60	33,38	5,00	0,44	0,35	0,51	0,00	24,00	
28.01.19	3,42	91,31	83,46	7,85	88,80	55,70	33,10	5,00	0,44	0,35	0,51	0,00	24,00	
29.01.19	3,79	90,49	84,29	6,20	97,97	59,96	38,01	5,00	0,44	0,36	0,51	0,00	24,00	
30.01.19	3,75	92,64	84,72	7,92	94,96	59,18	35,78	5,00	0,44	0,35	0,51	0,00	24,00	
31.01.19	3,32	91,49	84,16	7,33	88,32	56,10	32,22	5,00	0,44	0,35	0,51	0,00	24,00	
01.02.19	3,57	90,78	83,21	7,57	91,31	56,32	34,99	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
02.02.19	4,25	90,35	83,01	7,34	104,09	61,77	42,32	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
03.02.19	4,36	90,91	82,58	8,33	104,33	61,70	42,63	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
04.02.19	4,19	89,55	83,00	6,55	104,32	61,85	42,47	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
05.02.19	4,20	88,07	81,68	6,39	104,87	61,39	43,48	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
06.02.19	4,33	89,21	81,95	7,26	105,10	61,24	43,86	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
07.02.19	4,35	89,88	82,62	7,26	104,85	61,21	43,64	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
08.02.19	4,26	89,24	82,86	6,38	104,78	61,15	43,63	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
09.02.19	4,27	89,34	83,06	6,28	104,99	61,32	43,67	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
10.02.19	4,34	90,31	82,70	7,61	104,31	61,04	43,27	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
11.02.19	4,36	90,66	83,11	7,55	104,61	61,38	43,23	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
12.02.19	4,26	90,69	83,77	6,92	104,19	61,66	42,53	5,00	0,44	0,35	0,51	0,00	24,00	
13.02.19	4,14	90,51	84,29	6,22	103,59	61,79	41,80	5,00	0,44	0,35	0,51	0,00	24,00	
14.02.19	4,11	90,06	84,30	5,76	103,96	62,12	41,84	5,00	0,44	0,35	0,51	0,00	24,00	
15.02.19	3,95	91,21	84,86	6,35	100,44	61,17	39,27	5,00	0,44	0,35	0,51	0,00	24,00	
16.02.19	3,58	91,76	84,73	7,03	92,58	57,69	34,89	5,00	0,44	0,35	0,51	0,00	24,00	
17.02.19	3,54	92,68	82,93	9,75	88,37	55,42	32,95	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
18.02.19	3,51	92,06	84,65	7,41	91,15	57,27	33,88	5,00	0,44	0,35	0,51	0,00	24,00	
19.02.19	3,18	92,74	85,18	7,56	84,64	54,49	30,15	5,00	0,44	0,35	0,51	0,00	24,00	
Итого:	113,82	2 729,99	2 511,67	218,32	95,91	58,59	37,40	5,00	0,44	0,35	0,51	0,00	720,00	0,00

Показания интеграторов КМ-5

Дата/Время	Q	M1	M2	Tr
20.01.19 23:59	76,23	1 792,32	1 651,64	480,00
19.02.19 23:59	190,05	4 522,31	4 163,31	1 200,00
Итого:	113,82	2 729,99	2 511,67	720,00

Отчетный период

720,00 час.

Период норм. работы

720,00 час.

t1-t2 < минимума

(D)

Отключение Gmin, Gmax

(G)

Функциональный отказ

(E)

0,00 час.

Отключение питания

(U)

0,00 час.

Отключение счета

(Gm)

0,00 час.

Остальные ошибки

(Z)

0,00 час.

Представитель ООО "ИЭСБС": /Доскоя А.А./

Представитель абонента: /Евлампиева Л.В./

СПРАВКА

20 февр. 2019

о теплоснабжении за **Февраль 2019**

Договор № 8349

Адрес Куликовская, 1 ТП2 (49-96)

Потребитель: ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»

Тип прибора: КМ-5-4

№ прибора 336251

Система: Открытая

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.01.19	82,06	0,00	1 956,15	1 817,62	480,00	0,00
19.02.19	205,08	0,00	5 007,68	4 653,57	1 199,97	0,00
Итого:	123,02	0,00	3 051,53	2 835,95	719,97	0,00

Прибор не работал (час)

0,03

подача теплоносителя в это время осуществлялась

расход по трубопроводам не фиксировался

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Январь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	123,02	0,01	0,00	0,00	123,03	Гкал.
Расход горячей воды	215,58	0,01	0,00	0,00	215,59	Т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	219,99	м³

Представитель ООО "ИЭСБ": /Доскоч А.А./

Представитель абонента: /Евлампиева Л.В./

Организация	ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»	Номер договора	8349
Адрес	Куликовская, 1 ТП2 (49-96)	Телефон	32-40-80
Тип теплосчетчика	КМ-5-4 Версия	Номер теплосчетчика	336251
Дата последующей поверки теплосчетчика			

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21 января 2019 по 20 февраля 2019

Дата	Энергия, Q, Гкал	Масса, Т			Температура, °C				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	txb	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.01.19	3,66	102,27	95,54	6,73	91,97	59,91	32,06	5,00	0,44	0,34	0,51	0,00	24,00	Е
22.01.19	3,43	103,26	96,58	6,68	87,35	57,59	29,76	5,00	0,44	0,34	0,51	0,00	24,00	Е
23.01.19	3,50	105,95	98,53	7,42	87,50	58,21	29,29	5,00	0,44	0,34	0,51	0,00	24,00	Е
24.01.19	3,45	105,58	98,72	6,86	87,08	57,80	29,28	5,00	0,44	0,34	0,51	0,00	24,00	Е
25.01.19	3,31	105,78	98,69	7,09	84,12	56,38	27,74	5,00	0,44	0,34	0,51	0,00	24,00	Е
26.01.19	3,50	104,81	97,71	7,10	87,70	57,86	29,84	5,00	0,44	0,34	0,51	0,00	24,00	Е
27.01.19	3,87	107,24	98,60	8,64	92,05	60,50	31,55	5,00	0,44	0,34	0,51	0,00	24,00	Е
28.01.19	3,68	105,19	98,23	6,96	90,89	59,55	31,34	5,00	0,44	0,34	0,51	0,00	24,00	Е
29.01.19	4,23	106,23	99,02	7,21	100,13	64,44	35,69	5,00	0,44	0,34	0,51	0,00	24,00	Е
30.01.19	4,00	106,86	100,04	6,82	97,02	63,39	33,63	5,00	0,44	0,34	0,51	0,00	24,00	Е
31.01.19	3,68	106,70	99,05	7,65	90,39	59,94	30,45	5,00	0,44	0,34	0,51	0,00	24,00	Е
01.02.19	3,97	106,44	98,06	8,38	93,51	60,57	32,94	5,00	0,44	0,34	0,51	0,00	24,00	Е
02.02.19	4,73	106,14	97,86	8,28	106,26	66,73	39,53	5,00	0,44	0,34	0,51	0,00	24,00	Е
03.02.19	4,75	106,00	97,61	8,39	106,51	66,71	39,80	5,00	0,43	0,34	0,51	0,00	24,00	Е
04.02.19	4,73	105,87	97,75	8,12	106,52	66,76	39,76	5,00	0,43	0,34	0,51	0,00	24,00	Е
05.02.19	4,70	104,11	96,61	7,50	107,08	66,46	40,62	5,00	0,43	0,34	0,51	0,00	24,00	Е
06.02.19	4,65	99,56	92,58	6,98	107,24	64,98	42,26	5,00	0,43	0,34	0,51	0,00	24,00	Е
07.02.19	4,46	93,67	87,90	5,77	106,96	62,97	43,99	5,00	0,43	0,34	0,51	0,00	24,00	Е
08.02.19	4,50	94,37	88,47	5,90	106,91	63,07	43,84	5,00	0,43	0,34	0,51	0,00	24,00	Е
09.02.19	4,66	96,06	88,65	7,41	107,14	63,28	43,86	5,00	0,43	0,34	0,51	0,00	24,00	Е
10.02.19	4,63	96,01	88,33	7,68	106,44	62,97	43,47	5,00	0,43	0,34	0,51	0,00	24,00	Е
11.02.19	4,48	95,37	89,37	6,00	106,74	63,56	43,18	5,00	0,43	0,34	0,51	0,00	24,00	Е
12.02.19	4,54	97,00	90,21	6,79	106,32	63,79	42,53	5,00	0,44	0,34	0,51	0,00	24,00	Е
13.02.19	4,46	97,63	91,36	6,27	105,76	64,08	41,68	5,00	0,44	0,34	0,51	0,00	24,00	Е
14.02.19	4,40	97,19	91,41	5,78	106,09	64,49	41,60	5,00	0,44	0,34	0,51	0,00	24,00	Е
15.02.19	4,35	99,52	91,98	7,54	102,53	63,39	39,14	5,00	0,44	0,34	0,51	0,00	24,00	Е
16.02.19	3,85	99,27	92,12	7,15	94,61	59,75	34,86	5,00	0,44	0,34	0,51	0,00	24,00	Е
17.02.19	3,73	99,00	90,35	8,65	90,39	57,35	33,04	5,00	0,43	0,34	0,51	0,00	24,00	Е
18.02.19	3,74	98,90	91,86	7,04	93,16	59,24	33,92	5,00	0,44	0,34	0,51	0,03	23,97	Е
19.02.19	3,38	99,55	92,76	6,79	86,66	56,30	30,36	5,00	0,44	0,34	0,51	0,00	24,00	Е
Итого:	123,02	3 051,53	2 835,95	215,58	97,92	61,71	36,37	5,00	0,44	0,34	0,51	0,03	719,97	0,03

Показания интеграторов КМ-5

Дата/Время	Q	M1	M2	Tr
20.01.19 23:59	82,06	1 956,15	1 817,62	480,00
19.02.19 23:59	205,08	5 007,68	4 653,57	1 199,97
Итого:	123,02	3 051,53	2 835,95	719,97

Отчетный период

720,00 час.

Период норм. работы

719,97 час.

t1-t2 < минимума

(D)

0,00 час.

Отключение питания

(U)

0,00 час.

Отключение Gmin, Gmax

(G)

0,00 час.

Отключение счета

(Gm)

0,00 час.

Функциональный отказ

(E)

0,00 час.

Остальные ошибки

(Z)

0,00 час.

Представитель ООО "ИЗСБК": /Доскоц А.А./

Представитель абонента: /Евлямпиева Л.В./

СПРАВКА

20 февр. 2019

о теплopotреблении за **Февраль 2019**

Договор № 8349

Адрес Куликовская, 2

Потребитель: ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»

Тип прибора: КМ-5-4

№ прибора 336227

Система: Открытая

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.01.19	69,77	0,00	1 496,82	1 317,83	480,00	0,00
19.02.19	177,42	0,00	3 816,23	3 326,20	1 200,00	0,00
Итого:	107,65	0,00	2 319,41	2 008,37	720,00	0,00

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Январь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	107,65	0,00	0,00	0,00	107,65	Гкал.
Расход горячей воды	311,04	0,00	0,00	0,00	311,04	Т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	317,39	м³

Представитель ООО "ИЭСБК": /  / Доскоч А.А. /Представитель абонента: /  / Евлампиева Л.В. /

Организация	ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»	Номер договора	8349
Адрес	Куликовская, 2	Телефон	32-40-80
Тип теплосчетчика	КМ-5-4 Версия	Номер теплосчетчика	336227
Дата последующей поверки теплосчетчика			

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21 января 2019 по 20 февраля 2019**

Дата	Энергия, Q, Гкал	Масса, Т			Температура, °C				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	txв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.01.19	3,17	76,15	66,82	9,33	89,38	53,75	35,63	5,00	0,46	0,35	0,51	0,00	24,00	
22.01.19	2,87	76,39	67,19	9,20	83,02	50,94	32,08	5,00	0,46	0,35	0,51	0,00	24,00	
23.01.19	2,96	77,91	68,62	9,29	84,37	52,01	32,36	5,00	0,46	0,35	0,51	0,00	24,00	
24.01.19	2,91	76,99	67,92	9,07	83,57	51,21	32,36	5,00	0,46	0,35	0,51	0,00	24,00	
25.01.19	2,82	77,42	68,05	9,37	80,81	49,82	30,99	5,00	0,46	0,35	0,51	0,00	24,00	
26.01.19	2,88	75,55	66,46	9,09	82,90	50,28	32,62	5,00	0,45	0,35	0,51	0,00	24,00	
27.01.19	3,21	77,09	67,25	9,84	88,70	53,17	35,53	5,00	0,46	0,35	0,51	0,00	24,00	
28.01.19	3,05	76,10	66,93	9,17	86,31	52,00	34,31	5,00	0,46	0,35	0,51	0,00	24,00	
29.01.19	3,82	79,48	67,08	12,40	95,91	55,87	40,04	5,00	0,46	0,35	0,51	0,00	24,00	
30.01.19	3,42	76,82	67,75	9,07	94,25	55,72	38,53	5,00	0,46	0,35	0,51	0,00	24,00	
31.01.19	3,07	76,90	67,48	9,42	86,82	52,72	34,10	5,00	0,46	0,35	0,51	0,00	24,00	
01.02.19	3,13	75,68	66,69	8,99	88,06	52,35	35,71	5,00	0,45	0,35	0,51	0,00	24,00	
02.02.19	3,91	76,07	66,40	9,67	102,04	57,42	44,62	5,00	0,45	0,35	0,51	0,00	24,00	
03.02.19	3,95	76,06	66,16	9,90	102,62	57,66	44,96	5,00	0,45	0,35	0,51	0,00	24,00	
04.02.19	4,04	76,99	66,27	10,72	102,47	57,50	44,97	5,00	0,45	0,35	0,51	0,00	24,00	
05.02.19	4,03	75,80	65,49	10,31	103,04	56,93	46,11	5,00	0,45	0,35	0,51	0,00	24,00	
06.02.19	4,07	75,79	65,63	10,16	103,30	56,72	46,58	5,00	0,45	0,35	0,51	0,00	24,00	
07.02.19	4,10	76,54	66,13	10,41	103,16	56,69	46,47	5,00	0,45	0,35	0,51	0,00	24,00	
08.02.19	4,11	76,57	66,22	10,35	103,05	56,51	46,54	5,00	0,45	0,35	0,51	0,00	24,00	
09.02.19	4,13	76,90	66,35	10,55	103,24	56,69	46,55	5,00	0,45	0,35	0,51	0,00	24,00	
10.02.19	4,16	77,56	66,25	11,31	102,60	56,68	45,92	5,00	0,45	0,35	0,51	0,00	24,00	
11.02.19	4,20	78,11	66,36	11,75	102,86	56,95	45,91	5,00	0,45	0,35	0,51	0,00	24,00	
12.02.19	4,14	78,03	66,94	11,09	102,61	57,14	45,47	5,00	0,46	0,35	0,51	0,00	24,00	
13.02.19	4,03	77,92	67,29	10,63	101,63	57,07	44,56	5,00	0,46	0,35	0,51	0,00	24,00	
14.02.19	4,14	78,77	67,15	11,62	102,46	57,72	44,74	5,00	0,46	0,35	0,51	0,00	24,00	
15.02.19	3,93	78,57	67,75	10,82	99,99	57,36	42,63	5,00	0,46	0,35	0,51	0,00	24,00	
16.02.19	3,50	78,93	67,55	11,38	91,14	53,87	37,27	5,00	0,46	0,35	0,51	0,00	24,00	
17.02.19	3,28	78,52	66,70	11,82	86,68	51,97	34,71	5,00	0,45	0,35	0,51	0,00	24,00	
18.02.19	3,49	79,68	67,46	12,22	89,98	53,66	36,32	5,00	0,46	0,35	0,51	0,00	24,00	
19.02.19	3,13	80,12	68,03	12,09	83,42	51,39	32,03	5,00	0,46	0,35	0,51	0,00	24,00	
Итого:	107,65	2 319,41	2 008,37	311,04	94,34	54,64	39,69	5,00	0,46	0,35	0,51	0,00	720,00	0,00

Показания интеграторов КМ-5

Дата/Время	Q	M1	M2	Tr
20.01.19 23:59	69,77	1 496,82	1 317,83	480,00
19.02.19 23:59	177,42	3 816,23	3 326,20	1 200,00
Итого:	107,65	2 319,41	2 008,37	720,00

Отчетный период

720,00 час.

Период норм. работы

720,00 час.

t1-t2 < минимума

(D)

0,00 час.

Отключение питания

(U)

0,00 час.

Отключение Gmin, Gmax

(G)

0,00 час.

Отключение счета

(Gm)

0,00 час.

Функциональный отказ

(E)

0,00 час.

Остальные ошибки

(Z)

0,00 час.

Представитель ООО "ИЭСБ": /Доскоп А.А./

Представитель абонента: /Евлампиева Л.В./

СПРАВКА

20 февр. 2019

о теплоснабжении за Февраль 2019

Договор № 8349

Адрес Куликовская, 3

Потребитель: ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»

Тип прибора: КМ-5-4

№ прибора 332500

Система: Открытая

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.01.19	57,13	0,00	1 247,48	1 106,18	480,00	0,00
19.02.19	142,64	0,00	3 152,57	2 789,47	1 200,00	0,00
Итого:	85,51	0,00	1 905,09	1 683,29	720,00	0,00

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Январь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	85,51	0,00	0,00	0,00	85,51	Гкал.
Расход горячей воды	221,80	0,00	0,00	0,00	221,80	Т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	226,33	м³

Представитель ООО "ИЭСК":  /Доскоч А.А./Представитель абонента:  /Евlampиева Л.В./

Организация	ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»	Номер договора	8349
Адрес	Куликовская, 3	Телефон	32-40-80
Тип теплосчетчика	КМ-5-4 Версия	Номер теплосчетчика	332500
Дата последующей поверки теплосчетчика			

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21 января 2019 по 20 февраля 2019

Дата	Энергия, Q, Гкал	Масса, Т			Температура, °С				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	txv	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.01.19	2,54	63,16	55,86	7,30	85,75	50,90	34,85	5,00	0,43	0,38	0,51	0,00	24,00	
22.01.19	2,37	64,43	57,43	7,00	81,31	49,27	32,04	5,00	0,44	0,38	0,51	0,00	24,00	
23.01.19	2,37	65,66	59,20	6,46	81,58	49,83	31,75	5,00	0,44	0,37	0,51	0,00	24,00	
24.01.19	2,43	65,76	58,02	7,74	81,09	49,46	31,63	5,00	0,44	0,37	0,51	0,00	24,00	
25.01.19	2,31	64,99	56,80	8,19	78,32	48,25	30,07	5,00	0,44	0,37	0,51	0,00	24,00	
26.01.19	2,36	63,00	56,32	6,68	81,46	48,63	32,83	5,00	0,43	0,38	0,51	0,00	24,00	
27.01.19	2,62	63,75	55,18	8,57	85,72	50,64	35,08	5,00	0,43	0,37	0,51	0,00	24,00	
28.01.19	2,47	62,94	56,39	6,55	84,50	50,00	34,50	5,00	0,43	0,37	0,51	0,00	24,00	
29.01.19	2,89	63,65	56,41	7,24	93,18	53,32	39,86	5,00	0,44	0,37	0,51	0,00	24,00	
30.01.19	2,71	63,63	57,16	6,47	90,46	52,74	37,72	5,00	0,43	0,37	0,51	0,00	24,00	
31.01.19	2,46	63,39	56,59	6,80	84,19	50,34	33,85	5,00	0,43	0,37	0,51	0,00	24,00	
01.02.19	2,65	63,24	55,18	8,06	86,85	50,73	36,12	5,00	0,43	0,37	0,51	0,00	24,00	
02.02.19	3,11	62,95	56,44	6,51	98,84	54,70	44,14	5,00	0,43	0,37	0,51	0,00	24,00	
03.02.19	3,23	63,18	54,89	8,29	99,05	54,52	44,53	5,00	0,43	0,37	0,51	0,00	24,00	
04.02.19	3,15	62,85	55,80	7,05	99,04	54,40	44,64	5,00	0,43	0,37	0,51	0,00	24,00	
05.02.19	3,24	62,36	54,47	7,89	99,50	53,96	45,54	5,00	0,43	0,37	0,51	0,00	24,00	
06.02.19	3,20	62,38	55,67	6,71	99,63	53,55	46,08	5,00	0,43	0,37	0,51	0,00	24,00	
07.02.19	3,29	62,91	54,93	7,98	99,48	53,38	46,10	5,00	0,43	0,37	0,51	0,00	24,00	
08.02.19	3,25	62,94	55,86	7,08	99,40	53,31	46,09	5,00	0,43	0,37	0,51	0,00	24,00	
09.02.19	3,24	62,73	55,86	6,87	99,59	53,27	46,32	5,00	0,43	0,37	0,51	0,00	24,00	
10.02.19	3,29	63,00	54,62	8,38	98,96	53,31	45,65	5,00	0,43	0,37	0,51	0,00	24,00	
11.02.19	3,24	63,15	55,86	7,29	99,29	53,56	45,73	5,00	0,43	0,37	0,51	0,00	24,00	
12.02.19	3,26	63,56	55,60	7,96	98,89	53,82	45,07	5,00	0,43	0,37	0,51	0,00	24,00	
13.02.19	3,22	63,73	56,01	7,72	98,40	53,79	44,61	5,00	0,43	0,37	0,51	0,00	24,00	
14.02.19	3,18	63,28	56,49	6,79	98,78	53,90	44,88	5,00	0,43	0,37	0,51	0,00	24,00	
15.02.19	3,07	63,83	56,15	7,68	95,59	53,30	42,29	5,00	0,43	0,37	0,51	0,00	24,00	
16.02.19	2,75	63,85	56,23	7,62	88,18	50,72	37,46	5,00	0,44	0,38	0,51	0,00	24,00	
17.02.19	2,59	63,10	54,48	8,62	84,11	48,97	35,14	5,00	0,43	0,37	0,51	0,00	24,00	
18.02.19	2,62	63,54	56,68	6,86	86,85	50,63	36,22	5,00	0,43	0,37	0,51	0,00	24,00	
19.02.19	2,40	64,15	56,71	7,44	80,75	48,37	32,38	5,00	0,44	0,38	0,51	0,00	24,00	
Итого:	85,51	1 905,09	1 683,29	221,80	91,23	51,84	39,44	5,00	0,43	0,37	0,51	0,00	720,00	0,00

Показания интеграторов КМ-5

Дата/Время	Q	M1	M2	Tr
20.01.19 23:59	57,13	1 247,48	1 106,18	480,00
19.02.19 23:59	142,64	3 152,57	2 789,47	1 200,00
Итого:	85,51	1 905,09	1 683,29	720,00

Отчетный период

720,00 час.

Период норм. работы

720,00 час.

t1-t2 < минимума

Отключение Gmin, Gmax

Функциональный отказ

(D)

(G)

(E)

0,00 час.

0,00 час.

0,00 час.

Отключение питания

Отключение счета

Остальные ошибки

(U)

(Gm)

(Z)

0,00 час.

0,00 час.

0,00 час.

Представитель ООО "ИЗСБК": /Доскоц А.А./

Представитель абонента: /Евлампиева Л.В./

СПРАВКА

о теплоснабжении за **Февраль 2019****20 февр. 2019**Договор № **8349**Адрес **Куликовская, 3А**Потребитель: **ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»**Тип прибора: **КМ-5-4**№ прибора **332522**Система: **Открытая**

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.01.19	71,30	0,00	1 782,87	1 620,78	480,00	0,00
19.02.19	177,70	0,00	4 509,63	4 102,57	1 200,00	0,00
Итого:	106,40	0,00	2 726,76	2 481,79	720,00	0,00

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Январь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	106,40	0,00	0,00	0,00	106,4	Гкал.
Расход горячей воды	244,97	0,00	0,00	0,00	244,97	т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	249,97	м³

Представитель ООО "ИЭСБК":  /Доскоч А.А./Представитель абонента:  /Евлампијева Л.В./

Организация ООО «Сетевая компания «ИРКУТ» Номер договора 8349
 Адрес Куликовская, 3А Телефон 32-40-80
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 332522
 Дата последующей поверки теплосчетчика

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21 января 2019 по 20 февраля 2019

Дата	Энергия, Q, Гкал	Масса, Т			Температура, °C				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.01.19	3,16	90,02	82,31	7,71	89,13	58,63	30,50	5,00	0,47	0,37	8,70	0,00	24,00	0,00
22.01.19	2,89	91,55	83,71	7,84	83,01	55,78	27,23	5,00	0,48	0,37	7,69	0,00	24,00	
23.01.19	2,99	94,21	86,21	8,00	84,22	57,01	27,21	5,00	0,48	0,37	8,20	0,00	24,00	
24.01.19	2,92	93,34	85,68	7,66	83,38	56,29	27,09	5,00	0,48	0,37	7,91	0,00	24,00	
25.01.19	2,82	92,92	85,13	7,79	80,66	54,53	26,13	5,00	0,48	0,37	7,70	0,00	24,00	
26.01.19	2,97	90,73	82,00	8,73	82,87	54,91	27,96	5,00	0,47	0,37	7,74	0,00	24,00	
27.01.19	3,24	91,41	82,96	8,45	88,51	57,98	30,53	5,00	0,47	0,37	8,33	0,00	24,00	
28.01.19	3,09	90,67	82,41	8,26	86,23	56,95	29,28	5,00	0,47	0,37	8,39	0,00	24,00	
29.01.19	3,57	91,03	83,13	7,90	95,84	61,64	34,20	5,00	0,48	0,37	9,20	0,00	24,00	
30.01.19	3,46	91,28	83,25	8,03	93,96	60,98	32,98	5,00	0,47	0,37	9,14	0,00	24,00	
31.01.19	3,08	91,01	83,02	7,99	86,64	57,49	29,15	5,00	0,47	0,37	8,45	0,00	24,00	
01.02.19	3,14	89,99	82,43	7,56	88,00	57,51	30,49	5,00	0,47	0,37	8,20	0,00	24,00	
02.02.19	3,92	90,01	82,12	7,89	101,87	63,49	38,38	5,00	0,47	0,37	9,75	0,00	24,00	
03.02.19	3,96	89,99	82,02	7,97	102,23	63,62	38,61	5,00	0,47	0,37	9,83	0,00	24,00	
04.02.19	4,02	90,81	82,06	8,75	102,11	63,50	38,61	5,00	0,47	0,37	9,90	0,00	24,00	
05.02.19	4,05	89,78	81,39	8,39	102,67	63,14	39,53	5,00	0,47	0,37	9,90	0,00	24,00	
06.02.19	4,03	89,00	81,44	7,56	102,87	62,62	40,25	5,00	0,47	0,37	9,90	0,00	24,00	
07.02.19	4,10	89,89	81,70	8,19	102,75	62,50	40,25	5,00	0,47	0,37	9,38	0,00	24,00	
08.02.19	4,03	89,26	81,81	7,45	102,64	62,45	40,19	5,00	0,47	0,37	9,79	0,00	24,00	
09.02.19	4,07	89,66	81,79	7,87	102,83	62,60	40,23	5,00	0,47	0,37	9,59	0,00	24,00	
10.02.19	4,09	90,25	81,75	8,50	102,20	62,38	39,82	5,00	0,47	0,37	9,36	0,00	24,00	
11.02.19	4,12	90,68	81,84	8,84	102,48	62,82	39,66	5,00	0,47	0,37	9,92	0,00	24,00	
12.02.19	4,02	90,21	82,39	7,82	102,19	62,71	39,48	5,00	0,47	0,37	9,02	0,00	24,00	
13.02.19	3,97	90,60	82,55	8,05	101,31	62,70	38,61	5,00	0,47	0,37	9,30	0,00	24,00	
14.02.19	3,97	90,46	82,51	7,95	102,12	63,45	38,67	5,00	0,47	0,37	9,81	0,00	24,00	
15.02.19	3,81	91,04	83,11	7,93	99,62	62,94	36,68	5,00	0,47	0,37	9,46	0,00	24,00	
16.02.19	3,39	91,48	82,88	8,60	90,97	59,02	31,95	5,00	0,47	0,37	8,79	0,00	24,00	
17.02.19	3,26	91,85	81,80	10,05	86,48	56,65	29,83	5,00	0,47	0,37	8,34	0,00	24,00	
18.02.19	3,33	91,76	82,87	8,89	89,80	58,84	30,96	5,00	0,47	0,37	8,73	0,00	24,00	
19.02.19	2,93	91,87	83,52	8,35	83,24	55,97	27,27	5,00	0,48	0,37	6,82	0,00	24,00	
Итого:	106,40	2 726,76	2 481,79	244,97	94,02	60,01	34,06	5,00	0,47	0,37	8,91	0,00	720,00	0,00

Показания интеграторов КМ-5

Дата/Время	Q	M1	M2	Tr
20.01.19 23:59	71,30	1 782,87	1 620,78	480,00
19.02.19 23:59	177,70	4 509,63	4 102,57	1 200,00
Итого:	106,40	2 726,76	2 481,79	720,00

Отчетный период

720,00 час.

Период норм. работы

720,00 час.

t1-t2 < минимума

(D)

0,00 час.

Отключение питания

(U)

0,00 час.

Отключение Gmin, Gmax

(G)

0,00 час.

Отключение счета

(Gm)

0,00 час.

Функциональный отказ

(E)

0,00 час.

Остальные ошибки

(Z)

0,00 час.

Представитель ООО "ИЭСБ" /Доскоч А.А./

Представитель абонента: /Евлямпиева Л.В./

СПРАВКА

о теплопотреблении за **Февраль 2019****20 февр. 2019**Договор № **8349**Адрес **Куликовская, 4**Потребитель: **ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»**Тип прибора: **КМ-5-4**№ прибора **336234**Система: **Открытая**

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.01.19	66,38	0,00	1 698,45	1 528,23	480,00	0,00
19.02.19	167,40	0,00	4 318,48	3 870,77	1 200,00	0,00
Итого:	101,02	0,00	2 620,03	2 342,54	720,00	0,00

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Январь	Досчет до конца мсс.	Итого	
Расход тепловой энергии	101,02	0,00	0,00	0,00	101,02	Гкал.
Расход горячей воды	277,49	0,00	0,00	0,00	277,49	Т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	283,15	м³

Представитель ООО "ИЭСБК":  /Доскоч А.А./Представитель абонента:  /Евлампијева J.B./

Организация: ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»
 Адрес: Куликовская, 4
 Тип теплосчетчика: КМ-5-4 Версия
 Дата последующей поверки теплосчетчика:

Номер договора: 8349
 Телефон: 32-40-80
 Номер теплосчетчика: 336234

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21 января 2019 по 20 февраля 2019

Дата	Энергия, Q, ГКал	Масса, Т			Температура, °C				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	txв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.01.19	3,02	86,45	77,57	8,88	83,64	53,78	29,86	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
22.01.19	2,78	87,81	79,12	8,69	78,58	51,57	27,01	5,00	0,44	0,35	0,51	0,00	24,00	
23.01.19	2,77	89,31	81,47	7,84	79,50	52,60	26,90	5,00	0,44	0,35	0,51	0,00	24,00	
24.01.19	2,86	90,13	80,76	9,37	78,74	51,92	26,82	5,00	0,44	0,35	0,51	0,00	24,00	
25.01.19	2,68	88,84	80,14	8,70	76,22	50,53	25,69	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
26.01.19	2,79	86,42	77,49	8,93	78,50	50,89	27,61	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
27.01.19	3,12	87,97	78,00	9,97	83,27	53,34	29,93	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
28.01.19	2,97	87,05	77,78	9,27	81,37	52,35	29,02	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
29.01.19	3,36	87,02	78,59	8,43	90,02	56,31	33,71	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
30.01.19	3,19	86,54	78,94	7,60	88,07	55,72	32,35	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
31.01.19	2,95	87,15	78,33	8,82	81,76	52,83	28,93	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
01.02.19	3,08	86,89	77,47	9,42	83,11	52,86	30,25	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
02.02.19	3,82	87,60	77,43	10,17	95,39	57,99	37,40	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
03.02.19	3,85	87,65	77,30	10,35	95,66	58,08	37,58	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
04.02.19	3,71	86,44	77,62	8,82	95,43	57,88	37,55	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
05.02.19	3,78	86,06	76,84	9,22	95,79	57,58	38,21	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
06.02.19	3,77	85,63	77,06	8,57	96,04	57,31	38,73	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
07.02.19	3,78	85,82	77,32	8,50	95,85	57,10	38,75	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
08.02.19	3,91	87,10	77,11	9,99	95,97	57,11	38,86	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
09.02.19	3,81	86,17	77,33	8,84	96,05	57,28	38,77	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
10.02.19	3,83	86,80	77,21	9,59	95,55	57,17	38,38	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
11.02.19	3,85	87,02	77,42	9,60	95,87	57,55	38,32	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
12.02.19	3,75	86,68	78,00	8,68	95,64	57,65	37,99	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
13.02.19	3,79	87,59	77,97	9,62	95,07	57,68	37,39	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
14.02.19	3,76	87,25	78,00	9,25	95,67	58,25	37,42	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
15.02.19	3,60	87,50	78,41	9,09	93,26	57,69	35,57	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
16.02.19	3,30	88,52	78,06	10,46	85,86	54,40	31,46	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
17.02.19	3,10	87,94	76,92	11,02	81,58	52,27	29,31	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
18.02.19	3,21	88,31	78,12	10,19	84,69	54,10	30,59	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
19.02.19	2,83	88,37	78,76	9,61	78,64	51,58	27,06	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
Итого:	101,02	2 620,03	2 342,54	277,49	88,31	55,09	33,25	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	720,00	0,00

Показания интеграторов КМ-5

Дата/Время	Q	M1	M2	Tr
20.01.19 23:59	66,38	1 698,45	1 528,23	480,00
19.02.19 23:59	167,40	4 318,48	3 870,77	1 200,00
Итого:	101,02	2 620,03	2 342,54	720,00

Отчетный период

720,00 час.

Период норм. работы

720,00 час.

t1-t2 < минимума

(D)

0,00 час.

Отключение Gmin, Gmax

(G)

0,00 час.

Функциональный отказ

(E)

0,00 час.

Отключение питания

(U)

0,00 час.

Отключение счета

(Gm)

0,00 час.

Остальные ошибки

(Z)

0,00 час.

Представитель ООО "ИЭСБК": / /Доскоч А.А./

Представитель абонента: / /Евлампиева Л.В./

СПРАВКА

20 февр. 2019

о теплоснабжении за Февраль 2019

Договор № 8349

Адрес Куликовская, 6

Потребитель: ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»

Тип прибора: КМ-5-4

№ прибора 335528

Система: Открытая

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.01.19	86,13	0,00	1 851,54	1 613,64	480,00	0,00
19.02.19	215,59	0,00	4 685,52	4 069,67	1 200,00	0,00
Итого:	129,46	0,00	2 833,98	2 456,03	720,00	0,00

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Январь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	129,46	0,00	0,00	0,00	129,46	Гкал.
Расход горячей воды	377,95	0,00	0,00	0,00	377,95	Т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	385,66	м³

Представитель ООО "ИЭСБК": /Доскоч А.А./

Представитель абонента: /Евлампиева Л.В./

Организация	ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»		Номер договора	8349
Адрес	Куликовская, 6		Телефон	32-40-80
Тип теплосчетчика	КМ-5-4	Версия	Номер теплосчетчика	335528
Дата последующей поверки теплосчетчика				

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21 января 2019 по 20 февраля 2019**

Дата	Энергия, Q, Гкал	Масса, Т			Температура, °C				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	txb	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.01.19	3,80	94,23	82,71	11,52	90,04	55,94	34,10	5,00	0,41	0,39	0,81	0,00	24,00	
22.01.19	3,58	94,56	82,93	11,63	85,43	53,59	31,84	5,00	0,41	0,39	0,81	0,00	24,00	
23.01.19	3,54	95,21	84,12	11,09	85,52	54,02	31,50	5,00	0,41	0,38	0,81	0,00	24,00	
24.01.19	3,57	95,17	83,67	11,50	85,12	53,52	31,60	5,00	0,41	0,38	0,81	0,00	24,00	
25.01.19	3,34	94,94	84,28	10,66	82,11	52,20	29,91	5,00	0,41	0,38	0,81	0,00	24,00	
26.01.19	3,72	95,17	82,00	13,17	85,83	53,43	32,40	5,00	0,41	0,38	0,81	0,00	24,00	
27.01.19	3,94	95,28	82,13	13,15	90,14	55,81	34,33	5,00	0,41	0,38	0,81	0,00	24,00	
28.01.19	3,82	94,40	82,50	11,90	89,10	55,01	34,09	5,00	0,41	0,38	0,81	0,00	24,00	
29.01.19	4,31	94,61	83,35	11,26	98,38	59,30	39,08	5,00	0,41	0,38	0,81	0,00	24,00	
30.01.19	4,14	95,50	83,68	11,82	95,13	58,44	36,69	5,00	0,41	0,39	0,81	0,00	24,00	
31.01.19	3,72	95,24	84,06	11,18	88,45	55,28	33,17	5,00	0,41	0,38	0,81	0,00	24,00	
01.02.19	3,98	94,08	82,19	11,89	91,86	56,07	35,79	5,00	0,41	0,38	0,81	0,00	24,00	
02.02.19	4,76	93,82	81,64	12,18	104,69	61,36	43,33	5,00	0,41	0,38	0,81	0,00	24,00	
03.02.19	5,01	94,51	79,26	15,25	104,92	61,10	43,82	5,00	0,41	0,38	0,81	0,00	24,00	
04.02.19	4,81	93,81	81,59	12,22	104,96	61,05	43,91	5,00	0,41	0,38	0,81	0,00	24,00	
05.02.19	4,88	93,11	80,76	12,35	105,59	60,76	44,83	5,00	0,41	0,38	0,81	0,00	24,00	
06.02.19	4,95	93,15	80,42	12,73	105,82	60,33	45,49	5,00	0,41	0,38	0,81	0,00	24,00	
07.02.19	5,02	93,40	79,59	13,81	105,60	60,09	45,51	5,00	0,41	0,38	0,81	0,00	24,00	
08.02.19	4,89	93,08	81,13	11,95	105,55	60,19	45,36	5,00	0,41	0,38	0,81	0,00	24,00	
09.02.19	5,03	93,62	79,61	14,01	105,73	60,45	45,28	5,00	0,41	0,38	0,81	0,00	24,00	
10.02.19	4,95	93,66	80,00	13,66	105,01	60,27	44,74	5,00	0,41	0,38	0,81	0,00	24,00	
11.02.19	5,01	94,09	79,73	14,36	105,31	60,68	44,63	5,00	0,41	0,38	0,81	0,00	24,00	
12.02.19	4,88	94,00	80,89	13,11	104,84	60,90	43,94	5,00	0,41	0,38	0,81	0,00	24,00	
13.02.19	4,76	93,94	81,66	12,28	104,28	60,96	43,32	5,00	0,41	0,38	0,81	0,00	24,00	
14.02.19	4,77	94,08	81,65	12,43	104,59	61,52	43,07	5,00	0,41	0,38	0,81	0,00	24,00	
15.02.19	4,54	94,73	82,09	12,64	100,84	60,28	40,56	5,00	0,41	0,39	0,81	0,00	24,00	
16.02.19	4,12	95,28	82,08	13,20	92,82	56,82	36,00	5,00	0,41	0,39	0,81	0,00	24,00	
17.02.19	4,00	95,33	79,98	15,35	88,60	54,58	34,02	5,00	0,41	0,38	0,81	0,00	24,00	
18.02.19	3,97	95,50	83,06	12,44	91,34	56,56	34,78	5,00	0,41	0,38	0,81	0,00	24,00	
19.02.19	3,65	96,48	83,27	13,21	84,76	53,53	31,23	5,00	0,41	0,38	0,81	0,00	24,00	
Итого:	129,46	2 833,98	2 456,03	377,95	96,35	57,77	38,61	5,00	0,41	0,38	0,81	0,00	720,00	0,00

Показания интеграторов КМ-5

Дата/Время	Q	M1	M2	Tr
20.01.19 23:59	86,13	1 851,54	1 613,64	480,00
19.02.19 23:59	215,59	4 685,52	4 069,67	1 200,00
Итого:	129,46	2 833,98	2 456,03	720,00

Отчетный период

720,00 час.

Период норм. работы

720,00 час.

t1-t2 < минимума

(D)

Отключение Gmin, Gmax

(G)

Функциональный отказ

(E)

Отключение питания

(U)

Отключение счета

(Gm)

Остальные ошибки

(Z)

Представитель ООО "ИЭСБС": /Доскоч А.А./

Представитель абонента: /Евлампиева Л.В./

СПРАВКА

20 февр. 2019

о теплопотреблении за **Февраль 2019**Договор № **8349**Адрес **Куликовская, 7**Потребитель: **ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»**Тип прибора: **КМ-5-4**№ прибора **336239**Система: **Открытая**

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.01.19	92,01	0,00	2 680,37	2 497,08	480,00	0,00
19.02.19	230,05	0,00	6 778,22	6 312,71	1 200,00	0,00
Итого:	138,04	0,00	4 097,85	3 815,63	720,00	0,00

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Январь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	138,04	0,00	0,00	0,00	138,04	Гкал.
Расход горячей воды	282,22	0,00	0,00	0,00	282,22	Т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	287,98	м³

Представитель ООО "ИЭСБК" /  / Доскоч А.А./Представитель абонента: /  / Евлампиева Л.В./

Организация	ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»	Номер договора	8349
Адрес	Куликовская, 7	Телефон	32-40-80
Тип теплосчетчика	КМ-5-4 Версия	Номер теплосчетчика	336239
Дата последующей поверки теплосчетчика			

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21 января 2019 по 20 февраля 2019**

Дата	Энергия, Q, Гкал	Масса, Т			Температура, °C				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	txв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.01.19	4,20	136,14	126,25	9,89	89,21	62,64	26,57	5,00	0,51	0,32	0,51	0,00	24,00	
22.01.19	3,86	136,74	125,54	11,20	82,69	58,89	23,80	5,00	0,51	0,32	0,51	0,00	24,00	
23.01.19	3,89	137,14	126,87	10,27	84,10	59,91	24,19	5,00	0,51	0,32	0,51	0,00	24,00	
24.01.19	3,77	135,64	126,53	9,11	83,35	59,26	24,09	5,00	0,51	0,32	0,51	0,00	24,00	
25.01.19	3,61	135,90	126,37	9,53	80,53	57,69	22,84	5,00	0,51	0,32	0,51	0,00	24,00	
26.01.19	3,79	135,26	125,31	9,95	82,42	58,34	24,08	5,00	0,51	0,32	0,51	0,00	24,00	
27.01.19	4,37	137,95	125,81	12,14	88,33	61,68	26,65	5,00	0,51	0,31	0,51	0,00	24,00	
28.01.19	3,99	135,56	126,01	9,55	85,99	60,54	25,45	5,00	0,51	0,32	0,51	0,00	24,00	
29.01.19	4,73	136,98	126,90	10,08	95,33	65,32	30,01	5,00	0,51	0,31	0,51	0,00	24,00	
30.01.19	4,51	136,79	127,44	9,35	93,86	65,07	28,79	5,00	0,51	0,31	0,51	0,00	24,00	
31.01.19	3,97	136,10	126,90	9,20	86,57	61,24	25,33	5,00	0,51	0,31	0,51	0,00	24,00	
01.02.19	4,10	134,89	125,51	9,38	87,68	61,29	26,39	5,00	0,51	0,31	0,51	0,00	24,00	
02.02.19	5,17	135,96	126,02	9,94	101,37	68,05	33,32	5,00	0,51	0,31	0,51	0,00	24,00	
03.02.19	5,29	136,42	126,11	10,31	102,13	68,31	33,82	5,00	0,51	0,31	0,51	0,00	24,00	
04.02.19	5,33	137,13	126,49	10,64	102,06	68,23	33,83	5,00	0,51	0,31	0,51	0,00	24,00	
05.02.19	5,24	135,99	127,23	8,76	102,70	68,38	34,32	5,00	0,51	0,31	0,51	0,00	24,00	
06.02.19	5,29	135,92	127,35	8,57	102,98	68,15	34,83	5,00	0,51	0,31	0,51	0,00	24,00	
07.02.19	5,28	135,79	127,42	8,37	102,89	68,10	34,79	5,00	0,51	0,31	0,51	0,00	24,00	
08.02.19	5,21	135,51	127,78	7,73	102,74	68,01	34,73	5,00	0,51	0,31	0,51	0,00	24,00	
09.02.19	5,26	136,09	127,76	8,33	102,97	68,33	34,64	5,00	0,51	0,31	0,51	0,00	24,00	
10.02.19	5,39	137,70	127,38	10,32	102,32	68,03	34,29	5,00	0,51	0,31	0,51	0,00	24,00	
11.02.19	5,29	137,25	128,01	9,24	102,56	68,40	34,16	5,00	0,51	0,31	0,51	0,00	24,00	
12.02.19	5,20	137,31	128,54	8,77	102,29	68,67	33,62	5,00	0,52	0,31	0,51	0,00	24,00	
13.02.19	5,04	137,09	128,81	8,28	101,30	68,44	32,86	5,00	0,52	0,31	0,51	0,00	24,00	
14.02.19	5,10	137,37	128,93	8,44	102,14	69,12	33,02	5,00	0,52	0,31	0,51	0,00	24,00	
15.02.19	4,86	137,60	129,49	8,11	99,73	68,24	31,49	5,00	0,52	0,31	0,51	0,00	24,00	
16.02.19	4,29	137,64	128,90	8,74	90,93	63,55	27,38	5,00	0,52	0,32	0,51	0,00	24,00	
17.02.19	3,99	136,36	127,12	9,24	86,53	61,09	25,44	5,00	0,51	0,31	0,51	0,00	24,00	
18.02.19	4,21	137,57	128,52	9,05	89,62	62,92	26,70	5,00	0,52	0,31	0,51	0,00	24,00	
19.02.19	3,81	138,06	128,33	9,73	83,39	59,72	23,67	5,00	0,52	0,32	0,51	0,00	24,00	
Итого:	138,04	4 097,85	3 815,63	282,22	94,03	64,54	29,50	5,00	0,51	0,31	0,51	0,00	720,00	0,00

Показания интеграторов КМ-5

Дата/Время	Q	M1	M2	Тр
20.01.19 23:59	92,01	2 680,37	2 497,08	480,00
19.02.19 23:59	230,05	6 778,22	6 312,71	1 200,00
Итого:	138,04	4 097,85	3 815,63	720,00

Отчетный период

720,00 час.

Период норм. работы

720,00 час.

t1-t2 < минимума

(D)

0,00 час.

Отключение Gmin, Gmax

(G)

0,00 час.

Функциональный отказ

(E)

0,00 час.

Отключение питания

(U)

0,00 час.

Отключение счета

(Gm)

0,00 час.

Остальные ошибки

(Z)

0,00 час.

Представитель ООО "ИЭСБК": /  / Досюк А.А.

Представитель абонента: /  / Евлампиева Л.В.

СПРАВКА

20 февр. 2019

о теплоснабжении за Февраль 2019

Договор № 8349

Адрес Куликовская, 8

Потребитель: ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»

Тип прибора: КМ-5-4

№ прибора 336221

Система: Открытая

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.01.19	103,24	0,00	2 593,30	2 331,39	479,57	0,00
19.02.19	261,13	0,00	6 741,50	6 066,27	1 199,57	0,00
Итого:	157,89	0,00	4 148,20	3 734,88	720,00	0,00

Прибор не работал (час)

0,00

подача теплоносителя в это время осуществлялась
расход по трубопроводам не фиксировался

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Январь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	157,89	0,00	0,00	0,00	157,89	Гкал.
Расход горячей воды	413,32	0,00	0,00	0,00	413,32	Т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	421,76	м³

Представитель ООО "ИЭСБК": /Доскоч А.А./

Представитель абонента: /Евлампиева Л.В./

Организация	ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»	Номер договора	8349
Адрес	Куликовская, 8	Телефон	32-40-80
Тип теплосчетчика	КМ-5-4 Версия	Номер теплосчетчика	336221
Дата последующей поверки теплосчетчика			

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21 января 2019 по 20 февраля 2019**

Дата	Энергия, Q, Гкал	Масса, Т			Температура, °C				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	txв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.01.19	4,66	138,81	125,57	13,24	90,23	62,20	28,03	5,00	0,51	0,33	0,81	0,00	24,00	
22.01.19	4,33	138,42	125,26	13,16	85,42	59,36	26,06	5,00	0,51	0,33	0,81	0,00	24,00	
23.01.19	4,35	139,08	125,69	13,39	85,67	59,65	26,02	5,00	0,51	0,33	0,81	0,00	24,00	
24.01.19	4,35	138,71	125,33	13,38	85,22	59,10	26,12	5,00	0,51	0,33	0,81	0,00	24,00	
25.01.19	4,12	138,43	125,00	13,43	82,24	57,61	24,63	5,00	0,51	0,33	0,81	0,00	24,00	
26.01.19	4,45	138,53	124,57	13,96	85,76	59,13	26,63	5,00	0,51	0,33	0,81	0,00	24,00	
27.01.19	5,00	141,77	124,80	16,97	90,25	61,90	28,35	5,00	0,51	0,33	0,81	0,00	24,00	
28.01.19	4,59	137,84	124,64	13,20	89,01	61,12	27,89	5,00	0,50	0,33	0,81	0,00	24,00	
29.01.19	5,29	138,85	125,87	12,98	98,39	66,09	32,30	5,00	0,51	0,33	0,81	0,00	24,00	
30.01.19	5,06	139,63	126,18	13,45	95,35	64,94	30,41	5,00	0,51	0,33	0,81	0,00	24,00	
31.01.19	4,53	138,72	125,51	13,21	88,54	61,34	27,20	5,00	0,51	0,33	0,81	0,00	24,00	
01.02.19	4,77	137,24	124,44	12,80	91,58	62,16	29,42	5,00	0,50	0,33	0,81	0,00	24,00	
02.02.19	5,85	137,80	124,77	13,03	104,69	68,42	36,27	5,00	0,50	0,33	0,81	0,00	24,00	
03.02.19	6,05	139,28	124,46	14,82	104,91	68,37	36,54	5,00	0,50	0,33	0,81	0,00	24,00	
04.02.19	5,92	137,73	124,43	13,30	104,95	68,18	36,77	5,00	0,50	0,33	0,81	0,00	24,00	
05.02.19	6,01	136,80	123,33	13,47	105,57	67,94	37,63	5,00	0,50	0,33	0,81	0,00	24,00	
06.02.19	6,04	136,33	123,31	13,02	105,82	67,67	38,15	5,00	0,50	0,33	0,81	0,00	24,00	
07.02.19	5,99	136,09	123,37	12,72	105,59	67,53	38,06	5,00	0,50	0,33	0,81	0,00	24,00	
08.02.19	6,04	136,48	123,42	13,06	105,53	67,41	38,12	5,00	0,50	0,33	0,81	0,00	24,00	
09.02.19	6,08	136,96	123,53	13,43	105,73	67,68	38,05	5,00	0,50	0,33	0,81	0,00	24,00	
10.02.19	6,19	138,66	123,20	15,46	105,02	67,45	37,57	5,00	0,50	0,33	0,81	0,00	24,00	
11.02.19	6,01	137,22	123,88	13,34	105,32	67,77	37,55	5,00	0,50	0,33	0,81	0,00	24,00	
12.02.19	5,96	137,80	124,16	13,64	104,88	68,00	36,88	5,00	0,50	0,33	0,81	0,00	24,00	
13.02.19	5,93	138,57	124,28	14,29	104,24	68,06	36,18	5,00	0,50	0,33	0,81	0,00	24,00	
14.02.19	5,83	137,78	124,62	13,16	104,64	68,56	36,08	5,00	0,51	0,33	0,81	0,00	24,00	
15.02.19	5,50	138,30	124,90	13,40	101,03	67,44	33,59	5,00	0,51	0,33	0,81	0,00	24,00	
16.02.19	4,93	138,71	124,79	13,92	92,96	63,30	29,66	5,00	0,51	0,33	0,81	0,00	24,00	
17.02.19	4,81	139,21	122,66	16,55	88,61	60,72	27,89	5,00	0,50	0,33	0,81	0,00	24,00	
18.02.19	4,90	139,61	124,45	15,16	91,52	62,73	28,79	5,00	0,51	0,33	0,81	0,00	24,00	
19.02.19	4,35	138,84	124,46	14,38	84,86	59,20	25,66	5,00	0,51	0,33	0,81	0,00	24,00	
Итого:	157,89	4 148,20	3 734,88	413,32	96,41	64,36	32,08	5,00	0,50	0,33	0,81	0,00	720,00	0,00

Показания интеграторов КМ-5

Дата/Время	Q	M1	M2	Tr
20.01.19 23:59	103,24	2 593,30	2 331,39	479,57
19.02.19 23:59	261,13	6 741,50	6 066,27	1 199,57
Итого:	157,89	4 148,20	3 734,88	720,00

Отчетный период

720,00 час.

Период норм. работы

720,00 час.

t1-t2 < минимума

(D)

0,00 час.

Отключение питания

(U)

0,00 час.

Отключение Gmin, Gmax

(G)

0,00 час.

Отключение счета

(Gm)

0,00 час.

Функциональный отказ

(E)

0,00 час.

Остальные ошибки

(Z)

0,00 час.

Представитель ООО "ИЗСБК" /Доскоц А.А./

Представитель абонента: /Евламиева Л.В./

СПРАВКА

о теплоснабжении за Февраль 2019

21 февр. 2019

Договор № 8349

Адрес Куликовская, 9 ТП1 (1-70)

Потребитель: ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»

Тип прибора: КМ-5-4

№ прибора 332514

Система: Открытая

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.01.19	101,33	0,00	2 726,29	2 594,07	479,97	0,00
19.02.19	252,44	0,00	6 897,32	6 552,56	1 199,95	0,00
Итого:	151,11	0,00	4 171,03	3 958,49	719,98	0,00
Прибор не работал (час)		0,02	подача теплоносителя в это время осуществлялась расход по трубопроводам не фиксировался			

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Январь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	151,11	0,00	0,00	0,00	151,11	Гкал.
Расход горячей воды	212,54	0,01	0,00	0,00	212,55	Т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	216,89	м³

Представитель ООО "ИЭСБК" /  / Доскоч А.А. /Представитель абонента: /  / Евлампиева Л.В. /

Организация

Адрес

Тип теплосчетчика

Дата последующей поверки теплосчетчика

ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»

Куликовская, 9 ТП1 (1-70)

КМ-5-4 Версия

Номер договора

Телефон

Номер теплосчетчика

8349

32-40-80

332514

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21 января 2019 по 20 февраля 2019

Дата	Энергия, Q, Гкал	Масса, Т			Температура, °C				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	txв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.01.19	4,49	139,15	132,77	6,38	90,29	60,64	29,65	5,00	0,52	0,33	0,51	0,00	24,00	
22.01.19	4,10	139,49	132,41	7,08	83,89	57,23	26,66	5,00	0,52	0,34	0,51	0,00	24,00	
23.01.19	4,23	141,21	133,52	7,69	85,21	58,17	27,04	5,00	0,52	0,33	0,51	0,00	24,00	
24.01.19	4,24	140,38	132,28	8,10	84,45	57,35	27,10	5,00	0,52	0,34	0,51	0,00	24,00	
25.01.19	3,88	138,74	132,49	6,25	81,66	55,98	25,68	5,00	0,52	0,34	0,51	0,00	24,00	
26.01.19	4,17	139,28	131,43	7,85	83,77	56,78	26,99	5,00	0,52	0,34	0,51	0,00	24,00	
27.01.19	4,61	140,63	132,77	7,86	89,61	59,98	29,63	5,00	0,52	0,33	0,51	0,00	24,00	
28.01.19	4,37	139,23	131,83	7,40	87,25	58,79	28,46	5,00	0,52	0,33	0,51	0,00	24,00	
29.01.19	5,06	139,51	133,35	6,16	96,96	63,34	33,62	5,00	0,52	0,33	0,51	0,00	24,00	
30.01.19	4,97	140,65	133,44	7,21	95,20	62,94	32,26	5,00	0,52	0,33	0,51	0,00	24,00	
31.01.19	4,35	139,97	132,91	7,06	87,70	59,44	28,26	5,00	0,52	0,33	0,51	0,00	24,00	
01.02.19	4,48	138,24	131,28	6,96	89,02	59,41	29,61	5,00	0,51	0,33	0,51	0,00	24,00	
02.02.19	5,65	138,49	131,57	6,92	103,11	65,44	37,67	5,00	0,51	0,33	0,51	0,00	24,00	
03.02.19	5,72	138,73	131,66	7,07	103,65	65,63	38,02	5,00	0,51	0,33	0,51	0,00	24,00	
04.02.19	5,66	137,96	131,42	6,54	103,51	65,50	38,01	5,00	0,51	0,33	0,51	0,00	24,00	
05.02.19	5,71	136,73	130,44	6,29	104,11	65,26	38,85	5,00	0,51	0,33	0,51	0,02	23,98	
06.02.19	5,91	137,94	130,47	7,47	104,41	64,98	39,43	5,00	0,51	0,33	0,51	0,00	24,00	
07.02.19	5,88	137,86	130,87	6,99	104,27	64,80	39,47	5,00	0,51	0,33	0,51	0,00	24,00	
08.02.19	5,79	137,08	130,92	6,16	104,15	64,74	39,41	5,00	0,51	0,33	0,51	0,00	24,00	
09.02.19	5,88	137,94	130,74	7,20	104,36	65,03	39,33	5,00	0,51	0,33	0,51	0,00	24,00	
10.02.19	5,89	138,88	130,79	8,09	103,69	64,86	38,83	5,00	0,51	0,33	0,51	0,00	24,00	
11.02.19	5,80	138,31	131,27	7,04	103,94	65,21	38,73	5,00	0,51	0,33	0,51	0,00	24,00	
12.02.19	5,65	137,85	131,86	5,99	103,70	65,53	38,17	5,00	0,51	0,33	0,51	0,00	24,00	
13.02.19	5,63	139,13	132,02	7,11	102,75	65,48	37,27	5,00	0,52	0,33	0,51	0,00	24,00	
14.02.19	5,72	139,69	132,29	7,40	103,56	65,98	37,58	5,00	0,52	0,33	0,51	0,00	24,00	
15.02.19	5,35	139,39	133,24	6,15	101,03	65,44	35,59	5,00	0,52	0,33	0,51	0,00	24,00	
16.02.19	4,70	139,54	132,67	6,87	92,11	61,28	30,83	5,00	0,52	0,33	0,51	0,00	24,00	
17.02.19	4,47	139,31	130,76	8,55	87,62	58,91	28,71	5,00	0,51	0,33	0,51	0,00	24,00	
18.02.19	4,66	140,12	132,53	7,59	90,95	60,76	30,19	5,00	0,52	0,33	0,51	0,00	24,00	
19.02.19	4,09	139,60	132,49	7,11	84,30	57,71	26,59	5,00	0,52	0,34	0,51	0,00	24,00	
Итого:	151,11	4 171,03	3 958,49	212,54	95,30	62,08	33,25	5,00	0,52	0,33	0,51	0,02	719,98	0,02

Показания интеграторов КМ-5

Дата/Время	Q	M1	M2	Tr
20.01.19 23:59	101,33	2 726,29	2 594,07	479,97
19.02.19 23:59	252,44	6 897,32	6 552,56	1 199,95
Итого:	151,11	4 171,03	3 958,49	719,98

Отчетный период

720,00 час.

Период норм. работы

719,98 час.

t1-t2 < минимума

(D)

Отключение Gmin, Gmax

(G)

Функциональный отказ

(E)

Отключение питания

(U)

Отключение счета

(Gm)

Остальные ошибки

(Z)

Представитель ООО "ИЭСБК"

/Досков А.А./

Представитель абонента:

/Евлампиева Л.В./

СПРАВКА

о теплоснабжении за Февраль 2019

21 февр. 2019

Договор № 8349

Адрес Куликовская, 9 ТП2 (71-140)

Потребитель: ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»


Тип прибора: КМ-5-4

№ прибора 332506

Система: Открытая

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.01.19	94,23	0,00	2 388,83	2 219,92	480,00	0,00
19.02.19	235,57	0,00	6 027,39	5 587,44	1 200,00	0,00
Итого:	141,34	0,00	3 638,56	3 367,52	720,00	0,00

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Январь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	141,34	0,00	0,00	0,00	141,34	Гкал.
Расход горячей воды	271,04	0,00	0,00	0,00	271,04	т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	276,57	м³

Представитель ООО "ИЭСБК": /  / Доскоч А.А./Представитель абонента: /  / Евлампиева Л.В./

Организация

Адрес

Тип теплосчетчика

Дата последующей поверки теплосчетчика

ООО «Сетевая компания «НРКУТ»

Куликовская, 9 ТП2 (71-140)

КМ-5-4 Версия

Номер договора

Телефон

Номер теплосчетчика

8349

32-40-80

332506

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21 января 2019 по 20 февраля 2019

Дата	Энергия, Q, Гкал	Масса, Т			Температура, °C				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	txв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.01.19	4,28	122,20	113,07	9,13	91,03	60,17	30,86	5,00	0,52	0,36	0,51	0,00	24,00	
22.01.19	3,91	122,38	112,80	9,58	84,67	56,79	27,88	5,00	0,52	0,36	0,51	0,00	24,00	
23.01.19	3,90	122,41	113,89	8,52	85,90	57,77	28,13	5,00	0,53	0,36	0,51	0,00	24,00	
24.01.19	3,90	121,84	112,93	8,91	85,18	57,07	28,11	5,00	0,52	0,36	0,51	0,00	24,00	
25.01.19	3,67	121,43	112,91	8,52	82,34	55,66	26,68	5,00	0,52	0,36	0,51	0,00	24,00	
26.01.19	3,86	120,88	112,20	8,68	84,60	56,45	28,15	5,00	0,52	0,36	0,51	0,00	24,00	
27.01.19	4,30	122,70	113,27	9,43	90,41	59,58	30,83	5,00	0,52	0,36	0,51	0,00	24,00	
28.01.19	4,10	121,43	112,28	9,15	88,07	58,41	29,66	5,00	0,52	0,36	0,51	0,00	24,00	
29.01.19	4,74	121,90	113,54	8,36	97,98	63,17	34,81	5,00	0,52	0,36	0,51	0,00	24,00	
30.01.19	4,59	122,36	113,74	8,62	96,03	62,66	33,37	5,00	0,52	0,35	0,51	0,00	24,00	
31.01.19	4,09	122,20	113,23	8,97	88,44	58,97	29,47	5,00	0,52	0,35	0,51	0,00	24,00	
01.02.19	4,21	120,65	111,81	8,84	89,95	59,11	30,84	5,00	0,52	0,35	0,51	0,00	24,00	
02.02.19	5,24	120,82	112,03	8,79	104,35	65,49	38,86	5,00	0,52	0,35	0,51	0,00	24,00	
03.02.19	5,29	120,76	112,07	8,69	104,80	65,49	39,31	5,00	0,52	0,35	0,51	0,00	24,00	
04.02.19	5,26	120,23	111,85	8,38	104,69	65,30	39,39	5,00	0,52	0,35	0,51	0,00	24,00	
05.02.19	5,39	119,86	110,84	9,02	105,34	65,03	40,31	5,00	0,51	0,35	0,51	0,00	24,00	
06.02.19	5,47	120,07	111,00	9,07	105,65	64,79	40,86	5,00	0,52	0,35	0,51	0,00	24,00	
07.02.19	5,48	120,48	111,24	9,24	105,47	64,71	40,76	5,00	0,52	0,35	0,51	0,00	24,00	
08.02.19	5,42	119,94	111,21	8,73	105,37	64,63	40,74	5,00	0,52	0,35	0,51	0,00	24,00	
09.02.19	5,41	119,67	110,98	8,69	105,53	64,84	40,69	5,00	0,52	0,35	0,51	0,00	24,00	
10.02.19	5,47	120,96	111,03	9,93	104,76	64,55	40,21	5,00	0,52	0,35	0,51	0,00	24,00	
11.02.19	5,37	120,12	111,46	8,66	105,00	64,76	40,24	5,00	0,52	0,35	0,51	0,00	24,00	
12.02.19	5,36	120,75	111,79	8,96	104,78	64,98	39,80	5,00	0,52	0,35	0,51	0,00	24,00	
13.02.19	5,31	121,49	112,05	9,44	103,84	64,90	38,94	5,00	0,52	0,35	0,51	0,00	24,00	
14.02.19	5,23	120,67	112,43	8,24	104,64	65,59	39,05	5,00	0,52	0,35	0,51	0,00	24,00	
15.02.19	5,03	121,40	113,03	8,37	101,98	64,85	37,13	5,00	0,52	0,35	0,51	0,00	24,00	
16.02.19	4,45	121,67	112,64	9,03	92,97	60,61	32,36	5,00	0,52	0,36	0,51	0,00	24,00	
17.02.19	4,29	122,35	111,10	11,25	88,29	58,14	30,15	5,00	0,52	0,35	0,51	0,00	24,00	
18.02.19	4,36	122,06	112,66	9,40	91,67	60,27	31,40	5,00	0,52	0,35	0,51	0,00	24,00	
19.02.19	3,96	122,88	112,44	10,44	84,89	57,13	27,76	5,00	0,52	0,36	0,51	0,00	24,00	
Итого:	141,34	3 638,56	3 367,52	271,04	96,24	61,72	34,56	5,00	0,52	0,35	0,51	0,00	720,00	0,00

Показания интеграторов КМ-5

Дата/Время	Q	M1	M2	Tr
20.01.19 23:59	94,23	2 388,83	2 219,92	480,00
19.02.19 23:59	235,57	6 027,39	5 587,44	1 200,00
Итого:	141,34	3 638,56	3 367,52	720,00

Отчетный период

720,00 час.

Период норм. работы

720,00 час.

t1-t2 < минимума

(D)

0,00 час.

Отключение Gm1, Gmax

(G)

0,00 час.

Функциональный отказ

(E)

0,00 час.

Отключение питания

(U)

0,00 час.

Отключение счета

(Gm)

0,00 час.

Остальные ошибки

(Z)

0,00 час.

Представитель ООО "ИЭСБК" /Доскоч А.А./

Представитель абонента: /Евлямпиева Л.В./