

СПРАВКА

21 февр. 2019


о теплоснабжении за **Февраль 2019**

Договор № 8349

Адрес **Мира ул, 9**Потребитель: **ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»**№ прибора **93274**Тип прибора: **КМ-5-4**Система: **Открытая**

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.01.19	35,83	0,00	842,13	765,56	479,96	0,00
19.02.19	89,51	0,00	2 100,05	1 905,95	1 199,96	0,00
Итого:	53,68	0,00	1 257,92	1 140,39	720,00	0,00

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Январь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	53,68	0,00	0,00	0,00	53,68	Гкал.
Расход горячей воды	117,53	0,00	0,00	0,00	117,53	Т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	119,93	м³

Представитель ООО "ИЭСБК":  /Доскоч А.А./Представитель абонента:  /Евламписева Л.В./

Организация: ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»
 Адрес: Мира ул, 9
 Тип теплосчетчика: КМ-5-4 Версия
 Дата последующей поверки теплосчетчика:

Номер договора: 8349
 Телефон: 32-40-80
 Номер теплосчетчика: 93274


Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21 января 2019 по 20 февраля 2019

Дата	Энергия, Q, Гкал	Масса, Т			Температура, °С				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.01.19	1,52	41,91	38,43	3,48	88,68	56,65	32,03	5,00	0,47	0,41	8,62	0,00	24,00	
22.01.19	1,46	42,62	38,59	4,03	83,80	54,29	29,51	5,00	0,47	0,42	8,30	0,00	24,00	
23.01.19	1,46	42,64	38,46	4,18	83,92	54,49	29,43	5,00	0,47	0,42	8,30	0,00	24,00	
24.01.19	1,46	42,38	38,03	4,35	83,41	53,82	29,59	5,00	0,47	0,42	8,22	0,00	24,00	
25.01.19	1,38	42,23	38,19	4,04	80,72	52,73	27,99	5,00	0,48	0,42	7,96	0,00	24,00	
26.01.19	1,49	42,51	38,20	4,31	83,80	53,69	30,11	5,00	0,47	0,42	8,38	0,00	24,00	
27.01.19	1,62	42,53	37,71	4,82	87,95	55,54	32,41	5,00	0,47	0,42	8,72	0,00	24,00	
28.01.19	1,51	41,55	37,80	3,75	86,49	54,76	31,73	5,00	0,47	0,42	8,59	0,00	24,00	
29.01.19	1,76	41,89	38,14	3,75	95,45	58,15	37,30	5,00	0,47	0,42	9,42	0,00	24,00	
30.01.19	1,69	41,87	37,85	4,02	92,67	57,39	35,28	5,00	0,47	0,42	9,07	0,00	24,00	
31.01.19	1,52	41,77	37,46	4,31	85,70	54,43	31,27	5,00	0,47	0,42	8,55	0,00	24,00	
01.02.19	1,59	41,43	37,65	3,78	88,79	55,14	33,65	5,00	0,47	0,42	8,85	0,00	24,00	
02.02.19	2,04	41,34	37,48	3,86	105,08	60,95	44,13	5,00	0,48	0,43	10,39	0,00	24,00	
03.02.19	2,17	41,29	36,96	4,33	108,66	62,32	46,34	5,00	0,47	0,42	10,72	0,00	24,00	
04.02.19	2,06	40,74	37,36	3,38	108,41	62,71	45,70	5,00	0,48	0,43	10,54	0,00	24,00	
05.02.19	2,10	40,64	37,14	3,50	108,84	62,36	46,48	5,00	0,47	0,42	10,60	0,00	24,00	
06.02.19	2,05	40,72	37,37	3,35	107,10	61,40	45,70	5,00	0,48	0,43	10,46	0,00	24,00	
07.02.19	2,17	41,17	37,27	3,90	109,09	62,03	47,06	5,00	0,47	0,42	10,71	0,00	24,00	
08.02.19	2,08	40,85	37,67	3,18	108,41	62,15	46,26	5,00	0,48	0,43	10,56	0,00	24,00	
09.02.19	2,20	42,84	38,62	4,22	108,48	63,06	45,42	5,00	0,49	0,44	10,60	0,00	24,00	
10.02.19	2,21	43,00	38,64	4,36	108,52	62,98	45,54	5,00	0,49	0,44	10,72	0,00	24,00	
11.02.19	2,18	42,57	38,73	3,84	108,83	63,26	45,57	5,00	0,49	0,43	10,68	0,00	24,00	
12.02.19	2,00	41,95	38,70	3,25	105,12	61,98	43,14	5,00	0,49	0,44	10,13	0,00	24,00	
13.02.19	1,90	42,67	38,77	3,90	99,76	60,30	39,46	5,00	0,49	0,44	9,72	0,00	24,00	
14.02.19	2,05	42,37	38,22	4,15	104,44	61,63	42,81	5,00	0,49	0,44	10,32	0,00	24,00	
15.02.19	1,78	41,45	38,29	3,16	98,57	59,85	38,72	5,00	0,49	0,44	9,52	0,00	24,00	
16.02.19	1,65	42,21	38,00	4,21	89,97	56,19	33,78	5,00	0,49	0,44	8,96	0,00	24,00	
17.02.19	1,55	42,50	38,09	4,41	85,39	53,94	31,45	5,00	0,49	0,44	8,45	0,00	24,00	
18.02.19	1,61	42,25	38,25	4,00	88,81	55,57	33,24	5,00	0,49	0,43	8,77	0,00	24,00	
19.02.19	1,42	42,03	38,32	3,71	83,16	53,53	29,63	5,00	0,49	0,43	8,19	0,00	24,00	
Итого:	53,68	1 257,92	1 140,39	117,53	95,87	58,24	37,69	5,00	0,48	0,43	9,43	0,00	720,00	0,00

Показания интеграторов КМ-5

Дата/Время	Q	M1	M2	Tr
20.01.19 23:59	35,83	842,13	765,56	479,96
19.02.19 23:59	89,51	2 100,05	1 905,95	1 199,96
Итого:	53,68	1 257,92	1 140,39	720,00

Отчетный период: 720,00 час. Период норм. работы: 720,00 час.
 t1-t2 < минимума (D) 0,00 час. Отключение питания (U) 0,00 час.
 Отключение Gmin, Gmax (G) 0,00 час. Отключение счета (Gm) 0,00 час.
 Функциональный отказ (E) 0,00 час. Остальные ошибки (Z) 0,00 час.

Представитель ООО "ИЭСБК": /  / Доскоч А.А./

Представитель абонента: /  / Евлампиева Л.В./

СПРАВКА

21 февр. 2019

о теплотреблении за Февраль 2019

Договор № 8349

Адрес Мира, 19

Потребитель: ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»

Тип прибора: КМ-5-4

№ прибора 33298

Система: Открытая

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.01.19	116,12	0,00	2 546,84	2 281,66	480,00	0,00
19.02.19	300,28	0,00	6 795,49	6 083,88	1 200,00	0,00
Итого:	184,16	0,00	4 248,65	3 802,22	720,00	0,00

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Январь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	184,16	0,00	0,00	0,00	184,16	Гкал.
Расход горячей воды	446,43	0,00	0,00	0,00	446,43	Т.
Расход горячей воды, м ³				0,98 т/м ³	455,54	м ³

Представитель ООО "ИЭСБК":  /Доскоч А.А./Представитель абонента: /  /Евлампиева Л.В./

Организация: ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»
 Адрес: Мира, 19
 Тип теплосчетчика: КМ-5-4 Версия
 Дата последующей поверки теплосчетчика:

Номер договора: 8349
 Телефон: 32-40-80
 Номер теплосчетчика: 33298


Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21 января 2019 по 20 февраля 2019

Дата	Энергия, Q, ГКал	Масса, Т			Температура, °С				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.01.19	5,30	134,93	120,92	14,01	89,69	55,78	33,91	5,00	0,72	0,22	0,70	0,00	24,00	
22.01.19	5,04	140,15	126,20	13,95	85,11	54,15	30,96	5,00	0,72	0,22	0,70	0,00	24,00	
23.01.19	4,98	137,19	123,65	13,54	85,11	53,75	31,36	5,00	0,72	0,22	0,70	0,00	24,00	
24.01.19	4,95	139,22	126,24	12,98	84,68	53,72	30,96	5,00	0,72	0,22	0,70	0,00	24,00	
25.01.19	4,66	142,98	131,78	11,20	82,05	53,35	28,70	5,00	0,72	0,22	0,70	0,00	24,00	
26.01.19	4,96	138,82	125,78	13,04	85,14	54,14	31,00	5,00	0,72	0,22	0,70	0,00	24,00	
27.01.19	5,29	129,72	114,03	15,69	89,44	54,79	34,65	5,00	0,72	0,22	0,70	0,00	24,00	
28.01.19	4,94	127,98	116,43	11,55	88,10	54,00	34,10	5,00	0,72	0,22	0,70	0,00	24,00	
29.01.19	5,70	126,67	113,94	12,73	97,18	57,62	39,56	5,00	0,72	0,22	0,70	0,00	24,00	
30.01.19	5,46	128,97	116,44	12,53	93,99	56,83	37,16	5,00	0,72	0,22	0,70	0,00	24,00	
31.01.19	4,95	130,02	117,55	12,47	86,99	53,72	33,27	5,00	0,72	0,22	0,70	0,00	24,00	
01.02.19	5,21	126,98	114,65	12,33	90,65	54,56	36,09	5,00	0,72	0,22	0,70	0,00	24,00	
02.02.19	6,50	122,43	108,45	13,98	107,38	60,85	46,53	5,00	0,72	0,22	0,70	0,00	24,00	
03.02.19	6,80	120,22	104,73	15,49	110,82	61,79	49,03	5,00	0,72	0,22	0,70	0,00	24,00	
04.02.19	6,75	124,12	112,35	11,77	110,63	61,93	48,70	5,00	0,72	0,22	0,70	0,00	24,00	
05.02.19	6,98	127,91	115,99	11,92	111,18	62,14	49,04	5,00	0,72	0,22	0,70	0,00	24,00	
06.02.19	7,05	132,57	121,22	11,35	109,42	61,33	48,09	5,00	0,72	0,22	0,70	0,00	24,00	
07.02.19	7,19	130,98	119,31	11,67	111,49	61,91	49,58	5,00	0,72	0,22	0,70	0,00	24,00	
08.02.19	7,03	131,65	121,44	10,21	110,67	61,98	48,69	5,00	0,72	0,22	0,70	0,00	24,00	
09.02.19	7,32	137,13	124,62	12,51	110,72	62,87	47,85	5,00	0,72	0,22	0,70	0,00	24,00	
10.02.19	7,29	137,42	125,01	12,41	110,68	63,09	47,59	5,00	0,72	0,22	0,70	0,00	24,00	
11.02.19	7,10	136,27	125,72	10,55	111,00	63,66	47,34	5,00	0,72	0,22	0,70	0,00	24,00	
12.02.19	6,77	138,35	127,94	10,41	107,10	62,74	44,36	5,00	0,72	0,22	0,70	0,00	24,00	
13.02.19	6,46	149,23	139,02	10,21	101,72	62,58	39,14	5,00	0,72	0,22	0,70	0,00	24,00	
14.02.19	6,71	140,70	129,89	10,81	106,16	63,17	42,99	5,00	0,72	0,22	0,70	0,00	24,00	
15.02.19	6,31	156,86	145,92	10,94	99,79	63,80	35,99	5,00	0,73	0,22	0,70	0,00	24,00	
16.02.19	8,08	185,48	134,24	51,24	91,38	64,26	27,12	5,00	0,72	0,22	0,70	0,00	24,00	
17.02.19	6,31	192,46	164,69	27,77	87,09	62,76	24,33	5,00	0,72	0,22	0,70	0,00	24,00	
18.02.19	6,75	188,06	156,72	31,34	90,37	64,49	25,88	5,00	0,72	0,22	0,70	0,00	24,00	
19.02.19	5,32	193,18	177,35	15,83	84,67	61,92	22,75	5,00	0,72	0,22	0,70	0,00	24,00	
Итого:	184,16	4 248,65	3 802,22	446,43	97,08	59,63	38,22	5,00	0,72	0,22	0,70	0,00	720,00	0,00

Показания интеграторов КМ-5

Дата/Время	Q	M1	M2	Tr
20.01.19 23:59	116,12	2 546,84	2 281,66	480,00
19.02.19 23:59	300,28	6 795,49	6 083,88	1 200,00
Итого:	184,16	4 248,65	3 802,22	720,00

Отчетный период: 720,00 час. Период норм. работы: 720,00 час.
 t1-t2 < минимума (D) 0,00 час. Отключение питания (U) 0,00 час.
 Отключение Gmin, Gmax (G) 0,00 час. Отключение счета (Gm) 0,00 час.
 Функциональный отказ (E) 0,00 час. Остальные ошибки (Z) 0,00 час.

Представитель ООО "ИЭСБК": /  / Доскоп А.А./

Представитель абонента: /  / Евлампиева Л.В./

СПРАВКА

21 февр. 2019

о теплоснабжении за **Февраль 2019**

Договор № **8349** Адрес **Мира, 57**
 Потребитель: **ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»**
 Тип прибора: **КМ-5-4** № прибора **332495**
 Система: **Открытая**


Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.01.19	89,67	0,00	1 756,53	1 461,91	480,00	0,00
19.02.19	222,89	0,00	4 367,83	3 622,28	1 198,66	0,00
Итого:	133,22	0,00	2 611,30	2 160,37	718,66	0,00

Прибор не работал (час)

1,34

подача теплоносителя в это время осуществлялась
 расход по трубопроводам не фиксировался

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Январь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	133,22	0,25	0,00	0,00	133,47	Гкал.
Расход горячей воды	450,93	0,84	0,00	0,00	451,77	Т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	460,99	м³

Представитель ООО "ИЭСБК":  /Доскоч А.А./Представитель абонента:  /Евлампиева Л.В./

Организация ООО «Сетевая компания «ИРКУТ» Номер договора 8349
 Адрес Мира, 57 Телефон 32-40-80
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия Номер теплосчетчика 332495
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____


**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 21 января 2019 по 20 февраля 2019**

Дата	Энергия, Q, ГКал	Масса, Т			Температура, °С				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.01.19	3,99	92,31	78,95	13,36	89,78	53,71	36,07	5,00	0,45	0,40	0,51	0,00	24,00	
22.01.19	3,83	93,87	78,53	15,34	84,58	51,33	33,25	5,00	0,45	0,40	0,51	0,00	24,00	
23.01.19	3,73	93,00	79,64	13,36	84,94	51,53	33,41	5,00	0,45	0,41	0,51	0,00	24,00	
24.01.19	3,73	92,44	78,17	14,27	84,48	51,21	33,27	5,00	0,45	0,41	0,51	0,00	24,00	
25.01.19	3,54	92,41	78,65	13,76	81,73	50,17	31,56	5,00	0,45	0,42	0,51	0,00	24,00	
26.01.19	3,80	91,53	76,26	15,27	84,57	50,68	33,89	5,00	0,45	0,42	0,51	0,00	24,00	
27.01.19	4,12	89,39	72,00	17,39	89,19	52,30	36,89	5,00	0,45	0,41	0,51	0,00	24,00	
28.01.19	3,84	88,27	73,72	14,55	87,33	51,54	35,79	5,00	0,45	0,41	0,51	0,00	24,00	
29.01.19	4,39	86,33	71,64	14,69	96,63	54,28	42,35	5,00	0,45	0,41	0,51	0,00	24,00	
30.01.19	3,93	82,33	69,54	12,79	93,97	53,85	40,12	5,00	0,45	0,41	0,51	1,34	22,66	
31.01.19	3,85	88,92	73,39	15,53	86,63	51,41	35,22	5,00	0,45	0,42	0,51	0,00	24,00	
01.02.19	3,96	86,88	72,53	14,35	89,58	51,76	37,82	5,00	0,45	0,42	0,51	0,00	24,00	
02.02.19	4,98	83,13	67,90	15,23	106,31	55,84	50,47	5,00	0,46	0,41	0,51	0,00	24,00	
03.02.19	5,23	81,45	64,56	16,89	110,17	56,78	53,39	5,00	0,45	0,41	0,51	0,00	24,00	
04.02.19	5,06	81,33	67,21	14,12	109,90	56,93	52,97	5,00	0,46	0,41	0,51	0,00	24,00	
05.02.19	5,15	80,08	64,52	15,56	110,38	56,18	54,20	5,00	0,45	0,41	0,51	0,00	24,00	
06.02.19	5,01	80,22	65,87	14,35	108,53	55,22	53,31	5,00	0,46	0,42	0,51	0,00	24,00	
07.02.19	5,24	80,19	63,62	16,57	110,52	55,84	54,68	5,00	0,45	0,41	0,51	0,00	24,00	
08.02.19	5,12	80,80	65,90	14,90	109,82	55,93	53,89	5,00	0,46	0,42	0,51	0,00	24,00	
09.02.19	5,27	83,63	67,38	16,25	109,88	57,21	52,67	5,00	0,47	0,42	0,51	0,00	24,00	
10.02.19	5,36	83,99	66,40	17,59	109,84	57,00	52,84	5,00	0,47	0,42	0,51	0,00	24,00	
11.02.19	5,16	83,88	69,71	14,17	110,26	57,83	52,43	5,00	0,47	0,42	0,51	0,00	24,00	
12.02.19	4,91	83,72	69,79	13,93	106,81	57,00	49,81	5,00	0,47	0,42	0,51	0,00	24,00	
13.02.19	4,60	85,50	71,33	14,17	100,77	55,35	45,42	5,00	0,47	0,42	0,51	0,00	24,00	
14.02.19	4,93	85,52	70,60	14,92	105,51	57,09	48,42	5,00	0,47	0,42	0,51	0,00	24,00	
15.02.19	4,55	87,78	73,77	14,01	99,73	56,13	43,60	5,00	0,47	0,42	0,51	0,00	24,00	
16.02.19	4,09	91,24	76,62	14,62	90,64	53,65	36,99	5,00	0,47	0,42	0,51	0,00	24,00	
17.02.19	4,03	94,23	75,90	18,33	85,68	51,99	33,69	5,00	0,47	0,42	0,51	0,00	24,00	
18.02.19	4,09	92,73	77,17	15,56	89,44	53,52	35,92	5,00	0,47	0,42	0,51	0,00	24,00	
19.02.19	3,73	94,20	79,10	15,10	83,75	51,66	32,09	5,00	0,47	0,42	0,51	0,00	24,00	
Итого:	133,22	2 611,30	2 160,37	450,93	96,52	54,04	42,88	5,00	0,46	0,42	0,51	1,34	718,66	1,34

Показания интеграторов КМ-5

Дата/Время	Q	M1	M2	Tr
20.01.19 23:59	89,67	1 756,53	1 461,91	480,00
19.02.19 23:59	222,89	4 367,83	3 622,28	1 198,66
Итого:	133,22	2 611,30	2 160,37	718,66

Отчетный период	<u>720,00 час.</u>	Период норм. работы	<u>718,66 час.</u>
t1-t2 < минимума	(D) <u>0,00 час.</u>	Отключение питания	(U) <u>0,00 час.</u>
Отключение Gmin, Gmax	(G) <u>0,00 час.</u>	Отключение счета	(Gn) <u>0,00 час.</u>
Функциональный отказ	(E) <u>0,00 час.</u>	Остальные ошибки	(Z) <u>0,00 час.</u>

Представитель ООО "ИЭСБК": /  / Досоч А.А. /

Представитель абонента: /  / Евлампиева Л.В. /

СПРАВКА

21 февр. 2019

о теплоснабжении за **Февраль 2019**

Договор № **8349** Адрес **Мира, 59**
 Потребитель: **ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»**
 Тип прибора: **КМ-5-4** № прибора **332736**
 Система: **Открытая**

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.01.19	162,55	0,00	3 890,25	3 424,97	480,00	0,00
19.02.19	381,89	0,00	9 490,83	8 590,32	1 198,66	0,00
Итого:	219,34	0,00	5 600,58	5 165,35	718,66	0,00

Прибор не работал (час)

1,34

подача теплоносителя в это время осуществлялась
 расход по трубопроводам не фиксировался

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Январь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	219,34	0,41	0,00	0,00	219,75	Гкал.
Расход горячей воды	435,23	0,81	0,00	0,00	436,04	т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	444,94	м³

Представитель ООО "ИЭСБК"  /Доскоч А.А./Представитель абонента:  /Евлампиева Л.В./

Организация ООО «Сетевая компания «ИРКУТ» Номер договора 8349
 Адрес Мира, 59 Телефон 32-40-80
 Тип теплосчетчика КМ-5.4 Версия Номер теплосчетчика 332736
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 21 января 2019 по 20 февраля 2019**

Дата	Энергия, Q, ГКал	Масса, Т			Температура, °С				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.01.19	6,48	181,93	161,91	20,02	90,13	60,68	29,45	5,00	0,45	0,36	0,51	0,00	24,00	
22.01.19	6,00	190,41	174,56	15,85	85,55	58,55	27,00	5,00	0,44	0,36	0,51	0,00	24,00	
23.01.19	6,11	191,17	173,26	17,91	85,69	58,79	26,90	5,00	0,45	0,36	0,51	0,00	24,00	
24.01.19	5,98	186,39	170,29	16,10	85,28	57,78	27,50	5,00	0,45	0,37	0,51	0,00	24,00	
25.01.19	5,64	183,07	167,37	15,70	82,44	55,99	26,45	5,00	0,45	0,37	0,51	0,00	24,00	
26.01.19	6,20	185,17	167,42	17,75	85,74	57,31	28,43	5,00	0,45	0,37	0,51	0,00	24,00	
27.01.19	6,58	185,64	168,66	16,98	90,03	59,65	30,38	5,00	0,45	0,37	0,51	0,00	24,00	
28.01.19	6,26	181,74	166,33	15,41	88,47	58,58	29,89	5,00	0,44	0,37	0,51	0,00	24,00	
29.01.19	7,12	184,64	171,78	12,86	97,77	63,34	34,43	5,00	0,45	0,37	0,51	0,00	24,00	
30.01.19	6,38	175,72	163,78	11,94	94,75	62,47	32,28	5,00	0,45	0,37	0,51	1,34	22,66	
31.01.19	6,10	183,40	168,65	14,75	87,52	58,54	28,98	5,00	0,45	0,37	0,51	0,00	24,00	
01.02.19	6,39	179,31	166,05	13,26	90,91	59,38	31,53	5,00	0,45	0,37	0,51	0,00	24,00	
02.02.19	8,49	186,90	172,03	14,87	107,95	67,64	40,31	5,00	0,45	0,37	0,51	0,00	24,00	
03.02.19	8,84	186,26	171,63	14,63	111,61	69,42	42,19	5,00	0,45	0,37	0,51	0,00	24,00	
04.02.19	8,53	185,26	173,37	11,89	111,30	69,58	41,72	5,00	0,45	0,37	0,51	0,00	24,00	
05.02.19	8,54	181,55	169,92	11,63	111,78	69,07	42,71	5,00	0,45	0,37	0,51	0,00	24,00	
06.02.19	8,50	181,46	168,74	12,72	109,97	67,66	42,31	5,00	0,45	0,38	0,51	0,00	24,00	
07.02.19	8,75	182,28	169,38	12,90	111,98	68,72	43,26	5,00	0,45	0,37	0,51	0,00	24,00	
08.02.19	8,58	182,84	171,41	11,43	111,25	68,45	42,80	5,00	0,46	0,38	0,51	0,00	24,00	
09.02.19	8,82	190,46	177,77	12,69	111,22	69,39	41,83	5,00	0,47	0,38	0,51	0,00	24,00	
10.02.19	9,07	193,34	177,54	15,80	111,23	69,80	41,43	5,00	0,46	0,38	0,51	0,00	24,00	
11.02.19	8,81	192,39	179,54	12,85	111,59	70,37	41,22	5,00	0,46	0,37	0,51	0,00	24,00	
12.02.19	8,20	188,96	177,06	11,90	107,88	68,66	39,22	5,00	0,47	0,38	0,51	0,00	24,00	
13.02.19	7,85	190,93	176,05	14,88	102,05	65,80	36,25	5,00	0,46	0,38	0,51	0,00	24,00	
14.02.19	8,19	192,52	179,59	12,93	106,74	68,60	38,14	5,00	0,47	0,38	0,51	0,00	24,00	
15.02.19	7,44	192,59	180,15	12,44	100,68	66,14	34,54	5,00	0,47	0,38	0,51	0,00	24,00	
16.02.19	6,63	191,30	176,62	14,68	91,75	61,46	30,29	5,00	0,47	0,38	0,51	0,00	24,00	
17.02.19	6,38	191,24	173,42	17,82	87,02	58,70	28,32	5,00	0,46	0,38	0,51	0,00	24,00	
18.02.19	6,53	192,01	177,10	14,91	90,64	61,04	29,60	5,00	0,46	0,38	0,51	0,00	24,00	
19.02.19	5,95	189,70	173,97	15,73	84,78	57,80	26,98	5,00	0,46	0,38	0,51	0,00	24,00	
Итого:	219,34	5 600,58	5 165,35	435,23	98,21	63,71	34,54	5,00	0,46	0,37	0,51	1,34	718,66	1,34

Показания интеграторов КМ-5

Дата/Время	Q	M1	M2	Tr
20.01.19 23:59	162,55	3 890,25	3 424,97	480,00
19.02.19 23:59	381,89	9 490,83	8 590,32	1 198,66
Итого:	219,34	5 600,58	5 165,35	718,66

Отчетный период	<u>720,00 час.</u>	Период норм. работы	<u>718,66 час.</u>
t1-t2 < минимума (D)	<u>0,00 час.</u>	Отключение питания (U)	<u>0,00 час.</u>
Отключение Gmin, Gmax (G)	<u>0,00 час.</u>	Отключение счета (Gm)	<u>0,00 час.</u>
Функциональный отказ (E)	<u>0,00 час.</u>	Остальные ошибки (Z)	<u>0,00 час.</u>

Представитель ООО "ИЭСБКС" /Доскоч А.А./

Представитель абонента: /Евлямпиева Л.В./

СПРАВКА

21 февр. 2019

о теплоснабжении за Февраль 2019

Договор № 8349

Адрес Мира, 61

Потребитель: ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»

Тип прибора: КМ-5-4

№ прибора 318575

Система: Открытая

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.01.19	128,01	0,00	2 395,03	2 097,35	480,00	0,00
19.02.19	320,15	0,00	6 689,83	6 003,63	1 198,66	0,00
Итого:	192,14	0,00	4 294,80	3 906,28	718,66	0,00

Прибор не работал (час)

1,34

подача теплоносителя в это время осуществлялась
расход по трубопроводам не фиксировался

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Январь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	192,14	0,36	0,00	0,00	192,5	Гкал.
Расход горячей воды	388,52	0,72	0,00	0,00	389,24	т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	397,18	м³

Представитель ООО "ИЭСБК"  /Доскоч А.А./Представитель абонента:  /Евлампиева Л.В./

Организация	ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»	Номер договора	8349
Адрес	Мира, 61	Телефон	32-40-80
Тип теплосчетчика	КМ-5-4 Версия	Номер теплосчетчика	318575
Дата последующей поверки теплосчетчика			


**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21 января 2019 по 20 февраля 2019**

Дата	Энергия, Q, Гкал	Масса, Т			Температура, °С				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.01.19	5,70	122,25	106,56	15,69	92,36	51,77	40,59	5,00	0,42	0,35	0,51	0,00	24,00	
22.01.19	5,35	119,93	103,25	16,68	87,47	49,02	38,45	5,00	0,42	0,35	0,51	0,00	24,00	
23.01.19	5,31	119,50	102,73	16,77	87,56	49,39	38,17	5,00	0,43	0,36	0,51	0,00	24,00	
24.01.19	5,34	136,01	120,71	15,30	87,39	53,59	33,80	5,00	0,42	0,36	0,51	0,00	24,00	
25.01.19	4,98	142,84	130,05	12,79	84,58	54,17	30,41	5,00	0,42	0,37	0,51	0,00	24,00	
26.01.19	5,36	143,92	130,33	13,59	87,94	55,50	32,44	5,00	0,42	0,37	0,51	0,00	24,00	
27.01.19	5,91	146,29	129,76	16,53	92,20	57,81	34,39	5,00	0,42	0,36	0,51	0,00	24,00	
28.01.19	5,49	141,88	128,86	13,02	90,67	56,76	33,91	5,00	0,42	0,36	0,51	0,00	24,00	
29.01.19	6,26	144,74	132,40	12,34	99,96	61,58	38,38	5,00	0,42	0,36	0,51	0,00	24,00	
30.01.19	5,62	137,79	127,04	10,75	96,90	60,57	36,33	5,00	0,42	0,36	0,51	1,34	22,66	
31.01.19	5,51	144,09	129,71	14,38	89,67	56,57	33,10	5,00	0,42	0,37	0,51	0,00	24,00	
01.02.19	5,68	140,77	128,33	12,44	93,14	57,51	35,63	5,00	0,42	0,37	0,51	0,00	24,00	
02.02.19	7,17	144,87	133,44	11,43	110,20	65,69	44,51	5,00	0,43	0,37	0,51	0,00	24,00	
03.02.19	7,62	145,48	132,17	13,31	113,81	67,28	46,53	5,00	0,42	0,36	0,51	0,00	24,00	
04.02.19	7,41	144,82	133,85	10,97	113,50	67,29	46,21	5,00	0,43	0,37	0,51	0,00	24,00	
05.02.19	7,51	142,48	130,67	11,81	113,97	66,59	47,38	5,00	0,42	0,36	0,51	0,00	24,00	
06.02.19	7,47	142,28	129,85	12,43	112,16	65,07	47,09	5,00	0,43	0,37	0,51	0,00	24,00	
07.02.19	7,64	142,62	130,44	12,18	114,18	66,07	48,11	5,00	0,42	0,37	0,51	0,00	24,00	
08.02.19	7,48	143,02	132,32	10,70	113,44	65,88	47,56	5,00	0,43	0,37	0,51	0,00	24,00	
09.02.19	7,73	149,34	137,22	12,12	113,44	66,91	46,53	5,00	0,44	0,37	0,51	0,00	24,00	
10.02.19	7,81	150,50	137,55	12,95	113,42	67,13	46,29	5,00	0,43	0,37	0,51	0,00	24,00	
11.02.19	7,53	149,64	139,49	10,15	113,77	67,94	45,83	5,00	0,44	0,37	0,51	0,00	24,00	
12.02.19	7,16	148,42	137,61	10,81	110,00	66,35	43,65	5,00	0,44	0,37	0,51	0,00	24,00	
13.02.19	6,77	149,19	137,47	11,72	104,24	63,61	40,63	5,00	0,44	0,37	0,51	0,00	24,00	
14.02.19	7,16	151,26	139,83	11,43	108,94	66,41	42,53	5,00	0,44	0,37	0,51	0,00	24,00	
15.02.19	6,45	150,64	140,51	10,13	102,79	64,06	38,73	5,00	0,44	0,37	0,51	0,00	24,00	
16.02.19	5,84	149,72	137,32	12,40	93,88	59,45	34,43	5,00	0,44	0,37	0,51	0,00	24,00	
17.02.19	5,71	150,22	134,38	15,84	89,26	56,73	32,53	5,00	0,43	0,37	0,51	0,00	24,00	
18.02.19	5,75	150,31	137,82	12,49	92,81	59,11	33,70	5,00	0,43	0,37	0,51	0,00	24,00	
19.02.19	5,42	149,98	134,61	15,37	86,93	56,04	30,89	5,00	0,43	0,37	0,51	0,00	24,00	
Итого:	192,14	4 294,80	3 906,28	388,52	100,60	61,05	39,62	5,00	0,43	0,37	0,51	1,34	718,66	1,34

Показания интеграторов КМ-5

Дата/Время	Q	M1	M2	Tr
20.01.19 23:59	128,01	2 395,03	2 097,35	480,00
19.02.19 23:59	320,15	6 689,83	6 003,63	1 198,66
Итого:	192,14	4 294,80	3 906,28	718,66

Отчетный период	<u>720,00 час.</u>	Период норм. работы	<u>718,66 час.</u>
t1-t2 < минимума (D)	<u>0,00 час.</u>	Отключение питания (U)	<u>0,00 час.</u>
Отключение Gmin, Gmax (G)	<u>0,00 час.</u>	Отключение счета (Gm)	<u>0,00 час.</u>
Функциональный отказ (E)	<u>0,00 час.</u>	Остальные ошибки (Z)	<u>0,00 час.</u>

Представитель ООО "ИЭСБК": /  / Доскоп А.А.

Представитель абонента: /  / Евлампиева Л.В.

СПРАВКА

21 февр. 2019

о теплоснабжении за **Февраль 2019**

Договор № **8349** Адрес **Мира, 84 ТП1 (1-60)**
 Потребитель: **ООО «Сегевая компания «ИРКУТ»**
 Тип прибора: **КМ-5-4** № прибора **332507**
 Система: **Открытая**

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.01.19	73,37	0,00	1 760,56	1 655,39	479,99	0,00
19.02.19	175,57	0,00	4 185,90	3 934,61	1 157,58	0,00
Итого:	102,20	0,00	2 425,34	2 279,22	677,59	0,00

Прибор не работал (час) 42,41

подача теплоносителя в это время осуществлялась
 расход по трубопроводам не фиксировался

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Январь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	102,20	6,40	0,00	0,00	108,6	Гкал.
Расход горячей воды	146,12	9,15	0,00	0,00	155,27	т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	158,44	м³

Представитель ООО "ИЭСБК" /  / Доскоч А.А./Представитель абонента: /  / Евлампиева Л.В./

Организация: ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»
 Адрес: Мира, 84 ТП1 (1-60)
 Тип теплосчетчика: КМ-5-4 Версия
 Дата последующей поверки теплосчетчика:

Номер договора: 8349
 Телефон: 32-40-80
 Номер теплосчетчика: 332507


Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21 января 2019 по 20 февраля 2019

Дата	Энергия, Q, ГКал	Масса, Т			Температура, °С				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	txv	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.01.19	3,19	89,37	84,38	4,99	90,06	57,29	32,77	5,00	0,43	0,37	5,90	0,00	24,00	
22.01.19	1,98	60,75	57,61	3,14	83,54	53,58	29,96	5,00	0,42	0,37	5,90	7,06	16,94	
23.01.19	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15	54,76	30,39	5,00	0,43	0,38	5,90	24,00	0,00	Е
24.01.19	1,58	45,94	42,61	3,33	85,45	54,64	30,81	5,00	0,43	0,38	5,90	11,35	12,65	Е
25.01.19	2,71	83,69	78,57	5,12	81,85	52,31	29,54	5,00	0,43	0,39	5,90	0,00	24,00	
26.01.19	2,91	84,17	78,69	5,48	84,59	53,26	31,33	5,00	0,43	0,39	5,90	0,00	24,00	
27.01.19	3,20	85,36	78,90	6,46	89,44	55,71	33,73	5,00	0,43	0,38	5,90	0,00	24,00	
28.01.19	2,99	83,13	77,95	5,18	87,35	54,53	32,82	5,00	0,43	0,38	5,90	0,00	24,00	
29.01.19	3,50	84,84	79,89	4,95	96,85	58,81	38,04	5,00	0,43	0,38	5,90	0,00	24,00	
30.01.19	3,35	85,91	81,09	4,82	94,39	58,46	35,93	5,00	0,43	0,38	5,90	0,00	24,00	
31.01.19	2,95	83,81	78,76	5,05	86,76	54,55	32,21	5,00	0,43	0,38	5,90	0,00	24,00	
01.02.19	3,12	82,46	77,34	5,12	89,52	54,89	34,63	5,00	0,43	0,39	5,90	0,00	24,00	
02.02.19	4,10	85,36	79,93	5,43	106,45	62,19	44,26	5,00	0,43	0,39	5,90	0,00	24,00	
03.02.19	4,31	85,23	79,73	5,50	110,50	63,89	46,61	5,00	0,43	0,38	5,90	0,00	24,00	
04.02.19	4,19	84,67	80,26	4,41	110,23	64,03	46,20	5,00	0,43	0,39	5,90	0,00	24,00	
05.02.19	4,21	83,15	78,69	4,46	110,73	63,31	47,42	5,00	0,43	0,38	5,90	0,00	24,00	
06.02.19	4,23	83,21	78,07	5,14	108,81	61,73	47,08	5,00	0,44	0,39	5,90	0,00	24,00	
07.02.19	4,26	83,01	78,53	4,48	110,78	62,76	48,02	5,00	0,43	0,39	5,90	0,00	24,00	
08.02.19	4,20	83,16	79,18	3,98	110,09	62,46	47,63	5,00	0,44	0,39	5,90	0,00	24,00	
09.02.19	4,35	87,15	82,36	4,79	110,30	63,83	46,47	5,00	0,45	0,39	5,90	0,00	24,00	
10.02.19	4,39	87,93	82,45	5,48	110,01	63,89	46,12	5,00	0,44	0,39	5,90	0,00	24,00	
11.02.19	4,29	87,74	83,30	4,44	110,63	64,92	45,71	5,00	0,44	0,39	5,90	0,00	24,00	
12.02.19	4,18	87,80	82,19	5,61	107,32	63,62	43,70	5,00	0,45	0,39	5,90	0,00	24,00	
13.02.19	3,74	86,91	82,37	4,54	100,97	60,96	40,01	5,00	0,45	0,39	5,90	0,00	24,00	
14.02.19	4,02	88,38	83,70	4,68	105,86	63,66	42,20	5,00	0,45	0,39	5,90	0,00	24,00	
15.02.19	3,76	89,28	83,93	5,35	100,48	61,89	38,59	5,00	0,45	0,39	5,90	0,00	24,00	
16.02.19	3,34	88,90	82,60	6,30	91,43	57,62	33,81	5,00	0,45	0,39	5,90	0,00	24,00	
17.02.19	3,10	88,34	81,48	6,86	86,03	54,82	31,21	5,00	0,44	0,39	5,90	0,00	24,00	
18.02.19	3,13	87,81	83,08	4,73	90,03	57,26	32,77	5,00	0,44	0,39	5,90	0,00	24,00	
19.02.19	2,92	87,88	81,58	6,30	84,24	54,47	29,77	5,00	0,44	0,39	5,90	0,00	24,00	
Итого:	102,20	2 425,34	2 279,22	146,12	98,09	59,31	38,32	5,00	0,44	0,39	5,90	42,41	677,59	42,41

Показания интеграторов КМ-5

Дата/Время	Q	M1	M2	Tr
20.01.19 23:59	73,37	1 760,56	1 655,39	479,99
19.02.19 23:59	175,57	4 185,90	3 934,61	1 157,58
Итого:	102,20	2 425,34	2 279,22	677,59

Отчетный период: 720,00 час. Период норм. работы: 677,59 час.
 t1-t2 < минимума (D): 0,00 час. Отключение питания (U): 0,00 час.
 Отключение Gmin, Gmax (G): 0,00 час. Отключение счета (Gm): 0,00 час.
 Функциональный отказ (E): 35,35 час. Остальные ошибки (Z): 0,00 час.

Представитель ООО "ИЭСБК": /  / Доскоч А.А. /

Представитель абонента: /  / Евлампиева Л.В. /

СПРАВКА

21 февр. 2019

о теплоснабжении за Февраль 2019

Договор № 8349

Адрес **Мира, 84 ТП2 (61-140)**Потребитель: **ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»**Тип прибора: **КМ-5-4**№ прибора **332529**Система: **Открытая**

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.01.19	98,36	0,00	2 086,65	1 911,54	479,99	0,00
19.02.19	243,17	0,00	5 194,12	4 752,53	1 199,99	0,00
Итого:	144,81	0,00	3 107,47	2 840,99	720,00	0,00

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Январь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	144,81	0,00	0,00	0,00	144,81	Гкал.
Расход горячей воды	266,48	0,00	0,00	0,00	266,48	Т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	271,92	м³

Представитель ООО "ИЭСБК":  /Доскоч А.А./Представитель абонента:  /Евлампиева Л.В./