

СПРАВКА

21 февр. 2019

о теплоснабжении за Февраль 2019

Договор № 8349

Адрес Новаторов, 24Г ТП1 (кв.1-60)

Потребитель: ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»

Тип прибора: КМ-5-4

№ прибора 27023

Система: Открытая

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.01.19	78,36	0,00	1 915,48	1 765,66	479,11	0,00
19.02.19	199,40	0,00	4 972,15	4 580,36	1 199,11	0,00
Итого:	121,04	0,00	3 056,67	2 814,70	720,00	0,00

Прибор не работал (час)

0,00

подача теплоносителя в это время осуществлялась

расход по трубопроводам не фиксировался

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Январь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	121,04	0,00	0,00	0,00	121,04	Гкал.
Расход горячей воды	241,97	0,00	0,00	0,00	241,97	т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	246,91	м³

Представитель ООО "ИЭСБК":  /Доскоч А.А./Представитель абонента:  /Евlampиева Л.В./

Организация	ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»	Номер договора	8349
Адрес	Новаторов, 24Г ТП1 (кв.1-60)	Телефон	32-40-80
Тип теплосчетчика	КМ-5-4 Версия	Номер теплосчетчика	27023
Дата последующей поверки теплосчетчика			

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21 января 2019 по 20 февраля 2019**

Дата	Энергия, Q, ГКал	Масса, Т			Температура, °C				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	txв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.01.19	3,25	87,18	79,69	7,49	87,51	54,54	32,97	5,00	0,45	0,35	0,71	0,00	24,00	
22.01.19	3,29	96,76	88,14	8,62	83,10	53,38	29,72	5,00	0,45	0,35	0,71	0,00	24,00	
23.01.19	3,10	87,80	79,86	7,94	83,42	52,41	31,01	5,00	0,46	0,35	0,71	0,00	24,00	
24.01.19	3,24	96,21	87,68	8,53	82,83	53,47	29,36	5,00	0,45	0,35	0,71	0,00	24,00	
25.01.19	2,99	90,13	82,19	7,94	80,04	51,00	29,04	5,00	0,45	0,35	0,71	0,00	24,00	
26.01.19	3,33	98,12	89,62	8,50	83,26	53,50	29,76	5,00	0,45	0,35	0,71	0,00	24,00	
27.01.19	3,39	88,93	80,47	8,46	87,85	54,46	33,39	5,00	0,45	0,35	0,71	0,00	24,00	
28.01.19	3,44	93,28	85,31	7,97	86,98	54,35	32,63	5,00	0,45	0,35	0,71	0,00	24,00	
29.01.19	3,86	93,03	85,81	7,22	95,79	58,52	37,27	5,00	0,45	0,35	0,71	0,00	24,00	
30.01.19	3,51	84,60	76,69	7,91	92,73	56,06	36,67	5,00	0,46	0,35	0,71	0,00	24,00	
31.01.19	3,31	91,07	83,23	7,84	86,22	54,09	32,13	5,00	0,45	0,35	0,71	0,00	24,00	
01.02.19	3,85	103,27	94,75	8,52	90,04	57,10	32,94	5,00	0,44	0,35	0,71	0,00	24,00	
02.02.19	4,73	113,17	105,95	7,22	102,32	64,40	37,92	5,00	0,44	0,35	0,71	0,00	24,00	
03.02.19	4,96	118,63	109,71	8,92	102,59	65,49	37,10	5,00	0,43	0,36	0,71	0,00	24,00	
04.02.19	4,80	114,35	106,61	7,74	102,57	64,71	37,86	5,00	0,44	0,35	0,71	0,00	24,00	
05.02.19	5,19	127,03	118,67	8,36	103,21	66,56	36,65	5,00	0,43	0,36	0,71	0,00	24,00	
06.02.19	5,16	127,27	119,62	7,65	103,42	66,66	36,76	5,00	0,43	0,36	0,71	0,00	24,00	
07.02.19	5,12	123,68	115,18	8,50	103,12	66,04	37,08	5,00	0,43	0,36	0,71	0,00	24,00	
08.02.19	5,01	121,63	114,10	7,53	103,14	65,79	37,35	5,00	0,43	0,36	0,71	0,00	24,00	
09.02.19	4,89	116,89	109,80	7,09	103,29	65,24	38,05	5,00	0,44	0,36	0,71	0,00	24,00	
10.02.19	5,04	120,45	111,67	8,78	102,59	65,30	37,29	5,00	0,43	0,36	0,71	0,00	24,00	
11.02.19	4,82	113,58	105,50	8,08	102,79	64,70	38,09	5,00	0,44	0,36	0,71	0,00	24,00	
12.02.19	4,54	102,17	94,16	8,01	102,29	62,41	39,88	5,00	0,45	0,35	0,71	0,00	24,00	
13.02.19	4,38	96,03	87,92	8,11	101,61	60,87	40,74	5,00	0,45	0,35	0,71	0,00	24,00	
14.02.19	4,38	98,93	91,48	7,45	101,93	62,04	39,89	5,00	0,45	0,35	0,71	0,00	24,00	
15.02.19	3,89	89,59	82,17	7,42	98,07	59,18	38,89	5,00	0,45	0,35	0,71	0,00	24,00	
16.02.19	3,61	91,08	82,29	8,79	90,16	55,50	34,66	5,00	0,45	0,35	0,71	0,00	24,00	
17.02.19	3,46	94,24	85,51	8,73	86,38	54,16	32,22	5,00	0,45	0,35	0,71	0,00	24,00	
18.02.19	3,38	88,72	80,58	8,14	88,44	55,03	33,41	5,00	0,45	0,35	0,71	0,00	24,00	
19.02.19	3,12	88,85	80,34	8,51	82,55	51,99	30,56	5,00	0,46	0,35	0,71	0,00	24,00	
Итого:	121,04	3 056,67	2 814,70	241,97	94,86	59,66	35,04	5,00	0,45	0,35	0,71	0,00	720,00	0,00

Показания интеграторов КМ-5

Дата/Время	Q	M1	M2	Tr
20.01.19 23:59	78,36	1 915,48	1 765,66	479,11
19.02.19 23:59	199,40	4 972,15	4 580,36	1 199,11
Итого:	121,04	3 056,67	2 814,70	720,00

Отчетный период	720,00 час.	Период норм. работы	720,00 час.
t1-t2 < минимума	(D) 0,00 час.	Отключение питания	(U) 0,00 час.
Отключение Gmin, Gmax	(G) 0,00 час.	Отключение счета	(Gm) 0,00 час.
Функциональный отказ	(E) 0,00 час.	Остальные ошибки	(Z) 0,00 час.

Представитель ООО "ИЭСБК": /  / Доскоч А.А./

Представитель абонента: /  / Евлампиева Л.В./

СПРАВКА

21 февр. 2019

о теплоснабжении за **Февраль 2019**Договор № **8349**Адрес **Новаторов, 24Г ТП2 (кв.61-120)**Потребитель: **ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»**Тип прибора: **КМ-5-4**№ прибора **13067**Система: **Открытая**

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.01.19	87,82	0,00	2 391,24	2 178,77	480,00	0,00
19.02.19	212,84	0,00	5 698,53	5 177,38	1 200,00	0,00
Итого:	125,02	0,00	3 307,29	2 998,61	720,00	0,00

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Январь	Досчет до конца мес.	Итого
Расход тепловой энергии	125,02	0,00	0,00	0,00	125,02 Гкал.
Расход горячей воды	308,68	0,00	0,00	0,00	308,68 т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	314,98 м³

Представитель ООО "ИЭСБК":  /Доскоч А.А./Представитель абонента:  /Евламписва Л.В./

Организация	ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»		Номер договора	8349	
Адрес	Новаторов, 24Г ТП2 (кв.61-120)		Телефон	32-40-80	
Тип теплосчетчика	КМ-5-4	Версия	Номер теплосчетчика	13067	
Дата последующей поверки теплосчетчика					

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21 января 2019 по 20 февраля 2019

Дата	Энергия, Q, ГКал	Масса, Т			Температура, °С				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	txв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.01.19	3,94	120,93	109,69	11,24	88,34	61,07	27,27	5,00	0,42	0,37	0,22	0,00	24,00	E
22.01.19	3,64	117,70	106,30	11,40	83,49	57,68	25,81	5,00	0,43	0,37	0,22	0,00	24,00	E
23.01.19	3,63	116,71	104,95	11,76	83,80	57,97	25,83	5,00	0,43	0,37	0,22	0,00	24,00	E
24.01.19	3,58	115,75	104,68	11,07	83,34	57,51	25,83	5,00	0,43	0,37	0,22	0,00	24,00	E
25.01.19	3,37	115,25	104,43	10,82	80,43	55,98	24,45	5,00	0,43	0,37	0,22	0,00	24,00	E
26.01.19	3,61	113,76	102,80	10,96	83,83	57,16	26,67	5,00	0,43	0,37	0,22	0,00	24,00	E
27.01.19	3,88	114,80	103,63	11,17	88,26	59,86	28,40	5,00	0,43	0,37	0,22	0,00	24,00	E
28.01.19	3,84	114,27	102,82	11,45	87,05	58,85	28,20	5,00	0,43	0,37	0,22	0,00	24,00	E
29.01.19	4,33	114,32	103,96	10,36	96,23	63,71	32,52	5,00	0,43	0,37	0,22	0,00	24,00	E
30.01.19	4,08	114,17	104,47	9,70	93,27	62,53	30,74	5,00	0,43	0,37	0,22	0,00	24,00	E
31.01.19	3,67	111,86	101,50	10,36	86,59	58,76	27,83	5,00	0,43	0,37	0,22	0,00	24,00	E
01.02.19	3,80	105,55	95,47	10,08	89,46	58,60	30,86	5,00	0,43	0,36	0,22	0,00	24,00	E
02.02.19	4,59	105,38	95,24	10,14	102,32	64,64	37,68	5,00	0,43	0,36	0,22	0,00	24,00	E
03.02.19	4,65	105,33	94,57	10,76	102,52	64,58	37,94	5,00	0,43	0,36	0,22	0,00	24,00	E
04.02.19	4,58	104,95	95,28	9,67	102,52	64,44	38,08	5,00	0,43	0,36	0,22	0,00	24,00	E
05.02.19	4,57	103,30	94,31	8,99	103,09	64,18	38,91	5,00	0,43	0,36	0,22	0,00	24,00	E
06.02.19	4,68	104,09	94,25	9,84	103,29	64,02	39,27	5,00	0,43	0,36	0,22	0,00	24,00	E
07.02.19	4,74	104,94	94,51	10,43	103,06	63,86	39,20	5,00	0,43	0,36	0,22	0,00	24,00	E
08.02.19	4,61	104,20	95,30	8,90	102,99	63,81	39,18	5,00	0,43	0,36	0,22	0,00	24,00	E
09.02.19	4,72	104,99	95,05	9,94	103,18	63,98	39,20	5,00	0,43	0,36	0,22	0,00	24,00	E
10.02.19	4,75	105,47	94,43	11,04	102,48	63,72	38,76	5,00	0,43	0,37	0,22	0,00	24,00	E
11.02.19	4,65	107,08	97,83	9,25	102,80	64,65	38,15	5,00	0,43	0,37	0,22	0,00	24,00	E
12.02.19	4,67	109,57	99,89	9,68	102,38	65,17	37,21	5,00	0,43	0,37	0,22	0,00	24,00	E
13.02.19	4,64	110,15	100,19	9,96	101,77	65,18	36,59	5,00	0,43	0,37	0,22	0,00	24,00	E
14.02.19	4,57	109,69	100,49	9,20	102,17	65,71	36,46	5,00	0,43	0,37	0,22	0,00	24,00	E
15.02.19	4,32	110,33	101,21	9,12	98,67	64,56	34,11	5,00	0,43	0,37	0,22	0,00	24,00	E
16.02.19	3,92	110,83	100,74	10,09	90,78	60,51	30,27	5,00	0,43	0,37	0,22	0,00	24,00	E
17.02.19	3,72	109,71	98,74	10,97	86,53	57,96	28,57	5,00	0,43	0,36	0,22	0,00	24,00	E
18.02.19	3,79	110,60	100,85	9,75	89,38	59,99	29,39	5,00	0,43	0,37	0,22	0,00	24,00	E
19.02.19	3,48	111,61	101,03	10,58	82,86	56,62	26,24	5,00	0,43	0,37	0,22	0,00	24,00	E
Итого:	125,02	3 307,29	2 998,61	308,68	93,96	61,50	32,65	5,00	0,43	0,37	0,22	0,00	720,00	0,00

Показания интеграторов КМ-5				
Дата/Время	Q	M1	M2	Tr
20.01.19 23:59	87,82	2 391,24	2 178,77	480,00
19.02.19 23:59	212,84	5 698,53	5 177,38	1 200,00
Итого:	125,02	3 307,29	2 998,61	720,00

Отчетный период	720,00 час.	Период норм. работы	720,00 час.
t1-t2 < минимума	(D) 0,00 час.	Отключение питания	(U) 0,00 час.
Отклонение Gmin, Gmax	(G) 0,00 час.	Отключение счета	(Gm) 0,00 час.
Функциональный отказ	(E) 0,00 час.	Остальные ошибки	(Z) 0,00 час.

Представитель ООО "ИЗСБК": /  /Доскоч А.А./

Представитель абонента: /  /Евлампијева Л.В./

СПРАВКА

21 февр. 2019

о теплоснабжении за **Февраль 2019**

Договор № 8349

Адрес Новаторов, 26А ТП1 (кв.1-48)

Потребитель: ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»

Тип прибора: КМ-5-4

№ прибора 336230

Система: **Открытая**

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.01.19	73,98	0,00	1 858,70	1 686,24	480,00	0,00
19.02.19	181,27	0,00	4 578,35	4 140,22	1 167,20	0,00
Итого:	107,29	0,00	2 719,65	2 453,98	687,20	0,00

Прибор не работал (час)

32,80

подача теплоносителя в это время осуществлялась

расход по трубопроводам не фиксировался

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Январь	Досчет до конца мес.	Итого
Расход тепловой энергии	107,29	5,12	0,00	0,00	112,41 Гкал.
Расход горячей воды	265,67	12,68	0,00	0,00	278,35 т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	284,03 м³

Представитель ООО "ИЭСБК":  /Доскоч А.А./Представитель абонента:  /Евламписева Л.В./

Организация
Адрес
Тип теплосчетчика
Дата последующей поверки теплосчетчика

ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»
Новаторов, 26А ТП1 (кв.1-48)
КМ-5-4
Версия

Номер договора
Телефон
Номер теплосчетчика

8349
32-40-80
336230

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21 января 2019 по 20 февраля 2019

Дата	Энергия, Q, Гкал	Масса, Т			Температура, °C				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	txв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.01.19	3,36	94,69	85,33	9,36	88,49	58,35	30,14	5,00	0,47	0,35	0,51	0,00	24,00	U
22.01.19	3,05	95,80	87,00	8,80	83,08	55,96	27,12	5,00	0,47	0,35	0,51	0,00	24,00	
23.01.19	3,14	98,63	89,24	9,39	83,82	56,96	26,86	5,00	0,47	0,35	0,51	0,00	24,00	
24.01.19	3,15	98,46	88,69	9,77	83,14	56,28	26,86	5,00	0,47	0,35	0,51	0,00	24,00	
25.01.19	2,93	96,95	87,90	9,05	80,39	54,81	25,58	5,00	0,47	0,35	0,51	0,00	24,00	
26.01.19	3,16	95,07	85,07	10,00	83,20	55,30	27,90	5,00	0,47	0,35	0,51	0,00	24,00	
27.01.19	3,43	95,79	85,77	10,02	88,22	58,00	30,22	5,00	0,47	0,35	0,51	0,00	24,00	
28.01.19	0,25	7,17	6,19	0,98	84,39	56,34	28,05	5,00	0,47	0,35	0,51	22,25	1,75	
29.01.19	2,22	54,54	49,42	5,12	97,77	62,42	35,35	5,00	0,47	0,35	0,51	10,28	13,72	
30.01.19	3,65	95,55	86,34	9,21	93,40	60,68	32,72	5,00	0,47	0,35	0,51	0,00	24,00	
31.01.19	3,25	95,09	85,89	9,20	86,44	57,38	29,06	5,00	0,47	0,35	0,51	0,00	24,00	
01.02.19	3,34	93,89	85,18	8,71	88,27	57,65	30,62	5,00	0,46	0,35	0,51	0,00	24,00	
02.02.19	4,15	94,20	85,19	9,01	101,88	63,45	38,43	5,00	0,47	0,35	0,51	0,00	24,00	
03.02.19	4,23	94,57	84,99	9,58	102,02	63,39	38,63	5,00	0,47	0,35	0,51	0,00	24,00	
04.02.19	4,14	93,73	85,16	8,57	101,91	63,18	38,73	5,00	0,47	0,35	0,51	0,00	24,00	
05.02.19	4,18	92,87	84,36	8,51	102,45	62,76	39,69	5,00	0,46	0,35	0,51	0,00	24,00	
06.02.19	4,23	92,28	83,47	8,81	102,69	62,44	40,25	5,00	0,46	0,35	0,51	0,27	23,73	
07.02.19	4,30	93,71	84,69	9,02	102,45	62,29	40,16	5,00	0,46	0,35	0,51	0,00	24,00	
08.02.19	4,19	92,78	84,84	7,94	102,41	62,22	40,19	5,00	0,46	0,35	0,51	0,00	24,00	
09.02.19	4,31	94,05	84,78	9,27	102,57	62,48	40,09	5,00	0,46	0,35	0,51	0,00	24,00	
10.02.19	4,42	95,38	84,54	10,84	101,95	62,29	39,66	5,00	0,47	0,35	0,51	0,00	24,00	
11.02.19	4,29	94,27	84,87	9,40	102,25	62,61	39,64	5,00	0,47	0,35	0,51	0,00	24,00	
12.02.19	4,21	94,34	85,35	8,99	101,93	62,94	38,99	5,00	0,47	0,35	0,51	0,00	24,00	
13.02.19	4,21	95,26	85,48	9,78	101,21	62,99	38,22	5,00	0,47	0,35	0,51	0,00	24,00	
14.02.19	4,19	94,90	85,56	9,34	101,81	63,54	38,27	5,00	0,47	0,35	0,51	0,00	24,00	
15.02.19	3,96	94,92	86,04	8,88	98,89	62,66	36,23	5,00	0,47	0,35	0,51	0,00	24,00	
16.02.19	3,57	95,54	85,80	9,74	90,79	59,03	31,76	5,00	0,47	0,35	0,51	0,00	24,00	
17.02.19	3,29	94,34	84,63	9,71	86,19	56,67	29,52	5,00	0,46	0,35	0,51	0,00	24,00	
18.02.19	3,46	95,55	85,78	9,77	89,48	58,79	30,69	5,00	0,47	0,35	0,51	0,00	24,00	
19.02.19	3,03	95,33	86,43	8,90	82,89	55,96	26,93	5,00	0,47	0,35	0,51	0,00	24,00	
Итого:	107,29	2 719,65	2 453,98	265,67	94,05	60,05	33,89	5,00	0,47	0,35	0,51	32,80	687,20	32,80

Показания интеграторов КМ-5

Дата/Время	Q	M1	M2	Tr
20.01.19 23:59	73,98	1 858,70	1 686,24	480,00
19.02.19 23:59	181,27	4 578,35	4 140,22	1 167,20
Итого:	107,29	2 719,65	2 453,98	687,20

Отчетный период
U-12 < минимума
Отключение Gmin, Gmax
Функциональный отказ

720,00 час.
0,00 час.
0,00 час.
0,00 час.

Период норм. работы
Отключение питания
Отключение счета
Остальные ошибки

687,20 час.
10,28 час.
0,00 час.
0,00 час.

Представитель ООО "ИЭСБС" /  / Доскоч А.А.
Представитель абонента: /  / Евлампиева Л.В.

СПРАВКА

21 февр. 2019

о теплопотреблении за Февраль 2019

Договор № 8349 Адрес Новаторов, 26А ТП2 (кв.49-96)
Потребитель: ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»
Тип прибора: КМ-5-4 № прибора 335546
Система: Открытая

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.01.19	80,57	0,00	2 832,66	2 605,53	480,00	0,00
19.02.19	197,46	0,00	6 779,43	6 226,68	1 199,73	0,00
Итого:	116,89	0,00	3 946,77	3 621,15	719,73	0,00

Прибор не работал (час)

0,27

подача теплоносителя в это время осуществлялась
расход по трубопроводам не фиксировался

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Январь	Досчет до конца мес.	Итого
Расход тепловой энергии	116,89	0,04	0,00	0,00	116,93
Расход горячей воды	325,62	0,12	0,00	0,00	325,74
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	332,39

Гкал.
т.
м³

Представитель ООО "ИЭСБК": /Доскоч А.А./

Представитель абонента: /Евлампиева Л.В./

Организация	ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»	Номер договора	8349
Адрес	Новаторов, 26А ТП2 (кв.49-96)	Телефон	32-40-80
Тип теплосчетчика	КМ-5-4 Версия	Номер теплосчетчика	335546
Дата последующей поверки теплосчетчика			

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21 января 2019 по 20 февраля 2019**

Дата	Энергия, Q, Гкал	Масса, Т			Температура, °C					Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	txb		P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.01.19	3,57	143,61	132,19	11,42	89,69	70,08	19,61	5,00		0,46	0,34	0,51	0,00	24,00	
22.01.19	3,16	114,55	103,26	11,29	84,15	62,22	21,93	5,00		0,46	0,34	0,51	0,00	24,00	
23.01.19	3,17	90,46	77,90	12,56	84,98	57,16	27,82	5,00		0,46	0,34	0,51	0,00	24,00	
24.01.19	3,14	90,10	77,78	12,32	84,52	56,75	27,77	5,00		0,46	0,34	0,51	0,00	24,00	
25.01.19	3,02	107,92	96,78	11,14	81,59	59,27	22,32	5,00		0,46	0,35	0,51	0,00	24,00	
26.01.19	3,35	137,34	125,94	11,40	85,09	65,77	19,32	5,00		0,45	0,35	0,51	0,00	24,00	
27.01.19	3,65	138,60	126,25	12,35	89,67	69,11	20,56	5,00		0,46	0,35	0,51	0,00	24,00	
28.01.19	3,49	136,83	125,80	11,03	88,32	67,89	20,43	5,00		0,45	0,35	0,51	0,00	24,00	
29.01.19	3,95	136,93	126,67	10,26	97,71	74,12	23,59	5,00		0,46	0,35	0,51	0,00	24,00	
30.01.19	3,75	137,41	127,21	10,20	94,78	72,64	22,14	5,00		0,46	0,35	0,51	0,00	24,00	
31.01.19	3,39	137,00	126,45	10,55	87,95	68,09	19,86	5,00		0,45	0,35	0,51	0,00	24,00	
01.02.19	3,69	136,27	125,06	11,21	90,76	68,97	21,79	5,00		0,45	0,35	0,51	0,00	24,00	
02.02.19	4,25	134,76	125,71	9,05	103,91	77,38	26,53	5,00		0,45	0,35	0,51	0,00	24,00	
03.02.19	4,49	135,98	124,42	11,56	104,16	77,39	26,77	5,00		0,45	0,35	0,51	0,00	24,00	
04.02.19	4,40	135,49	125,00	10,49	104,13	77,37	26,76	5,00		0,45	0,35	0,51	0,00	24,00	
05.02.19	4,43	134,05	123,80	10,25	104,71	77,33	27,38	5,00		0,45	0,35	0,51	0,00	24,00	
06.02.19	4,43	132,78	122,58	10,20	104,95	77,28	27,67	5,00		0,45	0,35	0,51	0,27	23,73	
07.02.19	4,51	134,91	124,27	10,64	104,72	77,14	27,58	5,00		0,45	0,35	0,51	0,00	24,00	
08.02.19	4,49	134,90	124,40	10,50	104,67	77,13	27,54	5,00		0,45	0,35	0,51	0,00	24,00	
09.02.19	4,45	134,72	124,68	10,04	104,87	77,36	27,51	5,00		0,45	0,35	0,51	0,00	24,00	
10.02.19	4,55	135,56	123,90	11,66	104,15	76,85	27,30	5,00		0,45	0,35	0,51	0,00	24,00	
11.02.19	4,41	134,94	124,90	10,04	104,47	77,29	27,18	5,00		0,45	0,35	0,51	0,00	24,00	
12.02.19	4,39	135,71	125,38	10,33	104,06	77,35	26,71	5,00		0,45	0,35	0,51	0,00	24,00	
13.02.19	4,39	136,45	125,68	10,77	103,44	77,08	26,36	5,00		0,45	0,35	0,51	0,00	24,00	
14.02.19	4,36	136,08	125,66	10,42	103,84	77,50	26,34	5,00		0,45	0,35	0,51	0,00	24,00	
15.02.19	4,07	136,49	126,39	10,10	100,31	75,79	24,52	5,00		0,46	0,35	0,51	0,00	24,00	
16.02.19	3,62	136,68	126,52	10,16	92,27	70,73	21,54	5,00		0,46	0,35	0,51	0,00	24,00	
17.02.19	3,58	136,09	123,51	12,58	87,91	67,48	20,43	5,00		0,45	0,35	0,51	0,00	24,00	
18.02.19	3,54	136,58	126,16	10,42	90,86	69,91	20,95	5,00		0,46	0,35	0,51	0,00	24,00	
19.02.19	3,20	137,58	126,90	10,68	84,25	65,71	18,54	5,00		0,46	0,35	0,51	0,00	24,00	
Итого:	116,89	3 946,77	3 621,15	325,62	96,06	72,06	24,16	5,00		0,45	0,35	0,51	0,27	719,73	0,27

Показания интеграторов КМ-5

Дата/Время	Q	M1	M2	Tr
20.01.19 23:59	80,57	2 832,66	2 605,53	480,00
19.02.19 23:59	197,46	6 779,43	6 226,68	1 199,73
Итого:	116,89	3 946,77	3 621,15	719,73

Отчетный период	720,00 час.	Период норм. работы	719,73 час.
t1-t2 < минимума	(D) 0,00 час.	Отключение питания	(U) 0,00 час.
Отключение Gmin, Gmax	(G) 0,00 час.	Отключение счета	(Gm) 0,00 час.
Функциональный отказ	(E) 0,00 час.	Остальные ошибки	(Z) 0,00 час.

Представитель ООО "ИЭСБК" /  / Доскоч А.А. /

Представитель абонента: /  / Евлампиева Л.В. /

СПРАВКА

о теплоснабжении за **Февраль 2019****21 февр. 2019**

Договор № **8349** Адрес **Новаторов, 27**
 Потребитель: **ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»**
 Тип прибора: **КМ-5-4** № прибора **336223**
 Система: **Открытая**

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.01.19	93,03	0,00	2 477,57	2 262,11	480,00	0,00
19.02.19	230,98	0,00	6 180,66	5 643,12	1 200,00	0,00
Итого:	137,95	0,00	3 703,09	3 381,01	720,00	0,00

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Январь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95	Гкал.
Расход горячей воды	322,08	0,00	0,00	0,00	322,08	т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	328,65	м³

Представитель ООО "ИЭСБК":  /Доскоч А.А./

Представитель абонента:  /Евлампијева Л.В./

Организация	ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»	Номер договора	8349
Адрес	Новаторов, 27	Телефон	32-40-80
Тип теплосчетчика	КМ-5-4 Версия	Номер теплосчетчика	336223
Дата последующей поверки теплосчетчика			

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21 января 2019 по 20 февраля 2019**

Дата	Энергия, Q, ГКал	Масса, Т			Температура, °С				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.01.19	4,19	126,20	114,81	11,39	89,26	61,23	28,03	5,00	0,47	0,31	0,51	0,00	24,00	
22.01.19	3,89	125,63	113,58	12,05	83,65	57,80	25,85	5,00	0,47	0,31	0,51	0,00	24,00	
23.01.19	3,83	123,60	112,80	10,80	84,48	58,17	26,31	5,00	0,47	0,31	0,51	0,00	24,00	
24.01.19	3,86	123,97	112,45	11,52	83,82	57,60	26,22	5,00	0,47	0,31	0,51	0,00	24,00	
25.01.19	3,68	123,78	112,42	11,36	81,02	55,97	25,05	5,00	0,47	0,31	0,51	0,00	24,00	
26.01.19	3,94	124,07	111,79	12,28	83,74	57,17	26,57	5,00	0,47	0,31	0,51	0,00	24,00	
27.01.19	4,26	124,43	112,39	12,04	88,95	60,12	28,83	5,00	0,47	0,31	0,51	0,00	24,00	
28.01.19	4,03	122,88	112,12	10,76	86,95	58,93	28,02	5,00	0,47	0,31	0,51	0,00	24,00	
29.01.19	4,60	122,57	113,01	9,56	96,60	63,74	32,86	5,00	0,47	0,31	0,51	0,00	24,00	
30.01.19	4,47	123,35	113,01	10,34	94,22	62,93	31,29	5,00	0,47	0,31	0,51	0,00	24,00	
31.01.19	4,03	123,45	112,57	10,88	87,11	59,25	27,86	5,00	0,47	0,31	0,51	0,00	24,00	
01.02.19	4,19	122,64	111,77	10,87	88,91	59,64	29,27	5,00	0,47	0,31	0,51	0,00	24,00	
02.02.19	5,12	122,30	112,01	10,29	102,86	66,27	36,59	5,00	0,47	0,31	0,51	0,00	24,00	
03.02.19	5,34	124,06	111,75	12,31	103,01	66,24	36,77	5,00	0,47	0,31	0,51	0,00	24,00	
04.02.19	5,15	121,92	111,59	10,33	102,90	65,95	36,95	5,00	0,47	0,31	0,51	0,00	24,00	
05.02.19	5,08	119,52	110,74	8,78	103,46	65,52	37,94	5,00	0,47	0,31	0,51	0,00	24,00	
06.02.19	5,29	120,98	110,55	10,43	103,78	65,39	38,39	5,00	0,47	0,31	0,51	0,00	24,00	
07.02.19	5,27	120,93	110,66	10,27	103,53	65,23	38,30	5,00	0,47	0,31	0,51	0,00	24,00	
08.02.19	5,24	120,75	110,81	9,94	103,50	65,19	38,31	5,00	0,47	0,31	0,51	0,00	24,00	
09.02.19	5,23	120,75	110,86	9,89	103,67	65,39	38,28	5,00	0,47	0,31	0,51	0,00	24,00	
10.02.19	5,31	122,08	110,74	11,34	103,01	65,22	37,79	5,00	0,47	0,31	0,51	0,00	24,00	
11.02.19	5,17	120,70	111,17	9,53	103,28	65,40	37,88	5,00	0,47	0,31	0,51	0,00	24,00	
12.02.19	5,12	120,94	111,38	9,56	102,96	65,55	37,41	5,00	0,47	0,31	0,51	0,00	24,00	
13.02.19	5,14	122,14	111,31	10,83	102,18	65,52	36,66	5,00	0,47	0,31	0,51	0,00	24,00	
14.02.19	5,08	121,40	111,52	9,88	102,81	66,16	36,65	5,00	0,47	0,31	0,51	0,00	24,00	
15.02.19	4,74	123,89	115,20	8,69	99,88	65,99	33,89	5,00	0,47	0,31	0,51	0,00	24,00	
16.02.19	4,40	128,52	117,44	11,08	91,64	62,42	29,22	5,00	0,47	0,31	0,51	0,00	24,00	
17.02.19	4,22	128,92	115,70	13,22	86,93	59,83	27,10	5,00	0,46	0,31	0,51	0,00	24,00	
18.02.19	4,26	128,22	117,40	10,82	90,30	61,94	28,36	5,00	0,47	0,31	0,51	0,00	24,00	
19.02.19	3,82	128,50	117,46	11,04	83,56	58,49	25,07	5,00	0,47	0,31	0,51	0,00	24,00	
Итого:	137,95	3 703,09	3 381,01	322,08	94,62	62,45	32,26	5,00	0,47	0,31	0,51	0,00	720,00	0,00

Показания интеграторов КМ-5

Дата/Время	Q	M1	M2	Tr
20.01.19 23:59	93,03	2 477,57	2 262,11	480,00
19.02.19 23:59	230,98	6 180,66	5 643,12	1 200,00
Итого:	137,95	3 703,09	3 381,01	720,00

Отчетный период	720,00 час.	Период норм. работы	720,00 час.
t1-t2 < минимума	(D) 0,00 час.	Отключение питания	(U) 0,00 час.
Отключение Gmin, Gmax	(G) 0,00 час.	Отключение счета	(Gm) 0,00 час.
Функциональный отказ	(E) 0,00 час.	Остальные ошибки	(Z) 0,00 час.

Представитель ООО "ИЭСБС" /Доскоч А.А./

Представитель абонента: /Евлампиева Л.В./

СПРАВКА

21 февр. 2019

о теплоснабжении за Февраль 2019

Договор № 8349

Адрес Новаторов, 29

Потребитель: ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»

Тип прибора: КМ-5-4

№ прибора 332517

Система: Открытая

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.01.19	127,05	0,00	3 576,17	3 359,12	480,00	0,00
19.02.19	317,31	0,00	9 132,20	8 536,81	1 199,94	0,00
Итого:	190,26	0,00	5 556,03	5 177,69	719,94	0,00


Прибор не работал (час)

0,06

подача теплоносителя в это время осуществлялась

расход по трубопроводам не фиксировался

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Январь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	190,26	0,02	0,00	0,00	190,28	Гкал.
Расход горячей воды	378,34	0,03	0,00	0,00	378,37	т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	386,09	м³

Представитель ООО "ИЭСБК":  /Доскоч А.А./Представитель абонента:  /Евlampиева Л.В./

Организация	ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»	Номер договора	8349
Адрес	Новаторов, 29	Телефон	32-40-80
Тип теплосчетчика	КМ-5-4 Версия	Номер теплосчетчика	332517
Дата последующей поверки теплосчетчика			

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21 января 2019 по 20 февраля 2019

Дата	Энергия, Q, ГКал	Масса, Т			Температура, °C				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	txв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.01.19	5,77	182,52	170,20	12,32	90,27	62,60	27,67	5,00	0,50	0,33	0,51	0,00	24,00	
22.01.19	5,27	179,36	165,34	14,02	84,16	59,06	25,10	5,00	0,50	0,33	0,51	0,00	24,00	
23.01.19	5,14	173,45	160,56	12,89	85,28	59,75	25,53	5,00	0,51	0,33	0,51	0,00	24,00	
24.01.19	5,12	172,89	160,01	12,88	84,52	58,99	25,53	5,00	0,51	0,33	0,51	0,00	24,00	
25.01.19	4,83	172,15	160,09	12,06	81,71	57,29	24,42	5,00	0,51	0,33	0,51	0,00	24,00	
26.01.19	5,09	171,51	159,14	12,37	84,19	58,42	25,77	5,00	0,50	0,33	0,51	0,00	24,00	
27.01.19	5,81	174,73	159,41	15,32	89,74	61,52	28,22	5,00	0,50	0,33	0,51	0,00	24,00	
28.01.19	5,65	174,67	158,53	16,14	87,54	60,36	27,18	5,00	0,50	0,33	0,51	0,00	24,00	
29.01.19	6,27	172,34	160,23	12,11	97,39	65,35	32,04	5,00	0,50	0,33	0,51	0,00	24,00	
30.01.19	6,05	172,73	160,25	12,48	95,21	64,61	30,60	5,00	0,50	0,32	0,51	0,00	24,00	
31.01.19	5,51	173,77	159,44	14,33	87,84	60,77	27,07	5,00	0,50	0,33	0,51	0,00	24,00	
01.02.19	5,60	171,32	158,40	12,92	89,38	60,99	28,39	5,00	0,50	0,33	0,51	0,00	24,00	
02.02.19	7,16	173,56	158,42	15,14	103,75	68,14	35,61	5,00	0,50	0,32	0,51	0,00	24,00	
03.02.19	7,13	173,33	158,55	14,78	104,03	68,46	35,57	5,00	0,50	0,32	0,51	0,00	24,00	
04.02.19	7,05	183,33	171,26	12,07	103,99	69,90	34,09	5,00	0,49	0,32	0,51	0,00	24,00	
05.02.19	7,15	192,80	183,04	9,76	104,69	71,12	33,57	5,00	0,48	0,33	0,51	0,06	23,94	
06.02.19	7,45	195,10	183,18	11,92	105,03	71,02	34,01	5,00	0,48	0,33	0,51	0,00	24,00	
07.02.19	7,26	193,96	183,64	10,32	104,83	71,05	33,78	5,00	0,48	0,33	0,51	0,00	24,00	
08.02.19	7,29	194,37	183,68	10,69	104,75	71,04	33,71	5,00	0,48	0,33	0,51	0,00	24,00	
09.02.19	7,36	194,94	183,61	11,33	104,91	71,15	33,76	5,00	0,48	0,33	0,51	0,00	24,00	
10.02.19	7,41	196,07	183,36	12,71	104,25	70,84	33,41	5,00	0,48	0,33	0,51	0,00	24,00	
11.02.19	7,26	195,02	183,96	11,06	104,51	71,17	33,34	5,00	0,49	0,33	0,51	0,00	24,00	
12.02.19	7,21	195,16	184,48	10,68	104,18	71,00	33,18	5,00	0,49	0,33	0,51	0,00	24,00	
13.02.19	7,13	195,72	184,42	11,30	103,27	70,77	32,50	5,00	0,49	0,33	0,51	0,00	24,00	
14.02.19	7,09	195,32	184,81	10,51	104,02	71,45	32,57	5,00	0,49	0,33	0,51	0,00	24,00	
15.02.19	6,85	196,36	185,09	11,27	101,22	70,19	31,03	5,00	0,49	0,33	0,51	0,00	24,00	
16.02.19	6,07	196,69	184,72	11,97	92,53	65,40	27,13	5,00	0,49	0,33	0,51	0,00	24,00	
17.02.19	5,82	196,71	181,77	14,94	87,77	62,62	25,15	5,00	0,49	0,33	0,51	0,00	24,00	
18.02.19	6,08	198,03	183,94	14,09	91,25	64,89	26,36	5,00	0,49	0,33	0,51	0,00	24,00	
19.02.19	5,38	198,12	184,16	13,96	84,39	61,23	23,16	5,00	0,49	0,33	0,51	0,00	24,00	
Итого:	190,26	5 556,03	5 177,69	378,34	95,93	65,93	29,98	5,00	0,49	0,33	0,51	0,06	719,94	0,06

Показания интеграторов КМ-5				
Дата/Время	Q	M1	M2	Tr
20.01.19 23:59	127,05	3 576,17	3 359,12	480,00
19.02.19 23:59	317,31	9 132,20	8 536,81	1 199,94
Итого:	190,26	5 556,03	5 177,69	719,94

Отчетный период	720,00 час.	Период норм. работы	719,94 час.
t1-t2 < минимума	(D) 0,00 час.	Отключение питания	(U) 0,00 час.
Отключение Gmin, Gmax	(G) 0,00 час.	Отключение счета	(Gm) 0,00 час.
Функциональный отказ	(E) 0,00 час.	Остальные ошибки	(Z) 0,00 час.

Представитель ООО "ИЭСБК": / /Доскоп А.А./

Представитель абонента: / /Евлампиева Л.В./

СПРАВКА

о теплоснабжении за **Февраль 2019****21 февр. 2019**Договор № **8349**Адрес **Новаторов, 31**Потребитель: **ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»**Тип прибора: **КМ-5-4**№ прибора **63747**Система: **Открытая**

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.01.19	127,61	0,00	3 450,17	3 301,06	480,00	0,00
19.02.19	319,50	0,00	8 711,03	8 307,23	1 199,91	0,00
Итого:	191,89	0,00	5 260,86	5 006,17	719,91	0,00
Прибор не работал (час)		0,09				

подача теплоносителя в это время осуществлялась
расход по трубопроводам не фиксировался

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Январь	Досчет до конца мес.	Итого
Расход тепловой энергии	191,89	0,02	0,00	0,00	191,91 Гкал.
Расход горячей воды	254,69	0,03	0,00	0,00	254,72 Т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	259,92 м³

Представитель ООО "ИЭСБК":  /Доскоч А.А./Представитель абонента:  /Евлампијева Л.В./

Организация	ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»	Номер договора	8349
Адрес	Новаторов, 31	Телефон	32-40-80
Тип теплосчетчика	КМ-5-4 Версия	Номер теплосчетчика	63747
Дата последующей поверки теплосчетчика			

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21 января 2019 по 20 февраля 2019

Дата	Энергия, Q, ГКал	Масса, Т			Температура, °С				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	txв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.01.19	5,62	174,60	167,21	7,39	90,61	60,96	29,65	5,00	0,79	0,26	0,79	0,00	24,00	
22.01.19	5,19	174,72	167,34	7,38	85,40	58,00	27,40	5,00	0,79	0,26	0,79	0,00	24,00	
23.01.19	5,32	176,54	167,84	8,70	85,89	58,53	27,36	5,00	0,79	0,26	0,79	0,00	24,00	
24.01.19	5,35	176,74	167,40	9,34	85,35	57,95	27,40	5,00	0,79	0,26	0,79	0,00	24,00	
25.01.19	5,05	175,86	167,23	8,63	82,40	56,34	26,06	5,00	0,79	0,26	0,79	0,00	24,00	
26.01.19	5,46	176,37	166,53	9,84	85,65	57,71	27,94	5,00	0,79	0,26	0,79	0,00	24,00	
27.01.19	5,95	178,09	167,33	10,76	90,53	60,58	29,95	5,00	0,79	0,26	0,79	0,00	24,00	
28.01.19	5,64	174,89	166,69	8,20	88,91	59,34	29,57	5,00	0,78	0,26	0,79	0,00	24,00	
29.01.19	6,49	175,45	167,88	7,57	98,62	64,40	34,22	5,00	0,78	0,26	0,79	0,00	24,00	
30.01.19	6,13	175,38	168,12	7,26	95,79	63,40	32,39	5,00	0,78	0,26	0,79	0,00	24,00	
31.01.19	5,53	175,57	167,47	8,10	88,72	59,84	28,88	5,00	0,78	0,26	0,79	0,00	24,00	
01.02.19	5,83	173,78	166,30	7,48	91,21	60,19	31,02	5,00	0,78	0,26	0,79	0,00	24,00	
02.02.19	7,20	174,66	166,67	7,99	105,01	66,79	38,22	5,00	0,79	0,26	0,79	0,00	24,00	
03.02.19	7,41	176,54	166,65	9,89	105,24	66,99	38,25	5,00	0,79	0,26	0,79	0,00	24,00	
04.02.19	7,12	173,72	166,62	7,10	105,19	66,92	38,27	5,00	0,79	0,26	0,79	0,00	24,00	
05.02.19	7,18	171,72	164,80	6,92	105,79	66,72	39,07	5,00	0,79	0,26	0,79	0,09	23,91	
06.02.19	7,42	173,99	165,59	8,40	106,13	66,66	39,47	5,00	0,79	0,26	0,79	0,00	24,00	
07.02.19	7,29	173,19	165,82	7,37	105,87	66,61	39,26	5,00	0,79	0,26	0,79	0,00	24,00	
08.02.19	7,26	173,08	165,96	7,12	105,82	66,65	39,17	5,00	0,79	0,26	0,79	0,00	24,00	
09.02.19	7,41	174,74	166,11	8,63	106,02	66,88	39,14	5,00	0,79	0,26	0,79	0,00	24,00	
10.02.19	7,40	175,67	166,23	9,44	105,30	66,71	38,59	5,00	0,79	0,26	0,79	0,00	24,00	
11.02.19	7,28	174,70	166,56	8,14	105,59	67,01	38,58	5,00	0,79	0,26	0,79	0,00	24,00	
12.02.19	7,18	174,59	166,91	7,68	105,17	67,00	38,17	5,00	0,79	0,26	0,79	0,00	24,00	
13.02.19	7,11	175,11	167,10	8,01	104,44	66,85	37,59	5,00	0,79	0,26	0,79	0,00	24,00	
14.02.19	7,10	175,13	167,35	7,78	104,97	67,40	37,57	5,00	0,79	0,26	0,79	0,00	24,00	
15.02.19	6,70	175,37	167,83	7,54	101,53	66,15	35,38	5,00	0,79	0,26	0,79	0,00	24,00	
16.02.19	6,14	177,91	167,76	10,15	93,22	62,07	31,15	5,00	0,79	0,26	0,79	0,00	24,00	
17.02.19	5,85	177,68	165,69	11,99	88,65	59,52	29,13	5,00	0,79	0,26	0,79	0,00	24,00	
18.02.19	5,98	177,77	167,53	10,24	91,78	61,54	30,24	5,00	0,79	0,26	0,79	0,00	24,00	
19.02.19	5,30	177,30	167,65	9,65	84,98	58,08	26,90	5,00	0,79	0,26	0,79	0,00	24,00	
Итого:	191,89	5 260,86	5 006,17	254,69	96,62	63,12	33,53	5,00	0,79	0,26	0,79	0,09	719,91	0,09

Показания интеграторов КМ-5				
Дата/Время	Q	M1	M2	Tr
20.01.19 23:59	127,61	3 450,17	3 301,06	480,00
19.02.19 23:59	319,50	8 711,03	8 307,23	1 199,91
Итого:	191,89	5 260,86	5 006,17	719,91

Отчетный период	720,00 час.	Период норм. работы	719,91 час.
t1-t2 < минимума	(D) 0,00 час.	Отключение питания	(U) 0,00 час.
Отключение Gmin, Gmax	(G) 0,00 час.	Отключение счета	(Gm) 0,00 час.
Функциональный отказ	(E) 0,00 час.	Остальные ошибки	(Z) 0,00 час.

Представитель ООО "ИЭСБК" /Доскоч А.А./

Представитель абонента: /Евлампиева Л.В./

СПРАВКА

о теплоснабжении за **Февраль 2019****21 февр. 2019**

Договор № **8349** Адрес **Новаторов, 33**
 Потребитель: **ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»**
 Тип прибора: **КМ-5-4** № прибора **29129**
 Система: **Открытая**


Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.01.19	76,05	0,00	1 953,09	1 829,18	454,81	0,00
19.02.19	195,79	0,00	5 078,93	4 755,86	1 174,74	0,00
Итого:	119,74	0,00	3 125,84	2 926,68	719,93	0,00

Прибор не работал (час)

0,07

подача теплоносителя в это время осуществлялась
 расход по трубопроводам не фиксировался

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Январь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	119,74	0,01	0,00	0,00	119,75	Гкал.
Расход горячей воды	199,16	0,02	0,00	0,00	199,18	Т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	203,24	м³

Представитель ООО "ИЭСБК":  /Доскоч А.А./Представитель абонента:  /Евлампиева Л.В./

Организация	ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»	Номер договора	8349
Адрес	Новаторов, 33	Телефон	32-40-80
Тип теплосчетчика	КМ-5-4 Версия	Номер теплосчетчика	29129
Дата последующей поверки теплосчетчика			

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21 января 2019 по 20 февраля 2019

Дата	Энергия, Q, ГКал	Масса, Т			Температура, °C				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	txв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.01.19	3,58	105,09	97,93	7,16	88,90	58,58	30,32	5,00	0,79	0,26	0,80	0,00	24,00	Е
22.01.19	3,29	104,67	98,01	6,66	84,18	56,17	28,01	5,00	0,79	0,26	0,80	0,00	24,00	Е
23.01.19	3,38	106,03	98,22	7,81	84,44	56,39	28,05	5,00	0,79	0,26	0,80	0,00	24,00	Е
24.01.19	3,28	104,48	98,07	6,41	83,97	55,78	28,19	5,00	0,79	0,26	0,80	0,00	24,00	Е
25.01.19	3,18	105,10	97,79	7,31	81,06	54,35	26,71	5,00	0,79	0,26	0,80	0,00	24,00	Е
26.01.19	3,37	104,57	97,57	7,00	84,56	55,80	28,76	5,00	0,79	0,26	0,80	0,00	24,00	Е
27.01.19	3,72	106,01	97,98	8,03	89,00	58,12	30,88	5,00	0,79	0,26	0,80	0,00	24,00	Е
28.01.19	3,51	103,86	97,42	6,44	87,74	57,30	30,44	5,00	0,79	0,26	0,80	0,00	24,00	Е
29.01.19	4,05	104,56	98,27	6,29	97,03	61,86	35,17	5,00	0,79	0,26	0,80	0,00	24,00	Е
30.01.19	3,85	104,78	98,39	6,39	94,02	60,77	33,25	5,00	0,79	0,26	0,80	0,00	24,00	Е
31.01.19	3,50	104,86	97,87	6,99	87,31	57,55	29,76	5,00	0,79	0,26	0,80	0,00	24,00	Е
01.02.19	3,72	104,11	97,27	6,84	90,30	58,21	32,09	5,00	0,79	0,26	0,80	0,00	24,00	Е
02.02.19	4,41	103,35	97,69	5,66	103,17	63,88	39,29	5,00	0,79	0,26	0,80	0,00	24,00	Е
03.02.19	4,62	105,24	97,65	7,59	103,38	63,94	39,44	5,00	0,79	0,26	0,80	0,00	24,00	Е
04.02.19	4,53	103,96	97,45	6,51	103,36	63,67	39,69	5,00	0,79	0,26	0,80	0,00	24,00	Е
05.02.19	4,53	102,48	96,56	5,92	103,91	63,29	40,62	5,00	0,79	0,26	0,80	0,07	23,93	Е
06.02.19	4,64	103,33	96,89	6,44	104,17	63,03	41,14	5,00	0,79	0,26	0,80	0,00	24,00	Е
07.02.19	4,57	102,76	96,96	5,80	103,90	62,96	40,94	5,00	0,79	0,26	0,80	0,00	24,00	Е
08.02.19	4,56	102,87	97,03	5,84	103,87	62,97	40,90	5,00	0,79	0,26	0,80	0,00	24,00	Е
09.02.19	4,62	103,55	97,09	6,46	104,08	63,30	40,78	5,00	0,79	0,26	0,80	0,00	24,00	Е
10.02.19	4,74	105,39	97,07	8,32	103,39	63,17	40,22	5,00	0,79	0,26	0,80	0,00	24,00	Е
11.02.19	4,56	103,58	97,27	6,31	103,67	63,47	40,20	5,00	0,79	0,26	0,80	0,00	24,00	Е
12.02.19	4,44	103,01	97,47	5,54	103,26	63,45	39,81	5,00	0,79	0,26	0,80	0,00	24,00	Е
13.02.19	4,45	103,77	97,53	6,24	102,66	63,46	39,20	5,00	0,79	0,26	0,80	0,00	24,00	Е
14.02.19	4,41	103,47	97,64	5,83	103,03	63,98	39,05	5,00	0,79	0,26	0,80	0,00	24,00	Е
15.02.19	4,06	102,93	97,89	5,04	99,50	63,06	36,44	5,00	0,79	0,26	0,80	0,00	24,00	Е
16.02.19	3,74	104,72	97,84	6,88	91,59	59,56	32,03	5,00	0,79	0,26	0,80	0,00	24,00	Е
17.02.19	3,57	104,62	96,54	8,08	87,29	57,30	29,99	5,00	0,79	0,26	0,80	0,00	24,00	Е
18.02.19	3,63	104,48	97,71	6,77	90,16	59,08	31,08	5,00	0,79	0,26	0,80	0,00	24,00	Е
19.02.19	3,23	104,21	97,61	6,60	83,59	55,90	27,69	5,00	0,79	0,26	0,80	0,00	24,00	Е
Итого:	119,74	3 125,84	2 926,68	199,16	94,97	60,34	34,67	5,00	0,79	0,26	0,80	0,07	719,93	0,07

Показания интеграторов КМ-5

Дата/Время	Q	M1	M2	Tr
20.01.19 23:59	76,05	1 953,09	1 829,18	454,81
19.02.19 23:59	195,79	5 078,93	4 755,86	1 174,74
Итого:	119,74	3 125,84	2 926,68	719,93

Отчетный период	720,00 час.	Период норм. работы	719,93 час.
t1-t2 < минимума	(D) 0,00 час.	Отключение питания	(U) 0,00 час.
Отключение Gmin, Gmax	(G) 0,00 час.	Отключение счета	(Gm) 0,00 час.
Функциональный отказ	(E) 0,07 час.	Остальные ошибки	(Z) 0,00 час.

Представитель ООО "ИЭСБК" / Доскоч А.А. /

Представитель абонента: / Евлампиева Л.В. /