

СПРАВКА

21 февр. 2019

о теплоснабжении за Февраль 2019

Договор № 8349

Адрес Новаторов, 7

Потребитель: ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»

Тип прибора: КМ-5-4

№ прибора 332531

Система: Открытая


Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.01.19	110,49	0,00	2 839,97	2 561,49	480,00	0,00
19.02.19	291,87	0,00	8 304,80	7 580,75	1 199,85	0,00
Итого:	181,38	0,00	5 464,83	5 019,26	719,85	0,00

Прибор не работал (час)

0,15

подача теплоносителя в это время осуществлялась
расход по трубопроводам не фиксировался

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Январь	Досчет до конца мес.	Итого
Расход тепловой энергии	181,38	0,04	0,00	0,00	181,42 Гкал.
Расход горячей воды	445,57	0,09	0,00	0,00	445,66 т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	454,76 м³

Представитель ООО "ИЭСБК": /  / Доскоч А.А. /Представитель абонента: /  / Евлампиева И.В. /

Организация
Адрес
Тип теплосчетчика
Дата последующей поверки теплосчетчика

ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»
Новаторов, 7
КМ-5-4 Версия

Номер договора
Телефон
Номер теплосчетчика

8349

32-40-80

332531

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21 января 2019 по 20 февраля 2019

Дата	Энергия, Q, Гкал	Масса, Т			Температура, °С				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	t _{кв}	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.01.19	4,86	144,01	130,16	13,85	88,16	59,77	28,39	5,00	0,47	0,27	0,51	0,00	24,00	
22.01.19	4,49	144,06	130,57	13,49	83,41	57,15	26,26	5,00	0,47	0,27	0,51	0,00	24,00	
23.01.19	4,60	144,78	129,57	15,21	83,75	57,50	26,25	5,00	0,47	0,27	0,51	0,00	24,00	
24.01.19	4,51	144,27	130,20	14,07	83,28	57,14	26,14	5,00	0,47	0,27	0,51	0,00	24,00	
25.01.19	4,33	144,18	129,33	14,85	80,43	55,72	24,71	5,00	0,47	0,27	0,51	0,00	24,00	
26.01.19	4,69	144,31	128,05	16,26	83,66	57,07	26,59	5,00	0,47	0,27	0,51	0,00	24,00	
27.01.19	5,10	145,33	127,64	17,69	88,12	59,74	28,38	5,00	0,47	0,27	0,51	0,00	24,00	
28.01.19	4,80	143,45	129,17	14,28	86,85	58,74	28,11	5,00	0,47	0,27	0,51	0,15	23,85	
29.01.19	5,57	143,69	128,94	14,75	95,89	63,19	32,70	5,00	0,47	0,26	0,51	0,00	24,00	
30.01.19	5,39	145,13	129,22	15,91	93,12	62,37	30,75	5,00	0,47	0,26	0,51	0,00	24,00	
31.01.19	4,77	143,95	129,67	14,28	86,53	58,81	27,72	5,00	0,46	0,26	0,51	0,00	24,00	
01.02.19	5,06	143,25	128,77	14,48	89,25	59,45	29,80	5,00	0,46	0,26	0,51	0,00	24,00	
02.02.19	6,19	144,01	128,78	15,23	101,96	65,49	36,47	5,00	0,46	0,26	0,51	0,00	24,00	
03.02.19	6,20	143,91	128,91	15,00	102,22	65,62	36,60	5,00	0,46	0,26	0,51	0,00	24,00	
04.02.19	6,03	142,91	130,59	12,32	102,22	65,37	36,85	5,00	0,46	0,26	0,51	0,00	24,00	
05.02.19	6,21	142,63	128,53	14,10	102,80	65,31	37,49	5,00	0,46	0,26	0,51	0,00	24,00	
06.02.19	6,26	142,45	129,17	13,28	103,02	64,85	38,17	5,00	0,46	0,26	0,51	0,00	24,00	
07.02.19	6,41	152,43	139,48	12,95	103,13	66,37	36,76	5,00	0,45	0,27	0,51	0,00	24,00	
08.02.19	6,98	181,03	168,73	12,30	103,69	69,69	34,00	5,00	0,44	0,29	0,51	0,00	24,00	
09.02.19	8,38	244,00	227,66	16,34	104,71	75,22	29,49	5,00	0,44	0,29	0,51	0,00	24,00	
10.02.19	8,31	245,19	226,96	18,23	104,03	75,51	28,52	5,00	0,44	0,29	0,51	0,00	24,00	
11.02.19	8,03	244,00	228,54	15,46	104,33	76,08	28,25	5,00	0,44	0,29	0,51	0,00	24,00	
12.02.19	7,77	243,43	229,43	14,00	103,88	76,17	27,71	5,00	0,44	0,29	0,51	0,00	24,00	
13.02.19	7,72	244,25	229,07	15,18	103,27	76,23	27,04	5,00	0,44	0,29	0,51	0,00	24,00	
14.02.19	7,51	243,32	230,06	13,26	103,67	76,83	26,84	5,00	0,44	0,29	0,51	0,00	24,00	
15.02.19	7,27	244,94	229,06	15,88	100,15	75,16	24,99	5,00	0,44	0,29	0,51	0,00	24,00	
16.02.19	6,32	244,47	229,40	15,07	92,15	70,36	21,79	5,00	0,44	0,29	0,51	0,00	24,00	
17.02.19	6,01	242,84	225,37	17,47	87,86	67,67	20,19	5,00	0,44	0,29	0,51	0,00	24,00	
18.02.19	6,10	243,91	229,35	14,56	90,69	69,61	21,08	5,00	0,44	0,29	0,51	0,00	24,00	
19.02.19	5,51	244,70	228,88	15,82	84,18	65,60	18,58	5,00	0,44	0,29	0,51	0,15	719,85	0,15
Итого:	181,38	5 464,83	5 019,26	445,57	95,43	67,42	28,89	5,00	0,46	0,27	0,51	0,15	719,85	0,15

Показания интеграторов КМ-5

Дата/Время	Q	M1	M2	Тр
20.01.19 23:59	110,49	2 839,97	2 561,49	480,00
19.02.19 23:59	291,87	8 304,80	7 580,75	1 199,85
Итого:	181,38	5 464,83	5 019,26	719,85

Отчетный период

720,00 час.

Период норм. работы

719,85 час.

t1-t2 < минимума

(D)

0,00 час.

Отключение питания

(U)

0,00 час.

Отключение Gmin, Gmax

(G)

0,00 час.

Отключение счета

(Gm)

0,00 час.

Функциональный отказ

(E)

0,00 час.

Остальные ошибки

(Z)

0,00 час.

Представитель ООО "ИЭСБС" / Доскоч А.А. /

Представитель абонента: / Евлампиева Л.В. /

СПРАВКА

21 февр. 2019

о теплоснабжении за Февраль 2019

Договор № 8349

Адрес Новаторов, 9

Потребитель: ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»

Тип прибора: КМ-5-4

№ прибора 369549

Система: Открытая

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.01.19	49,46	0,00	1 531,76	1 487,92	480,00	0,00
19.02.19	123,41	0,00	3 711,68	3 593,91	1 199,99	0,00
Итого:	73,95	0,00	2 179,92	2 105,99	719,99	0,00

Прибор не работал (час)

0,01

подача теплоносителя в это время осуществлялась
расход по трубопроводам не фиксировался

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Январь	Досчет до конца мес.	Итого
Расход тепловой энергии	73,95	0,00	0,00	0,00	73,95 Гкал.
Расход горячей воды	73,93	0,00	0,00	0,00	73,93 т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	75,44 м³

Представитель ООО "ИЭСБК": /  / Доскоч А.А./Представитель абонента: /  / Евлампиева Л.В./

Организация
Адрес
Тип теплосчетчика
Дата последующей поверки теплосчетчика

ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»
Новаторов, 9
КМ-5-4 Версия

Номер договора
Телефон
Номер теплосчетчика

8349
32-40-80
369549

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21 января 2019 по 20 февраля 2019

Дата	Энергия, Q, Гкал	Масса, Т			Температура, °С				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибка
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	txв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.01.19	1,88	49,17	46,05	3,12	89,40	54,26	35,14	5,00	0,49	0,43	0,81	0,00	24,00	
22.01.19	1,85	52,38	49,47	2,91	86,25	53,73	32,52	5,00	0,49	0,42	0,81	0,00	24,00	
23.01.19	1,87	55,53	52,56	2,97	85,52	54,38	31,14	5,00	0,48	0,41	0,81	0,01	23,99	
24.01.19	1,97	60,70	57,39	3,31	85,37	55,82	29,55	5,00	0,48	0,39	0,81	0,00	24,00	
25.01.19	1,80	61,29	58,83	2,46	82,26	54,76	27,50	5,00	0,48	0,39	0,81	0,00	24,00	
26.01.19	2,10	63,56	59,98	3,58	87,19	57,15	30,04	5,00	0,48	0,38	0,81	0,00	24,00	
27.01.19	2,23	64,06	59,97	4,09	90,38	59,17	31,21	5,00	0,48	0,38	0,81	0,00	24,00	
28.01.19	2,16	63,03	59,83	3,20	90,31	58,69	31,62	5,00	0,48	0,38	0,81	0,00	24,00	
29.01.19	2,36	62,41	60,35	2,06	99,07	63,30	35,77	5,00	0,48	0,38	0,81	0,00	24,00	
30.01.19	2,24	63,01	60,40	2,61	94,70	61,56	33,14	5,00	0,48	0,38	0,81	0,00	24,00	
31.01.19	2,06	62,89	60,09	2,80	88,79	58,54	30,25	5,00	0,48	0,38	0,81	0,00	24,00	
01.02.19	2,33	63,23	59,68	3,55	94,10	60,44	33,66	5,00	0,48	0,38	0,81	0,00	24,00	
02.02.19	2,68	62,95	59,85	3,10	105,21	65,79	39,42	5,00	0,48	0,38	0,81	0,00	24,00	
03.02.19	2,71	63,36	59,88	3,48	105,49	66,12	39,37	5,00	0,48	0,38	0,81	0,00	24,00	
04.02.19	2,71	62,93	59,86	3,07	105,72	65,84	39,88	5,00	0,48	0,38	0,81	0,00	24,00	
05.02.19	2,66	61,89	59,55	2,34	105,99	65,34	40,65	5,00	0,48	0,38	0,81	0,00	24,00	
06.02.19	2,92	75,06	72,82	2,24	106,45	69,66	36,79	5,00	0,48	0,32	0,81	0,00	24,00	
07.02.19	3,02	86,81	85,34	1,47	106,37	72,88	33,49	5,00	0,47	0,26	0,81	0,00	24,00	
08.02.19	3,02	86,73	85,18	1,55	106,54	73,11	33,43	5,00	0,47	0,26	0,81	0,00	24,00	
09.02.19	3,07	87,21	84,94	2,27	106,40	73,16	33,24	5,00	0,47	0,26	0,81	0,00	24,00	
10.02.19	3,02	87,11	85,04	2,07	105,79	72,95	32,84	5,00	0,48	0,26	0,81	0,00	24,00	
11.02.19	2,92	86,53	85,30	1,23	106,11	73,47	32,64	5,00	0,48	0,26	0,81	0,00	24,00	
12.02.19	2,96	87,23	85,28	1,95	105,52	73,34	32,18	5,00	0,48	0,26	0,81	0,00	24,00	
13.02.19	2,92	87,35	85,36	1,99	105,24	73,44	31,80	5,00	0,48	0,26	0,81	0,00	24,00	
14.02.19	2,86	86,94	85,52	1,42	105,21	73,65	31,56	5,00	0,48	0,26	0,81	0,00	24,00	
15.02.19	2,61	86,86	85,73	1,13	100,51	71,38	29,13	5,00	0,48	0,26	0,81	0,00	24,00	
16.02.19	2,40	87,58	85,66	1,92	93,04	67,15	25,89	5,00	0,48	0,26	0,81	0,00	24,00	
17.02.19	2,31	87,27	84,54	2,73	89,43	64,94	24,49	5,00	0,47	0,26	0,81	0,00	24,00	
18.02.19	2,28	87,43	85,80	1,63	91,45	66,59	24,86	5,00	0,48	0,26	0,81	0,00	24,00	
19.02.19	2,03	87,42	85,74	1,68	85,11	63,01	22,10	5,00	0,48	0,26	0,81	0,00	24,00	
Итого:	73,95	2 179,92	2 105,99	73,93	97,67	65,92	32,18	5,00	0,48	0,33	0,81	0,01	719,99	0,01

Показания интеграторов КМ-5				
Дата/Время	Q	M1	M2	Tr
20.01.19 23:59	49,46	1 531,76	1 487,92	480,00
19.02.19 23:59	123,41	3 711,68	3 593,91	1 199,99
Итого:	73,95	2 179,92	2 105,99	719,99

Отчетный период
720,00 час.
Период норм. работы
719,99 час.

т1-t2 < минимума (D) 0,00 час.
Отключение питания (U) 0,00 час.
Отключение Gmin, Gmax (G) 0,00 час.
Отключение счета (Gm) 0,00 час.
Функциональный отказ (E) 0,00 час.
Остальные ошибки (Z) 0,00 час.

Представитель ООО "ИЭСБК": / /Доскоч А.А./

Представитель абонента: / /Евлампиева Л.В./

СПРАВКА

21 февр. 2019

о теплоснабжении за **Февраль 2019**Договор № **8349**Адрес **Новаторов, 14 (общ. №2)**Потребитель: **ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»**Тип прибора: **КМ-5-4**№ прибора **7149**Система: **Открытая**

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.01.19	89,52	0,00	3 115,58	2 836,58	479,51	0,00
19.02.19	218,37	0,00	7 160,30	6 428,07	1 198,63	0,00
Итого:	128,85	0,00	4 044,72	3 591,49	719,12	0,00

Прибор не работал (час)

0,88

подача теплоносителя в это время осуществлялась
расход по трубопроводам не фиксировался

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Январь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	128,85	0,16	0,00	0,00	129,01	Гкал.
Расход горячей воды	453,23	0,55	0,00	0,00	453,78	т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	463,04	м³

Представитель ООО "ИЭСБК":  /Доскоч А.А./Представитель абонента:  /Евlampиева Л.В./

Организация	ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»	Номер договора	8349
Адрес	Новаторов, 14 (общ. №2)	Телефон	32-40-80
Тип теплосчетчика	КМ-5-4 Версия	Номер теплосчетчика	7149
Дата последующей поверки теплосчетчика			


**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21 января 2019 по 20 февраля 2019**

Дата	Энергия, Q, Гкал	Масса, Т			Температура, °C				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	txb	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.01.19	3,70	138,34	125,83	12,51	83,35	61,22	22,13	5,00	0,51	0,26	0,20	0,03	23,97	E
22.01.19	3,62	139,97	124,98	14,99	78,82	58,21	20,61	5,00	0,51	0,26	0,20	0,02	23,98	
23.01.19	3,47	139,46	127,24	12,22	79,24	58,59	20,65	5,00	0,51	0,27	0,20	0,03	23,97	
24.01.19	3,49	139,67	127,22	12,45	78,73	58,04	20,69	5,00	0,51	0,27	0,20	0,02	23,98	E
25.01.19	3,34	140,07	126,87	13,20	76,11	56,66	19,45	5,00	0,51	0,27	0,20	0,03	23,97	E
26.01.19	3,59	138,92	124,89	14,03	78,94	57,98	20,96	5,00	0,51	0,26	0,20	0,02	23,98	
27.01.19	3,96	137,72	120,76	16,96	83,20	60,75	22,45	5,00	0,51	0,26	0,20	0,13	23,87	
28.01.19	3,81	138,35	123,73	14,62	81,90	59,66	22,24	5,00	0,50	0,26	0,20	0,01	23,99	
29.01.19	4,29	137,29	123,46	13,83	90,27	64,52	25,75	5,00	0,51	0,26	0,20	0,04	23,96	E
30.01.19	4,13	137,38	122,60	14,78	87,86	63,57	24,29	5,00	0,51	0,26	0,20	0,02	23,98	
31.01.19	3,69	136,90	122,57	14,33	81,72	59,99	21,73	5,00	0,50	0,26	0,20	0,04	23,96	
01.02.19	3,82	135,45	123,15	12,30	83,96	60,37	23,59	5,00	0,50	0,26	0,20	0,04	23,96	E
02.02.19	4,90	136,29	120,09	16,20	95,85	66,73	29,12	5,00	0,50	0,26	0,20	0,02	23,98	
03.02.19	5,07	136,81	118,08	18,73	96,03	66,85	29,18	5,00	0,50	0,26	0,20	0,02	23,98	
04.02.19	4,84	136,12	121,40	14,72	95,98	66,60	29,38	5,00	0,50	0,26	0,20	0,02	23,98	
05.02.19	4,99	135,69	119,75	15,94	96,53	66,45	30,08	5,00	0,50	0,26	0,20	0,02	23,98	
06.02.19	5,02	135,90	120,35	15,55	96,69	66,32	30,37	5,00	0,50	0,26	0,20	0,02	23,98	
07.02.19	5,02	136,09	120,04	16,05	96,43	66,22	30,21	5,00	0,50	0,26	0,20	0,04	23,96	E
08.02.19	4,92	135,99	121,57	14,42	96,35	66,21	30,14	5,00	0,50	0,26	0,20	0,01	23,99	E
09.02.19	5,06	136,59	119,87	16,72	96,52	66,43	30,09	5,00	0,50	0,26	0,20	0,02	23,98	
10.02.19	5,15	137,05	117,84	19,21	95,92	66,29	29,63	5,00	0,51	0,26	0,20	0,04	23,96	E
11.02.19	4,92	136,53	121,20	15,33	96,19	66,50	29,69	5,00	0,50	0,26	0,20	0,04	23,96	
12.02.19	4,93	136,66	120,38	16,28	95,83	66,61	29,22	5,00	0,50	0,26	0,20	0,02	23,98	E
13.02.19	4,85	136,73	120,10	16,63	95,24	66,68	28,56	5,00	0,51	0,26	0,20	0,03	23,97	
14.02.19	4,83	136,78	121,02	15,76	95,75	67,08	28,67	5,00	0,51	0,26	0,20	0,03	23,97	
15.02.19	4,37	126,91	113,37	13,54	92,91	64,35	28,56	5,00	0,51	0,25	0,20	0,03	23,97	
16.02.19	3,95	121,08	106,28	14,80	85,55	58,95	26,60	5,00	0,51	0,25	0,20	0,02	23,98	
17.02.19	3,79	120,97	104,10	16,87	81,61	56,82	24,79	5,00	0,50	0,25	0,20	0,03	23,97	
18.02.19	3,87	121,27	105,66	15,61	84,31	58,71	25,60	5,00	0,51	0,25	0,20	0,02	23,98	
19.02.19	3,46	121,74	107,09	14,65	78,43	55,43	23,00	5,00	0,51	0,25	0,20	0,02	23,98	
Итого:	128,85	4 044,72	3 591,49	453,23	88,57	62,66	25,91	5,00	0,51	0,26	0,20	0,88	719,12	0,88

Показания интеграторов КМ-5

Дата/Время	Q	M1	M2	Tr
20.01.19 23:59	89,52	3 115,58	2 836,58	479,51
19.02.19 23:59	218,37	7 160,30	6 428,07	1 198,63
Итого:	128,85	4 044,72	3 591,49	719,12

Отчетный период	720,00 час.	Период норм. работы	719,12 час.
t1-t2 < минимума	(D) 0,00 час.	Отключение питания	(U) 0,00 час.
Отключение Gmin, Gmax	(G) 0,00 час.	Отключение счета	(Gm) 0,00 час.
Функциональный отказ	(E) 0,27 час.	Остальные ошибки	(Z) 0,00 час.

Представитель ООО "ИЭСБК": /  / Доскоч А.А. /

Представитель абонента: /  / Евлампиева Л.В. /

о теплоснабжении за **Февраль 2019**

Договор № 8349

Адрес Новаторов, 16

Потребитель: ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»

№ прибора 73820

Тип прибора: КМ-5-4

Система: Открытая

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.01.19	56,29	0,00	1 800,48	1 703,19	480,00	0,00
19.02.19	131,07	0,00	3 881,60	3 637,71	1 199,27	0,00
Итого:	74,78	0,00	2 081,12	1 934,52	719,27	0,00

Прибор не работал (час)

0,73

подача теплоносителя в это время осуществлялась
расход по трубопроводам не фиксировался

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Январь	Досчет до конца мес.	Итого
Расход тепловой энергии	74,78	0,08	0,00	0,00	74,86 Гкал.
Расход горячей воды	146,60	0,15	0,00	0,00	146,75 т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	149,74 м³

Представитель ООО "ИЭСБК"  /Доскоч А.А./Представитель абонента:  /Евлампијева Л.В./

Организация	ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»	Номер договора	8349
Адрес	Новаторов, 16	Телефон	32-40-80
Тип теплосчетчика	КМ-5-4 Версия	Номер теплосчетчика	73820
Дата последующей поверки теплосчетчика			

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21 января 2019 по 20 февраля 2019

Дата	Энергия, Q, Гкал	Масса, Т			Температура, °C				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.01.19	2,46	92,36	87,19	5,17	90,28	67,33	22,95	5,00	0,79	0,26	0,80	0,00	24,00	E
22.01.19	2,26	92,04	87,35	4,69	86,01	64,53	21,48	5,00	0,79	0,26	0,80	0,00	24,00	E
23.01.19	2,29	92,41	87,10	5,31	85,94	64,67	21,27	5,00	0,79	0,26	0,80	0,00	24,00	E
24.01.19	1,99	71,22	66,96	4,26	85,02	60,62	24,40	5,00	0,79	0,26	0,80	0,54	23,46	E
25.01.19	1,93	67,95	63,82	4,13	82,38	57,23	25,15	5,00	0,79	0,26	0,80	0,00	24,00	E
26.01.19	2,16	68,52	63,75	4,77	86,49	58,71	27,78	5,00	0,79	0,26	0,80	0,00	24,00	E
27.01.19	2,41	69,96	63,92	6,04	90,44	61,02	29,42	5,00	0,79	0,26	0,80	0,00	24,00	E
28.01.19	2,24	68,23	63,73	4,50	89,71	60,58	29,13	5,00	0,79	0,26	0,80	0,00	24,00	E
29.01.19	2,62	68,57	64,01	4,56	98,82	64,77	34,05	5,00	0,79	0,26	0,80	0,00	24,00	E
30.01.19	2,46	68,44	63,97	4,47	95,27	63,26	32,01	5,00	0,79	0,26	0,80	0,00	24,00	E
31.01.19	2,21	68,18	63,76	4,42	88,78	60,17	28,61	5,00	0,79	0,26	0,80	0,00	24,00	E
01.02.19	2,42	68,32	63,53	4,79	92,72	61,29	31,43	5,00	0,79	0,26	0,80	0,00	24,00	E
02.02.19	2,89	67,80	63,56	4,24	105,12	66,59	38,53	5,00	0,79	0,26	0,80	0,00	24,00	E
03.02.19	3,03	69,03	63,53	5,50	105,39	66,59	38,80	5,00	0,79	0,26	0,80	0,00	24,00	E
04.02.19	2,96	68,23	63,46	4,77	105,41	66,55	38,86	5,00	0,79	0,26	0,80	0,00	24,00	E
05.02.19	2,95	67,50	63,15	4,35	105,98	66,39	39,59	5,00	0,79	0,26	0,80	0,00	24,00	E
06.02.19	3,00	67,80	63,31	4,49	106,24	66,37	39,87	5,00	0,79	0,26	0,80	0,00	24,00	E
07.02.19	2,98	67,87	63,44	4,43	106,00	66,29	39,71	5,00	0,79	0,26	0,80	0,00	24,00	E
08.02.19	2,80	64,86	59,99	4,87	106,03	67,77	38,26	5,00	0,79	0,26	0,80	0,00	24,00	E
09.02.19	2,68	63,94	59,53	4,41	106,13	68,90	37,23	5,00	0,79	0,26	0,80	0,00	24,00	E
10.02.19	2,72	64,71	59,55	5,16	105,44	68,65	36,79	5,00	0,79	0,26	0,80	0,00	24,00	E
11.02.19	2,76	65,12	59,69	5,43	105,74	68,79	36,95	5,00	0,79	0,26	0,80	0,00	24,00	E
12.02.19	2,68	64,52	59,78	4,74	105,23	68,70	36,53	5,00	0,79	0,26	0,80	0,00	24,00	E
13.02.19	2,63	64,27	59,79	4,48	104,75	68,49	36,26	5,00	0,79	0,26	0,80	0,00	24,00	E
14.02.19	2,64	64,50	59,80	4,70	104,91	68,75	36,16	5,00	0,79	0,26	0,80	0,00	24,00	E
15.02.19	2,51	64,91	59,89	5,02	100,91	67,17	33,74	5,00	0,79	0,26	0,80	0,00	24,00	E
16.02.19	2,23	64,77	59,95	4,82	93,02	63,16	29,86	5,00	0,79	0,26	0,80	0,00	24,00	E
17.02.19	2,26	66,18	59,22	6,96	89,01	60,85	28,16	5,00	0,79	0,26	0,80	0,00	24,00	E
18.02.19	1,74	64,89	58,95	5,94	91,54	70,84	20,70	5,00	0,79	0,26	0,80	0,00	24,00	E
19.02.19	1,87	64,02	58,84	5,18	84,99	60,35	24,64	5,00	0,79	0,26	0,80	0,19	23,81	E
Итого:	74,78	2 081,12	1 934,52	146,60	96,37	64,81	31,56	5,00	0,79	0,26	0,80	0,73	719,27	0,73

Показания интеграторов КМ-5				
Дата/Время	Q	M1	M2	Tr
20.01.19 23:59	56,29	1 800,48	1 703,19	480,00
19.02.19 23:59	131,07	3 881,60	3 637,71	1 199,27
Итого:	74,78	2 081,12	1 934,52	719,27

Отчетный период	720,00 час.	Период норм. работы	719,27 час.
t1-t2 < минимума	(D) 0,00 час.	Отключение питания	(U) 0,00 час.
Отключение Gmin, Gmax	(G) 0,00 час.	Отключение счета	(Gm) 0,00 час.
Функциональный отказ	(E) 0,73 час.	Остальные ошибки	(Z) 0,00 час.

Представитель ООО "ИЗСБК": /Досков А.А./

Представитель абонента: /Евлампиева Л.В./

СПРАВКА

21 февр. 2019

о теплоснабжении за Февраль 2019

Договор № 8349 Адрес Новаторов, 18
 Потребитель: ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»
 Тип прибора: КМ-5-4 № прибора 63737
 Система: Открытая

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.01.19	83,70	0,00	2 067,65	1 898,08	480,00	0,00
19.02.19	209,38	0,00	5 275,73	4 850,70	1 199,55	0,00
Итого:	125,68	0,00	3 208,08	2 952,62	719,55	0,00

Прибор не работал (час) 0,45

подача теплоносителя в это время осуществлялась
 расход по трубопроводам не фиксировался

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Январь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	125,68	0,08	0,00	0,00	125,76	Гкал.
Расход горячей воды	255,46	0,16	0,00	0,00	255,62	т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	260,84	м³

Представитель ООО "ИЭСБ" /  / Доскоч А.А. /Представитель абонента: /  / Евлампиева Л.В. /

Организация	ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»	Номер договора	8349
Адрес	Новаторов, 18	Телефон	32-40-80
Тип теплосчетчика	КМ-5-4 Версия	Номер теплосчетчика	63737
Дата последующей поверки теплосчетчика			

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21 января 2019 по 20 февраля 2019**

Дата	Энергия, Q, Гкал	Масса, Т			Температура, °C				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	txb	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.01.19	3,69	105,50	97,38	8,12	89,71	59,01	30,70	5,00	0,45	0,30	0,51	0,00	24,00	
22.01.19	3,45	107,37	99,33	8,04	84,94	56,63	28,31	5,00	0,45	0,30	0,51	0,00	24,00	
23.01.19	3,44	106,88	99,08	7,80	85,20	56,90	28,30	5,00	0,45	0,30	0,51	0,00	24,00	
24.01.19	3,47	107,82	99,29	8,53	84,69	56,58	28,11	5,00	0,45	0,30	0,51	0,00	24,00	
25.01.19	3,34	109,01	100,44	8,57	81,78	55,16	26,62	5,00	0,45	0,30	0,51	0,00	24,00	
26.01.19	3,53	107,56	99,01	8,55	85,18	56,47	28,71	5,00	0,45	0,30	0,51	0,00	24,00	
27.01.19	3,80	106,30	96,61	9,69	89,73	58,91	30,82	5,00	0,45	0,30	0,51	0,00	24,00	
28.01.19	3,58	99,78	90,97	8,81	88,33	57,18	31,15	5,00	0,45	0,30	0,51	0,00	24,00	
29.01.19	3,98	92,27	83,27	9,00	97,62	59,92	37,70	5,00	0,45	0,30	0,51	0,00	24,00	
30.01.19	3,80	92,57	83,35	9,22	94,55	58,89	35,66	5,00	0,45	0,30	0,51	0,00	24,00	
31.01.19	3,40	92,47	84,14	8,33	87,84	55,71	32,13	5,00	0,45	0,30	0,51	0,00	24,00	
01.02.19	3,69	92,45	82,96	9,49	90,93	56,35	34,58	5,00	0,45	0,30	0,51	0,00	24,00	
02.02.19	4,41	91,82	82,16	9,66	103,88	61,91	41,97	5,00	0,45	0,30	0,51	0,00	24,00	
03.02.19	4,52	92,34	81,62	10,72	104,11	61,89	42,22	5,00	0,45	0,30	0,51	0,00	24,00	
04.02.19	4,46	91,75	82,35	9,40	104,12	61,52	42,60	5,00	0,45	0,30	0,51	0,00	24,00	
05.02.19	4,44	90,99	82,41	8,58	104,72	61,28	43,44	5,00	0,45	0,30	0,51	0,00	24,00	
06.02.19	4,62	91,84	81,95	9,89	104,98	60,92	44,06	5,00	0,45	0,30	0,51	0,00	24,00	
07.02.19	4,56	91,60	82,46	9,14	104,75	60,66	44,09	5,00	0,45	0,30	0,51	0,00	24,00	
08.02.19	4,74	100,57	92,50	8,07	104,88	62,50	42,38	5,00	0,45	0,30	0,51	0,00	24,00	
09.02.19	5,25	126,06	118,67	7,39	105,46	67,63	37,83	5,00	0,45	0,30	0,51	0,00	24,00	
10.02.19	5,26	126,60	118,28	8,32	104,74	67,40	37,34	5,00	0,45	0,30	0,51	0,00	24,00	
11.02.19	5,10	120,33	112,48	7,85	104,96	66,72	38,24	5,00	0,45	0,30	0,51	0,00	24,00	
12.02.19	4,91	116,55	109,65	6,90	104,45	66,10	38,35	5,00	0,45	0,30	0,51	0,00	24,00	
13.02.19	4,89	116,75	109,33	7,42	103,83	65,94	37,89	5,00	0,45	0,30	0,51	0,00	24,00	
14.02.19	4,84	116,47	109,51	6,96	104,21	66,49	37,72	5,00	0,45	0,30	0,51	0,00	24,00	
15.02.19	4,60	118,35	111,13	7,22	100,55	65,55	35,00	5,00	0,45	0,30	0,51	0,45	23,55	
16.02.19	4,10	120,68	113,01	7,67	92,57	62,26	30,31	5,00	0,45	0,30	0,51	0,00	24,00	
17.02.19	4,13	125,06	114,47	10,59	88,31	60,02	28,29	5,00	0,45	0,30	0,51	0,00	24,00	
18.02.19	4,02	123,75	116,39	7,36	91,09	62,07	29,02	5,00	0,45	0,30	0,51	0,00	24,00	
19.02.19	3,66	126,59	118,42	8,17	84,56	59,15	25,41	5,00	0,45	0,30	0,51	0,00	24,00	
Итого:	125,68	3 208,08	2 952,62	255,46	95,78	61,17	34,96	5,00	0,45	0,30	0,51	0,45	719,55	0,45

Показания интеграторов КМ-5

Дата/Время	Q	M1	M2	Tr
20.01.19 23:59	83,70	2 067,65	1 898,08	480,00
19.02.19 23:59	209,38	5 275,73	4 850,70	1 199,55
Итого:	125,68	3 208,08	2 952,62	719,55

Отчетный период

720,00 час.

Период норм. работы

719,55 час.

t1-t2 < минимума

(D)

0,00 час.

Отключение питания

(U)

0,00 час.

Отключение Gmin, Gmax

(G)

0,00 час.

Отключение счета

(Gm)

0,00 час.

Функциональный отказ

(E)

0,00 час.

Остальные ошибки

(Z)

0,00 час.

Представитель ООО "ИЗСБС" /  / Доско А.А. /

Представитель абонента: /  / Евлампиева Л.В. /

СПРАВКА

21 февр. 2019

о теплоснабжении за **Февраль 2019**Договор № **8349**Адрес **Новаторов, 22**Потребитель: **ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»**Тип прибора: **КМ-5-4**№ прибора **332516**Система: **Открытая**

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.01.19	106,91	0,00	2 685,79	2 427,25	480,00	0,00
19.02.19	237,25	0,00	6 002,56	5 423,67	1 065,33	0,00
Итого:	130,34	0,00	3 316,77	2 996,42	585,33	0,00

Прибор не работал (час)

134,67

подача теплоносителя в это время осуществлялась

расход по трубопроводам не фиксировался

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Январь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	130,34	29,99	0,00	0,00	160,33	Гкал.
Расход горячей воды	320,35	73,70	0,00	0,00	394,05	т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	402,09	м³

Представитель ООО "ИЭСВК":  /Доскоч А.А./Представитель абонента:  /Евлампиева Л.В./

8349

Номер договора

32-40-80

Телефон

332516

Номер теплосчетчика

ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»

Новаторов, 22

КМ-5-4

Версия

Организация

Адрес

Тип теплосчетчика

Дата последующей поверки теплосчетчика

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21 января 2019 по 20 февраля 2019

Дата	Энергия, Q, Гкал	Масса, Т			Температура, °C				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.01.19	4,79	136,86	122,74	14,12	90,93	61,88	29,05	5,00	0,42	0,23	0,51	0,00	24,00	
22.01.19	4,54	137,55	122,72	14,83	86,15	59,04	27,11	5,00	0,42	0,23	0,51	0,00	24,00	
23.01.19	4,45	136,82	123,03	13,79	86,36	59,38	26,98	5,00	0,42	0,23	0,51	0,00	24,00	
24.01.19	4,47	137,02	122,90	14,12	85,89	58,80	27,09	5,00	0,42	0,23	0,51	0,00	24,00	
25.01.19	4,25	136,91	122,65	14,26	82,86	57,31	25,55	5,00	0,42	0,23	0,51	0,00	24,00	
26.01.19	4,56	136,56	122,28	14,28	86,56	58,91	27,65	5,00	0,42	0,23	0,51	0,00	24,00	
27.01.19	4,92	137,48	122,28	15,20	91,04	61,56	29,48	5,00	0,42	0,23	0,51	0,00	24,00	
28.01.19	3,69	108,36	98,61	9,75	89,69	60,67	29,02	5,00	0,42	0,23	0,51	0,00	24,00	
29.01.19	5,41	135,85	123,08	12,77	99,41	65,38	34,03	5,00	0,42	0,22	0,51	0,00	24,00	
30.01.19	5,12	136,30	123,39	12,91	96,14	64,29	31,85	5,00	0,42	0,22	0,51	0,00	24,00	
31.01.19	4,71	137,11	122,73	14,38	89,28	60,83	28,45	5,00	0,42	0,22	0,51	0,00	24,00	
01.02.19	4,91	135,45	122,55	12,90	92,59	61,81	30,78	5,00	0,42	0,22	0,51	0,00	24,00	
02.02.19	5,97	136,09	122,61	13,48	105,85	68,43	37,42	5,00	0,42	0,22	0,51	0,00	24,00	
03.02.19	5,91	135,59	122,94	12,65	106,03	68,54	37,49	5,00	0,42	0,22	0,51	0,05	23,95	
04.02.19	5,81	134,49	122,86	11,63	106,06	68,50	37,56	5,00	0,42	0,22	0,51	0,00	24,00	
05.02.19	5,94	134,36	122,30	12,06	106,69	68,34	38,35	5,00	0,42	0,22	0,51	0,00	24,00	
06.02.19	5,97	134,40	122,71	11,69	106,91	68,18	38,73	5,00	0,42	0,22	0,51	0,00	24,00	
07.02.19	5,92	134,18	122,81	11,37	106,68	68,05	38,63	5,00	0,42	0,22	0,51	0,00	24,00	
08.02.19	5,96	134,55	122,79	11,76	106,61	67,95	38,66	5,00	0,42	0,22	0,51	0,00	24,00	
09.02.19	6,08	135,65	122,83	12,82	106,80	68,14	38,66	5,00	0,42	0,22	0,51	0,00	24,00	
10.02.19	6,17	136,93	122,44	14,49	106,05	67,79	38,26	5,00	0,42	0,22	0,51	0,00	24,00	
11.02.19	5,93	135,26	123,51	11,75	106,37	68,18	38,19	5,00	0,42	0,22	0,51	0,00	24,00	
12.02.19	6,00	136,41	123,45	12,96	105,86	67,99	37,87	5,00	0,42	0,22	0,51	10,02	13,98	
13.02.19	3,20	77,80	72,74	5,06	104,67	67,85	36,82	5,00	0,42	0,22	0,51	16,20	7,80	U
14.02.19	2,03	45,02	39,90	5,12	106,35	68,59	37,76	5,00	0,42	0,22	0,51	17,25	6,75	U
15.02.19	1,67	38,80	34,39	4,41	103,47	67,72	35,75	5,00	0,42	0,22	0,51	24,00	0,00	U
16.02.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	U
17.02.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	U
18.02.19	1,23	32,55	28,95	3,60	94,94	63,68	31,26	5,00	0,42	0,22	0,51	18,37	5,63	U
19.02.19	0,73	22,42	20,23	2,19	86,58	59,65	26,93	5,00	0,42	0,23	0,51	20,07	3,93	U
Итого:	130,34	3 316,77	2 996,42	320,35	97,95	64,52	31,18	5,00	0,39	0,21	0,48	134,67	585,33	134,67

Показания интеграторов КМ-5				
Дата/Время	Q	M1	M2	Tr
20.01.19 23:59	106,91	2 685,79	2 427,25	480,00
19.02.19 23:59	237,25	6 002,56	5 423,67	1 065,33
Итого:	130,34	3 316,77	2 996,42	585,33

Отчетный период	720,00 час.	Период норм. работы	585,33 час.
t1-t2 < минимума	(D) 0,00 час.	Отключение питания	(U) 71,89 час.
Отключение Gmin, Gmax	(G) 0,00 час.	Отключение счета	(Gm) 0,00 час.
Функциональный отказ	(E) 0,00 час.	Остальные ошибки	(Z) 0,00 час.

Представитель ООО "ИЭСБК" /Доскоч А.А./

Представитель абонента: /Евлямпиева Л.В./

СПРАВКА

21 февр. 2019

о теплотреблении за Февраль 2019

Договор № 8349
 Потребитель: ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»
 Тип прибора: КМ-5-4
 Адрес Новаторов, 24 (общ. №6)
 № прибора 5369
 Система: Открытая

Дата	Величина тепловой энергии E, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.01.19	82,59	0,00	2 104,62	1 835,51	480,00	0,00
19.02.19	200,87	0,00	4 904,38	4 191,06	1 199,70	0,00
Итого:	118,28	0,00	2 799,76	2 355,55	719,70	0,00

Прибор не работал (час)

0,30

подача теплоносителя в это время осуществлялась
 расход по трубопроводам не фиксировался

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Январь	Досчет до конца мес.	Итого
Расход тепловой энергии	118,28	0,05	0,00	0,00	118,33 Гкал.
Расход горячей воды	444,21	0,19	0,00	0,00	444,40 т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	453,47 м³

Представитель ООО "ИЭСБК": /Доскоч А.А./

Представитель абонента: /Евлампиева Л.В./

Организация	ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»	Номер договора	8349
Адрес	Новаторов, 24 (общ. №6)	Телефон	32-40-80
Тип теплосчетчика	КМ-5-4 Версия	Номер теплосчетчика	5369
Дата последующей поверки теплосчетчика			

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21 января 2019 по 20 февраля 2019

Дата	Энергия, Q, Гкал	Масса, Т			Температура, °C				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	txв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.01.19	3,23	88,77	77,72	11,05	87,18	57,39	29,79	5,00	0,68	0,20	0,22	0,00	24,00	
22.01.19	3,56	103,71	87,55	16,16	83,00	56,86	26,14	5,00	0,68	0,20	0,22	0,00	24,00	
23.01.19	3,32	90,71	75,90	14,81	83,28	54,90	28,38	5,00	0,68	0,20	0,22	0,00	24,00	
24.01.19	3,58	108,55	92,43	16,12	82,80	57,80	25,00	5,00	0,68	0,20	0,22	0,00	24,00	
25.01.19	3,20	101,69	89,00	12,69	80,02	54,90	25,12	5,00	0,68	0,20	0,22	0,00	24,00	
26.01.19	3,53	106,13	91,07	15,06	82,97	57,14	25,83	5,00	0,68	0,20	0,22	0,00	24,00	
27.01.19	3,79	96,32	78,58	17,74	87,80	58,40	29,40	5,00	0,68	0,20	0,22	0,00	24,00	
28.01.19	3,41	96,48	85,45	11,03	86,60	57,37	29,23	5,00	0,68	0,20	0,22	0,00	24,00	
29.01.19	3,74	74,56	58,05	16,51	95,18	56,56	38,62	5,00	0,68	0,20	0,22	0,00	24,00	
30.01.19	3,55	78,44	63,99	14,45	91,99	56,24	35,75	5,00	0,68	0,20	0,22	0,00	24,00	
31.01.19	3,53	92,47	77,68	14,79	86,09	56,32	29,77	5,00	0,68	0,20	0,22	0,00	24,00	
01.02.19	3,72	92,11	78,10	14,01	89,54	57,17	32,37	5,00	0,68	0,20	0,22	0,00	24,00	
02.02.19	4,49	93,65	78,94	14,71	101,92	63,37	38,55	5,00	0,68	0,20	0,22	0,00	24,00	
03.02.19	4,74	97,44	78,56	18,88	102,06	63,17	36,89	5,00	0,68	0,20	0,22	0,00	24,00	
04.02.19	4,17	90,28	79,28	11,00	102,09	63,24	38,85	5,00	0,68	0,20	0,22	0,00	24,00	
05.02.19	5,02	109,06	92,00	17,06	102,91	66,74	36,17	5,00	0,68	0,20	0,22	0,00	24,00	
06.02.19	4,94	117,11	103,14	13,97	103,25	68,80	34,45	5,00	0,68	0,20	0,22	0,00	24,00	
07.02.19	4,87	109,72	94,32	15,40	102,84	67,49	35,35	5,00	0,68	0,20	0,22	0,00	24,00	
08.02.19	4,62	103,10	89,81	13,29	102,78	66,03	36,75	5,00	0,68	0,20	0,22	0,00	24,00	
09.02.19	4,61	95,67	79,89	15,78	102,93	64,68	38,25	5,00	0,68	0,20	0,22	0,00	24,00	
10.02.19	4,89	98,92	79,11	19,81	102,16	64,99	37,17	5,00	0,68	0,20	0,22	0,00	24,00	
11.02.19	4,25	91,27	79,20	12,07	102,33	63,75	38,58	5,00	0,68	0,20	0,22	0,00	24,00	
12.02.19	4,24	82,64	66,75	15,89	101,69	61,35	40,34	5,00	0,68	0,20	0,22	0,00	24,00	
13.02.19	4,01	75,41	59,81	15,60	100,93	59,03	41,90	5,00	0,68	0,20	0,22	0,00	24,00	
14.02.19	3,97	76,35	62,04	14,31	101,28	59,74	41,54	5,00	0,68	0,20	0,22	0,00	24,00	
15.02.19	3,64	75,81	63,07	12,74	97,05	58,17	38,88	5,00	0,68	0,20	0,22	0,30	23,70	
16.02.19	3,49	89,00	76,46	12,54	89,72	58,02	31,70	5,00	0,68	0,20	0,22	0,00	24,00	
17.02.19	3,69	94,69	76,73	17,96	86,15	57,21	28,94	5,00	0,68	0,20	0,22	0,00	24,00	
18.02.19	3,20	81,94	69,64	12,30	87,82	56,66	31,16	5,00	0,68	0,20	0,22	0,00	24,00	
19.02.19	3,28	87,76	71,28	16,48	82,37	54,31	28,06	5,00	0,68	0,20	0,22	0,00	24,00	
Итого:	118,28	2 799,76	2 355,55	444,21	93,59	60,25	33,63	5,00	0,68	0,20	0,22	0,30	719,70	0,30

Показания интеграторов КМ-5

Дата/Время	Q	M1	M2	Тр
20.01.19 23:59	82,59	2 104,62	1 835,51	480,00
19.02.19 23:59	200,87	4 904,38	4 191,06	1 199,70
Итого:	118,28	2 799,76	2 355,55	719,70

Отчетный период	720,00 час.	Период норм. работы	719,70 час.
t1-t2 < минимума	(D) 0,00 час.	Отключение питания	(U) 0,00 час.
Отключение Gmin, Gmax	(G) 0,00 час.	Отключение счета	(Gm) 0,00 час.
Функциональный отказ	(E) 0,00 час.	Остальные ошибки	(Z) 0,00 час.

Представитель ООО "ИЗСБК" / Доскоч А.А. /

Представитель абонента: / Евламписва Л.В. /

СПРАВКА

21 февр. 2019

о теплоснабжении за Февраль 2019

Договор № 8349 Адрес Новаторов, 24А
 Потребитель: ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»
 Тип прибора: КМ-5-4 № прибора 336236

Система: Открытая

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.01.19	68,31	0,00	1 466,39	1 269,74	479,94	0,00
19.02.19	172,88	0,00	3 716,04	3 190,89	1 199,73	0,00
Итого:	104,57	0,00	2 249,65	1 921,15	719,79	0,00

Прибор не работал (час)

0,21

подача теплоносителя в это время осуществлялась
 расход по трубопроводам не фиксировался

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Январь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	104,57	0,03	0,00	0,00	104,6	Гкал.
Расход горячей воды	328,50	0,10	0,00	0,00	328,60	т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	335,31	м³

Представитель ООО "ИЭСБК" /  /Доскоч А.А./Представитель абонента: /  /Евлампијева Л.В./

Организация	ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»	Номер договора	8349
Адрес	Новаторов, 24А	Телефон	32-40-80
Тип теплосчетчика	КМ-5-4 Версия	Номер теплосчетчика	336236
Дата последующей поверки теплосчетчика			

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21 января 2019 по 20 февраля 2019

Дата	Энергия, Q, Гкал	Масса, Т			Температура, °C				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	txв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.01.19	3,09	74,46	64,19	10,27	89,22	54,60	34,62	5,00	0,47	0,29	8,81	0,00	24,00	
22.01.19	2,78	73,57	64,40	9,17	83,80	51,96	31,84	5,00	0,48	0,29	8,37	0,00	24,00	
23.01.19	2,87	74,80	64,66	10,14	84,53	52,58	31,95	5,00	0,48	0,29	8,38	0,00	24,00	
24.01.19	2,95	75,77	64,41	11,36	83,89	52,15	31,74	5,00	0,47	0,29	8,30	0,00	24,00	
25.01.19	2,67	73,98	64,44	9,54	81,10	50,94	30,16	5,00	0,47	0,29	8,06	0,00	24,00	
26.01.19	2,87	74,17	63,96	10,21	84,02	51,70	32,32	5,00	0,47	0,29	8,53	0,00	24,00	
27.01.19	3,23	76,09	64,23	11,86	89,04	54,31	34,73	5,00	0,47	0,29	8,87	0,00	24,00	
28.01.19	3,03	74,53	64,04	10,49	87,13	53,42	33,71	5,00	0,47	0,29	8,71	0,00	24,00	
29.01.19	3,41	74,08	64,51	9,57	96,76	57,51	39,25	5,00	0,48	0,29	9,67	0,00	24,00	
30.01.19	3,24	73,74	64,63	9,11	94,22	56,77	37,45	5,00	0,47	0,29	9,32	0,00	24,00	
31.01.19	3,05	75,05	63,87	11,18	87,29	54,01	33,28	5,00	0,47	0,29	8,75	0,21	23,79	
01.02.19	3,26	75,79	63,98	11,81	89,13	53,74	35,39	5,00	0,47	0,29	8,91	0,00	24,00	
02.02.19	4,09	76,90	63,98	12,92	103,00	58,98	44,02	5,00	0,47	0,29	10,28	0,00	24,00	
03.02.19	4,11	76,89	63,93	12,96	103,20	58,99	44,21	5,00	0,47	0,29	10,28	0,00	24,00	
04.02.19	4,04	76,19	63,92	12,27	103,06	58,86	44,20	5,00	0,47	0,29	10,24	0,00	24,00	
05.02.19	4,05	75,47	63,46	12,01	103,61	58,61	45,00	5,00	0,47	0,29	10,30	0,00	24,00	
06.02.19	4,14	75,93	63,49	12,44	103,99	58,32	45,67	5,00	0,47	0,29	10,37	0,00	24,00	
07.02.19	4,04	75,09	63,58	11,51	103,67	58,14	45,53	5,00	0,47	0,29	10,31	0,00	24,00	
08.02.19	4,04	75,18	63,60	11,58	103,66	58,16	45,50	5,00	0,47	0,29	10,32	0,00	24,00	
09.02.19	4,12	75,82	63,57	12,25	103,83	58,34	45,49	5,00	0,47	0,29	10,32	0,00	24,00	
10.02.19	4,16	76,74	63,55	13,19	103,19	58,21	44,98	5,00	0,47	0,29	10,28	0,00	24,00	
11.02.19	4,10	76,14	63,69	12,45	103,46	58,47	44,99	5,00	0,47	0,29	10,31	0,00	24,00	
12.02.19	3,99	75,47	63,82	11,65	103,10	58,64	44,46	5,00	0,47	0,29	10,25	0,00	24,00	
13.02.19	3,70	73,23	64,02	9,21	102,23	58,61	43,62	5,00	0,47	0,29	10,16	0,00	24,00	
14.02.19	3,72	73,37	64,09	9,28	102,82	59,10	43,72	5,00	0,47	0,29	10,19	0,00	24,00	
15.02.19	3,53	73,43	64,30	9,13	99,77	58,33	41,44	5,00	0,47	0,29	9,84	0,00	24,00	
16.02.19	3,28	74,74	64,26	10,48	91,66	54,92	36,74	5,00	0,47	0,29	9,17	0,00	24,00	
17.02.19	3,07	74,56	63,47	11,09	87,01	52,87	34,14	5,00	0,47	0,29	8,72	0,00	24,00	
18.02.19	3,12	73,82	64,23	9,59	90,28	54,62	35,66	5,00	0,47	0,29	8,98	0,00	24,00	
19.02.19	2,82	74,65	64,87	9,78	83,58	51,96	31,62	5,00	0,48	0,29	8,29	0,00	24,00	
Итого:	104,57	2 249,65	1 921,15	328,50	94,89	55,92	38,91	5,00	0,47	0,29	9,44	0,21	719,79	0,21

Показания интеграторов КМ-5				
Дата/Время	Q	M1	M2	Tr
20.01.19 23:59	68,31	1 466,39	1 269,74	479,94
19.02.19 23:59	172,88	3 716,04	3 190,89	1 199,73
Итого:	104,57	2 249,65	1 921,15	719,79

Отчетный период	720,00 час.	Период норм. работы	719,79 час.
t1-t2 < минимума	(D) 0,00 час.	Отключение питания	(U) 0,00 час.
Отключение Gmin, Gmax	(G) 0,00 час.	Отключение счета	(Gm) 0,00 час.
Функциональный отказ	(E) 0,00 час.	Остальные ошибки	(Z) 0,00 час.

Представитель ООО "ИЭСБК": /Доскоч А.А./

Представитель абонента: /Евлампиева Л.В./

СПРАВКА

21 февр. 2019

о теплоснабжении за Февраль 2019

Договор № 8349 Адрес Новаторов, 24Б
 Потребитель: ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»
 Тип прибора: КМ-5-4 № прибора 335544
 Система: Открытая

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.01.19	75,33	0,00	1 778,92	1 605,92	480,00	0,00
19.02.19	189,03	0,00	4 505,54	4 052,83	1 200,00	0,00
Итого:	113,70	0,00	2 726,62	2 446,91	720,00	0,00

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Январь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	113,70	0,00	0,00	0,00	113,7	Гкал.
Расход горячей воды	279,71	0,00	0,00	0,00	279,71	т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	285,42	м³

Представитель ООО "ИЭСБК": /  /Доскоч А.А./Представитель абонента: /  /Евлампијева Л.В./

Организация
Адрес
Тип теплосчетчика
Дата последующей поверки теплосчетчика

ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»
Новаторов, 24Б
КМ-5-4 Версия

Номер договора
Телефон
Номер теплосчетчика

8349
32-40-80
335544

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21 января 2019 по 20 февраля 2019

Дата	Энергия, Q, Гкал	Масса, Т			Температура, °С				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	txв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.01.19	3,39	90,41	81,63	8,78	91,57	59,43	32,14	5,00	0,49	0,30	0,51	0,00	24,00	
22.01.19	3,14	91,23	81,92	9,31	85,47	56,39	29,08	5,00	0,49	0,30	0,51	0,00	24,00	
23.01.19	3,19	92,09	82,64	9,45	86,52	57,26	29,26	5,00	0,49	0,30	0,51	0,00	24,00	
24.01.19	3,24	92,54	82,19	10,35	85,82	56,58	29,24	5,00	0,49	0,30	0,51	0,00	24,00	
25.01.19	3,14	92,87	82,18	10,69	82,92	54,97	27,95	5,00	0,49	0,30	0,55	0,00	24,00	
26.01.19	3,19	91,00	81,28	9,72	85,52	55,88	29,64	5,00	0,49	0,30	0,60	0,00	24,00	
27.01.19	3,50	91,84	81,82	10,02	91,13	58,97	32,16	5,00	0,49	0,30	0,51	0,00	24,00	
28.01.19	3,39	91,55	81,45	10,10	88,91	57,81	31,10	5,00	0,49	0,30	0,78	0,00	24,00	
29.01.19	3,78	90,28	82,00	8,28	99,01	62,54	36,47	5,00	0,49	0,30	0,51	0,00	24,00	
30.01.19	3,75	91,77	82,07	9,70	96,70	61,93	34,77	5,00	0,49	0,30	0,51	0,00	24,00	
31.01.19	3,43	92,41	81,80	10,61	89,17	58,26	30,91	5,00	0,49	0,30	0,51	0,00	24,00	
01.02.19	3,51	91,54	81,19	10,35	90,83	58,50	32,33	5,00	0,48	0,30	0,61	0,00	24,00	
02.02.19	4,23	90,28	81,24	9,04	105,58	64,93	40,65	5,00	0,48	0,30	0,51	0,00	24,00	
03.02.19	4,21	89,94	81,22	8,72	105,82	64,98	40,84	5,00	0,48	0,30	0,55	0,00	24,00	
04.02.19	4,15	89,38	81,23	8,15	105,69	64,85	40,84	5,00	0,48	0,30	0,51	0,00	24,00	
05.02.19	4,25	89,13	80,56	8,57	106,36	64,59	41,77	5,00	0,48	0,30	0,51	0,00	24,00	
06.02.19	4,33	89,46	80,60	8,86	106,70	64,31	42,39	5,00	0,48	0,30	0,50	0,00	24,00	
07.02.19	4,32	89,60	80,82	8,78	106,50	64,35	42,15	5,00	0,48	0,30	0,50	0,00	24,00	
08.02.19	4,24	89,05	80,91	8,14	106,40	64,31	42,09	5,00	0,48	0,30	0,51	0,00	24,00	
09.02.19	4,35	90,11	80,92	9,19	106,55	64,52	42,03	5,00	0,48	0,30	0,51	0,00	24,00	
10.02.19	4,34	90,63	80,99	9,64	105,87	64,40	41,47	5,00	0,49	0,30	0,51	0,00	24,00	
11.02.19	4,32	90,45	81,16	9,29	106,14	64,72	41,42	5,00	0,48	0,30	0,51	0,00	24,00	
12.02.19	4,26	90,39	81,44	8,95	105,81	64,77	41,04	5,00	0,49	0,30	0,51	0,00	24,00	
13.02.19	4,17	90,34	81,63	8,71	104,86	64,62	40,24	5,00	0,49	0,30	0,51	0,00	24,00	
14.02.19	4,10	89,51	81,74	7,77	105,62	65,20	40,42	5,00	0,49	0,30	0,51	0,00	24,00	
15.02.19	4,03	91,09	82,08	9,01	102,67	64,38	38,29	5,00	0,49	0,30	0,64	0,00	24,00	
16.02.19	3,59	91,27	82,14	9,13	93,83	60,14	33,69	5,00	0,49	0,30	2,95	0,00	24,00	
17.02.19	3,50	92,69	81,23	11,46	88,97	57,77	31,20	5,00	0,48	0,30	3,49	0,00	24,00	
18.02.19	3,50	91,37	82,12	9,25	92,52	59,78	32,74	5,00	0,49	0,30	2,14	0,00	24,00	
19.02.19	3,16	92,40	82,71	9,69	85,46	56,83	28,63	5,00	0,49	0,30	2,07	0,00	24,00	
Итого:	113,70	2 726,62	2 446,91	279,71	97,07	61,25	35,90	5,00	0,49	0,30	0,82	0,00	720,00	0,00

Показания интеграторов КМ-5

Дата/Время	Q	M1	M2	Tr
20.01.19 23:59	75,33	1 778,92	1 605,92	480,00
19.02.19 23:59	189,03	4 505,54	4 052,83	1 200,00
Итого:	113,70	2 726,62	2 446,91	720,00

Отчетный период	720,00 час.	Период норм. работы	720,00 час.
t1-t2 < минимума	(D) 0,00 час.	Отключение питания	(U) 0,00 час.
Отключение Gmin, Gmax	(G) 0,00 час.	Отключение счета	(Gm) 0,00 час.
Функциональный отказ	(E) 0,00 час.	Остальные ошибки	(Z) 0,00 час.

Представитель ООО "ИЭСБК" /  / Досчок А.А. /

Представитель абонента: /  / Евлампиева Л.В. /

СПРАВКА

21 февр. 2019

о теплоснабжении за **Февраль 2019**Договор № **8349**Адрес **Новаторов, 24В**Потребитель: **ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»**Тип прибора: **КМ-5-4**№ прибора **336243**Система: **Открытая**

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.01.19	73,71	0,00	1 633,21	1 464,98	480,00	0,00
19.02.19	184,22	0,00	4 126,65	3 696,63	1 200,00	0,00
Итого:	110,51	0,00	2 493,44	2 231,65	720,00	0,00

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Январь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	110,51	0,00	0,00	0,00	110,51	Гкал.
Расход горячей воды	261,79	0,00	0,00	0,00	261,79	Т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	267,13	м³

Представитель ООО "ИЭСБК"  /Доскоч А.А./Представитель абонента:  /Евлампиева Л.В./

Организация	ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»	Номер договора	8349
Адрес	Новаторов, 24В	Телефон	32-40-80
Тип теплосчетчика	КМ-5-4 Версия	Номер теплосчетчика	336243
Дата последующей поверки теплосчетчика			

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21 января 2019 по 20 февраля 2019**


Дата	Энергия, Q, ГКал	Масса, Т			Температура, °С				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	txв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.01.19	3,28	82,33	74,28	8,05	91,13	56,37	34,76	5,00	0,47	0,33	0,51	0,00	24,00	
22.01.19	3,07	83,94	75,04	8,90	84,84	53,53	31,31	5,00	0,48	0,33	0,51	0,00	24,00	
23.01.19	3,13	85,57	76,67	8,90	86,00	54,58	31,42	5,00	0,48	0,33	0,51	0,00	24,00	
24.01.19	3,10	85,02	76,14	8,88	85,23	53,88	31,35	5,00	0,48	0,33	0,51	0,00	24,00	
25.01.19	3,00	85,31	75,85	9,46	82,42	52,51	29,91	5,00	0,48	0,33	0,51	0,00	24,00	
26.01.19	3,07	83,00	73,99	9,01	84,78	53,02	31,76	5,00	0,47	0,33	0,51	0,00	24,00	
27.01.19	3,35	83,52	74,67	8,85	90,59	55,91	34,68	5,00	0,47	0,33	0,51	0,00	24,00	
28.01.19	3,21	82,78	74,33	8,45	88,26	54,71	33,55	5,00	0,47	0,33	0,51	0,00	24,00	
29.01.19	3,71	83,05	74,82	8,23	98,29	59,02	39,27	5,00	0,48	0,33	0,51	0,00	24,00	
30.01.19	3,62	83,67	75,01	8,66	96,20	58,50	37,70	5,00	0,47	0,33	0,51	0,00	24,00	
31.01.19	3,26	83,81	74,74	9,07	88,61	55,20	33,41	5,00	0,47	0,33	0,51	0,00	24,00	
01.02.19	3,33	82,80	74,07	8,73	90,07	55,26	34,81	5,00	0,47	0,33	0,51	0,00	24,00	
02.02.19	4,04	82,01	74,01	8,00	104,67	60,96	43,71	5,00	0,47	0,33	0,51	0,00	24,00	
03.02.19	4,13	82,65	73,84	8,81	105,08	61,18	43,90	5,00	0,47	0,33	0,51	0,00	24,00	
04.02.19	4,07	82,08	73,93	8,15	104,92	61,11	43,81	5,00	0,47	0,33	0,51	0,00	24,00	
05.02.19	4,09	81,12	73,20	7,92	105,54	60,68	44,86	5,00	0,47	0,33	0,51	0,00	24,00	
06.02.19	4,18	81,50	73,27	8,23	105,87	60,34	45,53	5,00	0,47	0,33	0,51	0,00	24,00	
07.02.19	4,20	81,98	73,50	8,48	105,68	60,23	45,45	5,00	0,47	0,33	0,51	0,00	24,00	
08.02.19	4,23	82,24	73,57	8,67	105,59	60,17	45,42	5,00	0,47	0,33	0,51	0,00	24,00	
09.02.19	4,22	82,18	73,62	8,56	105,76	60,34	45,42	5,00	0,47	0,33	0,51	0,00	24,00	
10.02.19	4,28	83,19	73,59	9,60	105,08	60,09	44,99	5,00	0,47	0,33	0,51	0,00	24,00	
11.02.19	4,26	82,96	73,72	9,24	105,36	60,31	45,05	5,00	0,47	0,33	0,51	0,00	24,00	
12.02.19	4,20	83,01	74,11	8,90	105,07	60,54	44,53	5,00	0,47	0,33	0,51	0,00	24,00	
13.02.19	4,10	82,88	74,34	8,54	104,08	60,53	43,55	5,00	0,47	0,33	0,51	0,00	24,00	
14.02.19	4,07	82,54	74,35	8,19	104,88	61,20	43,68	5,00	0,47	0,33	0,51	0,00	24,00	
15.02.19	4,00	83,86	74,74	9,12	102,11	60,56	41,55	5,00	0,47	0,33	0,51	0,00	24,00	
16.02.19	3,54	83,86	74,63	9,23	93,15	56,69	36,46	5,00	0,47	0,33	0,51	0,00	24,00	
17.02.19	3,30	83,29	73,79	9,50	88,44	54,49	33,95	5,00	0,47	0,33	0,51	0,00	24,00	
18.02.19	3,43	83,46	74,63	8,83	91,94	56,44	35,50	5,00	0,47	0,33	0,51	0,00	24,00	
19.02.19	3,04	83,83	75,20	8,63	85,03	53,71	31,32	5,00	0,48	0,33	0,51	0,00	24,00	
Итого:	110,51	2 493,44	2 231,65	261,79	96,41	57,72	38,75	5,00	0,47	0,33	0,51	0,00	720,00	0,00


Показания интеграторов КМ-5

Дата/Время	Q	M1	M2	Тр
20.01.19 23:59	73,71	1 633,21	1 464,98	480,00
19.02.19 23:59	184,22	4 126,65	3 696,63	1 200,00
Итого:	110,51	2 493,44	2 231,65	720,00

Отчетный период 720,00 час. Период норм. работы 720,00 час.

t1-t2 < минимума	(D)	<u>0,00 час.</u>	Отключение питания	(U)	<u>0,00 час.</u>
Отключение Gmin, Gmax	(G)	<u>0,00 час.</u>	Отключение счета	(Gm)	<u>0,00 час.</u>
Функциональный отказ	(E)	<u>0,00 час.</u>	Остальные ошибки	(Z)	<u>0,00 час.</u>

Представитель ООО "ИЭСБК":  /Доскоч А.А./

Представитель абонента:  /Евlampиева Л.В./