

СПРАВКА

21 февр. 2019

о теплоснабжении за **Февраль 2019**

Договор № **8349** Адрес **Сибирских Партизан, 16ТП1 (1-32)**
 Потребитель: **ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»**
 Тип прибора: **КМ-5-4** № прибора **332521**
 Система: **Открытая**

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.01.19	45,11	0,00	956,99	779,93	479,99	0,00
19.02.19	119,20	0,00	2 835,75	2 455,88	1 199,93	0,00
Итого:	74,09	0,00	1 878,76	1 675,95	719,94	0,00

Прибор не работал (час)

0,06

подача теплоносителя в это время осуществлялась
 расход по трубопроводам не фиксировался

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Январь	Досчет до конца мес.	Итого
Расход тепловой энергии	74,09	0,01	0,00	0,00	74,1
Расход горячей воды	202,81	0,02	0,00	0,00	202,83
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	206,97

Гкал.
 т.
 м³

Представитель ООО "ИЭСБК" /  /Доскоч А.А./Представитель абонента: /  /Евлампијева Л.В./

Организация	ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»	Номер договора	8349
Адрес	Сибирских Партизан, 16ТП1 (1-32)	Телефон	32-40-80
Тип теплосчетчика	КМ-5-4 Версия	Номер теплосчетчика	332521
Дата последующей поверки теплосчетчика			


**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21 января 2019 по 20 февраля 2019**

Дата	Энергия, Q, ГКал	Масса, Т			Температура, °C				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибка
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.01.19	1,99	48,28	39,91	8,37	91,36	59,65	31,71	5,00	0,46	0,35	5,58	0,00	24,00	
22.01.19	1,82	47,94	39,50	8,44	85,34	56,37	28,97	5,00	0,45	0,34	5,35	0,00	24,00	
23.01.19	1,89	51,16	43,46	7,70	86,18	57,24	28,94	5,00	0,46	0,35	6,41	0,00	24,00	
24.01.19	1,97	57,61	50,68	6,93	85,60	57,71	27,89	5,00	0,44	0,34	7,96	0,06	23,94	
25.01.19	1,93	63,87	57,67	6,20	82,95	57,94	25,01	5,00	0,46	0,35	7,83	0,00	24,00	
26.01.19	2,05	64,10	57,48	6,62	85,43	59,11	26,32	5,00	0,46	0,35	8,07	0,00	24,00	
27.01.19	2,32	65,35	57,41	7,94	90,59	61,97	28,62	5,00	0,46	0,35	8,31	0,00	24,00	
28.01.19	2,16	64,22	57,17	7,05	88,23	60,86	27,37	5,00	0,45	0,35	8,23	0,00	24,00	
29.01.19	2,51	64,89	57,89	7,00	97,87	65,86	32,01	5,00	0,46	0,35	9,18	0,00	24,00	
30.01.19	2,41	65,72	58,79	6,93	95,83	65,57	30,26	5,00	0,46	0,35	8,93	0,00	24,00	
31.01.19	2,15	64,78	57,51	7,27	87,85	60,90	26,95	5,00	0,46	0,35	8,20	0,00	24,00	
01.02.19	2,28	64,31	56,30	8,01	90,34	62,08	28,26	5,00	0,46	0,36	8,61	0,00	24,00	
02.02.19	2,84	64,38	57,25	7,13	107,39	70,73	36,66	5,00	0,46	0,36	9,93	0,00	24,00	
03.02.19	2,97	63,97	57,13	6,84	111,85	72,81	39,04	5,00	0,45	0,35	10,62	0,00	24,00	
04.02.19	2,85	63,26	57,48	5,78	111,57	72,99	38,58	5,00	0,46	0,36	10,37	0,00	24,00	
05.02.19	2,83	62,11	56,54	5,57	112,23	73,03	39,20	5,00	0,46	0,36	10,41	0,00	24,00	
06.02.19	2,87	62,78	56,35	6,43	110,23	71,37	38,86	5,00	0,46	0,36	10,24	0,00	24,00	
07.02.19	2,96	62,99	56,72	6,27	112,40	72,40	40,00	5,00	0,46	0,36	10,44	0,00	24,00	
08.02.19	2,92	62,75	56,60	6,15	111,47	71,56	39,91	5,00	0,46	0,36	10,46	0,00	24,00	
09.02.19	2,98	64,78	58,48	6,30	111,71	72,56	39,15	5,00	0,47	0,36	10,33	0,00	24,00	
10.02.19	2,92	64,48	58,50	5,98	111,27	72,38	38,89	5,00	0,47	0,36	10,12	0,00	24,00	
11.02.19	2,99	65,26	59,01	6,25	112,07	73,01	39,06	5,00	0,47	0,36	10,52	0,00	24,00	
12.02.19	2,78	64,08	58,46	5,62	108,87	71,42	37,45	5,00	0,47	0,36	10,18	0,00	24,00	
13.02.19	2,64	64,97	58,46	6,51	102,23	68,07	34,16	5,00	0,47	0,36	9,25	0,00	24,00	
14.02.19	2,68	64,01	58,74	5,27	107,02	70,61	36,41	5,00	0,47	0,36	9,64	0,00	24,00	
15.02.19	2,65	65,64	58,80	6,84	102,16	68,56	33,60	5,00	0,47	0,36	9,52	0,00	24,00	
16.02.19	2,33	65,51	58,55	6,96	92,85	63,67	29,18	5,00	0,47	0,36	8,63	0,00	24,00	
17.02.19	2,14	65,55	58,37	7,18	87,04	60,41	26,63	5,00	0,47	0,36	8,12	0,00	24,00	
18.02.19	2,21	64,75	58,56	6,19	91,25	62,78	28,47	5,00	0,47	0,36	8,59	0,00	24,00	
19.02.19	2,05	65,26	58,18	7,08	85,48	59,97	25,51	5,00	0,47	0,36	8,06	0,00	24,00	
Итого:	74,09	1 878,76	1 675,95	202,81	98,80	66,06	32,77	5,00	0,46	0,36	8,94	0,06	719,94	0,06

Показания интеграторов КМ-5

Дата/Время	Q	M1	M2	Тр
20.01.19 23:59	45,11	956,99	779,93	479,99
19.02.19 23:59	119,20	2 835,75	2 455,88	1 199,93
Итого:	74,09	1 878,76	1 675,95	719,94

Отчетный период	720,00 час.	Период норм. работы	719,94 час.
t1-t2 < минимума (D)	0,00 час.	Отключение питания (U)	0,00 час.
Отключение Gmin, Gmax (G)	0,00 час.	Отключение счета (Gm)	0,00 час.
Функциональный отказ (E)	0,00 час.	Остальные ошибки (Z)	0,00 час.

Представитель ООО "ИЭСБК": /  / Досоч А.А./

Представитель абонента: /  / Евлампиева Л.В./

СПРАВКА

21 февр. 2019

о теплоснабжении за Февраль 2019

Договор № 8349 Адрес Сибирских Партизан, 16ТП2 (33-64)
Потребитель: ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»
Тип прибора: КМ-5-4 № прибора 336233
Система: Открытая

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.01.19	50,05	0,00	1 103,38	978,71	479,99	0,00
19.02.19	124,86	0,00	2 755,93	2 436,21	1 199,99	0,00
Итого:	74,81	0,00	1 652,55	1 457,50	720,00	0,00

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Январь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	74,81	0,00	0,00	0,00	74,81	Гкал.
Расход горячей воды	195,05	0,00	0,00	0,00	195,05	Т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	199,03	м³

Представитель ООО "ИЭСБК":  /Доскоч А.А./Представитель абонента:  /Евлампијева Л.В./

Организация	ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»	Номер договора	8349
Адрес	Сибирских Партизан, 16ТП2 (33-64)	Телефон	32-40-80
Тип теплосчетчика	КМ-5-4 Версия	Номер теплосчетчика	336233
Дата последующей поверки теплосчетчика			

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21 января 2019 по 20 февраля 2019

Дата	Энергия, Q, ГКал	Масса, Т			Температура, °C				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.01.19	2,22	55,81	49,59	6,22	89,27	55,18	34,09	5,00	0,46	0,36	8,66	0,00	24,00	
22.01.19	2,04	55,95	49,26	6,69	83,28	52,42	30,86	5,00	0,46	0,36	8,13	0,00	24,00	
23.01.19	2,11	56,77	49,77	7,00	84,22	53,07	31,15	5,00	0,47	0,36	8,20	0,00	24,00	
24.01.19	2,06	56,07	49,35	6,72	83,77	52,67	31,10	5,00	0,47	0,36	8,18	0,00	24,00	
25.01.19	1,93	54,85	48,43	6,42	80,89	51,21	29,68	5,00	0,47	0,37	7,90	0,00	24,00	
26.01.19	2,01	54,74	48,30	6,44	83,12	51,92	31,20	5,00	0,47	0,37	8,04	0,00	24,00	
27.01.19	2,25	55,51	48,22	7,29	88,33	54,33	34,00	5,00	0,47	0,37	8,55	0,00	24,00	
28.01.19	2,08	54,50	48,00	6,50	85,94	53,46	32,48	5,00	0,46	0,37	8,35	0,00	24,00	
29.01.19	2,37	54,24	48,56	5,68	95,15	57,08	38,07	5,00	0,47	0,37	9,10	0,00	24,00	
30.01.19	2,35	55,39	49,28	6,11	93,63	56,94	36,69	5,00	0,47	0,37	9,02	0,00	24,00	
31.01.19	2,11	54,98	48,32	6,66	85,72	53,26	32,46	5,00	0,47	0,37	8,31	0,00	24,00	
01.02.19	2,11	53,43	47,56	5,87	87,92	53,73	34,19	5,00	0,46	0,37	8,46	0,00	24,00	
02.02.19	2,81	54,76	47,94	6,82	104,17	59,86	44,31	5,00	0,47	0,37	10,05	0,00	24,00	
03.02.19	2,98	54,78	47,78	7,00	109,03	62,02	47,01	5,00	0,46	0,37	10,59	0,00	24,00	
04.02.19	2,88	53,99	48,04	5,95	108,67	61,84	46,83	5,00	0,47	0,37	10,50	0,00	24,00	
05.02.19	2,90	53,28	47,26	6,02	109,35	61,47	47,88	5,00	0,46	0,37	10,59	0,00	24,00	
06.02.19	2,87	53,33	47,09	6,24	107,40	60,25	47,15	5,00	0,47	0,38	10,37	0,00	24,00	
07.02.19	2,94	53,50	47,38	6,12	109,60	61,11	48,49	5,00	0,46	0,37	10,54	0,00	24,00	
08.02.19	2,97	53,99	47,40	6,59	108,55	60,57	47,98	5,00	0,47	0,38	10,50	0,00	24,00	
09.02.19	3,00	55,36	48,89	6,47	108,88	61,29	47,59	5,00	0,48	0,38	10,49	0,00	24,00	
10.02.19	3,00	55,46	48,90	6,56	108,41	61,25	47,16	5,00	0,48	0,38	10,47	0,00	24,00	
11.02.19	3,02	55,82	49,34	6,48	109,19	61,90	47,29	5,00	0,48	0,38	10,61	0,00	24,00	
12.02.19	2,90	55,51	48,87	6,64	106,27	60,73	45,54	5,00	0,48	0,38	10,36	0,00	24,00	
13.02.19	2,67	55,47	48,91	6,56	99,64	57,89	41,75	5,00	0,48	0,38	9,76	0,00	24,00	
14.02.19	2,78	55,29	49,18	6,11	104,05	59,95	44,10	5,00	0,48	0,38	10,13	0,00	24,00	
15.02.19	2,62	55,57	49,40	6,17	99,77	58,68	41,09	5,00	0,48	0,38	9,70	0,00	24,00	
16.02.19	2,36	56,16	49,19	6,97	90,60	54,90	35,70	5,00	0,48	0,38	8,66	0,00	24,00	
17.02.19	2,18	56,56	49,10	7,46	84,96	52,70	32,26	5,00	0,48	0,38	8,13	0,00	24,00	
18.02.19	2,22	55,52	49,20	6,32	88,77	54,38	34,39	5,00	0,48	0,37	8,58	0,00	24,00	
19.02.19	2,07	55,96	48,99	6,97	83,46	52,35	31,11	5,00	0,48	0,38	8,14	0,00	24,00	
Итого:	74,81	1 652,55	1 457,50	195,05	95,99	56,93	39,12	5,00	0,47	0,37	9,30	0,00	720,00	0,00

Показания интеграторов КМ-5				
Дата/Время	Q	M1	M2	Tr
20.01.19 23:59	50,05	1 103,38	978,71	479,99
19.02.19 23:59	124,86	2 755,93	2 436,21	1 199,99
Итого:	74,81	1 652,55	1 457,50	720,00

Отчетный период	720,00 час.	Период норм. работы	720,00 час.
t1-t2 < минимума	(D) 0,00 час.	Отключение питания	(U) 0,00 час.
Отключение Gmin, Gmax	(G) 0,00 час.	Отключение счета	(Gm) 0,00 час.
Функциональный отказ	(E) 0,00 час.	Остальные ошибки	(Z) 0,00 час.

Представитель ООО "ИЭСБК": /Доскоч А.А./

Представитель абонента: /Евлямпиева Л.В./

СПРАВКА

21 февр. 2019

о теплоснабжении за Февраль 2019

Договор № 8349 Адрес Сибирских Партизан, 17
 Потребитель: ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»
 Тип прибора: КМ-5-4 № прибора 336232
 Система: Открытая

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.01.19	65,14	0,00	1 805,52	1 638,88	480,00	0,00
19.02.19	162,60	0,00	4 512,27	4 082,31	1 198,93	0,00
Итого:	97,46	0,00	2 706,75	2 443,43	718,93	0,00

Прибор не работал (час)

1,07

подача теплоносителя в это время осуществлялась

расход по трубопроводам не фиксировался

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Январь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	97,46	0,15	0,00	0,00	97,61	Гкал.
Расход горячей воды	263,32	0,39	0,00	0,00	263,71	т.
Расход горячей воды, м³	0,98 т/м³				269,09	м³

Представитель ООО "ИЭСБК": /  / Доскоч А.А./Представитель абонента: /  / Евлампиева Л.В./

Организация	ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»	Номер договора	8349
Адрес	Сибирских Партизан, 17	Телефон	32-40-80
Тип теплосчетчика	КМ-5-4 Версия	Номер теплосчетчика	336232
Дата последующей поверки теплосчетчика			

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21 января 2019 по 20 февраля 2019**

Дата	Энергия, Q, Гкал	Масса, Т			Температура, °C				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	txв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.01.19	2,89	92,06	83,86	8,20	87,34	61,06	26,28	5,00	0,44	0,35	0,51	0,00	24,00	E
22.01.19	2,69	92,22	83,14	9,08	81,97	57,95	24,02	5,00	0,44	0,35	0,51	0,00	24,00	E
23.01.19	2,68	92,32	84,08	8,24	82,62	58,43	24,19	5,00	0,45	0,36	0,51	0,00	24,00	E
24.01.19	2,67	91,60	82,73	8,87	82,02	57,97	24,05	5,00	0,45	0,36	0,51	0,00	24,00	E
25.01.19	2,45	87,26	78,80	8,46	79,37	56,27	23,10	5,00	0,45	0,36	0,51	0,73	23,27	E
26.01.19	2,71	89,66	79,47	10,19	81,48	57,24	24,24	5,00	0,45	0,36	0,51	0,34	23,66	E
27.01.19	2,97	90,63	79,78	10,85	86,09	59,85	26,24	5,00	0,45	0,36	0,51	0,00	24,00	E
28.01.19	2,77	89,43	80,40	9,03	84,08	58,57	25,51	5,00	0,44	0,36	0,51	0,00	24,00	E
29.01.19	3,18	90,13	81,49	8,64	92,65	63,00	29,65	5,00	0,45	0,36	0,51	0,00	24,00	E
30.01.19	3,11	91,33	82,20	9,13	91,04	62,82	28,22	5,00	0,45	0,36	0,51	0,00	24,00	E
31.01.19	2,72	89,55	80,97	8,58	83,87	58,67	25,20	5,00	0,45	0,36	0,51	0,00	24,00	E
01.02.19	2,84	88,53	79,74	8,79	86,01	59,29	26,72	5,00	0,45	0,36	0,51	0,00	24,00	E
02.02.19	3,60	89,61	80,53	9,08	100,22	66,36	33,86	5,00	0,45	0,37	0,51	0,00	24,00	E
03.02.19	3,76	88,87	79,80	9,07	103,73	68,03	35,70	5,00	0,45	0,36	0,51	0,00	24,00	E
04.02.19	3,68	88,50	81,00	7,50	104,55	68,41	36,14	5,00	0,45	0,37	0,51	0,00	24,00	E
05.02.19	3,79	87,40	79,39	8,01	105,96	68,61	37,35	5,00	0,45	0,37	0,51	0,00	24,00	E
06.02.19	3,71	87,07	79,39	7,68	104,40	67,37	37,03	5,00	0,45	0,37	0,51	0,00	24,00	E
07.02.19	3,79	86,78	79,46	7,32	106,47	68,31	38,16	5,00	0,45	0,37	0,51	0,00	24,00	E
08.02.19	3,80	87,36	79,88	7,48	105,87	67,94	37,93	5,00	0,45	0,37	0,51	0,00	24,00	E
09.02.19	3,87	90,07	82,25	7,82	106,22	68,93	37,29	5,00	0,46	0,37	0,51	0,00	24,00	E
10.02.19	4,03	91,48	81,38	10,10	105,68	68,81	36,87	5,00	0,46	0,37	0,51	0,00	24,00	E
11.02.19	3,93	91,28	82,36	8,92	105,91	69,30	36,61	5,00	0,46	0,37	0,51	0,00	24,00	E
12.02.19	3,80	91,20	81,69	9,51	103,06	68,01	35,05	5,00	0,46	0,37	0,51	0,00	24,00	E
13.02.19	3,49	91,36	82,38	8,98	97,61	65,45	32,16	5,00	0,46	0,37	0,51	0,00	24,00	E
14.02.19	3,60	91,07	83,08	7,99	101,21	67,22	33,99	5,00	0,46	0,37	0,51	0,00	24,00	E
15.02.19	3,34	91,46	83,96	7,50	97,19	65,74	31,45	5,00	0,46	0,37	0,51	0,00	24,00	E
16.02.19	3,13	92,58	82,20	10,38	88,67	61,23	27,44	5,00	0,46	0,37	0,51	0,00	24,00	E
17.02.19	2,91	92,80	81,69	11,11	83,37	58,44	24,93	5,00	0,46	0,37	0,51	0,00	24,00	E
18.02.19	2,94	92,13	83,39	8,74	86,95	60,36	26,59	5,00	0,46	0,37	0,51	0,00	24,00	E
19.02.19	2,61	91,01	82,94	8,07	81,85	57,82	24,03	5,00	0,46	0,37	0,51	0,00	24,00	E
Итого:	97,46	2 706,75	2 443,43	263,32	93,51	63,24	30,33	5,00	0,45	0,36	0,51	1,07	718,93	1,07

Показания интеграторов КМ-5

Дата/Время	Q	M1	M2	Гр
20.01.19 23:59	65,14	1 805,52	1 638,88	480,00
19.02.19 23:59	162,60	4 512,27	4 082,31	1 198,93
Итого:	97,46	2 706,75	2 443,43	718,93

Отчетный период	720,00 час.	Период норм. работы	718,93 час.
t1-t2 < минимума	(D) 0,00 час.	Отключение питания	(U) 0,00 час.
Отключение Gmin, Gmax	(G) 0,00 час.	Отключение счета	(Gm) 0,00 час.
Функциональный отказ	(E) 1,07 час.	Остальные ошибки	(Z) 0,00 час.

Представитель ООО "ИЭСБК": /  / Доскоц А.А. /

Представитель абонента: /  / Евлампиева Л.В. /

СПРАВКА

21 февр. 2019

о теплоснабжении за Февраль 2019

Договор № 8349 Адрес Сибирских Партизан, 18 ТП1 (1-29, 1-47)
Потребитель: ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»
Тип прибора: КМ-5-4 № прибора 318969
Система: Открытая

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.01.19	54,80	0,00	1 228,27	1 006,86	479,99	0,00
19.02.19	142,33	0,00	3 266,58	2 684,97	1 199,99	0,00
Итого:	87,53	0,00	2 038,31	1 678,11	720,00	0,00

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Январь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	87,53	0,00	0,00	0,00	87,53	Гкал.
Расход горячей воды	360,20	0,00	0,00	0,00	360,20	Т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	367,55	м³

Представитель ООО "ИЭСБК":  /Доскоч А.А./Представитель абонента:  /Евлампијева Л.В./

Организация
Адрес
Тип теплосчетчика
Дата последующей поверки теплосчетчика

ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»
Сибирских Партизан, 18 ТП (1-29, 1-47)
КМ-5-4 Версия

Номер договора
Телефон
Номер теплосчетчика

8349
32-40-80
318969

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21 января 2019 по 20 февраля 2019

Дата	Энергия, Q, ГКал	Масса, Т			Температура, °С				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	txв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.01.19	2,40	58,77	47,93	10,84	88,03	56,82	31,21	5,00	0,51	0,38	0,82	0,00	24,00	
22.01.19	2,40	69,93	58,82	11,11	82,84	56,64	26,20	5,00	0,50	0,38	0,82	0,00	24,00	
23.01.19	2,33	64,15	53,44	10,71	83,52	55,79	27,73	5,00	0,51	0,38	0,82	0,00	24,00	
24.01.19	2,36	70,31	60,04	10,27	83,00	56,96	26,04	5,00	0,51	0,39	0,82	0,00	24,00	
25.01.19	2,36	72,31	60,79	11,52	80,59	56,14	24,45	5,00	0,51	0,39	0,82	0,00	24,00	
26.01.19	2,42	71,94	60,66	11,28	82,50	57,02	25,48	5,00	0,51	0,39	0,82	0,00	24,00	
27.01.19	2,50	62,04	49,68	12,36	87,51	57,59	29,92	5,00	0,51	0,39	0,82	0,00	24,00	
28.01.19	2,53	68,57	56,99	11,58	85,73	57,88	27,85	5,00	0,51	0,39	0,82	0,00	24,00	
29.01.19	2,69	58,95	46,85	12,10	94,23	59,77	34,46	5,00	0,52	0,39	0,82	0,00	24,00	
30.01.19	2,53	55,33	43,61	11,72	92,31	57,94	34,37	5,00	0,52	0,39	0,82	0,00	24,00	
31.01.19	2,42	67,04	56,30	10,74	85,07	57,29	27,78	5,00	0,51	0,39	0,82	0,00	24,00	
01.02.19	2,79	75,06	62,42	12,64	88,23	60,45	27,78	5,00	0,51	0,39	0,82	0,00	24,00	
02.02.19	3,32	69,13	56,58	12,55	104,04	67,40	36,64	5,00	0,53	0,39	0,82	0,00	24,00	
03.02.19	3,42	65,07	51,97	13,10	108,29	68,78	39,51	5,00	0,52	0,39	0,82	0,00	24,00	
04.02.19	3,26	63,98	53,10	10,88	107,97	67,80	40,17	5,00	0,53	0,40	0,82	0,00	24,00	
05.02.19	3,61	74,83	63,50	11,33	109,09	71,00	38,09	5,00	0,53	0,40	0,82	0,00	24,00	
06.02.19	3,62	84,38	74,52	9,86	107,46	72,68	34,78	5,00	0,53	0,40	0,82	0,00	24,00	
07.02.19	3,66	77,46	65,99	11,47	109,34	72,10	37,24	5,00	0,53	0,40	0,82	0,00	24,00	
08.02.19	3,54	76,45	66,20	10,25	108,56	71,40	37,16	5,00	0,53	0,40	0,82	0,00	24,00	
09.02.19	3,61	71,20	57,79	13,41	108,44	70,07	38,37	5,00	0,54	0,40	0,82	0,00	24,00	
10.02.19	3,56	70,25	57,26	12,99	108,15	69,61	38,54	5,00	0,54	0,40	0,82	0,00	24,00	
11.02.19	3,35	64,30	52,22	12,08	108,44	68,33	40,11	5,00	0,54	0,40	0,82	0,00	24,00	
12.02.19	3,19	63,23	51,63	11,60	105,30	66,21	39,09	5,00	0,54	0,40	0,82	0,00	24,00	
13.02.19	3,10	65,96	52,63	13,33	98,92	63,90	35,02	5,00	0,53	0,40	0,82	0,00	24,00	
14.02.19	3,02	59,85	48,11	11,74	103,02	64,26	38,76	5,00	0,54	0,40	0,82	0,00	24,00	
15.02.19	2,99	58,84	44,21	14,63	98,32	61,77	36,55	5,00	0,54	0,40	0,82	0,00	24,00	
16.02.19	2,80	66,86	51,96	14,90	89,32	59,50	29,82	5,00	0,53	0,40	0,82	0,00	24,00	
17.02.19	2,75	76,17	61,36	14,81	84,45	58,85	25,60	5,00	0,52	0,40	0,82	0,00	24,00	
18.02.19	2,49	63,86	52,32	11,54	87,68	58,35	29,33	5,00	0,52	0,40	0,82	0,00	24,00	
19.02.19	2,51	72,09	59,23	12,86	82,81	57,45	25,36	5,00	0,52	0,40	0,82	0,00	24,00	
Итого:	87,53	2 038,31	1 678,11	360,20	95,55	62,91	32,78	5,00	0,52	0,39	0,82	0,00	720,00	0,00

Показания интеграторов КМ-5

Дата/Время	Q	M1	M2	Tr
20.01.19 23:59	54,80	1 228,27	1 006,86	479,99
19.02.19 23:59	142,33	3 266,58	2 684,97	1 199,99
Итого:	87,53	2 038,31	1 678,11	720,00

Отчетный период

720,00 час.

Период норм. работы

720,00 час.

t1-t2 < минимума

(D)

0,00 час.

Отключение питания

(U)

0,00 час.

Отключение Gmin, Gmax

(G)

0,00 час.

Отключение счета

(Gm)

0,00 час.

Функциональный отказ

(E)

0,00 час.

Остальные ошибки

(Z)

0,00 час.

Представитель ООО "ИЗСБК": /  / Досоч А.А. /

Представитель абонента: /  / Евлампиева Л.В. /

СПРАВКА

21 февр. 2019

о теплоснабжении за Февраль 2019

Договор № 8349

Адрес Сибирских Партизан, 18 ТП2 (30-47)

Потребитель: ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»

Тип прибора: КМ-5-4

№ прибора 318959

Система: Открытая

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.01.19	29,70	0,00	815,05	813,10	479,99	0,00
19.02.19	75,78	0,00	2 127,76	2 121,71	1 199,96	0,00
Итого:	46,08	0,00	1 312,71	1 308,61	719,97	0,00

Прибор не работал (час)

0,03

подача теплоносителя в это время осуществлялась

расход по трубопроводам не фиксировался

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Январь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	46,08	0,00	0,00	0,00	46,08	Гкал.
Расход горячей воды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	0,00	м³

Представитель ООО "ИЭСБК": /  / Доскоч А.А./Представитель абонента: /  / Евлампиева И.В./

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21 января 2019 по 20 февраля 2019

Дата	Энергия, Q, Гкал	Масса, Т			Температура, °С				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	txв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.01.19	1,17	34,54	34,45	0,09	89,59	55,88	33,71	5,00	0,45	0,39	0,51	0,00	24,00	
22.01.19	1,19	40,63	40,52	0,11	84,99	55,80	29,19	5,00	0,45	0,39	0,51	0,00	24,00	
23.01.19	1,12	35,80	35,71	0,09	85,30	54,12	31,18	5,00	0,45	0,39	0,51	0,00	24,00	
24.01.19	1,22	43,34	43,24	0,10	84,76	56,89	27,87	5,00	0,45	0,40	0,51	0,00	24,00	
25.01.19	1,13	40,89	40,82	0,07	82,26	54,74	27,52	5,00	0,45	0,40	0,51	0,00	24,00	
26.01.19	1,20	41,88	41,79	0,09	84,78	56,26	28,52	5,00	0,45	0,40	0,51	0,00	24,00	
27.01.19	1,25	39,06	38,96	0,10	89,59	57,77	31,82	5,00	0,45	0,40	0,51	0,00	24,00	
28.01.19	1,27	41,39	41,27	0,12	88,41	57,72	30,69	5,00	0,45	0,39	0,51	0,00	24,00	
29.01.19	1,44	39,95	39,81	0,14	97,18	61,56	35,62	5,00	0,45	0,40	0,51	0,00	24,00	
30.01.19	1,25	34,33	34,22	0,11	94,26	58,15	36,11	5,00	0,45	0,40	0,51	0,00	24,00	
31.01.19	1,20	39,86	39,76	0,10	86,98	56,91	30,07	5,00	0,45	0,40	0,51	0,00	24,00	
01.02.19	1,49	50,20	50,12	0,08	91,41	61,95	29,46	5,00	0,45	0,40	0,51	0,03	23,97	
02.02.19	1,91	50,74	50,55	0,19	107,81	70,57	37,24	5,00	0,45	0,40	0,51	0,00	24,00	
03.02.19	1,88	45,69	45,50	0,19	111,59	70,85	40,74	5,00	0,45	0,40	0,51	0,00	24,00	
04.02.19	1,88	44,98	44,79	0,19	111,30	69,95	41,35	5,00	0,45	0,40	0,51	0,00	24,00	
05.02.19	2,09	54,06	53,86	0,20	111,98	73,86	38,12	5,00	0,45	0,40	0,51	0,00	24,00	
06.02.19	2,11	59,77	59,58	0,19	110,04	75,05	34,99	5,00	0,45	0,40	0,51	0,00	24,00	
07.02.19	2,06	52,76	52,58	0,18	112,24	73,72	38,52	5,00	0,45	0,40	0,51	0,00	24,00	
08.02.19	2,00	51,11	50,92	0,19	111,36	72,53	38,83	5,00	0,46	0,41	0,51	0,00	24,00	
09.02.19	1,94	47,47	47,26	0,21	111,28	71,00	40,28	5,00	0,46	0,41	0,51	0,00	24,00	
10.02.19	1,94	47,62	47,45	0,17	111,30	71,00	40,30	5,00	0,46	0,40	0,51	0,00	24,00	
11.02.19	1,84	43,31	43,13	0,18	111,52	69,39	42,13	5,00	0,46	0,40	0,51	0,00	24,00	
12.02.19	1,77	44,11	43,96	0,15	107,69	67,91	39,78	5,00	0,46	0,41	0,51	0,00	24,00	
13.02.19	1,65	44,80	44,65	0,15	101,92	65,55	36,37	5,00	0,46	0,40	0,51	0,00	24,00	
14.02.19	1,63	39,69	39,54	0,15	106,06	65,31	40,75	5,00	0,46	0,40	0,51	0,00	24,00	
15.02.19	1,45	37,85	37,71	0,14	99,92	61,81	38,11	5,00	0,46	0,40	0,51	0,00	24,00	
16.02.19	1,34	42,33	42,20	0,13	90,66	59,39	31,27	5,00	0,46	0,40	0,51	0,00	24,00	
17.02.19	1,28	45,28	45,18	0,10	86,81	58,59	28,22	5,00	0,46	0,40	0,51	0,00	24,00	
18.02.19	1,21	38,21	38,12	0,09	89,45	57,85	31,60	5,00	0,46	0,40	0,51	0,00	24,00	
19.02.19	1,17	41,06	40,96	0,10	84,50	56,27	28,23	5,00	0,46	0,40	0,51	0,00	24,00	
Итого:	46,08	1 312,71	1 308,61	4,10	98,82	64,00	34,62	5,00	0,45	0,40	0,51	0,03	719,97	0,03

Показания интеграторов КМ-5

Дата/Время	Q	M1	M2	Tr
20.01.19 23:59	29,70	815,05	813,10	479,99
19.02.19 23:59	75,78	2 127,76	2 121,71	1 199,96
Итого:	46,08	1 312,71	1 308,61	719,97

Отчетный период	720,00 час.	Период норм. работы	719,97 час.
t1-t2 < минимума	(D) 0,00 час.	Отключение питания	(U) 0,00 час.
Отключение Gmin, Gmax	(G) 0,00 час.	Отключение счета	(Gm) 0,00 час.
Функциональный отказ	(E) 0,00 час.	Остальные ошибки	(Z) 0,00 час.

Представитель ООО "ИЭСБК": /Доскоц А.А./

Представитель абонента: /Евлампиева Л.В./

СПРАВКА

21 февр. 2019

о теплопотреблении за Февраль 2019

Договор № 8349 Адрес Сибирских Партизан, 21
 Потребитель: ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»
 Тип прибора: КМ-5-4 № прибора 336252
 Система: Открытая

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.01.19	71,36	0,00	2 591,15	2 456,80	448,80	0,00
19.02.19	173,66	0,00	6 190,44	5 857,68	1 086,29	0,00
Итого:	102,30	0,00	3 599,29	3 400,88	637,49	0,00

Прибор не работал (час)

82,51

подача теплоносителя в это время осуществлялась

расход по трубопроводам не фиксировался

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Январь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	102,30	13,24	0,00	0,00	115,54	Гкал.
Расход горячей воды	198,41	25,68	0,00	0,00	224,09	т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	228,66	м³

Представитель ООО "ИЭСБК" /  / Доскоч А.А. /Представитель абонента: /  / Евлампиева Л.В. /


Организация	ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»	Номер договора	8349
Адрес	Сибирских Партизан, 21	Телефон	32-40-80
Тип теплосчетчика	КМ-5-4 Версия	Номер теплосчетчика	336252
Дата последующей поверки теплосчетчика			

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21 января 2019 по 20 февраля 2019

Дата	Энергия, Q, Гкал	Масса, Т			Температура, °C				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	txв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.01.19	3,42	136,37	128,44	7,93	90,83	69,53	21,30	5,00	0,52	0,36	0,51	0,00	24,00	
22.01.19	2,77	108,75	101,61	7,14	84,40	62,82	21,58	5,00	0,53	0,41	0,51	0,00	24,00	
23.01.19	3,06	123,93	116,51	7,42	85,72	64,58	21,14	5,00	0,52	0,40	0,51	0,00	24,00	
24.01.19	3,07	123,50	115,68	7,82	85,03	63,99	21,04	5,00	0,52	0,40	0,51	0,00	24,00	
25.01.19	0,04	1,89	1,77	0,12	81,90	62,03	19,87	5,00	0,46	0,35	0,44	23,63	0,37	U
26.01.19	0,04	1,82	1,72	0,10	81,42	61,06	20,36	5,00	0,52	0,39	0,51	23,64	0,36	U
27.01.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	U
28.01.19	1,74	64,96	61,23	3,73	89,65	66,44	23,21	5,00	0,52	0,39	0,51	11,24	12,76	U
29.01.19	3,73	121,83	114,23	7,60	98,00	71,65	26,35	5,00	0,52	0,40	0,51	0,00	24,00	
30.01.19	3,81	140,60	132,54	8,06	95,84	72,75	23,09	5,00	0,52	0,36	0,51	0,00	24,00	
31.01.19	3,44	140,75	131,70	9,05	88,43	68,08	20,35	5,00	0,51	0,36	0,51	0,00	24,00	
01.02.19	3,45	138,36	130,66	7,70	90,08	68,79	21,29	5,00	0,51	0,36	0,51	0,00	24,00	
02.02.19	4,27	137,69	130,36	7,33	104,62	77,57	27,05	5,00	0,51	0,36	0,51	0,00	24,00	
03.02.19	4,47	139,49	130,41	9,08	104,85	77,70	27,15	5,00	0,51	0,36	0,51	0,00	24,00	
04.02.19	4,27	138,44	131,39	7,05	104,73	77,72	27,01	5,00	0,52	0,36	0,51	0,00	24,00	
05.02.19	4,31	137,11	130,22	6,89	105,37	77,77	27,60	5,00	0,51	0,36	0,51	0,00	24,00	
06.02.19	4,31	137,21	130,67	6,54	105,69	77,84	27,85	5,00	0,51	0,36	0,51	0,00	24,00	
07.02.19	4,33	137,49	130,88	6,61	105,47	77,68	27,79	5,00	0,51	0,36	0,51	0,00	24,00	
08.02.19	4,35	137,67	130,76	6,91	105,39	77,56	27,83	5,00	0,51	0,36	0,51	0,00	24,00	
09.02.19	4,38	138,22	130,98	7,24	105,56	77,83	27,73	5,00	0,51	0,36	0,51	0,00	24,00	
10.02.19	4,35	138,44	130,97	7,47	104,88	77,50	27,38	5,00	0,52	0,36	0,51	0,00	24,00	
11.02.19	4,31	138,25	131,37	6,88	105,16	77,78	27,38	5,00	0,52	0,36	0,51	0,00	24,00	
12.02.19	4,27	138,56	131,57	6,99	104,83	77,81	27,02	5,00	0,52	0,36	0,51	0,00	24,00	
13.02.19	4,18	138,60	131,87	6,73	103,91	77,39	26,52	5,00	0,52	0,36	0,51	0,00	24,00	
14.02.19	4,27	139,21	131,80	7,41	104,64	78,04	26,60	5,00	0,52	0,36	0,51	0,00	24,00	
15.02.19	4,01	139,39	132,62	6,77	101,73	76,51	25,22	5,00	0,52	0,36	0,51	0,00	24,00	
16.02.19	3,56	139,89	132,80	7,09	93,04	71,01	22,03	5,00	0,52	0,36	0,51	0,00	24,00	
17.02.19	3,45	140,13	130,92	9,21	88,21	67,75	20,46	5,00	0,51	0,35	0,51	0,00	24,00	
18.02.19	3,52	140,41	132,57	7,84	91,71	70,37	21,34	5,00	0,52	0,36	0,51	0,00	24,00	
19.02.19	3,12	140,33	132,63	7,70	84,79	65,99	18,80	5,00	0,52	0,36	0,51	0,00	24,00	
Итого:	102,30	3 599,29	3 400,88	198,41	97,83	73,27	23,41	5,00	0,50	0,35	0,49	82,51	637,49	82,51

Показания интеграторов КМ-5				
Дата/Время	Q	M1	M2	Tr
20.01.19 23:59	71,36	2 591,15	2 456,80	448,80
19.02.19 23:59	173,66	6 190,44	5 857,68	1 086,29
Итого:	102,30	3 599,29	3 400,88	637,49

Отчетный период	720,00 час.	Период норм. работы	637,49 час.
t1-t2 < минимума (D)	0,00 час.	Отключение питания (U)	58,51 час.
Отключение Gmin, Gmax (G)	0,00 час.	Отключение счета (Gm)	0,00 час.
Функциональный отказ (E)	0,00 час.	Остальные ошибки (Z)	0,00 час.

Представитель ООО "ИЭСБК": /  / Доскоч А.А./

Представитель абонента: /  / Евлампиева Л.В./

СПРАВКА

21 февр. 2019

о теплоснабжении за Февраль 2019

Договор № 8349

Адрес Сибирских Партизан, 22ТН1 (ОТП1-28)

Потребитель: ООО «Сетевая компания ИРКУТ»

Тип прибора: КМ-5-4

№ прибора 335141

Система: Открытая

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.01.19	44,91	0,00	1 194,10	1 165,22	479,99	0,00
19.02.19	111,86	0,00	2 977,45	2 903,21	1 199,68	0,00
Итого:	66,95	0,00	1 783,35	1 737,99	719,69	0,00


Прибор не работал (час)

0,31

подача теплоносителя в это время осуществлялась

расход по трубопроводам не фиксировался

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Январь	Досчет до конца мес.	Итого
Расход тепловой энергии	66,95	0,03	0,00	0,00	66,98 Гкал.
Расход горячей воды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	0,00 м³

Представитель ООО "ИЭСБК": /  /Доскоч А.А./Представитель абонента: /  /Евлампијева Л.В./

Организация	ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»	Номер договора	8349
Адрес	Сибирских Партизан, 22ТП1 (ОТП1-28)	Телефон	32-40-80
Тип теплосчетчика	КМ-5-4 Версия	Номер теплосчетчика	335141
Дата последующей поверки теплосчетчика			

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21 января 2019 по 20 февраля 2019

Дата	Энергия, Q, Гкал	Масса, Т			Температура, °C				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	txв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.01.19	1,99	60,69	59,29	1,40	91,03	59,46	31,57	5,00	0,43	0,35	0,81	0,00	24,00	
22.01.19	1,78	60,25	58,93	1,32	84,81	56,56	28,25	5,00	0,43	0,35	0,81	0,00	24,00	
23.01.19	1,81	60,88	59,51	1,37	85,84	57,17	28,67	5,00	0,44	0,35	0,81	0,00	24,00	
24.01.19	1,80	60,22	58,88	1,34	85,33	56,64	28,69	5,00	0,44	0,36	0,81	0,00	24,00	
25.01.19	1,69	59,12	57,82	1,30	82,41	54,99	27,42	5,00	0,44	0,36	0,81	0,00	24,00	
26.01.19	1,78	59,01	57,69	1,32	84,55	55,55	29,00	5,00	0,44	0,36	0,81	0,00	24,00	
27.01.19	1,93	58,69	57,37	1,32	89,97	58,32	31,65	5,00	0,44	0,36	0,81	0,00	24,00	
28.01.19	1,84	58,64	57,33	1,31	87,55	57,32	30,23	5,00	0,44	0,36	0,81	0,00	24,00	
29.01.19	2,16	59,05	57,72	1,33	97,09	61,85	35,24	5,00	0,44	0,36	0,81	0,00	24,00	
30.01.19	2,12	59,92	58,48	1,44	95,48	61,65	33,83	5,00	0,44	0,36	0,81	0,00	24,00	
31.01.19	1,83	58,98	57,60	1,38	87,34	57,50	29,84	5,00	0,44	0,36	0,81	0,00	24,00	
01.02.19	1,91	58,18	56,81	1,37	89,57	58,11	31,46	5,00	0,44	0,36	0,81	0,00	24,00	
02.02.19	2,48	58,63	57,21	1,42	106,18	65,46	40,72	5,00	0,43	0,36	0,81	0,00	24,00	
03.02.19	2,63	58,24	56,76	1,48	111,19	67,84	43,35	5,00	0,43	0,36	0,81	0,00	24,00	
04.02.19	2,62	58,55	57,02	1,53	110,88	67,90	42,98	5,00	0,44	0,36	0,81	0,00	24,00	
05.02.19	2,65	57,69	56,17	1,52	111,49	67,48	44,01	5,00	0,43	0,36	0,81	0,00	24,00	
06.02.19	2,57	57,55	55,75	1,80	109,52	66,88	42,64	5,00	0,44	0,37	0,81	0,00	24,00	
07.02.19	2,68	57,78	55,95	1,83	111,76	67,64	44,12	5,00	0,43	0,36	0,81	0,00	24,00	
08.02.19	2,70	57,84	56,27	1,57	110,71	65,71	45,00	5,00	0,44	0,37	0,81	0,00	24,00	
09.02.19	2,77	59,80	58,15	1,65	111,07	66,64	44,43	5,00	0,45	0,37	0,81	0,00	24,00	
10.02.19	2,74	59,79	58,13	1,66	110,59	66,75	43,84	5,00	0,45	0,37	0,81	0,00	24,00	
11.02.19	2,76	60,16	58,47	1,69	111,43	67,56	43,87	5,00	0,45	0,37	0,81	0,00	24,00	
12.02.19	2,63	60,07	58,37	1,70	108,43	66,48	41,95	5,00	0,45	0,37	0,81	0,00	24,00	
13.02.19	2,41	60,28	58,62	1,66	101,64	63,38	38,26	5,00	0,45	0,37	0,81	0,00	24,00	
14.02.19	2,58	60,45	58,75	1,70	106,21	65,40	40,81	5,00	0,45	0,37	0,81	0,00	24,00	
15.02.19	2,37	60,24	58,57	1,67	101,77	64,13	37,64	5,00	0,45	0,37	0,81	0,31	23,69	
16.02.19	2,08	60,61	59,00	1,61	92,29	59,54	32,75	5,00	0,45	0,37	0,81	0,00	24,00	
17.02.19	1,85	60,62	59,04	1,58	86,46	57,27	29,19	5,00	0,45	0,37	0,81	0,00	24,00	
18.02.19	2,00	60,81	59,25	1,56	90,50	59,16	31,34	5,00	0,44	0,36	0,81	0,00	24,00	
19.02.19	1,79	60,61	59,08	1,53	84,98	56,68	28,30	5,00	0,45	0,37	0,81	0,00	24,00	
Итого:	66,95	1 783,35	1 737,99	45,36	97,86	61,86	36,03	5,00	0,44	0,36	0,81	0,31	719,69	0,31

Показания интеграторов КМ-5				
Дата/Время	Q	M1	M2	Tr
20.01.19 23:59	44,91	1 194,10	1 165,22	479,99
19.02.19 23:59	111,86	2 977,45	2 903,21	1 199,68
Итого:	66,95	1 783,35	1 737,99	719,69

Отчетный период	720,00 час.	Период норм. работы	719,69 час.
t1-t2 < минимума	(D) 0,00 час.	Отключение питания	(U) 0,00 час.
Отключение Gmin, Gmax	(G) 0,00 час.	Отключение счета	(Gm) 0,00 час.
Функциональный отказ	(E) 0,00 час.	Остальные ошибки	(Z) 0,00 час.

Представитель ООО "ИЭСБК" /  / Доскоч А.А. /

Представитель абонента: /  / Евлампиева Л.В. /

СПРАВКА

21 февр. 2019

о теплоснабжении за Февраль 2019

Договор № 8349

Адрес Сибирских Партизан, 22ТН2 (ОТП29-76, ГВС1-76)

Потребитель: ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»

Тип прибора: КМ-5-4

№ прибора 336742

Система: Открытая

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.01.19	73,32	0,00	1 657,37	1 433,95	479,99	0,00
19.02.19	182,32	0,00	4 132,97	3 573,46	1 199,68	0,00
Итого:	109,00	0,00	2 475,60	2 139,51	719,69	0,00


Прибор не работал (час)

0,31

подача теплоносителя в это время осуществлялась

расход по трубопроводам не фиксировался

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Январь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	109,00	0,05	0,00	0,00	109,05	Гкал.
Расход горячей воды	336,09	0,14	0,00	0,00	336,23	Т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	343,09	м³

Представитель ООО "ИЭСБК":  /Доскоч А.А./Представитель абонента:  /Евламписва Л.В./

Организация	ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»	Номер договора	8349
Адрес	Сибирских Партизан, 22ТП2 (ОТП29-76, ГВС1-76)	Телефон	32-40-80
Тип теплосчетчика	КМ-5-4 Версия	Номер теплосчетчика	336742
Дата последующей поверки теплосчетчика			

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21 января 2019 по 20 февраля 2019

Дата	Энергия, Q, ГКал	Масса, Т			Температура, °С				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	txв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.01.19	3,28	84,53	72,84	11,69	90,09	58,84	31,25	5,00	0,44	0,35	8,85	0,00	24,00	
22.01.19	3,01	83,83	72,68	11,15	85,27	56,15	29,12	5,00	0,44	0,35	8,39	0,00	24,00	
23.01.19	3,07	84,85	73,02	11,83	85,40	56,48	28,92	5,00	0,44	0,35	8,34	0,00	24,00	
24.01.19	2,99	83,69	72,27	11,42	84,93	56,18	28,75	5,00	0,44	0,35	8,35	0,00	24,00	
25.01.19	2,87	82,78	71,05	11,73	82,18	54,58	27,60	5,00	0,44	0,36	8,02	0,00	24,00	
26.01.19	3,10	83,41	70,98	12,43	85,45	55,76	29,69	5,00	0,44	0,36	8,37	0,00	24,00	
27.01.19	3,32	83,11	70,38	12,73	89,72	58,00	31,72	5,00	0,44	0,36	8,79	0,00	24,00	
28.01.19	3,11	81,60	70,33	11,27	88,05	57,10	30,95	5,00	0,44	0,35	8,63	0,00	24,00	
29.01.19	3,52	81,73	71,13	10,60	97,32	61,73	35,59	5,00	0,44	0,36	9,50	0,00	24,00	
30.01.19	3,35	82,47	71,98	10,49	94,36	60,92	33,44	5,00	0,45	0,35	9,25	0,00	24,00	
31.01.19	3,03	81,77	70,76	11,01	87,16	57,07	30,09	5,00	0,44	0,36	8,60	0,00	24,00	
01.02.19	3,20	80,68	69,81	10,87	90,46	57,96	32,50	5,00	0,44	0,36	8,80	0,00	24,00	
02.02.19	4,04	81,04	70,45	10,59	107,39	65,64	41,75	5,00	0,45	0,36	10,42	0,00	24,00	
03.02.19	4,33	81,51	69,67	11,84	111,06	67,11	43,95	5,00	0,44	0,36	10,77	0,00	24,00	
04.02.19	4,09	79,77	70,31	9,46	110,82	67,16	43,66	5,00	0,45	0,36	10,76	0,00	24,00	
05.02.19	4,07	78,17	69,12	9,05	111,32	66,55	44,77	5,00	0,44	0,36	10,72	0,00	24,00	
06.02.19	4,20	79,86	69,07	10,79	109,54	65,26	44,28	5,00	0,45	0,36	10,69	0,00	24,00	
07.02.19	4,29	79,85	69,17	10,68	111,51	66,21	45,30	5,00	0,44	0,36	10,80	0,00	24,00	
08.02.19	4,24	80,10	69,69	10,41	110,83	66,01	44,82	5,00	0,45	0,36	10,86	0,00	24,00	
09.02.19	4,25	81,91	71,68	10,23	110,76	66,70	44,06	5,00	0,46	0,36	10,89	0,00	24,00	
10.02.19	4,54	84,46	71,58	12,88	110,80	66,65	44,15	5,00	0,45	0,36	10,96	0,00	24,00	
11.02.19	4,40	83,60	72,17	11,43	111,17	67,26	43,91	5,00	0,45	0,36	11,00	0,00	24,00	
12.02.19	4,10	82,58	71,84	10,74	107,45	65,85	41,60	5,00	0,46	0,36	10,62	0,00	24,00	
13.02.19	3,99	84,67	72,25	12,42	101,69	63,23	38,46	5,00	0,45	0,36	10,11	0,00	24,00	
14.02.19	4,01	82,75	72,48	10,27	106,31	65,48	40,83	5,00	0,46	0,36	10,39	0,00	24,00	
15.02.19	3,65	82,28	72,16	10,12	100,36	63,25	37,11	5,00	0,46	0,36	9,80	0,31	23,69	
16.02.19	3,35	83,96	72,63	11,33	91,46	58,90	32,56	5,00	0,46	0,36	9,01	0,00	24,00	
17.02.19	3,29	85,92	72,42	13,50	86,73	56,53	30,20	5,00	0,45	0,36	8,58	0,00	24,00	
18.02.19	3,38	85,41	73,05	12,36	90,36	58,64	31,72	5,00	0,45	0,36	8,85	0,00	24,00	
19.02.19	2,93	83,31	72,54	10,77	84,49	55,91	28,58	5,00	0,45	0,36	8,30	0,00	24,00	
Итого:	109,00	2 475,60	2 139,51	336,09	97,68	61,41	36,38	5,00	0,45	0,36	9,58	0,31	719,69	0,31

Показания интеграторов КМ-5				
Дата/Время	Q	M1	M2	Tr
20.01.19 23:59	73,32	1 657,37	1 433,95	479,99
19.02.19 23:59	182,32	4 132,97	3 573,46	1 199,68
Итого:	109,00	2 475,60	2 139,51	719,69

Отчетный период	720,00 час.	Период норм. работы	719,69 час.
t1-t2 < минимума	(D) 0,00 час.	Отключение питания	(U) 0,00 час.
Отключение Gmin, Gmax	(G) 0,00 час.	Отключение счета	(Gm) 0,00 час.
Функциональный отказ	(E) 0,00 час.	Остальные ошибки	(Z) 0,00 час.

Представитель ООО "ИЭСБК": /Доскоя А.А./

Представитель абонента: /Евлямпиева Л.В./

СПРАВКА

21 февр. 2019

о теплоснабжении за Февраль 2019

Договор № 8349

Адрес Сибирских Партизан, 22ТПЗ (ОТП77-122, ГВС77-150)

Потребитель: ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»

Тип прибора: КМ-5-4

№ прибора 334733

Система: Открытая

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.01.19	78,05	0,00	1 760,19	1 510,47	479,99	0,00
19.02.19	193,57	0,00	4 381,50	3 760,69	1 199,99	0,00
Итого:	115,52	0,00	2 621,31	2 250,22	720,00	0,00

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Январь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	115,52	0,00	0,00	0,00	115,52	Гкал.
Расход горячей воды	371,09	0,00	0,00	0,00	371,09	т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	378,66	м³

Представитель ООО "ИЭСБК":  /Доскоч А.А./Представитель абонента:  /Евлампијева Л.В./

Организация	ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»	Номер договора	8349
Адрес	Сибирских Партизан, 22ТПЗ (ОТП77-122, ГВС77-150)	Телефон	32-40-80
Тип теплосчетчика	КМ-5-4 Версия	Номер теплосчетчика	334733
Дата последующей поверки теплосчетчика			

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21 января 2019 по 20 февраля 2019

Дата	Энергия, Q, ГКал	Масса, Т			Температура, °С				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	txв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.01.19	3,48	89,26	76,75	12,51	90,63	59,24	31,39	5,00	0,45	0,35	0,51	0,00	24,00	
22.01.19	3,15	88,55	76,22	12,33	84,47	56,07	28,40	5,00	0,45	0,35	0,51	0,00	24,00	
23.01.19	3,25	90,06	76,99	13,07	85,45	56,94	28,51	5,00	0,46	0,36	0,51	0,00	24,00	
24.01.19	3,13	88,09	76,15	11,94	84,96	56,39	28,57	5,00	0,45	0,36	0,51	0,00	24,00	
25.01.19	3,02	87,40	74,72	12,68	82,04	54,71	27,33	5,00	0,46	0,36	0,51	0,00	24,00	
26.01.19	3,24	88,19	74,49	13,70	84,32	55,46	28,86	5,00	0,46	0,36	0,51	0,00	24,00	
27.01.19	3,52	88,11	74,09	14,02	89,62	58,15	31,47	5,00	0,46	0,36	0,51	0,00	24,00	
28.01.19	3,36	87,70	74,07	13,63	87,20	57,04	30,16	5,00	0,45	0,36	0,51	0,00	24,00	
29.01.19	3,70	86,23	74,71	11,52	96,56	61,23	35,33	5,00	0,46	0,36	0,51	0,00	24,00	
30.01.19	3,64	87,64	75,75	11,89	95,06	61,14	33,92	5,00	0,46	0,36	0,51	0,00	24,00	
31.01.19	3,31	87,62	74,45	13,17	87,01	57,06	29,95	5,00	0,46	0,36	0,51	0,00	24,00	
01.02.19	3,31	85,17	73,47	11,70	89,18	57,65	31,53	5,00	0,45	0,37	0,51	0,00	24,00	
02.02.19	4,36	87,24	73,96	13,28	105,50	64,76	40,74	5,00	0,46	0,37	0,51	0,00	24,00	
03.02.19	4,58	86,47	73,35	13,12	110,60	67,16	43,44	5,00	0,45	0,36	0,51	0,00	24,00	
04.02.19	4,52	86,15	73,76	12,39	110,26	66,96	43,30	5,00	0,46	0,37	0,51	0,00	24,00	
05.02.19	4,41	83,93	72,78	11,15	110,89	66,70	44,19	5,00	0,45	0,37	0,51	0,00	24,00	
06.02.19	4,46	84,78	72,55	12,23	108,90	65,17	43,73	5,00	0,46	0,37	0,51	0,00	24,00	
07.02.19	4,61	85,18	72,79	12,39	111,21	66,11	45,10	5,00	0,45	0,37	0,51	0,00	24,00	
08.02.19	4,53	85,01	72,90	12,11	110,06	65,63	44,43	5,00	0,46	0,37	0,51	0,00	24,00	
09.02.19	4,51	86,46	75,42	11,04	110,48	66,33	44,15	5,00	0,47	0,37	0,51	0,00	24,00	
10.02.19	4,71	88,56	75,30	13,26	109,99	66,15	43,84	5,00	0,47	0,37	0,51	0,00	24,00	
11.02.19	4,59	87,68	75,80	11,88	110,84	66,96	43,88	5,00	0,47	0,37	0,51	0,00	24,00	
12.02.19	4,29	86,47	75,71	10,76	107,86	66,08	41,78	5,00	0,47	0,37	0,51	0,00	24,00	
13.02.19	4,01	87,44	75,92	11,52	101,17	63,00	38,17	5,00	0,47	0,37	0,51	0,00	24,00	
14.02.19	4,27	87,62	76,12	11,50	105,63	64,98	40,65	5,00	0,47	0,37	0,51	0,00	24,00	
15.02.19	3,92	87,39	76,85	10,54	101,31	63,59	37,72	5,00	0,47	0,37	0,51	0,00	24,00	
16.02.19	3,60	88,78	76,25	12,53	92,02	59,13	32,89	5,00	0,47	0,37	0,51	0,00	24,00	
17.02.19	3,42	90,59	76,16	14,43	86,17	56,63	29,54	5,00	0,47	0,37	0,51	0,00	24,00	
18.02.19	3,54	89,67	76,48	13,19	90,11	58,65	31,46	5,00	0,46	0,37	0,51	0,00	24,00	
19.02.19	3,08	87,87	76,26	11,61	84,70	56,38	28,32	5,00	0,47	0,37	0,51	0,00	24,00	
Итого:	115,52	2 621,31	2 250,22	371,09	97,36	61,35	36,09	5,00	0,46	0,37	0,51	0,00	720,00	0,00

Показания интеграторов КМ-5				
Дата/Время	Q	M1	M2	Tr
20.01.19 23:59	78,05	1 760,19	1 510,47	479,99
19.02.19 23:59	193,57	4 381,50	3 760,69	1 199,99
Итого:	115,52	2 621,31	2 250,22	720,00

Отчетный период	720,00 час.	Период норм. работы	720,00 час.
t1-t2 < минимума	(D) 0,00 час.	Отключение питания	(U) 0,00 час.
Отключение Gmin, Gmax	(G) 0,00 час.	Отключение счета	(Gm) 0,00 час.
Функциональный отказ	(E) 0,00 час.	Остальные ошибки	(Z) 0,00 час.

Представитель ООО "ИЭСБК": /  / Доскоч А.А. /

Представитель абонента: /  / Евлампиева Л.В. /

СПРАВКА

21 февр. 2019

о теплоснабжении за Февраль 2019

Договор № 8349

Адрес Сибирских Партизан, 22ГП4 (ОТП123-150)

Потребитель: ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»

Тип прибора: КМ-5-4

№ прибора 335142

Система: Открытая

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.01.19	40,68	0,00	1 422,30	1 413,85	479,99	0,00
19.02.19	101,73	0,00	3 546,04	3 519,21	1 199,99	0,00
Итого:	61,05	0,00	2 123,74	2 105,36	720,00	0,00

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Январь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	61,05	0,00	0,00	0,00	61,05	Гкал.
Расход горячей воды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	0,00	м³

Представитель ООО "ИЭСБК": /  /Доскоч А.А./Представитель абонента: /  /Евламписева Л.В./

Организация	ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»	Номер договора	8349
Адрес	Сибирских Партизан, 22ТП4 (ОТП123-150)	Телефон	32-40-80
Тип теплосчетчика	КМ-5-4 Версия	Номер теплосчетчика	335142
Дата последующей поверки теплосчетчика			

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21 января 2019 по 20 февраля 2019

Дата	Энергия, Q, ГКал	Масса, Т			Температура, °С				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	txв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.01.19	1,78	72,25	71,83	0,42	90,76	66,48	24,28	5,00	0,45	0,40	0,80	0,00	24,00	
22.01.19	1,59	71,75	71,36	0,39	84,60	62,79	21,81	5,00	0,45	0,40	0,80	0,00	24,00	
23.01.19	1,62	72,43	72,04	0,39	85,59	63,61	21,98	5,00	0,45	0,40	0,80	0,00	24,00	
24.01.19	1,59	71,61	71,23	0,38	85,08	63,14	21,94	5,00	0,45	0,40	0,80	0,00	24,00	
25.01.19	1,49	70,29	69,94	0,35	82,18	61,34	20,84	5,00	0,45	0,40	0,80	0,00	24,00	
26.01.19	1,56	70,18	69,81	0,37	84,34	62,45	21,89	5,00	0,45	0,40	0,80	0,00	24,00	
27.01.19	1,70	69,84	69,42	0,42	89,70	65,74	23,96	5,00	0,45	0,40	0,80	0,00	24,00	
28.01.19	1,62	69,76	69,36	0,40	87,29	64,46	22,83	5,00	0,45	0,40	0,80	0,00	24,00	
29.01.19	1,96	70,42	69,95	0,47	96,80	69,42	27,38	5,00	0,45	0,40	0,80	0,00	24,00	
30.01.19	1,90	71,38	70,90	0,48	95,16	69,04	26,12	5,00	0,45	0,40	0,80	0,00	24,00	
31.01.19	1,61	70,12	69,69	0,43	87,07	64,57	22,50	5,00	0,45	0,41	0,80	0,00	24,00	
01.02.19	1,70	69,16	68,73	0,43	89,32	65,10	24,22	5,00	0,45	0,41	0,80	0,00	24,00	
02.02.19	2,29	69,91	69,36	0,55	105,88	73,78	32,10	5,00	0,46	0,41	0,80	0,00	24,00	
03.02.19	2,45	69,46	68,84	0,62	110,80	76,44	34,36	5,00	0,45	0,40	0,80	0,00	24,00	
04.02.19	2,43	69,84	69,19	0,65	110,51	76,57	33,94	5,00	0,46	0,41	0,80	0,00	24,00	
05.02.19	2,46	68,82	68,14	0,68	111,12	76,20	34,92	5,00	0,45	0,41	0,80	0,00	24,00	
06.02.19	2,44	68,66	67,99	0,67	109,17	74,48	34,69	5,00	0,45	0,41	0,80	0,00	24,00	
07.02.19	2,54	68,87	68,16	0,71	111,38	75,44	35,94	5,00	0,45	0,41	0,80	0,00	24,00	
08.02.19	2,51	69,01	68,28	0,73	110,37	74,81	35,56	5,00	0,46	0,41	0,80	0,00	24,00	
09.02.19	2,55	71,27	70,47	0,80	110,71	75,94	34,77	5,00	0,47	0,42	0,80	0,00	24,00	
10.02.19	2,53	71,21	70,39	0,82	110,25	75,67	34,58	5,00	0,46	0,41	0,80	0,00	24,00	
11.02.19	2,59	71,68	70,82	0,86	111,07	76,00	35,07	5,00	0,46	0,41	0,80	0,00	24,00	
12.02.19	2,45	71,47	70,62	0,85	108,06	74,81	33,25	5,00	0,47	0,42	0,80	0,00	24,00	
13.02.19	2,19	71,69	70,91	0,78	101,33	71,57	29,76	5,00	0,46	0,41	0,80	0,00	24,00	
14.02.19	2,35	71,89	71,04	0,85	105,90	74,26	31,64	5,00	0,46	0,41	0,80	0,00	24,00	
15.02.19	2,19	72,56	71,72	0,84	101,40	72,04	29,36	5,00	0,47	0,41	0,80	0,00	24,00	
16.02.19	1,86	72,01	71,25	0,76	91,99	66,89	25,10	5,00	0,46	0,41	0,80	0,00	24,00	
17.02.19	1,68	71,96	71,20	0,76	86,20	63,45	22,75	5,00	0,46	0,41	0,80	0,00	24,00	
18.02.19	1,81	72,28	71,52	0,76	90,25	65,94	24,31	5,00	0,46	0,41	0,80	0,00	24,00	
19.02.19	1,61	71,96	71,20	0,76	84,70	62,93	21,77	5,00	0,46	0,41	0,80	0,00	24,00	
Итого:	61,05	2 123,74	2 105,36	18,38	97,57	69,47	28,12	5,00	0,46	0,41	0,80	0,00	720,00	0,00

Показания интеграторов КМ-5				
Дата/Время	Q	M1	M2	Tr
20.01.19 23:59	40,68	1 422,30	1 413,85	479,99
19.02.19 23:59	101,73	3 546,04	3 519,21	1 199,99
Итого:	61,05	2 123,74	2 105,36	720,00

Отчетный период	720,00 час.	Период норм. работы	720,00 час.
t1-t2 < минимума	(D) 0,00 час.	Отключение питания	(U) 0,00 час.
Отключение Gmin, Gmax	(G) 0,00 час.	Отключение счета	(Gm) 0,00 час.
Функциональный отказ	(E) 0,00 час.	Остальные ошибки	(Z) 0,00 час.

Представитель ООО "ИЭСБК": /  / Доскоц А.А. /

Представитель абонента: /  / Евламписва Л.В. /

СПРАВКА

21 февр. 2019

о теплоснабжении за Февраль 2019

Договор № 8349 Адрес Сибирских Партизан, 23
 Потребитель: ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»
 Тип прибора: КМ-5-4 № прибора 335550
 Система: Открытая

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.01.19	66,77	0,00	2 510,77	2 444,67	479,93	0,00
19.02.19	166,12	0,00	6 159,98	5 975,60	1 199,93	0,00
Итого:	99,35	0,00	3 649,21	3 530,93	720,00	0,00

Прибор не работал (час)

0,00

подача теплоносителя в это время осуществлялась
 расход по трубопроводам не фиксировался

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Январь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	99,35	0,00	0,00	0,00	99,35	Гкал.
Расход горячей воды	118,28	0,00	0,00	0,00	118,28	т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	120,69	м³

Представитель ООО "ИЭСБК": /  / Доскоч А.А./Представитель абонента: /  / Евлампиева Л.В./

Организация	ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»	Номер договора	8349
Адрес	Сибирских Партизан, 23	Телефон	32-40-80
Тип теплосчетчика	КМ-5-4 Версия	Номер теплосчетчика	335550
Дата последующей поверки теплосчетчика			

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21 января 2019 по 20 февраля 2019

Дата	Энергия, Q, ГКал	Масса, Т			Температура, °C				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	txв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.01.19	2,94	118,69	114,31	4,38	90,59	68,24	22,35	5,00	0,48	0,33	0,51	0,00	24,00	
22.01.19	2,78	123,26	118,96	4,30	85,93	65,50	20,43	5,00	0,48	0,28	0,51	0,00	24,00	
23.01.19	2,76	122,71	118,58	4,13	86,10	65,74	20,36	5,00	0,48	0,28	0,51	0,00	24,00	
24.01.19	2,75	122,51	118,44	4,07	85,68	65,28	20,40	5,00	0,48	0,28	0,51	0,00	24,00	
25.01.19	2,68	122,98	117,67	5,31	82,63	63,43	19,20	5,00	0,47	0,28	0,51	0,00	24,00	
26.01.19	2,82	122,18	117,85	4,33	86,34	65,46	20,88	5,00	0,47	0,28	0,51	0,00	24,00	
27.01.19	2,99	122,74	118,57	4,17	90,76	68,59	22,17	5,00	0,48	0,28	0,51	0,00	24,00	
28.01.19	2,98	122,29	117,90	4,39	89,68	67,66	22,02	5,00	0,47	0,28	0,51	0,00	24,00	
29.01.19	3,38	122,50	118,98	3,52	99,12	73,57	25,55	5,00	0,48	0,28	0,51	0,00	24,00	
30.01.19	3,18	122,09	118,47	3,62	95,85	71,92	23,93	5,00	0,47	0,28	0,51	0,00	24,00	
31.01.19	2,90	121,61	117,30	4,31	89,04	67,45	21,59	5,00	0,47	0,28	0,51	0,00	24,00	
01.02.19	3,11	121,01	116,76	4,25	92,44	69,08	23,36	5,00	0,47	0,28	0,51	0,00	24,00	
02.02.19	3,69	121,23	117,84	3,39	105,55	77,30	28,25	5,00	0,47	0,28	0,51	0,00	24,00	
03.02.19	3,75	121,63	117,79	3,84	105,76	77,39	28,37	5,00	0,47	0,28	0,51	0,00	24,00	
04.02.19	3,71	121,52	118,18	3,34	105,78	77,41	28,37	5,00	0,47	0,28	0,51	0,00	24,00	
05.02.19	3,76	120,73	117,38	3,35	106,40	77,43	28,97	5,00	0,47	0,28	0,51	0,00	24,00	
06.02.19	3,97	122,24	116,71	5,53	106,62	77,57	29,05	5,00	0,47	0,28	0,51	0,00	24,00	
07.02.19	3,81	121,27	117,85	3,42	106,39	77,13	29,26	5,00	0,47	0,28	0,51	0,00	24,00	
08.02.19	3,88	121,47	117,34	4,13	106,34	77,07	29,27	5,00	0,47	0,28	0,51	0,00	24,00	
09.02.19	3,80	121,11	117,63	3,48	106,54	77,42	29,12	5,00	0,47	0,28	0,51	0,00	24,00	
10.02.19	3,75	121,08	117,64	3,44	105,79	77,03	28,76	5,00	0,47	0,28	0,51	0,00	24,00	
11.02.19	3,72	121,06	117,91	3,15	106,11	77,44	28,67	5,00	0,47	0,28	0,51	0,00	24,00	
12.02.19	3,69	121,27	117,75	3,52	105,63	77,44	28,19	5,00	0,47	0,28	0,51	0,00	24,00	
13.02.19	3,66	121,33	117,83	3,50	105,02	77,10	27,92	5,00	0,47	0,28	0,51	0,00	24,00	
14.02.19	3,67	121,38	117,89	3,49	105,34	77,30	28,04	5,00	0,47	0,28	0,51	0,00	24,00	
15.02.19	3,43	121,41	118,35	3,06	101,60	75,31	26,29	5,00	0,47	0,28	0,51	0,00	24,00	
16.02.19	3,14	122,01	117,75	4,26	93,43	70,04	23,39	5,00	0,48	0,28	0,51	0,00	24,00	
17.02.19	2,90	120,25	116,26	3,99	89,14	67,18	21,96	5,00	0,47	0,28	0,51	0,00	24,00	
18.02.19	3,01	121,83	117,80	4,03	91,94	69,41	22,53	5,00	0,47	0,28	0,51	0,00	24,00	
19.02.19	2,74	121,82	117,24	4,58	85,28	65,10	20,18	5,00	0,48	0,28	0,51	0,00	24,00	
Итого:	99,35	3 649,21	3 530,93	118,28	97,07	72,13	24,96	5,00	0,47	0,28	0,51	0,00	720,00	0,00

Показания интеграторов КМ-5				
Дата/Время	Q	M1	M2	Tr
20.01.19 23:59	66,77	2 510,77	2 444,67	479,93
19.02.19 23:59	166,12	6 159,98	5 975,60	1 199,93
Итого:	99,35	3 649,21	3 530,93	720,00

Отчетный период	720,00 час.	Период норм. работы	720,00 час.
t1-t2 < минимума	(D) 0,00 час.	Отключение питания	(U) 0,00 час.
Отключение Gmin, Gmax	(G) 0,00 час.	Отключение счета	(Gm) 0,00 час.
Функциональный отказ	(E) 0,00 час.	Остальные ошибки	(Z) 0,00 час.

Представитель ООО "ИЭСБК": /Доскоч А.А./

Представитель абонента: /Евлампиева Л.В./

СПРАВКА

21 февр. 2019

о теплopotреблении за **Февраль 2019**

Договор № 8349

Адрес Сибирских Партизан, 24

Потребитель: ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»

Тип прибора: КМ-5-4

№ прибора 336222

Система: Открытая

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.01.19	37,64	0,00	849,17	742,99	479,99	0,00
12.02.19	82,61	0,00	1 821,14	1 563,99	1 031,99	0,00
Итого:	44,97	0,00	971,97	821,00	552,00	0,00
по средн с 13-20,01,19		168,00				

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Январь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	44,97	13,69	0,00	0,00	58,66	Гкал.
Расход горячей воды	150,97	45,95	0,00	0,00	196,92	т.
Расход горячей воды, м³				0.98 т/м³	200,94	м³

Представитель ООО "ИЭСБК":  /Доскоч А.А./Представитель абонента:  /Евламписва Л.В./

поверка

Организация	ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»	Номер договора	8349
Адрес	Сибирских Партизан, 24	Телефон	32-40-80
Тип теплосчетчика	КМ-5-4 Версия	Номер теплосчетчика	336222
Дата последующей поверки теплосчетчика			

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21 января 2019 по 13 февраля 2019

Дата	Энергия, Q, ГКал	Масса, Т			Температура, °C				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.01.19	1,67	42,77	37,37	5,40	88,84	56,52	32,32	5,00	0,52	0,37	0,51	0,00	24,00	
22.01.19	1,68	43,73	35,98	7,75	83,56	53,81	29,75	5,00	0,51	0,37	0,51	0,00	24,00	
23.01.19	1,67	43,90	36,33	7,57	84,06	54,46	29,60	5,00	0,52	0,38	0,51	0,00	24,00	
24.01.19	1,62	43,06	36,06	7,00	83,61	53,98	29,63	5,00	0,52	0,38	0,51	0,00	24,00	
25.01.19	1,53	42,34	35,48	6,86	80,85	52,36	28,49	5,00	0,52	0,38	0,51	0,00	24,00	
26.01.19	1,61	42,27	35,47	6,80	83,44	53,12	30,32	5,00	0,52	0,38	0,51	0,00	24,00	
27.01.19	1,75	42,45	35,22	7,23	88,18	55,55	32,63	5,00	0,52	0,38	0,51	0,00	24,00	
28.01.19	1,65	41,78	35,32	6,46	86,15	54,49	31,66	5,00	0,51	0,38	0,51	0,00	24,00	
29.01.19	1,97	42,99	35,72	7,27	95,47	58,66	36,81	5,00	0,52	0,38	0,51	0,00	24,00	
30.01.19	1,90	43,35	36,24	7,11	93,09	58,18	34,91	5,00	0,52	0,38	0,51	0,00	24,00	
31.01.19	1,59	41,82	35,69	6,13	85,63	54,81	30,82	5,00	0,52	0,38	0,51	0,00	24,00	
01.02.19	1,71	41,76	35,20	6,56	88,32	55,25	33,07	5,00	0,52	0,38	0,51	0,00	24,00	
02.02.19	2,17	42,00	35,39	6,61	104,73	62,30	42,43	5,00	0,53	0,39	0,51	0,00	24,00	
03.02.19	2,33	42,23	34,78	7,45	108,72	64,08	44,64	5,00	0,53	0,38	0,51	0,00	24,00	
04.02.19	2,18	41,25	35,45	5,80	108,47	64,13	44,34	5,00	0,53	0,39	0,51	0,00	24,00	
05.02.19	2,24	41,01	34,74	6,27	109,01	63,60	45,41	5,00	0,53	0,38	0,51	0,00	24,00	
06.02.19	2,17	40,75	35,01	5,74	107,13	62,09	45,04	5,00	0,53	0,39	0,51	0,00	24,00	
07.02.19	2,25	41,02	34,94	6,08	109,10	62,82	46,28	5,00	0,53	0,38	0,51	0,00	24,00	
08.02.19	2,23	40,94	35,09	5,85	108,40	62,31	46,09	5,00	0,53	0,39	0,51	0,00	24,00	
09.02.19	2,31	42,59	36,18	6,41	108,59	63,27	45,32	5,00	0,54	0,39	0,51	0,00	24,00	
10.02.19	2,30	42,67	36,20	6,47	108,32	63,65	44,67	5,00	0,54	0,39	0,51	0,00	24,00	
11.02.19	2,30	42,90	36,48	6,42	108,92	64,33	44,59	5,00	0,54	0,39	0,51	0,00	24,00	
12.02.19	2,14	42,39	36,66	5,73	105,68	63,04	42,64	5,00	0,54	0,39	0,51	0,00	24,00	
Итого:	44,97	971,97	821,00	150,97	96,77	58,98	37,89	5,00	0,53	0,38	0,51	0,00	552,00	0,00

Показания интеграторов КМ-5

Дата/Время	Q	M1	M2	Tr
20.01.19 23:59	37,64	849,17	742,99	479,99
12.02.19 23:59	82,61	1 821,14	1 563,99	1 031,99
Итого:	44,97	971,97	821,00	552,00

Отчетный период	552,00 час.	Период норм. работы	552,00 час.
t1-t2 < минимума	(D) 0,00 час.	Отключение питания	(U) 0,00 час.
Отключение Gmin, Gmax	(G) 0,00 час.	Отключение счета	(Gm) 0,00 час.
Функциональный отказ	(E) 0,00 час.	Остальные ошибки	(Z) 0,00 час.

Представитель ООО "ИЭСБК": /  / Доскох А.А./

Представитель абонента: /  / Евлампиева Л.В./

СПРАВКА

21 февр. 2019

о теплоснабжении за Февраль 2019

Договор № 8349 Адрес Сибирских Партизан, 28
 Потребитель: ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»
 Тип прибора: КМ-5-4 № прибора 332524
 Система: Открытая

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.01.19	32,45	0,00	936,88	875,16	375,12	0,00
19.02.19	94,04	0,00	2 726,09	2 530,59	1 095,12	0,00
Итого:	61,59	0,00	1 789,21	1 655,43	720,00	0,00

Прибор не работал (час)

0,00

подача теплоносителя в это время осуществлялась
 расход по трубопроводам не фиксировался

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Январь	Досчет до конца мес.	Итого	
Расход тепловой энергии	61,59	0,00	0,00	0,00	61,59	Гкал.
Расход горячей воды	133,78	0,00	0,00	0,00	133,78	т.
Расход горячей воды, м³				0.98 т/м³	136,51	м³

Представитель ООО "ИЭСБК": /  / Доскоч А.А./Представитель абонента: /  / Евлампиева Л.В./

Организация	ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»	Номер договора	8349
Адрес	Сибирских Партизан, 28	Телефон	32-40-80
Тип теплосчетчика	КМ-5-4 Версия	Номер теплосчетчика	332524
Дата последующей поверки теплосчетчика			

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21 января 2019 по 20 февраля 2019**

Дата	Энергия, Q, Гкал	Масса, Т			Температура, °C				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	txв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.01.19	1,82	61,01	56,46	4,55	88,26	62,74	25,52	5,00	0,42	0,33	0,51	0,00	24,00	
22.01.19	1,73	61,43	56,31	5,12	83,37	59,74	23,63	5,00	0,42	0,33	0,51	0,00	24,00	
23.01.19	1,66	60,92	56,63	4,29	83,66	60,31	23,35	5,00	0,42	0,33	0,51	0,00	24,00	
24.01.19	1,66	60,32	56,03	4,29	83,18	59,73	23,45	5,00	0,42	0,33	0,51	0,00	24,00	
25.01.19	1,57	59,66	55,13	4,53	80,47	58,04	22,43	5,00	0,42	0,34	0,51	0,00	24,00	
26.01.19	1,73	60,18	55,00	5,18	83,29	59,29	24,00	5,00	0,42	0,34	0,50	0,00	24,00	
27.01.19	1,79	59,12	54,74	4,38	87,63	61,65	25,98	5,00	0,42	0,34	0,51	0,00	24,00	
28.01.19	1,75	59,11	54,65	4,46	85,90	60,51	25,39	5,00	0,42	0,33	0,51	0,00	24,00	
29.01.19	2,03	59,69	55,22	4,47	94,86	65,43	29,43	5,00	0,42	0,34	0,51	0,00	24,00	
30.01.19	1,94	60,38	55,79	4,59	92,37	64,72	27,65	5,00	0,42	0,34	0,51	0,00	24,00	
31.01.19	1,72	59,32	54,68	4,64	85,27	60,74	24,53	5,00	0,42	0,34	0,51	0,00	24,00	
01.02.19	1,80	58,40	53,96	4,44	88,09	61,64	26,45	5,00	0,42	0,34	0,51	0,00	24,00	
02.02.19	2,29	58,71	54,53	4,18	104,17	69,94	34,23	5,00	0,43	0,34	0,51	0,00	24,00	
03.02.19	2,41	58,31	53,89	4,42	107,92	71,84	36,08	5,00	0,43	0,34	0,51	0,00	24,00	
04.02.19	2,38	58,46	54,27	4,19	107,72	71,80	35,92	5,00	0,43	0,34	0,51	0,00	24,00	
05.02.19	2,41	57,57	53,34	4,23	108,17	71,45	36,72	5,00	0,43	0,34	0,51	0,00	24,00	
06.02.19	2,36	57,56	53,37	4,19	106,45	70,25	36,20	5,00	0,43	0,34	0,51	0,00	24,00	
07.02.19	2,47	57,84	53,44	4,40	108,35	70,99	37,36	5,00	0,43	0,34	0,51	0,00	24,00	
08.02.19	2,39	57,51	53,83	3,68	107,69	70,39	37,30	5,00	0,43	0,35	0,51	0,00	24,00	
09.02.19	2,43	59,25	55,29	3,96	107,79	71,34	36,45	5,00	0,44	0,35	0,51	0,00	24,00	
10.02.19	2,47	59,62	55,31	4,31	107,76	71,24	36,52	5,00	0,44	0,35	0,51	0,00	24,00	
11.02.19	2,55	60,53	55,66	4,87	108,22	71,75	36,47	5,00	0,44	0,35	0,51	0,00	24,00	
12.02.19	2,32	59,32	55,48	3,84	104,88	70,13	34,75	5,00	0,44	0,35	0,51	0,00	24,00	
13.02.19	2,17	59,93	55,85	4,08	99,10	67,21	31,89	5,00	0,43	0,34	0,51	0,00	24,00	
14.02.19	2,30	59,97	55,97	4,00	103,59	69,67	33,92	5,00	0,44	0,35	0,51	0,00	24,00	
15.02.19	2,21	61,26	56,29	4,97	98,27	67,36	30,91	5,00	0,44	0,35	0,51	0,00	24,00	
16.02.19	1,84	60,12	56,05	4,07	89,63	62,91	26,72	5,00	0,43	0,34	0,51	0,00	24,00	
17.02.19	1,79	61,12	55,96	5,16	84,78	60,22	24,56	5,00	0,43	0,34	0,51	0,00	24,00	
18.02.19	1,86	61,17	56,40	4,77	88,37	62,45	25,92	5,00	0,43	0,34	0,51	0,00	24,00	
19.02.19	1,74	61,42	55,90	5,52	82,78	59,38	23,40	5,00	0,43	0,34	0,51	0,00	24,00	
Итого:	61,59	1 789,21	1 655,43	133,78	95,28	65,46	29,90	5,00	0,43	0,34	0,51	0,00	720,00	0,00

Показания интеграторов КМ-5

Дата/Время	Q	M1	M2	Тр
20.01.19 23:59	32,45	936,88	875,16	375,12
19.02.19 23:59	94,04	2 726,09	2 530,59	1 095,12
Итого:	61,59	1 789,21	1 655,43	720,00

Отчетный период	720,00 час.	Период норм. работы	720,00 час.
t1-t2 < минимума (D)	0,00 час.	Отключение питания (U)	0,00 час.
Отключение Gmin, Gmax (G)	0,00 час.	Отключение счета (Gm)	0,00 час.
Функциональный отказ (E)	0,00 час.	Остальные ошибки (Z)	0,00 час.

Представитель ООО "ИЭСБК": /  / Доскох А.А. /

Представитель абонента: /  / Евлампиева Л.В. /

СПРАВКА

о теплоснабжении за **Февраль 2019****21 февр. 2019**Договор № **8349**Адрес **Сибирских Партизан, 32 ТП2 (ОТ15,19,23,27,28-63, ГВС1-63)**Потребитель: **ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»**Тип прибора: **КМ-5-4**№ прибора **325530**Система: **Открытая**

Дата	Величина тепловой энергии Е, Гкал		Масса воды т		Время работы теплосчетчика, час	
	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу	По подающему трубопроводу	По обратному трубопроводу
20.01.19	65,03	0,00	1 693,72	1 536,79	480,00	0,00
19.02.19	162,98	0,00	4 264,70	3 851,85	1 199,55	0,00
Итого:	97,95	0,00	2 570,98	2 315,06	719,55	0,00

Прибор не работал (час)

0,45

подача теплоносителя в это время осуществлялась
расход по трубопроводам не фиксировался

	По счетчику	Досчет недоработки	Довыставлено за Январь	Досчет до конца мес.	Итого
Расход тепловой энергии	97,95	0,06	0,00	0,00	98,01 Гкал.
Расход горячей воды	255,92	0,16	0,00	0,00	256,08 Т.
Расход горячей воды, м³				0,98 т/м³	261,31 м³

Представитель ООО "ИЭСБК" /  / Доскоч А.А. /Представитель абонента: /  / Евлампиева Л.В. /

Организация	ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»	Номер договора	8349
Адрес	Сибирских Партизан, 32 ТП2 (ОТ15,19,23,27,28-63, ГВС-63)	Телефон	32-40-80
Тип теплосчетчика	КМ-5-4 Версия	Номер теплосчетчика	325530
Дата последующей проверки теплосчетчика			

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21 января 2019 по 20 февраля 2019**

Дата	Энергия, Q, ГКал	Масса, Т			Температура, °C				Давление, МПа			Время		Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	P3	нераб.	раб.	
21.01.19	2,85	85,49	77,55	7,94	90,18	62,22	27,96	5,00	0,49	0,24	0,79	0,00	24,00	
22.01.19	2,69	85,80	77,67	8,13	85,74	59,66	26,08	5,00	0,49	0,24	0,79	0,00	24,00	
23.01.19	2,64	85,30	77,50	7,80	85,69	59,81	25,88	5,00	0,49	0,24	0,79	0,00	24,00	
24.01.19	2,74	86,52	77,47	9,05	85,35	59,39	25,96	5,00	0,49	0,24	0,79	0,00	24,00	
25.01.19	2,55	85,73	77,24	8,49	82,32	57,87	24,45	5,00	0,48	0,24	0,79	0,00	24,00	
26.01.19	2,67	84,71	77,18	7,53	86,26	59,59	26,67	5,00	0,49	0,24	0,79	0,00	24,00	
27.01.19	2,96	86,34	77,23	9,11	90,42	62,23	28,19	5,00	0,49	0,24	0,79	0,00	24,00	Е
28.01.19	2,85	85,04	77,05	7,99	89,54	61,44	28,10	5,00	0,48	0,24	0,79	0,00	24,00	Е
29.01.19	3,21	84,72	77,42	7,30	98,81	66,36	32,45	5,00	0,49	0,24	0,79	0,00	24,00	Е
30.01.19	3,13	85,87	77,23	8,64	95,35	65,00	30,35	5,00	0,49	0,24	0,79	0,00	24,00	Е
31.01.19	2,82	85,41	76,98	8,43	88,77	61,41	27,36	5,00	0,48	0,24	0,79	0,00	24,00	Е
01.02.19	3,00	84,83	76,77	8,06	92,48	62,62	29,86	5,00	0,48	0,24	0,79	0,00	24,00	Е
02.02.19	3,58	84,90	76,94	7,96	105,11	69,12	35,99	5,00	0,48	0,23	0,79	0,00	24,00	Е
03.02.19	3,63	85,24	77,02	8,22	105,39	69,20	36,19	5,00	0,48	0,23	0,79	0,00	24,00	Е
04.02.19	3,61	85,00	77,04	7,96	105,40	69,04	36,36	5,00	0,48	0,23	0,79	0,00	24,00	Е
05.02.19	3,80	85,94	76,68	9,26	105,98	68,76	37,22	5,00	0,48	0,23	0,79	0,00	24,00	Е
06.02.19	3,73	84,96	77,00	7,96	106,25	68,52	37,73	5,00	0,48	0,23	0,79	0,00	24,00	Е
07.02.19	3,80	85,75	77,02	8,73	106,02	68,33	37,69	5,00	0,48	0,23	0,79	0,00	24,00	Е
08.02.19	3,79	85,73	77,07	8,66	106,01	68,32	37,69	5,00	0,48	0,23	0,79	0,00	24,00	Е
09.02.19	3,83	86,21	77,18	9,03	106,13	68,42	37,71	5,00	0,48	0,23	0,79	0,00	24,00	Е
10.02.19	3,79	86,18	77,26	8,92	105,41	68,21	37,20	5,00	0,49	0,23	0,79	0,00	24,00	Е
11.02.19	3,80	86,23	77,27	8,96	105,73	68,39	37,34	5,00	0,49	0,23	0,79	0,00	24,00	Е
12.02.19	3,76	86,12	77,27	8,85	105,26	68,29	36,97	5,00	0,49	0,23	0,79	0,00	24,00	Е
13.02.19	3,67	85,79	77,35	8,44	104,76	68,32	36,44	5,00	0,49	0,23	0,79	0,00	24,00	Е
14.02.19	3,72	86,36	77,38	8,98	104,94	68,63	36,31	5,00	0,49	0,23	0,79	0,00	24,00	Е
15.02.19	3,48	86,23	77,51	8,72	101,00	67,02	33,98	5,00	0,49	0,24	0,79	0,00	24,00	Е
16.02.19	3,03	84,54	76,18	8,36	93,08	63,10	29,98	5,00	0,49	0,24	0,79	0,45	23,55	Е
17.02.19	3,03	86,85	76,69	10,16	88,92	60,65	28,27	5,00	0,48	0,23	0,79	0,00	24,00	Е
18.02.19	3,06	86,74	77,50	9,24	91,52	62,42	29,10	5,00	0,49	0,24	0,79	0,00	24,00	Е
19.02.19	2,73	86,45	77,41	9,04	84,95	59,02	25,93	5,00	0,49	0,24	0,79	0,00	24,00	Е
Итого:	97,95	2 570,98	2 315,06	255,92	96,76	64,71	32,05	5,00	0,49	0,24	0,79	0,45	719,55	0,45

Показания интеграторов КМ-5

Дата/Время	Q	M1	M2	Tr
20.01.19 23:59	65,03	1 693,72	1 536,79	480,00
19.02.19 23:59	162,98	4 264,70	3 851,85	1 199,55
Итого:	97,95	2 570,98	2 315,06	719,55

Отчетный период	720,00 час.	Период норм. работы	719,55 час.
t1-t2 < минимума (D)	0,00 час.	Отключение питания (U)	0,00 час.
Отклонение Gmin, Gmax (G)	0,00 час.	Отключение счета (Gm)	0,00 час.
Функциональный отказ (E)	0,45 час.	Остальные ошибки (Z)	0,00 час.

Представитель ООО "ИЭСБС": /Доскоч А.А./

Представитель абонента: /Евлямпиева Л.В./