Основные потребительские характеристики предоставляемых услуг

1. Тепловая энергия в отопительный период для целей отопления, горячего водоснабжения отпускается в соответствии с температурным графиком теплоисточника ИАЗ – филиал ОАО «Корпорация «Иркут» в зависимости от температур наружного воздуха и потребности потребителя. Отклонение температуры подающей сетевой воды допускается не более чем +/-3 градуса С.
2. Отпуск тепловой энергии на горячее водоснабжение в не отопительный период осуществляется с температурой не менее 60 градусов С (на границе балансовой принадлежности), согласно СНиП 41-02-2003.
3. Качество холодной и горячей воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.2496-09.
4. Давление в точках присоединения зданий к сетям холодного и горячего водоснабжения поддерживается не менее 10 м.вод.ст. Давление в системе холодного водоснабжения в точке разбора: в многоквартирных домах и жилых домах поддерживается от 0.03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0.6 МПа (6 кгс/кв. см); у водоразборных колонок – не менее 0,1 МПа (1 кгс/кв. см). Давление в системе горячего водоснабжения в точке разбора поддерживается от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см)
до 0,45 М
Па (4,5 кг
с/кв. см).